

実施計画の変更認可申請の審査状況

平成26年7月23日現在

整理番号	申請日 (補正日)	主な変更内容	状況
1	8月30日 (10月28日)	○燃料の健全性確認及び取扱いに関する説明書を追加	認可 (10月30日)
2	9月13日 (9月30日) (10月21日)	○淡水化装置廻りのポリエチレン管化工程の更新 ○モバイル式処理設備の設置に伴う変更等	認可 (10月23日)
3	9月13日 (10月28日)	○3号機、4号機燃料取り出し用カバー換気設備出口ダスト放射線モニタに関する基本仕様の追記 ○4号SFP使用済燃料取り出し開始(11月中旬頃予定)に伴う保安措置の変更	認可 (11月12日)
4	10月4日 (1月24日) 2月6日)	○「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規則」の制定に伴う変更	認可 (2月28日)
5	12月6日 (12月26日) (4月8日)	○中低濃度タンクの設置基数の変更 ○中低濃度タンクの仕様、構造強度評価に関する記載の追記等	審査中
6	12月11日 (2月10日) (2月19日)	○高性能容器(タイプ2)の導入	認可 (2月25日)
7	12月18日 (3月26日) (6月20日)	○敷地境界線量評価の見直し他	認可 (6月25日)
8	12月18日	○免震重要棟及び事務本館における汚染のおそれのない管理対象区域の拡張に伴う変更	認可 (2月10日)
9	12月18日 (6月2日) (7月4日)	○サブドレイン他水処理施設の設置	審査中
10	1月21日 (4月25日)	○雨水処理設備等の設置	認可 (4月25日)
11	1月24日 (3月25日)	○5・6号炉の廃止手続きに伴う保安措置の変更	認可 (4月21日)
12	2月6日 (3月14日)	○廃炉推進部門の設置に伴う変更	認可 (3月20日)
13	2月10日 (4月8日)	○中低濃度タンクの設置基数の変更 ○中低濃度タンクの仕様、構造強度評価に関する記載の追記等	認可 (4月22日)

整理番号	申請日 (補正日)	主な変更内容	状況
14	2月10日 (6月20日)	○M/G5Eの設計進捗に伴う記載更新等 ○仮設備(滞留水貯留設備)の貯留タンク増設計画の変更等	認可 (6月25日)
15	2月10日 (3月31日)	○所内共通M/C 5A/5Bの新設等	認可 (6月17日)
16	2月12日 (4月16日) (5月16日) (6月4日)	○増設多核種除去設備の設置	審査中
17	2月21日 (6月4日) (6月25日)	○雑固体廃棄物焼却設備の詳細設計が取り纏まったことによる変更	認可 (7月9日)
18	3月5日	○2号機および3号機海水配管トレンチの建屋接続部における止水の実施	審査中
19	3月7日 (6月20日) (7月7日)	○凍土遮水壁の設置	審査中
20	3月7日 (6月4日)	○高性能多核種除去設備の設置	審査中
21	3月31日 (6月25日)	○電力保安通信用電話設備の小型発電機の増設	審査中
22	3月31日	○1号機使用済燃料プール循環冷却設備一次系への浄化装置の設置	審査中
23	4月8日	○使用済セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)の設置	審査中
24	4月16日 (6月9日)	○4号機原子炉建屋の定期点検の一部の項目の点検頻度の見直し	認可 (6月24日)
25	5月22日	○モバイル型ストロンチウム除去装置パイロット試験装置の設置	審査中
26	5月22日	○モバイル型ストロンチウム除去装置等の設置	審査中
27	5月23日	○高性能多核種除去設備検証試験装置の設置	審査中
28	5月29日	○変形・破損燃料の貯蔵を目的とした使用済燃料貯蔵ラックの設置	審査中
29	6月19日 (7月1日)	○5・6号機の使用済燃料プールゲートの閉鎖	認可 (7月3日)
30	6月25日	○3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し	審査中

整理番号	申請日 (補正日)	主な変更内容	状況
31	7月10日	○ <u>第二セシウム吸着塔(SARRY)へのCs/Sr同時吸着塔の導入</u>	審査中
32	7月10日	○ <u>HTI建屋滞留水の循環浄化ラインの追加</u>	審査中

※下線は前回検討会からの変更箇所を示す。