

実施計画の変更認可申請の審査状況

平成27年5月22日現在

整理番号	申請(補正)	主な変更内容	状況
1	H25.8.30 (H25.10.28)	燃料の健全性確認及び取扱いに関する説明書を追加	認可 (H25.10.30)
2	H25.9.13 (H25.9.30) (H25.10.21)	○淡水化装置廻りのポリエチレン管化工程の更新 ○モバイル式処理設備の設置に伴う変更等	認可 (H25.10.23)
3	H25.9.13 (H25.10.28)	○3・4号機燃料取り出し用カバー換気設備出口ダスト放射線モニタに関する基本仕様 の追記 ○4号SFP使用済燃料取り出し開始(11月中旬頃予定)に伴う保安措置の変更	認可 (H25.11.12)
4	H25.10.4 (H26.1.24) (H26.2.6)	「実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の設計及び工事に係る品質管理の方法及びその検査のための組織の基準に関する規則」の制定に伴う変更	認可 (H26.2.28)
5	H25.12.6 (H25.12.26) (H26.4.8) (H26.8.5) (H26.8.26) (H26.9.3)	○中低濃度タンクの設置基数の変更 ○中低濃度タンクの仕様、構造強度評価に関する記載の追記等	認可 (H26.9.3)
6	H25.12.11 (H26.2.10) (H26.2.19)	高性能容器(タイプ2)の導入	認可 (H26.2.25)
7	H25.12.18 (H26.3.26) (H26.6.20)	敷地境界線量評価の見直し他	認可 (H26.6.25)
8	H25.12.18	免震重要棟及び事務本館における汚染のおそれのない管理対象区域の拡張に伴う変更	認可 (H26.2.10)
9	H25.12.18 (H26.6.2) (H26.7.4) (H26.8.5)	サブドレン他水処理施設の設置	認可 (H26.8.6)
10	H26.1.21 (H26.4.25)	雨水処理設備等の設置	認可 (H26.4.25)
11	H26.1.24 (H26.3.25)	5・6号炉の廃止手続きに伴う保安措置の変更	認可 (H26.4.21)
12	H26.2.6 (H26.3.14)	廃炉推進部門の設置に伴う変更	認可 (H26.3.20)
13	H26.2.10 (H26.4.8)	○中低濃度タンクの設置基数の変更 ○中低濃度タンクの仕様、構造強度評価に関する記載の追記等	認可 (H26.4.22)
14	H26.2.10 (H26.6.20)	○M/C5Eの設計進捗に伴う記載更新等 ○仮設設備(滞留水貯留設備)の貯留タンク増設計画の変更等	認可 (H26.6.25)
15	H26.2.10 (H26.3.31)	所内共通M/C 5A/5Bの新設等	認可 (H26.6.17)
16	H26.2.12 (H26.4.16) (H26.5.16) (H26.6.4) (H26.8.22)	増設多核種除去設備の設置	認可 (H26.8.27)
17	H26.2.21 (H26.6.4) (H26.6.25)	雑固体廃棄物焼却設備の詳細設計が取り纏まったことによる変更	認可 (H26.7.9)
18	H26.3.5	2・3号機海水配管トレンチの建屋接続部における止水の実施	申請取下げ (H27.5.8)

整理番号	申請(補正)	主な変更内容	状況
19	H26.3.7 (H26.6.20) (H26.7.7) (H26.8.5) (H26.9.5) (H26.9.12)	凍土遮水壁の造成に関する地下埋設物の貫通施工工事等	認可 (H26.9.17)
20	H26.3.7 (H26.6.4) (H26.9.25)	高性能多核種除去設備の設置	認可 (H26.9.29)
21	H26.3.31 (H26.6.25)	電力保安通信用電話設備の小型発電機の増設	認可 (H26.8.5)
22	H26.3.31 (H26.8.8) (H27.1.7) (H27.3.19)	1号機使用済燃料プール循環冷却設備一次系への浄化装置の設置	審査中
23	H26.4.8 (H26.8.28) (H26.11.19)	使用済セシウム吸着塔一時保管施設(第三施設)の設置	認可 (H26.11.20)
24	H26.4.16 (H26.6.9)	4号機原子炉建屋の定期点検の一部の項目の点検頻度の見直し	認可 (H26.6.24)
25	H26.5.22	モバイル型ストロンチウム除去装置パイロット試験装置の設置	申請取下げ (H26.9.1)
26	H26.5.22 (H26.9.10)	モバイル型ストロンチウム除去装置等の設置	認可 (H26.9.11)
27	H26.5.23 (H26.8.5)	高性能多核種除去設備検証試験装置の設置	認可 (H26.8.6)
28	H26.5.29 (H26.8.4)	変形・破損燃料の貯蔵を目的とした共用プール使用済燃料貯蔵ラックの設置	認可 (H26.8.15)
29	H26.6.19 (H26.7.1)	5・6号機の使用済燃料プールゲートの閉鎖	認可 (H26.7.3)
30	H26.6.25 (H27.4.28)	3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し設備の設置	審査中
31	H26.7.10 (H26.12.8)	第二セシウム吸着塔(SARRY)へのCs/Sr同時吸着塔の導入	認可 (H26.12.10)
32	H26.7.10 (H26.10.16)	高温焼却炉建屋滞留水の循環浄化配管の設置	認可 (H26.10.17)
33	H26.7.28 (H26.10.31) (H27.5.20)	タービン建屋等の滞留水の水位管理に必要な移送設備の設置	審査中
34	H26.7.28 (H26.10.10) (H26.11.12) (H27.3.13)	タービン建屋内に淡水化装置を設置することによる炉注水ラインの縮小化	審査中
35	H26.7.29 (H26.12.25)	メタルクラッド開閉装置(M/C)6A/Bの新設	認可 (H27.1.15)
36	H26.7.29 (H27.2.27) (H27.5.18)	汚染水処理設備及び使用済燃料共用プール設備の運転管理業務を当直へ移管	審査中
37	H26.7.29 (H27.2.27)	運転上の制限逸脱事象を踏まえた変更	審査中
38	H26.7.31	PCVガス管理システムの配管部材及び機器ユニット固定方式の変更	審査中

整理番号	申請(補正)	主な変更内容	状況
39	H26.8.4 (H26.9.19) (H26.10.8)	4号機漏えい燃料及び変形燃料の輸送に使用する使用済燃料輸送容器(NFT-12B)	認可 (H26.10.16)
40	H26.8.5 (H26.10.7) (H26.10.21)	海水配管トレンチ閉塞工事に伴う建屋滞留水の管理に関する記載の変更	認可 (H26.10.29)
41	H26.8.8 (H26.10.2)	中低濃度タンクの増設(J4エリア)	認可 (H26.10.3)
42	H26.8.11 (H26.9.16) (H26.10.16) (H26.10.21)	地下水ドレン集水設備の設置、浄化性能に係る確認試験の実施等	認可 (H26.10.21)
43	H26.8.11	サブドレン他水処理施設の本格運転に伴う保安措置の変更	申請取下げ (H26.10.29)
44	H26.8.13 (H26.10.17)	新燃料を4号機使用済燃料プールから6号機使用済燃料プールに輸送	認可 (H26.10.17)
45	H26.8.13 (H26.11.19) (H27.3.30)	固体廃棄物貯蔵庫第9棟の設置	審査中
46	H26.8.26 (H26.10.6)	輸送貯蔵兼用キャスクBの設置基数の変更	認可 (H27.3.2)
47	H26.9.18	増設多核種除去設備の設置に伴う保安措置の変更	認可 (H26.9.19)
48	H26.9.19	多核種除去設備吸着塔の増設	審査中
49	H26.9.19 (H26.11.6)	セシウム吸着装置(KURION)の系統変更	認可 (H26.11.7)
50	H26.10.8 (H26.10.23) (H26.12.1) (H26.12.3)	多核種処理水貯槽(J6、K1北、K2エリア)の増設	認可 (H26.12.3)
51	H26.10.10 (H26.11.18) (H27.1.13) (H27.1.16) (H27.3.3)	海側ライン上の貫通施工に関する工事(陸側遮水壁)	審査中
52	H26.10.16 (H26.12.15)	RO濃縮水処理設備の設置及びサブドレン他浄化設備の系統変更	認可 (H26.12.22)
53	H26.10.29 (H27.3.5) (H27.5.21)	多核種処理水貯槽(J7エリア)設置に伴う周辺監視区域及び管理対象区域の変更	審査中
54	H26.10.30 (H27.2.5) (H27.3.4) (H27.3.10)	○RO濃縮水貯槽(H1エリアブルータンク)の撤去 ○多核種処理水貯槽(H1、K1南エリア)の増設	認可 (H27.3.17)
55	H26.11.7 (H26.12.1)	サブドレン他水処理施設の本格運転	申請取下げ (H26.12.10)
56	H26.11.17 (H27.1.22)	増設多核種除去設備等の処理水移送配管の追加敷設	認可 (H27.2.2)
57	H26.11.19 (H26.12.10)	モバイル型ストロンチウム除去装置等の増設	認可 (H26.12.12)

整理番号	申請(補正)	主な変更内容	状況
58	H26.11.25 (H27.2.13) (H27.3.20) (H27.4.30)	フランジタンク(H1・H2エリア)の撤去	認可 (H27.5.1)
59	H26.12.1	貯留設備に関する保安の措置	審査中
60	H26.12.12 (H27.2.4)	第2モバイル型ストロンチウム除去装置等の設置	認可 (H27.2.6)
61	H26.12.17	多核種処理水貯槽(K1南、H1エリア)の増設	取下げ (H27.2.5)
62	H26.12.17 (H27.4.28)	濃縮廃液貯槽(H2エリアブルータンク)の撤去	審査中
63	H26.12.25	増設多核種除去設備の本格運転	審査中
64	H26.12.25 (H27.1.8) (H27.1.13) (H27.1.20)	サブドレン他水処理施設の本格運転	認可 (H27.1.21)
65	H27.1.7	大型休憩施設の設置に伴う管理対象区域の変更	認可 (H27.5.14)
66	H27.1.9	使用済セシウム吸着塔一時保管施設の保管容量の変更	審査中
67	H27.1.16 (H27.2.10) (H27.3.19) (H27.4.1)	RO濃縮塩水を移送する配管の追加敷設	認可 (H27.4.10)
68	H27.1.16	1号機ジェットポンプ計装ラックからの窒素封入設備のラインの追加敷設	審査中
69	H27.1.20 (H27.2.20)	電気設備の業務分担見直しに伴う保安措置の変更	認可 (H27.2.20)
70	H27.1.23	陸側遮水壁の遮水性発現後の具体的な安全確保策	審査中
71	H27.1.30 (H27.5.21)	雨水処理設備等の増設	審査中
72	H27.2.20	滞留水貯留設備(5・6号機)の堰内雨水の排水基準の見直し	審査中
73	H27.3.11	原子炉格納容器の内部調査(2,3号機)	審査中
74	H27.3.17	燃料取出し(2号機)のための作業エリアの整備	審査中
75	H27.3.19	立坑の滞留水水位管理(2,3号機)	審査中
76	H27.3.20 (H27.4.8) (H27.4.30)	山側ライン上の貫通施工に関する工事(陸側遮水壁)	審査中
77	H27.3.27	構内ダストモニタの設置	審査中
78	H27.3.31	敷地境界における実効線量の評価の見直し	審査中

整理番号	申請(補正)	主な変更内容	状況
79	H27.3.31	資材及び監査に関する組織改編等	審査中
80	<u>H27.4.7</u> ( <u>H27.4.15</u> ) ( <u>H27.5.8</u> )	滞留水移送装置によらない水位調整	認可 ( <u>H27.5.15</u> )
81	<u>H27.4.9</u> ( <u>H27.4.21</u> ) ( <u>H27.4.24</u> )	陸側遮水壁(山側ライン)の試験凍結の実施	認可 ( <u>H27.4.28</u> )
82	H27.4.16	3号機海水配管トレンチ内の滞留水移送	審査中
83	H27.4.27	高性能多核種除去設備の吸着塔の材質追加	審査中
84	H27.5.14	使用済燃料共用プール排気口の監視再開	審査中
85	H27.5.15	輸送貯蔵兼用キャスクBの基数内訳の変更	審査中
86	H27.5.21	フランジタンク(H4エリア)の撤去	審査中

※下線は前回検討会からの変更箇所を示す。