JSME 発電用原子力設備規格　材料規格（2012 年版（2014 年追補まで含む））（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表

～　規格本文　～

No.	ページ番号	規格番号	誤	正	備考
Part 2 第 1 章　機器等の区分と使用する材料の規格					
1	16	Part 2 第 1 章 表 1	下記参照	下記参照	2014 年追補のみ

誤

材料の規格			機器等の区分																						
種類	種別／質別	記号	クラス1容器	クラス2容器	クラス3容器	クラスMC容器	クラス1配管	クラス2配管	クラス3配管	クラス4配管	クラス1ポンプ	クラス2ポンプ	クラス3ポンプ	クラス1弁	クラス2弁	クラス3弁	クラス1支持構造物	クラス2支持構造物	クラス3支持構造物	クラスMC支持構造物	炉心支持構造物	縦弾性係数の分類番号	線膨張係数の分類番号	外圧チャート図番
JIS G 4317(2013) 熱間成形ステンレス鋼形鋼		SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L SUS321 SUS347	－	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E1-9	TE6	X

正

材料の規格			機器等の区分																						
種類	種別／質別	記号	クラス1容器	クラス2容器	クラス3容器	クラスMC容器	クラス1配管	クラス2配管	クラス3配管	クラス4配管	クラス1ポンプ	クラス2ポンプ	クラス3ポンプ	クラス1弁	クラス2弁	クラス3弁	クラス1支持構造物	クラス2支持構造物	クラス3支持構造物	クラスMC支持構造物	炉心支持構造物	縦弾性係数の分類番号	線膨張係数の分類番号	外圧チャート図番
JIS G 4317(2013) 熱間成形ステンレス鋼形鋼		SUS304 SUS304L SUS316 SUS316L SUS321 SUS347	－	○	○	－	－	○	○	○	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	E1-9	TE6	X