

## 美浜発電所 3号炉 審査会合における指摘事項の回答一覧表

## (1) 本日回答

No	指摘事項	回答
0726-1 2相ステンレス 鋼の熱時効	1次冷却材管の熱時効に対する現状保全における検査部位の妥当性について。	平成28年〇月〇日 資料〇-〇
0726-2 電気計装品の絶 縁低下	美浜3号炉の難燃PHケーブルが、高浜1、2号炉と異なり、保守管理に関する方針とならない理由について整理すること。	平成28年〇月〇日 資料〇-〇
0726-3 電気計装品の絶 縁低下	劣化状況評価における設計基準事故及び重大事故等時の放射線集積線量について整理すること。	平成28年〇月〇日 資料〇-〇
0726-4 コンクリートの 強度低下/遮蔽能 力低下	コンクリートのアルカリ骨材反応に対する特別点検における点検手法選定の考え方について整理すること。	平成28年〇月〇日 資料〇-〇
0726-5 コンクリートの 強度低下/遮蔽能 力低下	1次遮蔽壁の温度分布解析の保守性について、解析手段の観点から整理すること。	平成28年〇月〇日 資料〇-〇