平成28年度　第4四半期　指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：東北電力（株）東通原子力発電所

作成責任者　統括原子力保安検査官　春日　肇

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘（要旨）	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年3月8日	木村、種市	品質保証室長	平成２８年第４回保安検査の検査項目のうち、「組織の力量管理の実施状況」を確認した結果、一部の課において、要員の力量を管理するために作成されている「力量個人管理票」の作成過程で、評価対象外の項目を含む全ての評価項目の評価結果欄に「良」及び評価日が記入され、その後に評価対象外の評価項目欄に斜線を引いて修正している事案を確認した。 本件について、記録作成プロセスの改善の必要性を指摘した。	平成29年3月10日	事業者は本指摘事項について、不適合管理を行い、必要な対策を実施するとしている。