

平成 29 年 6 月 26 日
高速増殖原型炉もんじゅ

機器冷却系設備 機器冷却系冷却ポンプAの使用前検査について

1. 検査予定日の設定

機器冷却系設備 機器冷却系冷却ポンプAの羽根車取替工事に伴う使用前検査予定日を7月上旬に設定する。

2. 理由

平成29年5月22日の機器冷却系冷却ポンプAの羽根車取替後の試運転において「機器冷却系冷却ポンプAトリップ」警報が瞬間的に発報した件についての原因調査及び使用前検査に向けての対応を完了し、試運転の結果問題がないことを確認したため。

3. 今後の予定

事業者検査を行った後、使用前検査を受検する。

以 上