

平成28年度 第4四半期 指摘事項一覧（事業者の処置結果追記分）

原子力事業所又は原子力施設名：東北電力(株)東通原子力発電所

作成責任者 統括原子力保安検査官 大場 國久

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年3月8日	木村、種市	品質保証室長	<p>平成28年第4回保安検査の検査項目のうち、「組織の力量管理の実施状況」を確認した結果、一部の課において、要員の力量を管理するために作成されている「力量個人管理票」の作成過程で、評価対象外の項目を含む全ての評価項目の評価結果欄に「良」及び評価日が記入され、その後に評価対象外の評価項目欄に斜線を引いて修正している事案を確認した。</p> <p>本件について、記録作成プロセスの改善の必要性を指摘した。</p>	平成29年3月10日	事業者は本指摘事項について、不適合管理を行い、必要な対策を実施するとしている。
					平成29年6月7日	<p>平成29年度第1回保安検査において、以下のとおり確認した。</p> <p>当該の力量個人管理票に不適合である旨の識別が行われ、新たな力量個人管理票が作成されたこと、再発防止として力量管理に係る課内文書が改正され、力量個人管理票の作成方法が明確化されたこと、予防処置として品質保証室による記録の作成・管理に係わる教育が全所員を対象に6月中に実施される予定であることを確認した。</p>
					平成29年6月29日	<p>全所員を対象に記録の作成・管理に係わる教育が、6月20日、21日、22日に実施されたことを確認した。また、未受講者及び7月の転入者については、別途教育を実施していると確認した。</p> <p>以上のことから、本指摘事項に対するフォローを完了する。</p>