

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名: 東北電力(株)東通原子力発電所

作成責任者 統括原子力保安検査官 大場 國久

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成29年5月29日	大場	発電所長	東北電力株式会社東通原子力発電所における平成28年度安全文化醸成活動の実施状況を踏まえ、当事務所より取組要請事項に係る指導文書を発出した。	平成29年5月29日	取組要請事項を平成29年度安全文化醸成活動に反映する旨の回答。
2	平成29年6月9日	山本、種市	機械保修課長 品質保証室長	平成29年第1回保安検査の検査項目のうち、「不適合管理・是正処置・予防処置の実施状況」を確認した結果、電動弁のリフト値が超過した案件において、当該のリフト値が管理値か合否判定値かが不明確なまま取り扱われたために不適合判断が遅れた事案を確認した。 本件について、原因の究明と対策の実施を求めた。	平成29年6月9日	事業者は、本指摘事項について、リフト値に関する管理基準を定めていなかったことを踏まえ、不適合管理を行い、原因究明をした上で必要な対策を実施することとしている。

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名:【廃止措置中】国立研究開発機構青森研究開発センター

作成責任者 統括原子力運転検査官 大場 國久

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1				なし		
2						
3						