# 平成29年度　第1四半期　指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：九州電力（株）　玄海原子力発電所

作成責任者　統括原子力保安検査官　　今枝　俊幸

| 番号 | 指摘日 | 事務所<br>担当者 | 事業者<br>対応者 | 指摘（要旨） | 事業者<br>回答日 | 事業者の処置状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成29年5月26日 | 福原 | 安全品質保証第二統括室長 | 九州電力株式会社玄海原子力発電所における平成28年度安全文化醸成活動の実施状況を踏まえ、当事務所より安全文化・組織風土劣化防止に係る取り組みの総合評価についての指導文書を発出した。 | 平成29年5月26日 | 取り組み要請事項はなかったが、今後も継続的な改善を行いながら、より一層の安全文化の醸成に取り組んでいく。 |
| 2 | 平成29年6月29日 | 河原田 | 安全品質保証第二統括室長 | 待機中である4号機非常用ディーゼル発電機（A）室に設置されている二酸化炭素消火設備の$CO_2$ボンベが全数取り外されており、当該設備が使用できない状況にあったことから、代替措置等について事業者に説明を求めた。 | 平成29年6月29日 | 今後、二酸化炭素消火設備の代替措置について説明していく。 |