

平成29年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：九州電力(株)川内原子力発電所

作成責任者：統括原子力保安検査官 川ノ上 浩文

番号	指摘日	事務所担当者	事業者対応者	指摘(要旨)	事業者回答日	事業者の処置状況
1	平成29年6月9日	川ノ上 森園 小林	安全品質保証統括室長	【安全文化醸成活動に係る指導】 九州電力(株)川内原子力発電所における平成28年度安全文化醸成活動を踏まえた安全文化・組織風土劣化防止に係る取り組みの総合評価を通知し、取組要請事項について指導した。	平成29年6月9日	【事業者の見解】 取組要請事項を平成29年度安全文化醸成活動に反映する。
2	平成29年6月29日	川ノ上 森園 小林 佐々木	2号炉原子炉主任技術者	【平成29年度第1回保安検査時の指導】 平成29年4月2日に保安規定第71条(外部電源)に係る運転上の制限の逸脱宣言を行い、その後、同宣言を取消し、4月4日には取消した同宣言を訂正した事案(以下「事案」という。)があったことから、本件について不適合管理の実施状況を確認した。 その結果、不適合管理基準に基づき不適合・是正処置報告書を作成し再発防止対策を記載しているものの、事案の原因を網羅的に分析していないことが確認されたことから、保安活動の実効性をより確実なものとするため、事案の原因を網羅的に分析し、不適合管理するよう当事務所より指導文書を発出した。	平成29年6月29日	【事業者の見解】 運転上の制限逸脱の判断に係る事案の原因を網羅的に分析し、不適合管理する。