

11:24 後

1/3

様式0-1(1/2)
 (第18142報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

平成30年 5月23日 11時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下貯水槽観測孔 分析結果 [採取日 5月22日] ・地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果 [採取日 5月21日] <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

2/3

地下貯水槽観測孔 分析結果(2018年5月22日分)

地下貯水槽観測孔(i~iii)												
	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
採取時刻				8:03				7:55				7:50
全ベータ(Bq/L)				ND(23)				ND(23)				ND(23)

地下貯水槽観測孔(i~iii)							地下貯水槽観測孔(vi)			
	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	B1	B2	B3
採取時刻				7:43						
全ベータ(Bq/L)				ND(23)						

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下水バイパス(調査孔)、海側観測孔 分析結果(2018年5月21日分)

	地下水バイパス 調査孔			海側観測孔						
	a	b	c	①	②	④	⑤	⑥	⑦	⑧
採取時刻	/	8:26	8:08	/	/	/	/	/	/	7:50
全ベータ(Bq/L)	/	ND(25)	ND(25)	/	/	/	/	/	/	ND(25)
トリチウム(Bq/L)	/	58	27	/	/	/	/	/	/	190

半減期 トリチウム:約12年

* トリチウム以外のデータは5月22日にお知らせ済み。

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

3/3

11:24 受

1/2
様式0-1(1/2)
(第18143報)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18143報)

平成30年 5月23日 11時10分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 磯貝 智彦
連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	(対応日時, 対応の概要) 第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路上流側立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。 ・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 5月21日] 今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。 【公表区分：その他】
その他の事項の対応(注3)	なし ※添付の有・無

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月21日	5月21日	5月21日	5月21日
採取時刻	10:02	9:36	9:50	9:40
Cs-134(約2年)	23	100	130	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	240	870	1,400	53
全β	360	2,700	1,900	170
H-3(約12年)	ND(130)	440	ND(130)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

15:01 後

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第18144報)

<p style="text-align: right;">平成30年 5月23日 14時35分</p> <p>内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿</p> <p style="text-align: right;">報告者名 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー 福島第一原子力発電所 原子力防災管理者 磯貝 智彦</p> <p style="text-align: right;">連絡先 0240-30-9301</p> <p>原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。</p>	
第25条報告	
原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>1~3号機使用済燃料プール(以下、「SFP」という。)循環冷却二次系共用設備の計器点検に伴い、1~3号機のSFP循環冷却二次系が停止します。なお、1号機については一次系についても停止します。</p> <p>停止期間は以下のとおりです。</p> <p>○5月24日5時 ~ 5月31日17時 約180時間</p> <p>また、各号機の停止期間における温度評価については以下のとおりと評価しております。</p> <p>1号機: 本日5時現在のSFP水温度が、25.5℃であることから、運転停止期間終了時点でのSFP水温度については、放熱を考慮し約27.9℃になる見込みです。</p> <p>2号機: 本日5時現在のSFP水温度が、25.9℃であることから、運転停止期間終了時点でのSFP水温度については、放熱を考慮し約35.0℃になる見込みです。</p> <p>3号機: 本日5時現在のSFP水温度が、25.1℃であることから、運転停止期間終了時点でのSFP水温度については、放熱を考慮し約32.9℃になる見込みです。</p> <p>実績については、別途お知らせします。</p> <p>【公表区分: E】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

15:01 受

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第18145報) 1/9

平成30年5月23日/14時35分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	平成23年3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [5月23日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 5月22日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 5月22日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月18日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月22日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 5月22日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクG、地下水バイパス一時貯留タンクグループ2の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、5月24日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 5月19日] ・福島第一原子力発電所 地下水バイパス 一時貯留タンク分析結果 [採取日 5月17日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/9

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2018年5月23日 11:00 現在

【留意事項】
各計測器については、地震やその他の異常速度の影響を受けて、異常の使用履歴
条件を積んでいるものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器も存
在している。プラントの状態を把握するために、このような計測器の不確かさを考
慮し、また、複数の計測器から得られる情報を活用して変化の傾向にも着目し
て総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (5/23 11:00 現在)	給水系：1.4m ³ /h CS系：1.4m ³ /h (5/23 11:00 現在)	給水系：0.0m ³ /h CS系：3.0m ³ /h (5/23 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 19.6°C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 19.5°C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 19.4°C (5/23 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 25.3°C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 26.0°C (5/23 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 23.5°C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 22.5°C (5/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 19.7°C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 19.4°C (5/23 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 25.7°C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH-2-16B (TE-16-114G#1) : 25.7°C (5/23 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A) : 23.2°C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1) : 21.7°C (5/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	1.35kPa g (5/23 11:00 現在)	4.89kPa g (5/23 11:00 現在)	0.33kPa g (5/23 11:00 現在)	
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVH) : 13.83Nm ³ /h (JP-A) : 14.29Nm ³ /h (JP-B) : -Nm ³ /h PCV : -Nm ³ /h (5/23 11:00 現在)	※4	※4	※4
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	21.6m ³ /h (5/23 11:00 現在)	16.22Nm ³ /h (5/23 11:00 現在)	18.47Nm ³ /h (5/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系：0.00vol% B系：~vol% (5/23 11:00 現在)	※6	A系：0.03vol% B系：0.04vol% (5/23 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系：指示値 1.21E-03 検出限界値 4.20E-04 B系：指示値 1.27E-03 検出限界値 3.50E-04 (5/23 11:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 1.6E-01 B系：指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 (5/23 11:00 現在)	A系：指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 B系：指示値 ND 検出限界値 2.5E-01 (5/23 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	25.6°C (5/23 11:00 現在)	25.9°C (5/23 11:00 現在)	25.4°C (5/23 11:00 現在)	20.0°C (5/13 5:00 現在) ※5
FPC 7ヶリヤカ 水位	2.99m (5/23 11:00 現在)	2.45m (5/23 11:00 現在)	3.97m (5/23 11:00 現在)	67.14×100mm (5/23 11:00 現在)

(計測器に関する情報)
※1：格納容器がマイナスの場合は0.00vol%と積算する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナスを表示される場合があるため)
※2：指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を積算する。
※3：指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を積算する。
※4：窒素吸入流量。圧力で流量を修正した値を記載する。
※5：作業により4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中のため、4号機使用済燃料プール水温度に關しては近頃のデータを記載。
※6：作業に伴いデータ欠測

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

4/9

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日		5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	
採取日	7:54	8:25	8:20	8:30	7:45		7:49	8:22	8:15	8:35	7:50	
採取時刻	0	3	1	0	0		0	3	1	0	0	
降雨量 (mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	
流量 (m ³ /秒)	1.3	0.80	0.75	ND(0.57)	ND(0.82)		0.83	ND(0.75)	ND(0.54)	ND(1.0)	ND(0.61)	
Cs-134(約2年)	13	8.0	5.1	2.6	9.4		5.8	6.5	4.6	4.4	3.5	
Cs-137(約30年)	23	20	8.5	10	18		7.1	13	12	8.4	5.5	
全β	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

単位: Bq/L

	K排水路						C排水路					
	5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日		5月18日	5月19日	5月20日	5月21日	5月22日	
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00		6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	
採取時刻	0	3	1	0	0		0	3	1	0	0	
降雨量 (mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	
流量 (m ³ /秒)	0.82	1.2	0.70	ND(0.93)	ND(0.63)		ND(0.47)	ND(0.54)	ND(0.55)	ND(0.57)	ND(0.61)	
Cs-134(約2年)	9.2	15	10	6.8	6.6		ND(0.62)	0.84	ND(0.79)	ND(0.83)	ND(0.85)	
Cs-137(約30年)	15	23	17	12	13		ND(3.3)	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(3.0)	ND(3.9)	
全β	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
H-3(約12年)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	

* 太枠内が今回公表データ。他は5月22日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	No.0-1		No.0-1-2		No.0-2		No.0-3-1		No.0-3-2		No.0-4		5月18日		5月18日		5月18日		5月18日		5月18日		
	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17	採取時刻	採取時刻	採取時刻	採取時刻	採取時刻	採取時刻	採取時刻	採取時刻
採取時刻							7:37	7:37								7:22	7:55	7:45	7:21			8:07	
塩素(単位: ppm)																							
Cs-134(約2年)							ND(0.47)	1,700								ND(0.48)	12	ND(0.39)	ND(0.90)			ND(0.43)	
Cs-137(約30年)							ND(0.47)	15,000								ND(0.52)	100	ND(0.47)	1.3			ND(0.53)	
その他							ND	22								ND	ND	ND	ND			ND	
γ							ND	ND								ND	ND	1.2				ND	
全β							33,000	130,000								ND(11)	410	26,000	37,000			37,000	
H-3(約12年)							49,000	2,500								1,100	36,000	3,000	1,700			16,000	
Sr-90(約29年)																							

採取日	1,2号機 ウエルポイント 汲み上げ水		地下水観測孔 No.2		地下水観測孔 No.2-2		地下水観測孔 No.2-3		地下水観測孔 No.2-5(注)		地下水観測孔 No.2-6		地下水観測孔 No.2-7		地下水観測孔 No.2-8		2,3号機 改修ウエル 汲み上げ水		地下水観測孔 No.3		地下水観測孔 No.3-2		地下水観測孔 No.3-3		地下水観測孔 No.3-4		地下水観測孔 No.3-5(注)		3,4号機 改修ウエル 汲み上げ水		
	採取時刻																														
塩素(単位: ppm)																															
Cs-134(約2年)																															
Cs-137(約30年)																															
その他																															
γ																															
全β																															
H-3(約12年)																															
Sr-90(約29年)																															

* 本枠内が今回公表データ。他は5月19日にお知らせ済み。
 * NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

5/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/3)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9 ^(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17	
採取時刻							5月22日 8:06	5月22日 7:39	5月22日 7:30		5月22日 7:47	5月22日 8:29	5月22日 7:46	5月22日 7:23	5月22日 8:09	
塩素(単位: ppm)							ND(0.52)	1,500	85		ND(0.28)	12	ND(0.44)	ND(0.30)	ND(0.51)	
Cs-134(約2年)							ND(0.57)	14,000	810		0.72	100	0.52	1.4	ND(0.53)	
Cs-137(約30年)							ND	15	ND		ND	ND	ND	ND	ND	
その他																
γ																
全β							32,000	120,000	7,300		45	430	28,000	40,000	37,000	
H-3(約12年)							分析中	分析中	分析中		分析中	分析中	分析中	分析中	分析中	
Sr-90(約29年)																

採取日	12号機 ウェルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5 ^(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	23号機 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5 ^(注)	34号機 汲み上げ水
採取時刻	5月22日 8:19														
塩素(単位: ppm)															
Cs-134(約2年)															
Cs-137(約30年)															
その他															
γ															
全β							180,000								
H-3(約12年)							分析中								
Sr-90(約29年)															

6/9

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてる過後に測定。

7/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/3)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物置場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東線路北側)	福島第一 1号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 2号機 取水口 (遮水壁前)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日		
採取時刻	7:02	6:52	7:02	7:48	7:22	7:28	7:33	7:04	7:02	7:02		
Cs-134 (約2年)	ND(0.50)	ND(0.54)	ND(0.54)	ND(0.64)	ND(0.58)	ND(0.70)	ND(0.67)	ND(0.46)	ND(0.33)	ND(0.33)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.56	1.0	1.0	3.7	3.1	3.8	4.2	ND(0.64)	0.52	0.52	90	10
全β	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(17)	ND(14)	ND(14)		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Si-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日	5月22日		
採取時刻	7:00	6:58	7:06	7:44	7:06	7:44	7:44	7:06	7:06		
Cs-134 (約2年)	ND(0.29)	ND(0.32)	ND(0.26)	ND(0.50)	ND(0.26)	ND(0.50)	ND(0.50)	ND(0.26)	ND(0.26)	60	10
Cs-137 (約30年)	0.93	0.76	0.62	ND(0.56)	0.62	ND(0.56)	ND(0.56)	0.62	0.62	90	10
全β	ND(14)	ND(14)	ND(14)	ND(17)	ND(14)	ND(17)	ND(17)	ND(14)	ND(14)		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
Si-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
* 測定対象外の項目は「-」と記す。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

8/9

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

採取日	一時貯水タンクG (サンプルタンクG)		運用目標	告示濃度※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関			
採取時刻	2018年5月19日	2018年5月19日			
採取時刻	7:49	7:49			
貯水量 [m ³]	770	770			
セシウム134	ND(0.74)	ND(0.53)	1	60	10
セシウム137	ND(0.53)	ND(0.66)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出なし	検出されないこと ※2		
全ベータ	ND(2.3)	ND(0.34)	3(1) (注)		
トリチウム	760	820	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

2018年5月23日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 地下水バイパス 一時貯留タンク分析結果

単位: Bq/L

Gr2(グループ2)		適用目標	※1 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
	東京電力	第三者機関		
採取日	2018年5月17日	2018年5月17日		
採取時刻	8:32	8:32		
貯水量 [m ³]	2,320	2,320		
セシウム134	ND(0.67)	ND(0.59)	60	10
セシウム137	ND(0.58)	ND(0.52)	90	10
その他ガンマ核種	検出なし	検出なし		
全ベータ	ND(0.72)	ND(0.52)	5(1) ^(注)	
トリチウム	120	110	1,500	10,000

* 第三者機関: 日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第2第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

9/9