

平成29年度 第4四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名: 関西電力(株)大飯発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 平井 隆

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	2月14日	鈴木	大飯発電所 安全・防災室長	安全上重要な保安検査(成立性確認訓練)において「大飯発電所 巡視点検表(様式-1)」のタービン保修課分の記録に、点検対象 設備の点検結果について、1ページ分をまとめてレ点を記載し点 検結果の判定記録としているが、他課室の点検記録にもあるよう に対象設備毎に分けて点検判定の記録としてレ点を記載するよう 様式を見直してはどうか。	3月23日	検査の際に確認された巡視点検表(タービン保修課11月実施 分)は、指摘のとおり改善の必要があるものとするため、所管 課へ確認の結果、確認結果欄を設備毎にチェック出来るよう「巡 視点検実施要領」を改正した。
2	2月15日	福富	大飯発電所 安全・防災室長	安全上重要な保安検査(成立性確認訓練)において、ホース展張 作業実施中、訓練者のタイベックに穴が空いている訓練者が散 見されたため、常に相互確認すべき。	3月23日	訓練者にはタイベックの着用状態を都度確認し、破れ等がある場 合はテープ補修を次失するよう指導しているが、引き続き周知徹 底させるようにする。