

平成30年6月29日

北陸電力株式会社

志賀原子力発電所長 古谷 俊直 殿

志賀原子力規制事務所

統括原子力運転検査官 野中 則彦

志賀原子力発電所2号機の警報等発信記録の一部未保存について（指導）

平成22年11月19日分の志賀原子力発電所2号機警報等発信記録が保存されていないことが平成30年6月15日に確認され、その類似事例の調査で確認された2件の同様記録が、保存されていないことも確認されました。

記録のデータは残っており安全上の問題はないことは確認されましたが、保安活動の実効性がより確実なものとなるよう下記の対応を求めます。

#### 記

1. 類似事例の調査、原因究明及び再発防止策を早急に講じること
2. 1. の結果を報告すること