

平成30年8月20日

北海道電力株式会社
泊発電所長 坂本 浩之 殿

泊原子力規制事務所
統括原子力運転検査官 稲垣 隆二

管理区域入域時の警報付ポケット線量計の不携帯について(指導)

平成30年6月12日に実施された泊発電所の全体成立性確認訓練(自主訓練)において、一部の訓練員が管理区域に警報付ポケット線量計を不携帯のまま入域し、出入管理していた安全管理課職員がそれを認識しながら訓練が継続される事象が確認されました。本件は保安規定に紐付く社内手順書等に反する不適切な行為であることから、保安活動の実効性をより確実なものとするため下記のとおり対応を求めます。

記

1. 訓練員、安全管理課職員に対して聞き取りを行うとともに、管理面も含めて原因を究明すること。
2. 原因究明の結果を踏まえて、適切な再発防止策を検討し、確実に実施すること。

以上