

## 平成30年度 第1四半期 指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：北陸電力(株)志賀原子力発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 野中 則彦

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成30年6月25日	野中 久光	発電所長	北陸電力株式会社志賀原子力発電所における平成29年度安全文化醸成活動の実施状況を踏まえ、当事務所より取組要請事項に係る指導文書を発出した。	平成30年6月25日	取組要請事項を2018年度安全文化醸成活動に反映する。
2	平成30年6月29日	野中 宮田	発電所長	平成22年11月19日分の志賀原子力発電所2号機警報等発信記録が保存されていないことが平成30年6月15日に確認され、その類似事例の調査で確認された2件の同様記録が、保存されていないことも確認された。 記録のデータは残っており安全上の問題はないことは確認されたが、保安活動の実効性がより確実なものとなるよう類似事例の調査、原因究明及び再発防止策を早急に講じ、その結果を報告するよう指導文書を発出した。	平成30年6月29日	類似事例を調査した結果、今回報告した3件以外に同様な事例がないことを確認した。 原因を調査した結果、当直員は、データを所定の電子媒体(以下「媒体」という。)に保存する端末で、保存前の元データを確認したことにより、媒体へデータが保存されたと誤認したため、媒体への保存がなされなかった可能性が高いと推定される。 再発防止対策として、媒体に保存されていることを、データを媒体に保存する端末とは別の端末で確認する旨を社内規定に規定する。