

平成30年度第2四半期指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名: 関西電力株式会社 高浜発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 山西 忠敏

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	H30.8.24	山西	タービン保 修課	<p>【4号機安全上重要な行為の保安検査】</p> <p>8/19(日)、4号機において昇温・昇圧中にタービン動補助給水ポンプの制御油圧低警報発信によるLCO事象が発生しました。発生原因である当該ポンプ潤滑油供給ラインの継手部分からの油漏えい事象は、前回定期点検での復旧作業において配管とホースの接続部の締め付け作業の不備によるものと推定していますが、当該接続部の構造の改善を検討して頂きたい。</p>	H30.9.20	<p>潤滑油供給ラインの継手部構造を信頼性の高い構造に改善する方向で検討します。</p> <p>高浜3号機: 第23回にて実施予定。</p> <p>高浜4号機: 第22回にて実施予定。</p>