

原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合

(第651回)

1. 日 時： 平成30年11月13日(火) 13:30 ~ 18:00

2. 場 所： 原子力規制委員会 13F 会議室 A

3. 議 題：

- (1) 関西電力(株)大飯発電所3・4号機の大飯幹線・新綾部線系統変更工事に係る工事計画認可申請及び計装用電源改造工事に係る工事計画変更認可申請の概要について
- (2) 関西電力(株)美浜発電所3号炉の中央制御盤取替工事に伴う保安規定変更認可申請について
- (3) 関西電力(株)大飯発電所3・4号機、高浜発電所1・2・3・4号機及び美浜発電所3号機、四国電力(株)伊方発電所3号機並びに九州電力(株)川内原子力発電所1・2号機及び玄海原子力発電所3・4号機の高エネルギーアーク損傷対策に係る工事計画認可申請等の概要について
- (4) 関西電力(株)高浜発電所及び大飯発電所、四国電力(株)伊方発電所並びに九州電力(株)玄海原子力発電所及び川内原子力発電所の火山影響対策に係る保安規定対応について
- (5) その他

4. 配布資料

- | | | |
|---------|-------------------------------------|--|
| 資料1-1 | 大飯発電所3, 4号機 | 大飯幹線・新綾部線系統変更工事に係る工事計画認可申請について |
| 資料1-2 | 大飯発電所3, 4号機 | 大飯幹線・新綾部線系統変更工事に係る工事計画認可申請について【補足説明資料】 |
| 資料1-3 | 大飯発電所3, 4号機 | 計装用電源改造工事に係る工事計画変更認可申請について |
| 資料1-4 | 大飯発電所3, 4号機 | 計装用電源改造工事に係る工事計画変更認可申請について【補足説明資料】 |
| 資料2-1 | 美浜発電所原子炉施設 | 保安規定変更認可申請(3号炉中央制御盤取替工事に伴う変更)について |
| 資料2-2 | 美浜発電所原子炉施設 | 保安規定変更認可申請(3号炉中央制御盤取替工事に伴う変更)補足説明資料 |
| 資料3-1-1 | 大飯発電所3, 4号機、高浜発電所1, 2, 3, 4号機、美浜3号機 | 高エネルギーアーク損傷対策に係る工事計画(変更)認可申請の概要について |

- 資料3-1-2 大飯発電所3, 4号機、高浜発電所1, 2, 3, 4号機、美浜3号機
高エネルギーアーキ損傷対策に係る工事計画（変更）認可申請の概要について
【補足説明資料】
- 資料3-2-1 伊方発電所3号機 高エネルギーアーキ損傷対策に係る工事計画認可申請の概要
について
- 資料3-2-2 伊方発電所3号機 高エネルギーアーキ損傷対策に係る工事計画認可申請の概要
について【補足説明資料】
- 資料3-3-1 川内原子力発電所1, 2号機、玄海原子力発電所3, 4号機 高エネルギーアー
ク損傷対策に係る工事計画認可申請の概要について
- 資料3-3-2 川内原子力発電所1, 2号機、玄海原子力発電所3, 4号機 高エネルギーアー
ク損傷対策に係る工事計画認可申請の概要について【補足説明資料】
- 資料4-1-1 高浜発電所3, 4号炉及び大飯発電所3, 4号炉 火山影響等発生時の体制整備
等に係る措置の規則改正に伴う原子炉施設保安規定変更認可申請について（審査
会合における指摘事項の回答）
- 資料4-1-2 高浜発電所改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について
- 資料4-1-3 大飯発電所改良型フィルタのフィルタ取替の着手時間について
- 資料4-2-1 伊方発電所原子炉施設保安規定変更認可申請について 火山影響等発生時におけ
る発電用原子炉施設の保全のための活動を行う体制の整備
（「火山灰対策における考え方の再整理」を受けての伊方3号炉の対応方針）
- 資料4-2-2 伊方発電所3号炉非常用ディーゼル発電機吸気消音器フィルタの閉塞について
- 資料4-3-1 川内及び玄海原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請の概要について 火
山灰対策の考え方の再整理を受けての対応方針
- 資料4-3-2 ディーゼル発電機吸気フィルタの閉塞について（川内原子力発電所）
- 資料4-3-3 ディーゼル発電機吸気フィルタの閉塞について（玄海原子力発電所）