

第4回原子力施設等における事故トラブル事象への対応に関する公開会議事次第

1. 日 時 平成30年12月12（月） 15：30～18：00
2. 場 所 原子力規制委員会 13階会議室B、C
3. 議 事
 - (1) 柏崎刈羽原子力発電所1号機 非常用ディーゼル発電機（B）の異常について
 - (2) 浜岡原子力発電所5号機非常用ディーゼル発電機（B）排気管伸縮継手破損による排気漏えいに伴う運転上の制限からの逸脱について
 - (3) その他
4. 配布資料
 - 資料1-1 柏崎刈羽原子力発電所1号機非常用ディーゼル発電機（B）の過給機軸固着について（原因調査進捗状況）（東京電力資料）
 - 資料2-1 浜岡原子力発電所5号機 非常用ディーゼル発電機（B）排気管伸縮継手破損による排気漏えいに伴う運転上の制限からの逸脱について（中部電力資料）
 - 資料2-2 浜岡原子力発電所5号機 非常用ディーゼル発電機（B）排気管伸縮継手破損による排気漏えいに伴う運転上の制限からの逸脱について（報告書（平成30年9月20日提出）からの主な変更点）（中部電力資料）
 - 資料2-3 浜岡原子力発電所5号機 非常用ディーゼル発電機（B）排気管伸縮継手破損による排気漏えいに伴う運転上の制限からの逸脱に係る中部電力からの報告に対する評価及び今後の対応について（案）