

## 平成30年度第2四半期指摘事項一覧(事業者の処置結果追記分)

原子力事業所又は原子力施設名: 関西電力株式会社 高浜発電所

作成責任者 統括原子力運転検査官 山西 忠敏

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘(要旨)	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	H30.8.24	山西	タービン保 修課	【4号機安全上重要な行為の保安検査】 8/19(日)、4号機において昇温・昇圧中にタービン動補助 給水ポンプの制御油圧低警報発信によるLCO事象が発生し ました。発生原因である当該ポンプ潤滑油供給ラインの継手 部分からの油漏えい事象は、前回定期点検での復旧作業に おいて配管とホースの接続部の締め付け作業の不備による ものと推定していますが、当該接続部の構造の改善を検討し て頂きたい。	H30.9.20	潤滑油供給ラインの継手部構造を信頼性の高い構造に 改善する方向で検討します。 高浜3号機: 第23回にて実施予定。 高浜4号機: 第22回にて実施予定。
					H30.12.20	高浜3号機: 第23回にて潤滑油供給ラインの継手部構造 を信頼性の高い構造に改善した。 高浜4号機: 第22回にて同様な改造を実施予定。
注) 番号1は、事業者の処置完了を確認済み。						