

島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況 (PRA)

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
1	平成26年9月30日	起因事象の抽出について、網羅性及びスクリーニングの考え方を説明すること。	本日回答	地震時に特有の事故シナリオの細分化を行うことにより事故シナリオを網羅的に抽出した。加えて、国内の震害事例を調査し、新たに考慮すべきシナリオは抽出されないことを確認した。 (資料 1 - 2 - 2 「島根原子力発電所 2号炉 確率論的リスク評価 (PRA) について 地震レベル 1 PRA」 P.26 参照)
2	平成26年9月30日	漂流物の影響について詳細に説明すること。	本日回答	漂流物となりえるものの調査結果をもとに発電所構内、発電所構外に分けて検討を行い、漂流物は炉心損傷頻度の評価に有意な影響を与えるものではないと判断した。 (資料 1 - 2 - 3 「島根原子力発電所 2号炉 確率論的リスク評価 (PRA) について 津波レベル 1 PRA」 P.22 参照)
3	平成26年9月30日	漏水による敷地内浸水時の水密扉の浸水防止機能への期待の有無と、期待する場合は水密扉の誤開放の可能性について、PRAでどのように考慮しているか説明すること。	本日回答	水密扉は通常時閉運用で警報ブザー等での監視を行っていること等を考慮し、評価では水密扉の浸水防止機能に期待している。 (資料 1 - 2 - 3 「島根原子力発電所 2号炉 確率論的リスク評価 (PRA) について 津波レベル 1 PRA」 P.26 参照)
4	平成26年9月30日	津波が防潮壁を越える可能性を踏まえて、防護壁の設計の妥当性について説明すること。	本日回答	防波壁を越波するEL20m津波に対して、評価上考慮する防水壁等が機能喪失しないことを確認した。 (資料 1 - 2 - 3 「島根原子力発電所 2号炉 確率論的リスク評価 (PRA) について 津波レベル 1 PRA」 P.27 参照)
5	平成26年9月30日	E-LOCAについて、再循環配管一本の破断を想定したシーケンスの代表性について説明すること。	本日回答	感度解析として格納容器内配管に完全独立を仮定し、配管がそれぞれ独立に破損することによりExcessive LOCAに至る頻度を評価し、比較することでベースケースの評価が非保守的となっていないことを確認した。 (資料 1 - 2 - 2 「島根原子力発電所 2号炉 確率論的リスク評価 (PRA) について 地震レベル 1 PRA」 P.29 参照)

島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況 (PRA)

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
6	平成26年9月30日	ケーブルトレイのFV重要度が高いことについて、シーケンス選定に対する影響について説明すること。(重要事故シーケンス選定時に説明)	本日回答	シーケンス選定における検討では、FV重要度は直接は用いておらず、炉心損傷頻度及び影響度の観点から総合的に判断している。 (資料1-2-2「島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価(PRA)について 地震レベル1 PRA」P.31 参照)
7	平成26年9月30日	排気筒に損傷を起こす地震動レベルとして、1200ガル相当を考慮している理由を説明すること。	本日回答	条件付炉心損傷確率が1となる地震動レベルを目安として設定した。 (資料1-2-2「島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価(PRA)について 地震レベル1 PRA」P.33 参照)
8	平成26年9月30日	津波ハザード曲線の平均曲線が、80～90%フラクタイル曲線に偏っている理由を説明すること。	本日回答	平均曲線は、任意の水位における確率を足し合わせ、平均化した曲線であることから、水位が大きくなるほど信頼度の高い曲線に偏りやすい。 (資料1-2-3「島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価(PRA)について 津波レベル1 PRA」P.28 参照)
9	平成26年9月30日	津波の発生源に関して、海底地滑りととの重畳について説明すること。	本日回答	津波ハザード評価は、日本原子力学会(2012)等を踏まえ、断層運動が直接の原因で生じる津波を対象としており、海底地すべり等による津波については、発生頻度等を設定することが難しいため、評価に含めていない。 (資料1-2-3「島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価(PRA)について 津波レベル1 PRA」P.29 参照)
10	平成26年9月30日	津波に伴う砂の堆積が海水の取水性へ与える影響について、定量的に説明すること。	本日回答	発電所前面海域には砂の分布がほとんどないこと、砂移動評価の結果、取水口位置及び取水槽において、基準津波による砂の堆積厚は0.02mであることから、取水性に影響がないことを確認した。 (資料1-2-3「島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価(PRA)について 津波レベル1 PRA」P.30 参照)

島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
11	平成26年1月16日	いずれFSARにて、今回のSA対策実施後のPRAを実施することになるが、間に合えば、参考として説明してほしい。	本日回答	重大事故等対処設備に期待したPRAは、BWRでは参考として東京電力HD（株）が柏崎刈羽6/7号炉に対して実施された例がある（第245回審査会合資料1-2-1（平成27年7月2日））。現在、電力大でPRA高度化に取り組んでいるところであり、島根2号炉での重大事故等対処設備に期待したPRAは、これらの知見を取り入れた上で、安全性向上評価届出等により実施することとしたい。
12	平成26年9月30日	基準津波に対する溢水防止壁の高さの妥当性について、定量的に説明すること。	後日回答	基準津波に対する浸水防止壁等の高さの妥当性については、耐津波設計方針の審査で説明する。
13	平成25年11月28日	確率論的リスク評価（PRA）の手法及び実施結果について、説明すること。	第125回審査会合(H26.7.22)にて回答済 資料1-1 島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価（PRA）について 資料1-2 島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価（PRA）について 資料全体参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 資料全般参照
14	平成26年7月22日	マスキングの適応条件を整理した上で、マスキング箇所を再度検討すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 16ページ参照	まとめ資料 資料全般に反映
15	平成26年7月22日	ISLOCAを引き起こす大規模内部リークの発生頻度を小規模リークの1/10としている根拠について説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 19ページ参照	— （10分の1の値を削除）

島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
16	平成26年7月22日	ストレスファクターについて考え方を説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 24ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.g-1 余裕時間及びストレスファクタの適用の 考え方とその影響 補足1.1.1.g-1-2ページ参照 補足説明資料1.1.2.g-1 停止時P R Aと出力運転時P R Aと のストレスファクタ設定の考え方について 補足1.1.2.g-1-1ページ参照
17	平成26年7月22日	RCICの継続運転に対する環境影響について説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 28ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.d-3 全交流動力電源喪失時において原子 炉隔離時冷却系の8時間継続運転が可能であることの妥当性及び 実力評価について 参照
18	平成26年7月22日	RCIC運転時間について、実力評価で参照できる結果を提示するこ と。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 28ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.d-3 全交流動力電源喪失時において原子 炉隔離時冷却系の8時間継続運転が可能であることの妥当性及び 実力評価について 参照
19	平成26年7月22日	DCH等物理現象の評価について、妥当性を説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 40ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料2.1.1.f-1 内部事象出力運転時レベル1.5 P R A における物理化学現象の考慮 参照
20	平成26年7月22日	CETのヘディングにIVRを考慮している場合、その背景となる技術的知 見について説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 78ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料2.1.1.f-2 炉心注水による原子炉圧力容器破損 回避の不確かさ 参照

島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
21	平成26年7月22日	格納容器の破損限界について、福島第一原子力発電所において推定される格納容器破損モードの知見をどのように反映するか整理すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 85ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料2.1.1.a-1 内部事象出力運転時レベル1.5 PRA のシケンス選定における福島第一原子力発電所事故の知見の考 慮 参照
22	平成26年7月22日	格納容器破損頻度の評価結果について、学会標準を用いて起因事象のスクリーニングを行うとTWが100%になってしまうことを踏まえ、今後更なる分析を実施すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 89ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 2.1.1.f 格納容器破損頻度 2.1.1-9ページ参照
23	平成26年7月22日	感度解析を実施する際に用いたベイズ統計手法について、計算過程を含めて具体的に説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 96ページ参照 第379回審査会合(H28.7.12)にて回答済 資料3-3-1 島根原子力発電所2号炉 炉心損 傷防止対策の有効性評価の概要について 1199ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.h-5 ベイズ統計の計算過程について 参照
24	平成26年7月22日	主蒸気管破断の確率について具体的に説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 100ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.b-2 起因事象から除外している事象の考 え方 補足1.1.1.b-2-2ページ参照
25	平成26年7月22日	RHRとLPCIの区分について整理すること。主要なカットセットにおける共通要因についても併せて説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 104ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 第1.1.1.f-2表 共通原因故障を考慮した機器と故障モード 第1.1.1.h-3表 炉心損傷シケンスの分析結果 1.1.1-42,51ページ参照

島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
26	平成26年7月22日	PRA評価に使用したコードの検証について、再度より詳細な確認を実施した上で説明すること。	第125回審査会合(H26.7.22)にて回答済 資料1-2 島根原子力発電所2号炉 確率論的リスク評価（PRA）について 別紙1.1.1-24参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.h-1 炉心損傷頻度の計算に用いた計算コードの特徴（検証結果）参照
27	平成26年9月30日	炉心損傷頻度の算出に用いた計算コードの妥当性について説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 対象外 （炉心損傷頻度の定量化にはWinNUPRAを使用しており、その妥当性は記載済であるため）	対象外 （炉心損傷頻度の定量化にはWinNUPRAを使用しており、その妥当性は記載済であるため）
28	平成26年9月30日	人的過誤について、使命時間の妥当性及び余裕時間とストレスファクターとの関係を示すこと。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 対象外 （資料へ記載済であるため）	対象外 （資料へ記載済であるため）
29	平成26年9月30日	地震のハザード曲線について、各曲線の凡例を記載すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 対象外 （資料へ記載済であるため）	対象外 （資料へ記載済であるため）
30	平成26年9月30日	波源別のハザード曲線を示すこと。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 対象外 （資料へ記載済であるため）	対象外 （資料へ記載済であるため）
31	平成26年9月30日	ロジックツリーの重み付けの考え方について、専門家からの意見聴取した結果を踏まえて示すこと。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 対象外 （資料へ記載済であるため）	対象外 （資料へ記載済であるため）

島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
32	平成26年10月7日	崩壊熱除去機能喪失以外のシーケンスの寄与割合を示すこと。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答（事故シーケンスグループ 及び重要事故シーケンス等の選定について） 89ページ参照	平成30年11月5日提出まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 2.1.1.f 格納容器破損頻度 2.1.1-9ページ参照
33	平成27年6月30日	計算過程を詳細に資料に記載すること。	第379回審査会合(H28.7.12)にて回答済 資料3-3-3 島根原子力発電所2号炉 重大事 故等対策の有効性評価 1199ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.h-5 ベイズ統計の計算過程について 参照
34	平成27年6月30日	人的過誤の除外規定について、運用も含めて明確に整理して説明すること。	第379回審査会合(H28.7.12)にて回答済 資料3-3-2 島根原子力発電所2号炉 指摘事 項に対する回答一覧表 対象外 （独立した運転員がチェックする場合にのみスクリー ニングアウトすることとしているため）	対象外 （独立した運転員がチェックする場合にのみスクリー ニングアウトすることとしているため）
35	平成27年6月30日	I V R 評価コードのモデルの詳細を説明すること。	第379回審査会合(H28.7.12)にて回答済 資料3-3-2 島根原子力発電所2号炉 指摘事 項に対する回答一覧表 対象外 （IVRの分岐確率を設定していないため）	対象外 （IVRの分岐確率を設定していないため）
36	平成27年6月30日	I V R の分岐確率の位置付けについて、示し方を再考して説明すること。	第379回審査会合(H28.7.12)にて回答済 資料3-3-2 島根原子力発電所2号炉 指摘事 項に対する回答一覧表 対象外 （IVRの分岐確率を設定していないため）	対象外 （IVRの分岐確率を設定していないため）

島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
37	平成26年9月18日	炉心状態等を考慮してストレスファクターの設定の考え方について詳細に説明すること。また、人的過誤確率の小さなものについてはピアレビューの際に妥当性を確認すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 24ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.g-1 余裕時間及びストレスファクタの適用の考え方とその影響 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.2.g-1 停止時PRAと出力運転時PRAとのストレスファクタ設定の考え方について 事故シーケンスグループ及び重要事故シーケンス等の選定について 別紙9 島根 2号炉PRAピアレビュー実施結果について 参照
38	平成26年9月18日	イベントツリーについて、福島第1原子力発電所事故の知見をどのように考慮しているか説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 107ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.2.1.d-3 イベントツリーにおける福島第一原子力発電所事故の知見について 参照
39	平成26年9月18日	起回事象の除外の考え方、それによる重要事故シーケンスへの影響も含めて、全体の考察を説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 111ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（PRA）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.b-2 起回事象から除外している事象の考え方 参照
40	平成26年9月18日	チェックシートを利用したダブルチェック体制など、人の作業の信頼性に基づき人的過誤を除外する考え方について説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（PRA）〕 対象外 （独立した運転員がチェックする場合にのみスクリーニングアウトすることとしているため）	対象外 （独立した運転員がチェックする場合にのみスクリーニングアウトすることとしているため）

島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（P R A）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
41	平成26年9月18日	原子炉機器冷却水系故障について、原子炉スクラムから過渡変化に至るシナリオはないか確認すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 113ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.d-4 常用系と非常用系で共用しているサポート系において常用系機能喪失と常用系隔離失敗（隔離弁故障等）が重畳する場合の取り扱い 参照
42	平成26年9月18日	仮定によって評価結果が影響を受けていないものがないか確認すること	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 対象外 （島根2号炉の常用系の冷却は片系のRCWに依存していないため）	対象外 （島根2号炉の常用系の冷却は片系のRCWに依存していないため）
43	平成26年9月18日	R H R系熱交換故障のF V重要度が（A）系と（B）系で大きく違う理由を系統図とともに示すこと。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 対象外 （熱交換器故障のFV重要度は（A）系と（B）系で大きく違わないため）	対象外 （熱交換器故障のFV重要度は（A）系と（B）系で大きく違わないため）
44	平成26年9月18日	タイライン接続状態で緩和系として期待する系統について、系統間の独立性を説明すること。また、許認可上の扱いについて説明すること。さらに、緩和系として期待しない状態を感度解析のベースケースとすること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 118ページ参照	- （タイライン運用に係る成功基準を削除）
45	平成26年9月18日	R C I Cの8時間継続運転に関して、サブレーションプールから飽和状態の水をポンプにて引き込む場合、キャビテーションが発生しないとする考え方について、設備状況等を考慮し定量的に説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 28ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料1.1.1.d-3 全交流動力電源喪失時において原子炉隔離時冷却系の8時間継続運転が可能であることの妥当性及び実力評価について 参照

島根原子力発電所2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（PRA）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
46	平成26年9月18日	格納容器破損モードの分岐確率の算出の考え方について説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 40ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料2.1.1.f-1 内部事象出力運転時レベル1.5 P R A における物理化学現象の考慮 参照
47	平成26年9月18日	非開示部分について、精査すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 16ページ参照	まとめ資料 資料全般に反映
48	平成26年9月18日	ベースケース（1ノード）と感度解析ケース（3ノード）にて比較して いる格納容器温度の考え方を整理し説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 対象外 （MAAPのD/W温度・圧力評価は1ノードで実施 しているため）	対象外 （MAAPのD/W温度・圧力評価は1ノードで実施しているため）
49	平成26年9月30日	M A A Pによる事象進展解析について、少なくとも定性的な議論がで きるよう、非開示部分を再検討すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 16ページ参照	まとめ資料 資料全般に反映
50	平成26年9月30日	M A A P解析におけるドライウェルのノード分割について、ノード間の熱 輸送どのように考慮しているか説明すること。	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 対象外 （ノード間熱輸送は解析コード（MAAP）にて説 明。また、D/W温度・圧力評価は1ノードで実施 しているため）	対象外 （ノード間熱輸送は解析コード（MAAP）にて説明。また、D/W 温度・圧力評価は1ノードで実施しているため）

島根原子力発電所 2号炉 審査会合における指摘事項に対する回答対応状況（P R A）

No.	審査会合 実施日	指摘事項	回答状況	回答内容
51	平成26年9月30日	M C C I 継続による格納容器破損頻度について、評価過程を詳細に説明すること。（有効性評価説明時）	第244回審査会合(H27.6.30)にて回答済 資料3-4-1 島根原子力発電所 2号炉 審査会合 における指摘事項の回答〔確率論的リスク評価（P R A）〕 40ページ参照	まとめ資料 島根原子力発電所 2号炉確率論的リスク評価（P R A）について 補足説明資料 補足説明資料2.1.1.f-1 内部事象出力運転時レベル1.5 P R A における物理化学現象の考慮 参照