

0:41 受

様式 0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19590報)

2019年5月6日0時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所 (注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類 (注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要 (注2)	<p>(対応日時, 対応の概要) 19589報にてお知らせした、建屋内RO(B)ユニットの接続部からの漏えい事象について、その後の状況をお知らせします。</p> <p>漏えいした水については、建屋内ROの処理水で、至近の分析結果は以下のとおりです。</p> <p>試料採取日 2月14日 Sr-90 : ND (検出限界値27 Bq/L) Cs-134 : ND (検出限界値0.88 Bq/L) Cs-137 : 4.1 Bq/L</p> <p>堰内に漏えいした水については、拭き取りを行いました。</p> <p>また、漏えい発見時、建屋内RO(B)は運転停止中でした。 現在、7秒に1滴程度で漏えいは継続しているため、今後、ユニット内系統水の処理および漏えい個所の処置を行ってまいります。</p> <p>【公表区分：C統】</p> <p>※添付の有・<input checked="" type="radio"/>無</p>
その他の事項の対応 (注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

14:14¹⁰ 1/6

様式0-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19591報)

2019年5月6日14時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [5月6日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 5月5日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 5月5日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 5月5日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、5月7日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 5月2日] <p>【公表区分: その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/6

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年5月6日 11:00現在

(留意事項)
 各計測器については、地震やその他の異常事態の影響を受けて、異常の使用履歴条件を
 名計測器について、正しく測定されていない可能性のある計測器を特定している。
 超えているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測器を特定している。
 プラントの状態を把握するために、このような計測器の不具合も考慮して、計測
 の計測器から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.4 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	給水系: 1.4 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	
原子炉炉圧容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 17.0 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 16.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 16.8 °C (5/6 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 22.0 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 22.9 °C (5/6 11:00 現在)	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 19.9 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 18.8 °C (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 17.0 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 16.7 °C (5/6 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 22.9 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 22.3 °C (5/6 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 19.9 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 18.5 °C (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.07 kPa g (5/6 11:00 現在)	2.71 kPa g (5/6 11:00 現在)	0.37 kPa g (5/6 11:00 現在)	
空蒸封入流量 ※3	RPV (RVH): 14.23 Nm ³ /h (JP-A): 15.18 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/6 11:00 現在) ※4	RPV: 9.39 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/6 11:00 現在) ※4	RPV: 17.18 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/6 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.2 m ³ /h (5/6 11:00 現在)	13.74 Nm ³ /h (5/6 11:00 現在)	19.70 Nm ³ /h (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水蒸気量 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (5/6 11:00 現在)	A系: 0.08 vol% B系: 0.08 vol% (5/6 11:00 現在)	A系: 0.16 vol% B系: 0.16 vol% (5/6 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 9.80E-04 検出限界値 4.00E-04 B系: 指示値 1.14E-03 検出限界値 3.40E-04 (5/6 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 (5/6 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 B系: 指示値 ND 検出限界値 2.3E-01 (5/6 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	22.8 °C (5/6 11:00 現在)	23.3 °C (5/6 11:00 現在)	22.6 °C (5/6 11:00 現在)	※5
FPC 水位	2.62 m (5/6 11:00 現在)	4.54 m (5/6 11:00 現在)	4.47 m (5/6 11:00 現在)	67.2 X100mm (5/6 11:00 現在)

(計測値に属する情報)
 ※1: 指示値が0.00vol%と記載する。(水蒸気量が極めて低い場合は、計測精度によりディスプレイ表示される場合があるため)
 原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
 ※2: 指示値が検出限界値未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
 ※3: 空蒸封入流量・圧力で異常検出したことを記載する。
 ※4: 空蒸封入停止
 ※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中

2019年5月6日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5
①	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.6)
②	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(4.6)
③	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.7)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.4)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(3.6)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(3.7)	ND(3.6)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.3)
⑥	-	ND(5.1)	-	-	-	-	-	-	ND(3.6)	-	-	-	-	-	-
⑦	ND(5.7)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(5.2)	ND(6.1)	ND(5.8)	ND(4.6)	ND(4.9)	ND(5.5)	ND(5.1)	ND(4.4)
⑧	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(5.6)	ND(5.4)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(5.3)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(3.6)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.6)
⑨	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(3.6)	ND(4.2)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.8)

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5
①	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(3.3)	ND(5.9)	ND(5.6)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(5.6)	ND(3.5)	ND(6.0)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.6)
②	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(3.9)	ND(8.6)	ND(3.2)
③	ND(5.2)	ND(2.9)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(3.5)	ND(4.3)	ND(3.2)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(3.4)	ND(3.0)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(3.9)	ND(2.8)	ND(3.3)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(3.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(5.5)
⑥	-	ND(3.7)	-	-	-	-	-	-	ND(3.6)	-	-	-	-	-	-
⑦	ND(5.0)	ND(6.3)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(9.1)	ND(5.6)	ND(4.2)	ND(5.6)	ND(5.1)	ND(6.3)	ND(5.9)	ND(7.8)	ND(5.6)	ND(8.0)	ND(6.0)
⑧	ND(4.4)	ND(3.0)	ND(3.0)	ND(5.1)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(5.3)	ND(4.5)	ND(5.6)	ND(4.9)	ND(3.3)	ND(5.1)	ND(3.0)	ND(4.3)
⑨	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(4.7)

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	4/21	4/22	4/23	4/24	4/25	4/26	4/27	4/28	4/29	4/30	5/1	5/2	5/3	5/4	5/5
①	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(5.2)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.3)	4.5	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.3)
②	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(3.4)
③	ND(4.0)	ND(4.5)	ND(4.8)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(4.0)	ND(3.6)	ND(3.6)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(3.4)
④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
⑤	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(3.8)
⑥	-	ND(3.4)	-	-	-	-	-	-	ND(4.2)	-	-	-	-	-	-
⑦	36	32	47	36	43	42	39	44	40	44	42	41	40	37	36
⑧	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(3.6)	ND(6.5)	ND(4.8)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.9)
⑨	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(4.3)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.1)	ND(4.6)	ND(3.6)	ND(4.7)

- <測定箇所>
- ① 4号T/B設置南東
 - ② プロセス主建屋南東
 - ③ プロセス主建屋南東
 - ④ プロセス主建屋南西
 - ⑤ 廃固体廃棄物貯蔵庫南西
 - ⑥ サイトンカ建屋南西
 - ⑦ 焼却工務建屋 西側
 - ⑧ 焼固体廃棄物貯蔵庫北
 - ⑨ サイトンカ建屋南東

※I-131はサンプリング、測定を実施していないことを示す。
 ※⑥は④が採取できなかったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
 ※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
 ※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
 ※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
 ※NDは検出限界未満を示し、()内に検出限界値を示す。

3/6

2019年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路			物揚場排水路		
	5月3日	5月4日	5月5日	5月3日	5月4日	5月5日
採取日	7:45	8:08	7:30	7:40	8:13	7:35
採取時刻	0	0	0	0	0	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(0.59)	ND(0.46)	ND(0.64)	ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.47)
Cs-134(約2年)	4.3	2.0	3.3	1.6	1.8	1.5
Cs-137(約30年)	11	5.5	6.8	ND(3.8)	4.1	4.9
全β	-	-	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-

単位: Bq/L

	K排水路			BC排水路		
	5月3日	5月4日	5月5日	5月3日	5月4日	5月5日
採取日	7:00	7:06	6:55	6:00	6:00	6:00
採取時刻	0	0	0	0	0	0
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
流量(m ³ /秒)	ND(1.0)	ND(0.77)	ND(0.75)	ND(0.54)	ND(0.68)	ND(0.52)
Cs-134(約2年)	7.3	6.4	5.9	ND(0.67)	ND(0.75)	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	14	9.2	7.9	ND(3.3)	ND(3.9)	ND(3.4)
全β	-	-	-	-	-	-
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-

* 本枠内が今回公表データ。他は5月5日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内は検出限界値を示す。

4/6

2019年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一 港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 56号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東洋除塩北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (連水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
5月5日	7:47	ND(0.72)	ND(0.66)	ND(0.42)	ND(0.28)	ND(0.38)	ND(0.71)	ND(0.42)	ND(0.30)	60	10
5月5日	7:40	ND(0.68)	ND(0.54)	ND(0.56)	1.6	3.0	ND(0.63)	ND(0.59)	ND(0.31)	90	10
5月5日	7:25	—	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	11	17	ND(16)	60,000	10,000
5月5日	7:10	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
5月5日	7:15	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000
5月5日	6:35	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10
5月5日	6:33	—	—	—	—	—	—	—	—	60,000	10,000

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
5月5日	6:31	ND(0.31)	ND(0.33)	ND(0.29)	ND(0.47)	ND(0.38)	ND(0.71)	ND(0.42)	ND(0.30)	ND(0.31)	60	10
5月5日	6:29	0.35	0.41	0.33	0.92	3.0	ND(0.63)	ND(0.59)	ND(0.31)	ND(0.31)	90	10
5月5日	6:37	ND(16)	17	ND(16)	ND(17)	ND(16)	11	17	ND(16)	ND(16)	60,000	10,000
5月5日	7:07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10

* NDIは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「—」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度 (別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

5/6

b/b

2019年5月6日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

一時貯水タンク D (サンプルタンク D)		運用目標	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	東京電力 2019年5月2日	第三者機関		
採取時刻	8:00			
貯水量 [m ³]	790			
セシウム134	ND(0.59)	ND(0.47)	60	10
セシウム137	ND(0.53)	ND(0.64)	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出されないこと ※2		
全ベータ	ND(0.66)	3(1)(注)		
トリチウム	700	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社
 * NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
 (注) 運用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。
 ※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])
 ※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。