平成30年度　第4四半期　指摘事項一覧

原子力事業所又は原子力施設名：九州電力（株）　玄海原子力発電所

作成責任者　統括原子力運転検査官　菊川　明広

番号	指摘日	事務所 担当者	事業者 対応者	指摘（要旨）	事業者 回答日	事業者の処置状況
1	平成31年3月1日	小野	防災課長	高濃度の降下火砕物環境下において視認性向上に用いる「回転灯」が非常事態対策要領　添付資料6「資機材点検チェックシート」に明記されていなかったことから、本チェックシートの改正と他チェックシートに同様の誤りがないか確認するよう指摘した。	平成31年3月28日	・非常事態対策要領の添付資料6「資機材点検チェックシート」に「回転灯及び回転灯用電池」を追記し、改正した。（平成31年3月22日改正） ・火山影響等発生時に使用する資機材に関して、他に同様の誤りがないことを確認した。（平成31年3月7日）
2	平成31年3月4日	小野	防災課長	保安規定　添付2「火災、内部溢水、火山現象、自然災害対応及び火山活動のモニタリング等に係る実施基準」で規定している火山影響等発生時の対策に係る各種作業に必要な力量を維持することが確実に担保される訓練内容となっていなかったことから、力量維持が確実に担保される訓練となるよう訓練計画を見直すよう指摘した。	平成31年4月3日	火山影響等発生時の対策に係る対応能力が確実に担保される教育となるよう教育内容を見直し、平成３１年度の教育訓練計画に反映した。