

14:22 受

1/10

様式9-1(1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第19708報)

2019年5月31日 14時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦
 連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [5月31日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果 [採取日 5月30日] ・福島第一原子力発電所構内排水路分析結果 [採取日 5月29日、30日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 護岸地下水 [採取日 5月27日、30日] ・福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果 海水 [採取日 4月22日、5月27日、30日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクGの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、6月1日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果 [採取日 5月27日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

- (注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。
- (注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。
- (注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

2/10

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2019年5月31日 11:00現在

(留意事項)
各計測機については、地震やその他の事故状態の影響を受けて、通常の運用状態を超過しているものもあり、正しく測定されていない可能性のある計測機も存在している。プラントの状態を把握するために、このような計測機の不良がきも検出されたうえで、現状の計測値から得られる情報を使用して変化の傾向にも着目して総合的に判断している。

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/31 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/31 11:00 現在)	給水系: 1.5 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h (5/31 11:00 現在)	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 19.7 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 19.4 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 19.4 °C (5/31 11:00 現在)	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 25.1 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 26.0 °C (5/31 11:00 現在)	スカーション上部温度 (TE-2-3-69F1): 21.9 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 21.1 °C (5/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 19.6 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 19.4 °C (5/31 11:00 現在)	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 25.6 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114G#1): 25.4 °C (5/31 11:00 現在)	格納容器空調機戻り空気温度 (TE-16-114A): 22.0 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 20.7 °C (5/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 圧力	0.02 kPa g (5/31 11:00 現在)	2.86 kPa g (5/31 11:00 現在)	0.37 kPa g (5/31 11:00 現在)	
窒素吸入流量 ※3	RPV (RVH): 14.09 Nm ³ /h (JP-A): 15.03 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/31 11:00 現在) ※4	RPV: 11.39 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/31 11:00 現在)	RPV: 17.08 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h (5/31 11:00 現在) ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	25.9 m ³ /h (5/31 11:00 現在)	12.58 Nm ³ /h (5/31 11:00 現在)	17.85 Nm ³ /h (5/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol% (5/31 11:00 現在)	A系: 0.06 vol% B系: 0.07 vol% (5/31 11:00 現在)	A系: 0.13 vol% B系: 0.11 vol% (5/31 11:00 現在)	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 1.04E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.70E-04 B系: 指示値 1.26E-03 Ba/cm ³ 検出限界値 3.30E-04 (5/31 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 1.5E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 1.4E-01 Ba/cm ³ (5/31 11:00 現在)	A系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ B系: 指示値 ND 検出限界値 2.2E-01 Ba/cm ³ (5/31 11:00 現在)	
使用済燃料プール 水温度	26.2 °C (5/31 11:00 現在)	- °C (5/31 11:00 現在)	25.0 °C (5/31 11:00 現在)	※5 (5/31 11:00 現在)
FPC 注水ノック 水位	4.16 m (5/31 11:00 現在)	5.67 m (5/31 11:00 現在)	4.07 m (5/31 11:00 現在)	67.3 X100mm (5/31 11:00 現在)

(計測機に関する情報)
※1: 指示値がマイナスの濃度は0.00%と記載する。(水素濃度が極めて低い場合は、計測精度によりマイナス表示される場合があるため)
※2: 原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度を記載する。
※3: 指示値が検出限界未満の場合はNDと記載する。原子炉格納容器ガス管理システムの放射能濃度値 (Xe135) を記載する。
※4: 窒素吸入停止中

※5: 4号機使用済燃料プール冷却系一次系ポンプ停止中
※6: RPV内の流量=抽出流量(F+PSA-2U-00)1号機-抽出流量(F+PSA-2U-00)4
※7: 作業に伴いデータ欠測

3/10

2019年5月31日

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (5/12 to 5/30) and location (1-9). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical data in parentheses.

Cs-134 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (5/12 to 5/30) and location (1-9). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical data in parentheses.

Cs-137 (Bq/L)

Table with columns for measurement date (5/12 to 5/30) and location (1-9). Values are mostly ND (Not Detected) with some numerical data in parentheses.

- <測定箇所>
①4号T/B建屋南東
②プロセス主建屋北東
③プロセス主建屋南東
④プロセス主建屋南西
⑤焼却体廃棄物貯蔵処理建屋南
⑥サイトハンパ建屋南西
⑦焼却工作業建屋 西側
⑧焼却体廃棄物貯蔵処理建屋北
⑨サイトハンパ建屋南東

※「I」はサンプリング測定を実施していないことを示す。
※⑥は④が採取不可となったため、地下水流の上流側として測定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)
※⑦は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/28~)
※⑧を追加で測定(2011/5/30~)
※⑨を追加で測定(2011/8/2~)
※⑩は検出限界値未満を示し、()内に検出限界値を示す。

2019年5月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路										物揚場排水路									
	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日						
採取日	7:58	7:52	7:45	7:35	8:03	7:50	8:08	7:53	7:57	7:50	7:40	7:58	7:55	8:12						
採取時刻	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0						
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中						
流量(m ³ /秒)	0.66	ND(0.58)	ND(0.91)	ND(0.76)	ND(0.59)	ND(0.58)	ND(0.46)	ND(0.51)	ND(0.58)	ND(0.71)	ND(0.54)	ND(0.55)	1.1	ND(0.48)						
Cs-134(約2年)	8.9	8.7	7.7	7.3	4.2	4.4	5.1	2.3	2.1	2.6	1.6	1.3	17	2.0						
Cs-137(約30年)	15	16	16	9.8	9.3	7.3	14	4.9	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(3.7)	29	ND(3.7)						
全β	-	-	-	-	-	ND(7.1)	-	-	-	-	-	-	8.2	-						
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

単位: Bq/L

	K排水路										BC排水路									
	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日	5月24日	5月25日	5月26日	5月27日	5月28日	5月29日	5月30日						
採取日	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:55	6:00						
採取時刻	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0						
降雨量(mm/日)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中						
流量(m ³ /秒)	ND(1.0)	ND(1.6)	0.73	0.56	0.83	1.7	ND(0.97)	ND(0.49)	ND(0.71)	ND(0.57)	ND(0.57)	ND(0.84)	ND(0.63)	ND(0.74)						
Cs-134(約2年)	11	8.4	9.8	8.9	7.5	21	9.3	ND(0.68)	ND(0.76)	ND(0.69)	ND(0.81)	ND(0.85)	3.8	ND(0.78)						
Cs-137(約30年)	20	15	12	14	8.6	27	13	ND(4.0)	ND(3.5)	ND(3.5)	ND(3.2)	ND(3.1)	14	ND(3.5)						
全β	-	-	-	-	-	62	-	-	-	-	-	-	ND(7.1)	-						
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						

* 太枠内が今回公表データ。他は5月30日までに知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

4/10

5/10

2019年5月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(1/5)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除く)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(注)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻													
塩素(単位: ppm)													
Cs-134(約2年)													
Cs-137(約30年)													
その他													
γ													
全β													
H-3(約12年)													
Sr-90(約29年)													

採取日	12号機 ウエルポイント 汲み上げ水	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-1	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-5(注)	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	23号機 改修ウエル 汲み上げ水	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(注)	34号機 改修ウエル 汲み上げ水
採取時刻		5月27日 7:30	5月27日 8:09	5月27日 8:23	5月27日 8:30	5月27日 8:30	5月27日 7:41	5月27日 7:56								
塩素(単位: ppm)							460									
Cs-134(約2年)		ND(0.32)	4.5	1.7			ND(0.34)	ND(0.41)								
Cs-137(約30年)		ND(0.41)	48	23			0.81	ND(0.51)								
その他																
γ																
全β		340	230	9,200	63,000		280	4,800								
H-3(約12年)		320	490	4,700	2,200		850	530								
Sr-90(約29年)																

* 太枠内が今回公表データ。他は5月28日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。また、「その他γ」は検出されたときに記す。

(注) No.1-9、2-5、3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としての過後に測定。

6/10

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(2/5)護岸地下水

単位: Bq/L (塩素除)

採取日	地下水観測孔 No.0-1	地下水観測孔 No.0-1-2	地下水観測孔 No.0-2	地下水観測孔 No.0-3-1	地下水観測孔 No.0-3-2	地下水観測孔 No.0-4	地下水観測孔 No.1-6	地下水観測孔 No.1-8	地下水観測孔 No.1-9(塩)	地下水観測孔 No.1-11	地下水観測孔 No.1-12	地下水観測孔 No.1-14	地下水観測孔 No.1-16	地下水観測孔 No.1-17
採取時刻	5月30日													
塩素(単位: ppm)	7:20													
Cs-134(約2年)	ND(0.31)													
Cs-137(約30年)	ND(0.34)													
その他														
γ														
全β	61													
H-3(約12年)	分析中													
Sr-90(約29年)	-													

採取日	地下水観測孔 No.2	地下水観測孔 No.2-2	地下水観測孔 No.2-3	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.2-6	地下水観測孔 No.2-7	地下水観測孔 No.2-8	地下水観測孔 No.3	地下水観測孔 No.3-2	地下水観測孔 No.3-3	地下水観測孔 No.3-4	地下水観測孔 No.3-5(塩)	3,4号機改修ウエル汲み上げ水
採取時刻	5月30日													
塩素(単位: ppm)	7:26													
Cs-134(約2年)	ND(0.45)													
Cs-137(約30年)	ND(0.49)													
その他														
γ														
全β	310													
H-3(約12年)	分析中													
Sr-90(約29年)	-													

* NDは検出限界値未満を表し、「その他γ」を除き()内に検出限界値を示す。
 * 測定対象外の項目は「-」と記す。「その他γ」は検出されたときに記す。
 (注) No.1-9, 2-5, 3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず。全βは参考値としてろ過後に測定。

7/10

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(3/5)海水

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東隣陸域北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日			4月22日		4月22日	4月22日		4月22日			
採取時刻			7:17		7:26			6:51			
Cs-134 (約2年)			ND(0.35)		ND(0.54)			ND(0.37)		60	10
Cs-137 (約30年)			1.4		2.7			ND(0.54)		90	10
全β			ND(17)		ND(17)			ND(17)			
H-3 (約12年)			2.6		33			ND(1.6)		60,000	10,000
Sr-90 (約29年)			ND(0.16)		0.27			ND(0.0034)		30	10

単位: Bq/L

採取日	採取時刻	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日			4月22日									
採取時刻			6:59									
Cs-134 (約2年)			ND(0.24)								60	10
Cs-137 (約30年)			0.39								90	10
全β			15									
H-3 (約12年)			ND(1.8)								60,000	10,000
Sr-90 (約29年)			0.0094								30	10

* 本枠内が今回公表データ。他は4月23日、26日、30日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

8/10

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(4/5)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5,6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東側除染北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日	5月27日				
採取時刻	7:50	7:34	7:27	7:13	7:18	6:55				
Cs-134 (約2年)	ND(0.54)	ND(0.42)	ND(0.36)	ND(0.51)	ND(0.58)	ND(0.64)			60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.65)	ND(0.47)	ND(0.43)	1.1	3.9	ND(0.64)			90	10
全β	12	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)	11				
H-3 (約12年)	2.1	7.3	1.6	5.8	32	ND(0.89)			60,000	10,000
Sr-90 (約29年)	-	-	分析中	分析中	分析中	-			30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日											
採取時刻											
Cs-134 (約2年)										60	10
Cs-137 (約30年)										90	10
全β											
H-3 (約12年)										60,000	10,000
Sr-90 (約29年)										30	10

* 太枠内が今回公表データ。他は5月28日にお知らせ済み。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフエンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※ 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

10/9

福島第一港湾内、放水口付近、護岸の詳細分析結果(5/5)海水

単位: Bq/L

	福島第一 5.6号機 放水口北側 (T-1)	福島第一 6号機 取水口前	福島第一 物揚場前	福島第一 1~4号機 取水口内北側 (東源除塩北側)	福島第一 1~4号機 取水口内南側 (遮水壁前)	福島第一 南放水口 付近 (T-2)	福島第一 港湾口	福島第一 港湾内 東側	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日		
採取時刻	8:26	8:20	8:03	7:40	7:45	7:15	6:41	6:39		
Cs-134 (約2年)	ND(0.67)	ND(0.44)	ND(0.58)	ND(0.46)	ND(0.45)	ND(0.81)	ND(0.46)	ND(0.27)	60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.58)	0.54	0.80	2.1	3.8	ND(0.68)	ND(0.54)	ND(0.29)	90	10
全β	-	ND(16)	ND(16)	ND(16)	ND(16)	13	ND(18)	ND(18)		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	-	-	-		
Si-90 (約29年)	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000	10,000
									30	10

単位: Bq/L

	福島第一 港湾内 西側	福島第一 港湾内 北側	福島第一 港湾内 南側	福島第一 港湾中央	福島第一 北防波堤 北側 (T-0-1)	福島第一 港湾口 北東側 (T-0-1A)	福島第一 港湾口 東側 (T-0-2)	福島第一 港湾口 南東側 (T-0-3A)	福島第一 南防波堤 南側 (T-0-3)	※ 告示濃度 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日	5月30日		
採取時刻	6:37	6:35	6:43	7:35							
Cs-134 (約2年)	ND(0.27)	ND(0.26)	ND(0.28)	ND(0.46)						60	10
Cs-137 (約30年)	ND(0.34)	ND(0.26)	ND(0.31)	0.72						90	10
全β	ND(18)	ND(18)	ND(18)	ND(18)							
H-3 (約12年)	-	-	-	-							
Si-90 (約29年)	-	-	-	-						60,000	10,000
										30	10

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* 物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

* 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
(別表第1第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

10/10

2019年5月31日
 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一 廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 サブドレン・地下水ドレン浄化水の分析結果

単位: Bq/L

一時貯水タンク G (サンプルタンク G)		適用目標	告示濃度 ※1 限度	WHO飲料水 水質ガイドライン
採取日	東京電力 2019年5月27日	第三者機関		
採取時刻	7:06			
貯水量 [m ³]	1,160			
セシウム134	ND(0.64)	1	60	10
セシウム137	ND(0.58)	1	90	10
その他 ガンマ核種	検出なし	検出されないこと ※2		
全ベータ	ND(2.4)	3 (1) (注)		
トリチウム	700	1,500	60,000	10,000

* 第三者機関: 東北緑化環境保全株式会社

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

(注) 適用目標の全ベータについては、10日に1回程度の分析では、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて実施。

※1 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度
 (別表第1第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

※2 セシウム134, セシウム137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

14:22受

1/3

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第19709報)

2019年 5月31日 18時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第12993報他でお知らせした、地下貯水槽周辺の観測孔において全ベータ放射能が上昇した事象、及び第13274報他でお知らせした、地下貯水槽i南西側及び北東側の漏えい検知孔水において全ベータ放射能が上昇した事象について、下記のとおり水の分析を実施しましたので、お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地下貯水槽 分析結果 [採取日 5月30日] ・地下貯水槽 トリチウム分析結果 [採取日 5月29日] <p>今回の分析結果は、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。</p> <p>引き続き、地下貯水槽周辺の監視を行うとともに、全ベータ放射能が上昇した原因を調査していきます。</p> <p>【公表区分：D続】</p> <p>※添付の(有)・無</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2019年5月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽 分析結果(2019年5月30日分)

一 地下貯水槽(ドレン孔水)														
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻					7:32	7:00								
全ベータ(Bq/L)					170	34								

地下貯水槽(漏えい検知孔水)														
	i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取時刻					7:17	6:41					7:42			
全ベータ(Bq/L)					27,000	270,000					49			

(注)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

*漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

2019年5月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

地下貯水槽 トリチウム分析結果(2019年5月29日分)

地下貯水槽(ドレン孔水)														
	i		ii		iii		iv		v		vi		vii	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	/													
採取時刻	/													
トリチウム(Bq/L)	/													

半減期 トリチウム:約12年

地下貯水槽(漏えい検知孔水)														
	i		ii		iii		iv*		v*		vi		vii*	
	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北東側	南西側	北西側	南東側	北西側	南東側	北東側	南西側
採取日	5月29日	/												
採取時刻	7:20	/												
トリチウム(Bq/L)	3,300	/												

半減期 トリチウム:約12年

(注1)トリチウムは月1回分析を行っている。
(注2)NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。
* 漏えい検知孔iv、v、viiは、採取対象としていない。

14:22受

1/2

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第19710報)

2019年5月31日14時00分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
 福島第一廃炉推進カンパニー
 福島第一原子力発電所
 原子力防災管理者 磯貝 智彦

連絡先 0240-30-9301

原子力災害特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路上立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果 [採取日 5月29日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分: その他】</p>
その他の事項の対応(注3)	※添付の有・無 なし

備考 この用紙の大きさは、日本工業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/2

2019年5月31日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	5月29日	5月29日	5月29日	5月29日
採取時刻	7:29	8:02	7:40	8:05
Cs-134(約2年)	40	50	100	ND(11)
Cs-137(約30年)	600	850	1,600	47
全β	860	2,500	1,800	130
H-3(約12年)	ND(110)	380	ND(110)	230

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。