

# 令和元年度上期放射線管理等報告書

本浜岡発第 4.6.2 号  
令和元年 11月 8 日

原子力規制委員会 殿

住 所 愛知県名古屋市東区東新町1番地  
氏 名 中部電力株式会社  
代表取締役社長  
社長執行役員 勝野 哲

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 67 条第 1 項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第 136 条第 1 項の規定により次のとおり報告します。

工場又は事業所	名 称	中部電力株式会社 浜岡原子力発電所
	所 在 地	静岡県御前崎市佐倉 5 5 6 1

1 放射性廃棄物の廃棄の状況

(1) 気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

\* 上期報告対象外

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位: Bq/cm<sup>3</sup>)

測定の箇所		濃度		前半の3月間 (4月～6月)		後半の3月間 (7月～9月)	
		平均値	最高値	平均値	最高値		
排気口又は排気監視設備	1号炉排気口	ND	ND	ND	ND	注-1-1	
	2号炉排気口	ND	ND	ND	ND	注-1-1	
	3号炉, 廃棄物減容処理装置建屋共用排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1-2	
	4号炉排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1-2	
	5号炉排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1-2	
	第1焼却設備排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1-3	
	第2焼却設備排気筒	ND	ND	ND	ND	注-1-3	

注-1-1 1号炉排気口及び2号炉排気口における濃度は, 粒子状放射性物質濃度である。  
 なお, 1号炉排気口及び2号炉排気口における濃度の検出限界値は,  $4 \times 10^{-9}$  Bq/cm<sup>3</sup> 以下 (<sup>60</sup>Co で代表) である。

注-1-2 3号炉, 廃棄物減容処理装置建屋共用排気筒, 4号炉排気筒及び5号炉排気筒における濃度は, 希ガス濃度である。  
 なお, 3号炉, 廃棄物減容処理装置建屋共用排気筒, 4号炉排気筒及び5号炉排気筒における濃度の検出限界値は,  $2 \times 10^{-2}$  Bq/cm<sup>3</sup> 以下である。

注-1-3 焼却設備排気筒における濃度は, 粒子状放射性物質濃度である。  
 なお, 焼却設備排気筒における濃度の検出限界値は,  $4 \times 10^{-9}$  Bq/cm<sup>3</sup> 以下 (<sup>60</sup>Co で代表) である。

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

\* 上期報告対象外

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位: Bq/cm<sup>3</sup>)

測定の箇所		前半の3月間 (4月～6月)		後半の3月間 (7月～9月)		
		平均値	最高値	平均値	最高値	
排水監視設備 排水口又は	1, 2号炉復水器 冷却水排水口	放出実績なし	放出実績なし	ND	ND	注-2-1
	3号炉復水器 冷却水排水口	ND	ND	放出実績なし	放出実績なし	注-2-2
	4号炉復水器 冷却水排水口	ND	ND	ND	ND	注-2-3
	5号炉復水器 冷却水排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	

注-2-1 1, 2号炉復水器冷却水排水口における濃度は、<sup>3</sup>Hを除く値である。  
 なお、1, 2号炉復水器冷却水排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(<sup>60</sup>Coで代表)は、  
 後半の3月間平均で $1.4 \times 10^{-6}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下である。

〔但し、<sup>3</sup>Hの平均排水口濃度は、後半の3月間平均で $1.8 \times 10^{-4}$  Bq/cm<sup>3</sup>である。〕

注-2-2 3号炉復水器冷却水排水口における濃度は、<sup>3</sup>Hを除く値である。  
 なお、3号炉復水器冷却水排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(<sup>60</sup>Coで代表)は、  
 前半の3月間平均で $1.1 \times 10^{-6}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下である。

〔但し、<sup>3</sup>Hの平均排水口濃度は、前半の3月間平均で検出限界未満であり、その検出限界値に相当する濃度は、前半の3月間平均で $1.1 \times 10^{-5}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下である。〕

注-2-3 4号炉復水器冷却水排水口における濃度は、<sup>3</sup>Hを除く値である。  
 なお、4号炉復水器冷却水排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(<sup>60</sup>Coで代表)は、  
 前半の3月間平均で $3.3 \times 10^{-7}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下、  
 後半の3月間平均で $6.1 \times 10^{-7}$  Bq/cm<sup>3</sup>以下である。

〔但し、<sup>3</sup>Hの平均排水口濃度は、前半の3月間平均で $6.4 \times 10^{-6}$  Bq/cm<sup>3</sup>  
 後半の3月間平均で $8.9 \times 10^{-6}$  Bq/cm<sup>3</sup>である。〕

(3) 固体状の放射性廃棄物の保管量等

① 固体廃棄物貯蔵庫内の保管量等

\* 上期報告対象外

② その他の設備内の保管量等

\* 上期報告対象外

③ 廃棄物埋設施設への年間搬出量

\* 上期報告対象外

④ 解体撤去物の保管量

\* 上期報告対象外

2 使用済燃料の貯蔵量等

\* 上期報告対象外

3 放射線業務従事者の線量分布

(1) 放射線業務従事者の1年間の線量分布

\* 上期報告対象外

(2) 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の3月間の線量分布

放射線業務従事者	線量	線量分布 (人)					総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
		1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを 超えるもの	合計			
前半の 3月間 (4月～6月)	職員	32	0	0	0	32	0.00	0.0	0.02
	その他	14	0	0	0	14	0.00	0.0	0.00
	合計	46	0	0	0	46	0.00	0.0	
後半の 3月間 (7月～9月)	職員	29	0	0	0	29	0.00	0.0	0.00
	その他	17	0	0	0	17	0.00	0.0	0.01
	合計	46	0	0	0	46	0.00	0.0	

4 一般公衆の実効線量の評価

(1) 気体状の放射性廃棄物による実効線量

\* 上期報告対象外

(2) 液体状の放射性廃棄物による実効線量

\* 上期報告対象外

5 運転時間及び熱出力

[発電用原子炉の名称：浜岡原子力発電所 1号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
4月	—	—	—
5月	—	—	—
6月	—	—	—
7月	—	—	—
8月	—	—	—
9月	—	—	—
合計	—	—	—

平成 21 年 1 月 30 日をもって 1 号炉廃止

[発電用原子炉の名称：浜岡原子力発電所 2号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
4月	—	—	—
5月	—	—	—
6月	—	—	—
7月	—	—	—
8月	—	—	—
9月	—	—	—
合計	—	—	—

平成 21 年 1 月 30 日をもって 2 号炉廃止

[発電用原子炉の名称：浜岡原子力発電所 3号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	0	0	0
7月	0	0	0
8月	0	0	0
9月	0	0	0
合計	0	0	0

[発電用原子炉の名称：浜岡原子力発電所 4号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	0	0	0
7月	0	0	0
8月	0	0	0
9月	0	0	0
合計	0	0	0

[発電用原子炉の名称：浜岡原子力発電所 5号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	0	0	0
7月	0	0	0
8月	0	0	0
9月	0	0	0
合計	0	0	0

(参考資料)

- ・ 排気口から放出される放射性物質（希ガス及び $^{60}\text{Co}$ ）\*1は、評価地点までの希釈を考慮した上で「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規制委員会告示第8号）」の別表第1の第5欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため、周辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。

\*1：1号炉排気口及び2号炉排気口については、 $^{60}\text{Co}$ にて計算。

3号炉、廃棄物減容処理装置建屋共用排気筒、4号炉排気筒及び5号炉排気筒については希ガスにて計算。

- ・ 排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空气中放射性物質濃度を参考として以下に示す。

3号炉、廃棄物減容処理装置建屋共用排気筒、4号炉排気筒及び5号炉排気筒の気象条件について、平成5年11月から平成6年10月までの1年間における観測データを用いた。

1号炉排気口及び2号炉排気口の気象条件について、平成21年4月から平成22年3月までの1年間における観測データを用いた。

最大濃度地点における地上濃度	前半の3月間平均値 (4月～6月) (Bq/cm <sup>3</sup> )	後半の3月間平均値 (7月～9月) (Bq/cm <sup>3</sup> )
	——	——

- ・ 排水口から放出される放射性物質（ $^3\text{H}$ を除く）は、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規制委員会告示第8号）」の別表第1の第6欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。