

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【289】
2. 日時：令和2年8月17日（月） 13時30分～14時40分
3. 場所：原子力規制庁9階D会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

宮本管理官補佐、照井安全審査官、桐原調整係長

火災対策室

守谷室長、阿部係長

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部グループマネージャー 他8名※

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、火災防護に関する説明書等について、令和2年8月14日及び17日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。
 - 火災感知器の設置に係る消防設備士の確認に当たっては、消防法に準拠した施工管理が行われていることを確認する旨明記すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

なし