

1. 件名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽原子力発電所7号炉 設計及び工事の計画）【294】
2. 日時：令和2年8月20日 16時20分～18時50分
3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

照井安全審査官、藤田審査チーム員

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社 原子力設備管理部課長 他14名※

5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所7号機の工事計画認可申請書のうち、環境測定装置の構造図及び取付箇所を明示した図面及び放射線管理施設の要目表等について、令和2年7月31日及び8月14日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明等を求めた。
【放射線管理施設の要目表等】
 - 緊対所用可搬型陽圧化空調機（ファン）の容量の設定根拠について明確化すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日の説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

6. その他

なし