

1. 件 名：中部電力株式会社による浜岡原子力発電所4号原子炉施設において用いた資材等に含まれる放射性物質の放射能濃度の測定及び評価の方法に係る認可申請に関するヒアリング（6）
2. 日 時：令和2年11月19日（木）10時35分～11時55分
3. 場 所：原子力規制庁 10階会議室（音声通話により実施）
4. 出席者：
原子力規制庁
原子力規制部 審査グループ 核燃料施設審査部門
長谷川安全規制管理官、志間企画調整官、猪俣上席安全審査官、
金岡上席安全審査官、菅生主任安全審査官、田尻安全審査官、
松田安全審査官、鈴木安全審査専門職
中部電力株式会社
浜岡原子力発電所 廃止措置部 廃棄物管理課 課長、他6名
5. 要 旨：
標記申請に関して、原子力規制庁（以下「規制庁」という。）は中部電力株式会社（以下「中部電力」という。）とヒアリングを行った。
(1) 規制庁から、主に以下のコメントをした。
 - 放射能濃度確認対象となる核種の選定の方法について、汚染履歴の確認内容を踏まえ、審査基準への適合性を整理した上で、合理的かつ体系的な説明をすること。
(2) 中部電力から今回のコメントを踏まえ、対応する旨の発言があった。
6. 配付資料：
資料1（中部電力から提出された資料）

以上