

2021年2月19日

関西電力株式会社

大飯1, 2号炉 燃料取替用水タンク胴板（除染前）表面汚染密度測定結果

大飯1, 2号炉の燃料取替用水タンク胴板（除染前）表面汚染密度測定結果を表1,2に示す。

表1 大飯1号炉 燃料取替用水タンク胴板（除染前）表面汚染密度測定結果

段数	最大値 (Bq/cm ²) ①	最小値 (Bq/cm ²) ②	比率 (①/②)
1	1.2E+01	5.9E+00	2.0E+00
2	1.0E+01	3.0E+00	3.3E+00
3	1.2E+01	5.9E+00	2.0E+00
4	1.3E+01	5.9E+00	2.3E+00
5	1.4E+01	3.8E+00	3.7E+00
6	1.4E+01	3.8E+00	3.7E+00
7	7.9E+00	3.8E+00	2.1E+00
8	1.1E+01	3.8E+00	2.8E+00
9	1.4E+01	3.8E+00	3.7E+00
10	5.1E+00	1.4E+00	3.7E+00
11	6.3E+00	1.8E+00	3.6E+00
12	8.8E+00	9.5E-01	9.3E+00
13	7.9E+00	1.8E+00	4.5E+00
14	1.2E+01	2.2E+00	5.5E+00
15	1.2E+01	2.2E+00	5.5E+00
16	1.6E+01	1.4E+00	1.2E+01

表 2 大飯 2 号炉 燃料取替用水タンク胴板（除染前）表面汚染密度測定結果

段数	最大値 (Bq/cm ²) ①	最小値 (Bq/cm ²) ②	比率 (①/②)
1	1.2E+01	4.3E+00	2.9E+00
2	1.0E+01	2.6E+00	4.0E+00
3	1.0E+01	3.0E+00	3.4E+00
4	9.3E+00	3.4E+00	2.7E+00
5	1.1E+01	2.6E+00	4.1E+00
6	1.1E+01	2.6E+00	4.1E+00
7	8.9E+00	3.0E+00	3.0E+00
8	8.9E+00	2.1E+00	4.1E+00
9	8.5E+00	2.6E+00	3.3E+00
10	8.0E+00	2.6E+00	3.1E+00
11	8.9E+00	2.6E+00	3.5E+00
12	1.1E+01	3.4E+00	3.3E+00
13	8.0E+00	3.0E+00	2.7E+00
14	1.6E+01	2.1E+00	7.7E+00
15	2.9E+01	3.0E+00	9.7E+00