

本資料のうち、枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-工-B-20-0082_改0
提出年月日	2021年4月1日

## VI-3-3-3-5-1-2 弁の強度計算書（原子炉隔離時冷却系）

02 ③ VI-3-3-3-5-1-2 R0

2021年4月

東北電力株式会社

## まえがき

本計算書は、添付書類「VI-3-1-5 重大事故等クラス2 機器及び重大事故等クラス2 支持構造物の強度計算の基本方針」及び「VI-3-2-11 重大事故等クラス2 弁の強度計算方法」に基づいて計算を行う。

評価条件整理結果を以下に示す。なお、評価条件の整理に当たって使用する記号及び略語については、添付書類「VI-3-2-1 強度計算方法の概要」に定義したものを使用する。

・評価条件整理表

機器名	既設 or 新設	施設時の 技術基準 に対象と する施設 の規定が あるか	クラスアップするか				条件アップするか				既工認に おける 評価結果 の有無	施設時の 適用規格	評価区分	同等性 評価 区分	評価 クラス	
			クラス アップ の有無	施設時 機器 クラス	DB クラス	SA クラス	条件 アップ の有無	DB 条件		SA 条件						
								圧力 (MPa)	温度 (°C)	圧力 (MPa)						温度 (°C)
E51-F008	既設	有	無	DB-1	DB-1	SA-2	有	8.62	302	10.34	315	—	S55告示	設計・建設規格 又は告示	—	SA-2

## 目次

1. 重大事故等クラス2 弁	1
1.1 設計仕様	2
1.2 強度計算書	3

## 1. 重大事故等クラス2 弁

1.1 設計仕様

系統：原子炉隔離時冷却系

機器の区分		重大事故等クラス2弁			
弁番号	種類	呼び径 (A)	材料		
			弁箱	弁ふた	ボルト
E51-F008	止め弁	100	SCPH2	SCPH2	

02 ③ VI-3-3-3-5-1-2 R0

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。

1.2 強度計算書

系統：原子炉隔離時冷却系

弁番号	E51-F008	シート	1
-----	----------	-----	---

	設計・建設規格	告示 第501号		設計・建設規格
設計条件			ネック部の厚さ	
最高使用圧力P (MPa)	10.34		$d_n$ (mm)	
最高使用温度 $T_m$ (°C)	315		$d_n / d_m$	
弁箱又は弁ふたの厚さ			$\varnothing$ (mm)	—
弁箱材料	SCPH2		$t_{m1}$ (mm)	—
弁ふた材料	SCPH2		$t_{m2}$ (mm)	10.1
$P_1$ (MPa)	9.85	—	$t_{ma1}$ (mm)	—
$P_2$ (MPa)	14.78	—	$t_{ma2}$ (mm)	
$d_m$ (mm)			評価： $t_{ma2} \geq t_{m2}$ よって十分である。	
$t_1$ (mm)	8.9	—		
$t_2$ (mm)	12.0	—		
$t$ (mm)	9.2	—		
$t_{ab}$ (mm)				
$t_{af}$ (mm)				
評価： $t_{ab} \geq t$ $t_{af} \geq t$ よって十分である。				

O2 ③ VI-3-3-5-1-2 ROE

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。