

本資料のうち、枠囲みの内容は機密事項を含む可能性があるため公開できません。

女川原子力発電所第2号機 工事計画審査資料	
資料番号	02-補-E-22-0009_改0
提出年月日	2021年4月16日

### 工事計画に係る補足説明資料

補足-900-1 計算機プログラム（解析コード）の概要に係る  
補足説明資料

(補足-460-2 緊急時対策所の居住性に関する説明書に係る補足説明資料  
において使用している計算機プログラム（解析コード）)

2021年4月

東北電力株式会社

補足説明資料において使用している解析コードリスト

No.	解析コード名	製造元	使用したバージョン	最新バージョン	対象設備	使用目的	使用実績（先行プラント含む）						関連補足説明資料		備考	
							実績	プラント名	対象工認件名	添付書類	バージョン	対象設備	使用目的	原子力産業界 一般従業界		番号
1	QAD-CGGP2R	日本原子力研究開発機構	1.04	1.04	緊急時対策所	緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価	○						○	補足-460-2	緊急時対策所の居住性に関する説明書に係る補足説明資料	
2	ORIGEN2	米国オークリッジ国立研究所 (ORNL)	2.2	2.2	緊急時対策所	緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価	○						○	補足-460-2	緊急時対策所の居住性に関する説明書に係る補足説明資料	
3	G33-GP2R	日本原子力研究開発機構	1.00	1.00	緊急時対策所	緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価	○						○	補足-460-2	緊急時対策所の居住性に関する説明書に係る補足説明資料	
4	ANISN	米国オークリッジ国立研究所 (ORNL)	ANISN-W	ANISN-JR	緊急時対策所	緊急時対策所の居住性に係る被ばく評価	○						○	補足-460-2	緊急時対策所の居住性に関する説明書に係る補足説明資料	

枠囲みの内容は機密事項を含む可能性があるため公開できません。