

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	SR-1	地下構造	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	敷地の地下構造を把握するのに実施した調査・分析について、特異な傾向の有無を確認するため、全ての評価結果を提示すること。	2018.6.5ヒアリング 2018.6.29会合 2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合 2020.9.28ヒアリング 2020.11.16ヒアリング 2020.11.30ヒアリング 2020.12.18会合
-	SR-2	敷地周辺地質	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	下北半島地域の地下深部の地質構造について、形成メカニズム等に関する知見を収集した結果から如何に評価したのかを示すこと。	2015.2.17ヒアリング 2015.3.9ヒアリング 2015.3.25ヒアリング 2015.4.8ヒアリング 2015.4.10会合 2015.4.27ヒアリング 2015.5.19ヒアリング 2015.5.26ヒアリング 2015.7.24会合 2017.6.28ヒアリング 2017.8.22ヒアリング 2017.9.19ヒアリング 2017.11.10会合 2018.2.27ヒアリング 2018.4.3ヒアリング 2018.5.8ヒアリング 2018.6.1会合 2019.4.23ヒアリング 2019.6.21会合 2019.10.9ヒアリング 2019.11.20ヒアリング 2019.12.20会合 2020.6.1ヒアリング 2020.7.3会合 2020.10.26ヒアリング 2020.11.5ヒアリング 2020.11.20会合 2020.12.21ヒアリング(まとめ) 2021.6.11会合(まとめ)
-	SR-3	敷地周辺地質	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	敷地近傍及び周辺で確認された断層及び文献で図示された断層の活動性等の調査・評価結果を提示すること。	2015.2.17ヒアリング 2015.3.9ヒアリング 2015.3.23ヒアリング 2015.3.27会合 2015.4.27ヒアリング 2015.5.19ヒアリング 2015.5.26ヒアリング 2015.6.23ヒアリング 2015.7.8ヒアリング 2016.9.26ヒアリング 2016.10.4ヒアリング 2016.10.24ヒアリング 2016.11.7ヒアリング 2016.11.11会合 2016.12.14ヒアリング 2017.1.20会合 2017.11.29ヒアリング 2018.1.10ヒアリング 2018.1.22ヒアリング 2018.2.16会合 2018.4.3ヒアリング 2018.5.8ヒアリング 2018.6.1会合 2019.4.23ヒアリング 2019.6.21会合 2019.10.9ヒアリング 2019.11.20ヒアリング 2019.12.20会合 2019.12.24ヒアリング(sF系) 2020.2.17ヒアリング(sF系) 2020.4.16会合(sF系) 2020.6.22ヒアリング(sF系) 2020.9.14ヒアリング(sF系) 2020.10.9会合(sF系) 2020.12.21ヒアリング(まとめ) 2021.6.11会合(まとめ)

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	SR-4	敷地周辺地質及び敷地地質	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	下北半島西部及び北部に見られる離水した海岸地形、中位段丘の隆起及び敷地内の一部のシームの延長上等における第四系中の変状について、その評価と成因に係る詳細な調査結果及び証拠となる事実を提示すること。	【下北半島西部隆起】 2015.2.17ヒアリング 2015.3.9ヒアリング 2015.3.25ヒアリング 2015.4.8ヒアリング 2015.4.10会合 2015.4.27ヒアリング 2015.5.19ヒアリング 2015.5.26ヒアリング 2015.7.24会合 2017.6.28ヒアリング 2017.8.22ヒアリング 2017.9.19ヒアリング 2017.11.10会合 2018.2.27ヒアリング 2018.4.3ヒアリング 2018.5.8ヒアリング 2018.6.1会合 2019.4.23ヒアリング 2019.6.21会合 2019.10.9ヒアリング 2019.11.20ヒアリング 2019.12.20会合 2020.6.1ヒアリング 2020.7.3会合 2020.10.26ヒアリング 2020.11.5ヒアリング 2020.11.20会合 2020.12.21ヒアリング(まとめ) 2021.6.11会合(まとめ)
						【変状】 2015.8.18ヒアリング 2016.3.16ヒアリング 2016.4.12ヒアリング 2016.6.14ヒアリング 2016.6.20ヒアリング 2016.6.24会合 2016.12.7ヒアリング 2017.1.18ヒアリング 2017.1.30ヒアリング 2017.2.15ヒアリング 2017.3.8ヒアリング 2017.3.24会合 2017.6.13ヒアリング 2017.6.23会合 2017.12.12ヒアリング 2017.12.22会合 2018.4.24ヒアリング 2018.6.1会合 2018.7.17ヒアリング 2018.8.1ヒアリング 2018.8.24会合 2018.9.18ヒアリング 2018.10.9ヒアリング 2018.10.26会合 2019.2.12ヒアリング 2019.3.11ヒアリング 2019.4.5会合 2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合 2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合 2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)	
-	SR-5	地盤・斜面	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	原子炉建屋等の耐震重要施設に加え、重大事故等対処施設の基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価に関わる検討内容を示すこと。	今後ご説明予定
-	SR-6	地震	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	プレート間地震について、地震規模、震源領域等の設定に関わる検討内容を示すこと。	2021.2.25ヒアリング 2021.5.20ヒアリング 2021.6.11会合
-	SR-7	地震	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	プレート内地震について、不確かさに関する検討内容を示すこと。	2021.6.17ヒアリング 2021.7.15ヒアリング 2021.8.27会合
-	SR-8	地震	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	「震源を特定せず策定する地震動」に関して、基準地震動評価ガイドにある地震観測記録収集対象事例の16地震について、観測記録等の分析・評価を実施すること。	2021.11.11ヒアリング 2022.1.6ヒアリング 2022.1.13ヒアリング 2022.2.7ヒアリング
-	SR-9	火山	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	敷地への降下火砕物等の影響に関して、詳細な評価結果を提示すること。	今後ご説明予定

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	SR-10	津波	主要な論点	第187回会合	平成27年1月27日	津波の評価について、波源の位置、波源の特性等の設定に関わる検討内容を示すこと。	2016.11.15ヒアリング 2016.12.20ヒアリング 2017.1.31ヒアリング 2017.2.24会合 2017.3.22ヒアリング 2017.4.18ヒアリング 2017.5.12会合 2017.12.6ヒアリング 2018.1.23ヒアリング 2018.3.2会合 20183.28ヒアリング 2018.4.17ヒアリング 2018.5.16ヒアリング 2018.6.8会合 2018.8.20ヒアリング 2018.9.10ヒアリング 2018.9.21会合 2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング 2020.5.11ヒアリング 2020.6.19会合 2020.12.10ヒアリング 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.8ヒアリング 2021.2.19会合 2021.3.11ヒアリング 2021.4.2会合 2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合 2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S1-1	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第212回会合	平成27年3月27日	各地層の年代評価のために実施した、微化石分析の同定結果や、火山灰の分析結果について、詳細データを提示すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-2	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第212回会合	平成27年3月27日	海域の各層毎の反射パターンや速度と地層区分を対比して示すこと。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-3	敷地周辺地質	陸域の地質構造	第212回会合	平成27年3月27日	地震動評価における断層モデルを念頭に、断層傾斜角に関する情報を整理し説明すること。	2021.8.26ヒアリング 2021.9.27ヒアリング
-	S1-4	敷地周辺地質	根岸西方断層	第212回会合	平成27年3月27日	根岸西方断層北端付近の評価に関連して、海底面に見える凹凸や、表層に見える落ち込む構造について説明すること。	H27.4.27ヒアリング H27.6.23ヒアリング H28.10.4ヒアリング H28.11.11会合
-	S1-5	敷地周辺地質	根岸西方断層	第212回会合	平成27年3月27日	根岸西方断層南端付近の陸側に見える落差について、断層がステップしている可能性も考えられるので、南側の測線も含め検討すること。また、F-27断層と、青森湾西岸断層帯との関係について説明すること。	H27.4.27ヒアリング H27.6.23ヒアリング H28.10.4ヒアリング H28.11.11会合
-	S1-6	敷地周辺地質	函館平野西縁断層帯	第212回会合	平成27年3月27日	函館平野西縁断層帯の「断層地形の可能性のある地形」を判読している段丘面に関して、その区分の根拠を詳細に説明すること。	H27.6.23ヒアリング H28.10.4ヒアリング H28.11.11会合
-	S1-7	敷地周辺地質	函館平野西縁断層帯	第212回会合	平成27年3月27日	函館平野西縁断層帯の北端部の評価について、露頭の状況など詳細を含めて説明すること。	H27.6.23ヒアリング H28.10.4ヒアリング H28.11.11会合
-	S1-8	敷地周辺地質	函館平野西縁断層帯	第212回会合	平成27年3月27日	F-7断層について、活動性及び函館平野西縁断層帯南西延長部との連続性を説明すること。	H27.4.27ヒアリング H27.6.23ヒアリング H28.10.4ヒアリング H28.11.11会合
-	S1-9	敷地周辺地質	陸域の地質構造	第212回会合	平成27年3月27日	敷地周辺陸域の地質構造図に記載している中新統の中の断層について、活動性に関する評価を地形判読、地質状況、露頭状況などを含めて統合的に説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-10	敷地周辺地質	陸域の地質構造	第212回会合 第218回会合	平成27年3月27日 平成27年4月10日	大間崎付近の尾根状の隆起と、この付近の背斜構造との関係について、地質や応力場等の情報を補足し説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-11	敷地周辺地質	海域の地質構造	第212回会合	平成27年3月27日	E層上面等深線図に加え、C層上面及びB1層下面の等深線図も追加すること。	H27.4.8ヒアリング H27.4.10会合
-	S1-12	敷地周辺地質	海域の地質構造	第212回会合	平成27年3月27日	No.506M測線など大間海脚の両脇付近、No.109MA～113MA.MB測線付近について、B層及びC層の内部構造が解るような音波探査断面を提示し、海底水道付近の地層について詳細を説明すること。なおその際、類似の事例等の文献などを引用し説明すること。	H27.4.8ヒアリング H27.4.10会合
-	S1-13	敷地周辺地質	海域の地質構造	第212回会合	平成27年3月27日	敷地前面海域の地質断面について、汐首海脚～大間サイトの北東-南西断面と、津軽海盆を東西に横切る断面を追加すること。	H27.4.8ヒアリング H27.4.10会合
-	S1-14	敷地周辺地質	地質構造 発達史	第212回会合	平成27年3月27日	下北半島周辺及び近傍の地殻変動量図及び地震メカニズム解を示し、東日本の広域応力場との関係を説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-15	敷地周辺地質	地質構造 発達史	第212回会合 第253回会合	平成27年3月27日 平成27年7月24日	火山の状況も含めてもう少し広域的な状況を、ブーゲー異常図も考慮し、総合的に説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-16	敷地周辺地質	下北海岸断層	第218回会合	平成27年4月10日	上村(1975)に示された下北海岸断層の評価について説明すること。	H27.4.27ヒアリング H27.5.19ヒアリング H27.6.23ヒアリング H28.10.4ヒアリング H29.1.20会合
-	S1-17	敷地周辺地質	陸域の地質構造	第218回会合	平成27年4月10日	大間崎付近の背斜構造に関し、大間層の褶曲状況が分かる断面図を、その根拠とあわせて示すこと。	H27.4.27ヒアリング H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-18	敷地周辺地質	海域の地質構造	第218回会合	平成27年4月10日	海底水道に見られる海底地すべりに関して、解釈図にすべり面、移動体等を示すこと。また、海底地すべり位置の詳細な海底地形図を追加すること。	H27.5.19ヒアリング H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-19	敷地周辺地質	海域の地質構造	第218回会合	平成27年4月10日	大間海脚西側の小規模な背斜の評価について、B1層の堆積形態を含めて具体的に説明すること。	H27.5.19ヒアリング H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-20	敷地周辺地質	地質構造 発達史	第218回会合	平成27年4月10日	大間海脚から汐首海脚の地質構造及び地形について、中新統から現在までの形成過程を説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S1-21	敷地周辺地質	地質構造 発達史	第218回会合	平成27年4月10日	中位段丘面と海水準変動との対応について、5bと5dの扱いを示すこと。	H27.4.27ヒアリング H27.5.19ヒアリング H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-22	敷地周辺地質	地質構造 発達史	第218回会合	平成27年4月10日	下北半島西部における段丘面区分について、50～60年前からの既往の研究結果を示すこと。	H27.4.27ヒアリング H27.5.19ヒアリング H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-23	敷地周辺地質	後期更新世以降の 隆起傾向	第218回会合 第253回会合	平成27年4月10日 平成27年7月24日	M1とM2の段丘面区分について、堆積物の特徴等を含めて説明すること。	H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-24	敷地周辺地質	後期更新世以降の 隆起傾向	第218回会合	平成27年4月10日	折戸山から蛇浦付近のM1面段丘面内縁標高及び旧汀線標高について、近接箇所間で標高差がある理由を、地質データ等を加えて説明すること。	H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-25	敷地周辺地質	後期更新世以降の 隆起傾向	第218回会合	平成27年4月10日	下北半島西部の大間から佐井のM1面内縁等高線において、西側への傾動を示すこと。	H27.5.19ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-26	敷地周辺地質	後期更新世以降の 隆起傾向	第218回会合 第253回会合	平成27年4月10日 平成27年7月24日	下北半島西部全域での最終間氷期以降の推定等隆起量線図の作成の考え方について、具体的に説明すること。	H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-27	敷地周辺地質	完新世以降の 隆起傾向	第218回会合	平成27年4月10日	B面の成因と海水準変動との関係、弁天島のB面やC面の成因及び特殊性について、他のエリアでの同様な事例などを考慮し、詳細を説明すること。	H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-28	敷地周辺地質	完新世以降の 隆起傾向	第218回会合	平成27年4月10日	離水したベンチが、地震性隆起ではないことを、他の事例を基に説明すること。また、縄文海進の痕跡についてもあわせて説明すること。	H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-29	敷地周辺地質	隆起モデル及び メカニズム	第218回会合	平成27年4月10日	地震波トモグラフィによる大間付近のP波速度偏差図について、速度値を示すこと。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-30	敷地周辺地質	隆起モデル及び メカニズム	第218回会合	平成27年4月10日	長谷川(2004)について最近の知見を踏まえて説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-31	敷地周辺地質	陸域の 地質構造	第253回会合	平成27年7月24日	大間付近の尾根状隆起の検討に関して、国土地理院によるデータやジオネットによる情報など、測地学的な情報も収集・整理し説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-32	敷地周辺地質	陸域の 地質構造	第253回会合	平成27年7月24日	大間付近の尾根状隆起の検討に関して、地下の密度構造と地質構造との関係を整理し説明すること。	H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
-	S1-33	敷地周辺地質	完新世以降の 隆起傾向	第253回会合	平成27年7月24日	「微地形」という表現について、適切かどうか検討すること。	H29.6.28ヒアリング H29.8.22ヒアリング H29.9.19ヒアリング H29.11.10会合
2-85	S2-1	敷地地質	地質・地質構造	第316回会合	平成28年1月8日	断層の定義について、認定の判断基準を明記するとともに、断層として認定しなかったものの具体例を示すこと。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-86	S2-2	敷地地質	地質・地質構造	第316回会合	平成28年1月8日	14条の断層の分類について、断層の確認された位置、構造、性状等を一覧表で示すこと。	H28.1.19ヒアリング H28.3.10会合
2-87	S2-3	敷地地質	地質・地質構造	第316回会合	平成28年1月8日	大間層中の鍵層について、デイサイトが貫入した付近と貫入していない付近との対比ができるように対比柱状図を示すこと。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-88	S2-4	敷地地質	地質・地質構造	第316回会合	平成28年1月8日	敷地近傍の地質・地質構造の内容も追加し説明すること。	H28.1.19ヒアリング H28.3.10会合
2-89	S2-5	敷地地質	地質・地質構造	第316回会合	平成28年1月8日	敷地の地質調査に記載している反射法・屈折法地震探査、試掘坑調査等の調査内容を説明すること。	H28.1.19ヒアリング H28.6.24会合
2-90	S2-6	敷地地質	層序	第316回会合	平成28年1月8日	敷地の段丘面区分について、先行研究との対応、評価の根拠について説明すること。	H29.7.25ヒアリング H29.8.30ヒアリング H29.9.26ヒアリング H29.11.10会合(S1-23にて説明)
2-91	S2-7	敷地地質	dF系	第316回会合	平成28年1月8日	デイサイトの貫入に伴う断層について、断層名称も含め、扱いを再考すること。	H28.1.19ヒアリング H28.3.10会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
2-92	S2-8	敷地地質	cf系	第316回会合	平成28年1月8日	多重逆解法による応力場の推定について、条線が無く多重逆解法の適用が困難ということであれば、定性的な評価に留めること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-93	S2-9	敷地地質	cf系	第316回会合	平成28年1月8日	固結断層の北方への連続性について説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-94	S2-10	敷地地質	sF系	第316回会合	平成28年1月8日	南北性の横ずれ断層の地下深部への連続性を評価するために、ボーリングで確認した断層破碎幅、変位、分布等について、特徴を整理すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-95	S2-11	敷地地質	sF系	第316回会合	平成28年1月8日	sF-1断層の南方延長部について、もう少し古い空中写真等の情報も含め、広い範囲で横ずれの地形がないか確認すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-96	S2-12	敷地地質	sF系	第316回会合	平成28年1月8日	sF-1断層の大畑層中の細粒固結部に関して、細粒固結部だけでなく、易国間層や大間層中の破碎部の硬さを示すこと。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-97	S2-13	敷地地質	sF系	第316回会合	平成28年1月8日	IT-10孔のX線分析の回折チャートに関して、他の断層及び断層の母岩についても分析結果を示すこと。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-98	S2-14	敷地地質	sF系	第316回会合	平成28年1月8日	IT-10孔のX線分析の回折チャートに見られるPg(パルゴルスカト)についても生成温度の検討を行い、評価結果を示すこと。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-175	S2-15	敷地地質	地質・地質構造	第316回会合	平成28年1月8日	重要な安全機能を有する施設と断層の位置関係について、全ての重要施設の配置確定後に、改めて断層との関係を説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-139	S2-16	敷地地質	地質・地質構造	第338回会合	平成28年3月10日	敷地の地質調査位置図に示している地表弾性波探査、反射法地震探査の結果概要について、「1.敷地の地形、地質・地質構造の概要」に追加すること。	H28.4.12ヒアリング H28.6.24会合
2-141	S2-17	敷地地質	dF系	第338回会合	平成28年3月10日	デイサイト貫入岩とdF断層系の変位センスとの関係について、力学的な観点を含め説明すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-142	S2-18	敷地地質	dF系	第338回会合	平成28年3月10日	重力異常図とデイサイト貫入岩推定分布範囲について、岩石の密度を考慮した上で、デイサイト貫入岩の推定分布の妥当性を説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-144	S2-19	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	シームの活動性評価について、関係するdF断層系及び第四系中の変状の評価と合わせて説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-145	S2-20	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	重要な安全機能を有する施設とシームの位置関係について、掘削面の調査等により、関係が解る資料を提示すること。	H28.4.12ヒアリング H28.6.24会合
2-146	S2-21	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	検討対象とするシームの分布について、敷地の南側の重要な安全機能を有する施設とシームとの位置関係を示すこと。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-147	S2-22	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	検討対象とするシームの分布について、デイサイトの中にシームが連続していないことを説明すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-148	S2-23	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	S-11より上位のシームの有無について、ボーリング調査結果等で説明すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-149	S2-24	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	シームの針貫入勾配がほぼ0N/mmという結果に関して、地山状態と針貫入試験時の状態変化や他の試験結果も含め説明すること。	H28.4.12ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-150	S2-25	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	S-0mの下方の大間層中に認められるシームを検討対象としない理由について、説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-151	S2-26	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	鉱物のX線分析結果において、緑泥石を碎屑性の鉱物とした判断根拠を、薄片観察結果等により説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-152	S2-27	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	クリノプチロライトという鉱物名は、最近ではクリノタイロライトと呼ばれているため、修正すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
2-153	S2-28	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	X線分析により確認された斜長石について、EPMA分析等により、曹長石成分等その組成の記載を充実させ説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-154	S2-29	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	シーム内部の複合面構造による変位センスの解析方法に関して、条線方向と応力場の関係について、多重逆解法等により定量的に分析すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-155	S2-30	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	応力場と条線・複合面構造の関係における条線のばらつきとデイサイトの貫入等によるローカルな応力場との関係について、整理し説明すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-156	S2-31	敷地地質	シーム	第338回会合	平成28年3月10日	Ts-11トレンチにおけるシームS-10と大畑層との関係について、S-10が侵食されず大畑層と易国間層との境界部に留まっている理由を、データを補強し説明すること。	H28.4.12ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-194	S2-32	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	易国間層のみならず大畑層や段丘面も含めて、強風化部がどのように分布しているかの全体のデータを示すこと。また、「シームと強風化部との関係」、「シームと強風化部と大畑層の関係」については、段丘堆積物や大畑層の堆積、侵食、強風化の関係が分るようにすること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-196	S2-33	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	Ts-3トレンチ東側法面写真について、シームS-10延長部のローム層下面あたりをクローズアップした写真を示すこと。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-205	S2-34	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	不動元素による体積膨張率の算定に関して、密度検層結果図から相対深度IとVIIの密度比を算出したものと、密度比のグラフからIとVIIの密度比を算出したものとを比較したいので、補足資料として密度に係るデータを提示すること。	H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-206	S2-35	敷地地質	シーム	第373回会合	平成28年6月24日	S-11については他の断層との切り切れの関係がないので別途、活動性評価を説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-207	S2-36	敷地地質	地質・地質構造	第373回会合	平成28年6月24日	「断層」、「シーム」、「第四系中の変状」について、相互に関係することもあるので全体を体系的に整理し説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-208	S2-37	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	重要な安全機能を有する施設について、変位が生ずるおそれがない地盤に設置するというをどのような方針で実現しようとしているのか説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-209	S2-38	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	変状が、将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かを整理し説明すること。なおその際、震源として考慮する活断層、地震活動に伴って永久変位を生じる断層などの関係も整理すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-210	S2-39	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	変状が、断層が動いて生じたものではなく、表層の風化部が膨張して生じたというのであれば、評価できる資料を再度整理し説明すること。また、変状の成因については位置付けを整理すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-211	S2-40	敷地地質	地質・地質構造	第373回会合	平成28年6月24日	敷地内の基盤面に認められる変位を伴う断層、節理等の分布、分類、評価の過程、観察事実等を整理し説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-212	S2-41	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	マウンド型変状で確認される節理は地震動で広がったものか、その他のシームで棄却したものが節理のようなものなのか、活動性評価の対象とせずスクリーニングアウトした断層がどのようなものなのか、を整理し説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-213	S2-42	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	強風化部の定義及び認定基準について観察基準、針貫入試験結果等を整理し、説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-214	S2-43	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	風化現象の研究事例を踏まえて、風化帯のゾーニングについて説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-215	S2-44	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	変状が強風化部のみで発生するという証拠を示すこと。そのうえで、変状が生じ得る場所を明らかにし、重要な安全機能を有する施設に問題がないことを説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-216	S2-45	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	重要な安全機能を有する施設の周辺について、風化の分布状況、シームS-11の性状等に関わる観察結果を示すこと。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
2-217	S2-46	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	設置許可基準規則三条3項の変位に該当するなら、強風化部やシームを地盤安定解析で検討する場合もある。整理して説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.18ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-218	S2-47	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	Ts-1トレンチの変状の変位量の考え方について、上盤側を波蝕棚に、下盤側を海食台と評価した理由を整理して示すこと。また、西側法面においてオーバーハング部上部の侵食面が直線的に見える理由を説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-219	S2-48	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	Ts-6法面のマウンド型変状に関して、碎屑粒子の変形の有無等ローム層の堆積構造を確認したいので、ローム層基底部の観察データを示すこと。	H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-220	S2-49	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	Ts-8トレンチで実施した多重逆解法による応力場の推定に関して、節理等でみられる構造が、構造性が否かも説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-221	S2-50	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	シームの強風化部の沸石鉱物はS-11の変位により破壊されたとの説明であるが、風化によって化学的に無くなることもあり得る。再度検討し説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.24会合
2-222	S2-51	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	変状の鉛直変位量と強風化部・段丘堆積物の厚さとの相関性について、検討目的や検討意義、検討の考え方などを整理して説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-223	S2-52	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	アイソコン図について、体積が増えた元素と減った元素のマスバランスがとれていないなど疑問がある。考え方などを整理し説明すること。	H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-224	S2-53	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	変状の成因検討について、岩盤の膨張が最も適合性が高いとしているが、地震動など他の成因は考えられないのか説明すること。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
2-225	S2-54	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第373回会合	平成28年6月24日	易国間層のような不均質な岩石が変質・粘土化し膨張する場合、隣り合う鉱物で膨張程度に違いがあるため周囲に放射状の割れ目ができるはず。そういった岩石組織の証拠を示すこと。	H28.12.7ヒアリング H29.1.30ヒアリング H29.2.15ヒアリング H29.3.8ヒアリング H29.3.24会合
-	S1-34	敷地周辺地質	根岸西方断層	第414回会合	平成28年11月11日	根岸西方断層と青森湾西岸断層帯の関係について、音波探査記録、地形判読結果、文献に記載されている平均変位速度等を再度整理のうえ説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-35	敷地周辺地質	根岸西方断層	第414回会合	平成28年11月11日	青森港沖背斜に関する音探記録のうち、Ga-32測線のNo.1854付近に認められるB1層上面に認められる段差について説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-36	敷地周辺地質	根岸西方断層	第414回会合	平成28年11月11日	F-25断層の北端について、説明性向上という観点から、より広い範囲の音波探査記録を示すと共に、音波探査記録から確認できる事実を整理し説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-39	敷地周辺地質	根岸西方断層	第414回会合	平成28年11月11日	F-25断層のGa-1-2測線のNo.40付近の段差について説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-40	敷地周辺地質	函館平野西縁断層帯	第414回会合	平成28年11月11日	函館平野西縁断層帯北端部の小沼西方付近の地質断面図を作成し、北端部の評価を説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-41	敷地周辺地質	函館平野西縁断層帯	第414回会合	平成28年11月11日	函館平野西縁断層帯北端部付近で判読したリニアメントの地形要素を説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-42	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第432回会合	平成29年1月20日	各リニアメントの活動性評価において、重要視すべき調査項目が分るように、検討方針を説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-43	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第432回会合	平成29年1月20日	敷地周辺及び近傍の活断層評価において、検討対象とする断層のスクリーニングの考え方を説明すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-44	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第432回会合	平成29年1月20日	太平洋東側海域の地質層序に係り、松浦等の最新文献を参照して適切に資料へ反映すること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-45	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	原田東方リニアメントについて、断層が存在しない最も重要な証拠である露頭状況がより分かる写真を示すこと。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-46	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	赤川リニアメントの連続露頭について、リニアメントに平行しているものの、重要視すべき調査項目としたことが分るよう、記載を充実させること。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合
-	S1-47	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	清水山南方断層について、南東端評価の説明性向上の観点から地質断面図を複数作成して示すこと。	H29.11.29ヒアリング H30.1.10ヒアリング H30.1.22ヒアリング H30.2.16会合



## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S1-48	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	恐山東山麓リニアメント付近をはじめとして、段丘面区分については、追加調査結果を加えて改めて説明すること。	H29.11.29cアリング H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S1-49	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	F-15断層の音探記録のうちNo.110SM測線について、D層上部付近の解釈を詳しく説明すること。	H29.11.29cアリング H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S1-50	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	F-1断層の音探記録のうちNo.1測線について、海底面に認められる段差地形と、F-1断層による変位・変形との関係も含めて、再度説明すること。	H29.11.29cアリング H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S1-51	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	F-7断層の音探記録のうちNo.H107-1測線について、B2層中部の変位・変形の有無を改めて確認し、資料の記載を適切に修正すること。	H29.11.29cアリング H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S1-52	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	F-8断層の北西端評価に係り、宮内・八木(1984)に記載されているf3断層の北西方延長に示された地質断層について、地形面の特徴等を考慮し活動性評価を説明すること。	H29.11.29cアリング H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S1-53	敷地周辺地質	その他の個別断層・リニアメント	第432回会合	平成29年1月20日	「日本海における大規模地震に関する調査検討会(国交省)」のF18断層を踏まえ、奥尻海盆東縁断層の南北への連続性について、評価を再度説明すること。	H29.11.29cアリング H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S1-54	敷地周辺地質	海域の地質構造	第432回会合	平成29年1月20日	上村(1975)、渡辺ほか(2012)については、下北半島西部の隆起とも関係する可能性があることから、音探記録を精査し、新たに取得した調査データや微小地震分布も含めて再度説明すること。	H29.9.19cアリング H29.11.10c会合
-	S1-55	敷地周辺地質	海域の地質構造	第432回会合	平成29年1月20日	敷地前面海域の音波探査記録については、単独断層の連続性をはじめ、全面的に精査して、再度説明すること。	H30.1.10cアリング H30.1.22cアリング H30.2.16c会合
-	S5-1	津波	全般事項	第446回会合	平成29年2月24日	敷地で評価すべきラインに対して最も影響のある波源パラメータを抽出する観点から、評価水位抽出位置をライン状に設定した津波の水位分布も示すこと。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-2	津波	全般事項	第446回会合	平成29年2月24日	津軽海峡内での津波の伝播では、反射による増幅や山体崩壊による津波等の周期特性による影響を検討する必要がある。津軽海峡内の固有周期を含めて、津軽海峡内の津波の伝播について分析すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合 H30.4.17cアリング H30.5.16cアリング H30.6.8c会合 H30.8.20cアリング H30.9.10cアリング H30.9.21c会合
-	S5-3	津波	日本海東縁部	第446回会合	平成29年2月24日	日本海東縁部の波源モデル設定において、すべり量を12mと設定した妥当性を確認するため、Moを先に設定してすべり量を算出する等の他の方法による波源モデル設定についても検討し、すべり量の妥当性を説明すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-4	津波	日本海東縁部	第446回会合	平成29年2月24日	日本海東縁部の波源モデルのパラメータスタディについて、アスペリティ位置については、更に細かく移動させたパラメータスタディを行い、最も影響がある位置となっているかを確認したうえで、敷地に最も影響があるパラメータを抽出していることを説明すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-5	津波	三陸沖から根室沖	第446回会合	平成29年2月24日	三陸沖から根室沖の波源モデルのパラメータスタディについて、敷地に最も影響があるパラメータを抽出しているかを確認すること。超大すべり域を南端とする等のパラメータスタディを行い、固有周期との関係も分析して、最も影響がある位置となっているかを説明すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-6	津波	三陸沖から根室沖	第446回会合	平成29年2月24日	三陸沖から根室沖の波源モデルの妥当性について確認する必要がある。北東端については、納沙布断裂帯が破壊のバリアとの説明であるが、地震学的知見、測地学的知見等のデータを補強し、検討すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-7	津波	三陸沖から根室沖	第446回会合	平成29年2月24日	三陸沖から根室沖の波源モデルのうち、大すべり域と超大すべり域のすべり量について、基本すべり量に対してそれぞれ2倍、4倍とした妥当性を説明すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-8	津波	三陸沖から根室沖	第446回会合	平成29年2月24日	三陸沖から根室沖ではM9クラスの地震による津波の知見がなたいたため、波源モデルの妥当性の確認がポイントとなる。ガイドに記載された検討事例や、杉野ほか(2014)のように広域的な津波の再現性が確認された知見を参照し、その妥当性を説明すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合
-	S5-9	津波	三陸沖から根室沖	第446回会合	平成29年2月24日	三陸沖から根室沖の波源モデルについて、分岐断層をどのように反映しているのか説明すること。	H29.12.6cアリング H30.1.23cアリング H30.3.2c会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S5-10	津波	三陸沖から根室沖	第446回会合	平成29年2月24日	海洋プレート内地震による津波の方が、プレート間地震による津波よりも、敷地への影響が本当に小さいことを確認したいので、詳細パラスタを実施すること。	H29.12.6ヒアリング H30.1.23ヒアリング H30.3.2会合
-	S5-11	津波	チリ沖	第446回会合	平成29年2月24日	1960年チリ津波の再現モデルについて、K&Cモデルから断層幅とすべり量を修正しているのであれば、修正内容が分かるように追記すること。	H29.12.6ヒアリング H30.1.23ヒアリング H30.3.2会合
-	S2-55	敷地地質	地質・地質構造	第456回会合	平成29年3月24日	シームとdF断層系との切断関係だけでなく、dF断層系とsF断層系との切断関係など、断層の切断関係を整理し説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-56	敷地地質	dF系	第456回会合	平成29年3月24日	dF断層系と大畑層との関係を示した観察結果の写真について、解釈線のないものも提示し説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-57	敷地地質	dF系	第456回会合	平成29年3月24日	dF断層系がデイスイト貫入岩下方に伸びないと判断した根拠について、ボーリングデータを整理し、2次元的に説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-58	敷地地質	dF系	第456回会合	平成29年3月24日	重力解析によるデイスイト分布推定の検討に用いた大間層及び玄武岩の密度が、一般的な値よりも小さくなっている理由を説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-59	敷地地質	cf系	第456回会合	平成29年3月24日	cf断層系は耐震重要施設の直下に分布しているため、上載地層法や断層面を横切る鉱物脈の有無といった、直接的に活動性を評価できるエビデンスを拡充すること。	H30.2.14ヒアリング H30.3.14ヒアリング H30.3.23会合
-	S2-60	敷地地質	cf系	第456回会合	平成29年3月24日	cf断層系について、固い、軟らかいだけでは活動性を評価できない。なぜ固くなっているのか、XRDや化学分析結果等も加え、改めて説明すること。	H30.2.14ヒアリング H30.3.14ヒアリング H30.3.23会合
-	S2-61	敷地地質	cf系	第456回会合	平成29年3月24日	cf断層系の化学分析結果について、水については蛍光X線分析ではなく、強熱減量等で実施されたと思うので、具体的な分析手法を記載すること。	H30.2.14ヒアリング H30.3.14ヒアリング H30.3.23会合
-	S2-62	敷地地質	sF系	第456回会合	平成29年3月24日	sF断層系について、既存データの確認、データの拡充等を行い、活動性評価等を再度説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-63	敷地地質	sF系	第456回会合	平成29年3月24日	sF-1断層の活動性評価のうち、変位センスと応力場との関係について、中～後期中新世の応力場だけでなく、鮮新世の応力場との関係についても説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-64	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	シームS-11について、一部ではあるが耐震重要施設側面に分布している。耐震重要施設周辺S-11の状況を再度整理し、説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-65	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	S-11の一部は耐震重要施設の側面に分布するので、活動性評価については個別に行うこと。	H29.7.25ヒアリング H29.8.30ヒアリング H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-66	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	S-11とM2面段丘堆積物の堆積構造との関係を確認した、スケッチ・写真について、もう少し状況が良く分かるものを示すこと。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-67	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	シームの分布について南北断面だけでなく、東西断面についても示すこと。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-68	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	シームと応力場との関係に関連して、最適解の他にも複数の応力軸の方向が示されている。可能な範囲で構わないので、それぞれがどのような応力状態であったのか解釈を検討すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-69	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	シームの化学分析結果について、Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> とFeOとは蛍光X線分析のみでは区別できないため、具体的な分析手法を記載すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-70	敷地地質	シーム	第456回会合	平成29年3月24日	シーム及びシームを挟在する凝灰岩の化学分析結果のうち、シームS-2及びS-2シームを挟在する凝灰岩に、リンが多い理由を記載すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-71	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第456回会合	平成29年3月24日	第四系中の変状が、易国間層の強風化部の近傍の一部に分布し、強風化部の近傍以外には認められないと判断したプロセスについて、易国間層中の強風化部及び第四系中の変状が、どのように分布しているのか、例えば、シームの平面的な分布との関係を示すなど、分かる範囲で良いので提示し、説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-72	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第456回会合	平成29年3月24日	変状が生じた箇所のシーム最新面の鉱物は破壊され、変状が生じていない箇所のシーム最新面の鉱物は破壊されていないという説明については、参考扱いと認識している。シーム(変状を伴う部分)がどの深度まで認められるかについて、他に確認できる手法を検討し、説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-73	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第456回会合	平成29年3月24日	耐震重要施設の底面・側面にはシームを挟在する風化部は存在しないようにすることが、設置許可段階の基本設計方針であるなら、それが分かるよう明確に記載すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S2-74	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第456回会合	平成29年3月24日	第四系の変位・変形が、下のシームの活動によるものではなく別の要因によるというのであれば、強風化部近傍で変状が出来るメカニズム等について、再度説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S5-12	津波	全般事項	第467回会合	平成29年5月12日	津波シミュレーションに用いる海底地形図について、平成8年の深淺測量結果を用いたと記載されているが、その後の地形変化の状況を確認し、最新の地形にするなど、適切に対応すること。	H29.12.6ヒアリング H30.1.23ヒアリング H30.3.2会合
-	S5-13	津波	陸上の斜面崩壊	第467回会合	平成29年5月12日	佐井エリアの地すべりブロック⑥、⑦、⑧など、近接していても別々の地すべりと評価するのであれば、根拠を充実させる必要があると考えられる。一塊として評価するか否かも含め、再度検討し説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-14	津波	陸上の斜面崩壊	第467回会合	平成29年5月12日	二層流モデルを陸上に適用する妥当性という観点から、Kawamata et al.(2005)における既往津波の再現性を説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-15	津波	陸上の斜面崩壊	第467回会合	平成29年5月12日	検討対象とする地すべり地形として佐井を選定しているが、敷地からの距離、概算体積だけでなく、地すべり地形の傾斜角、すべりの進行方向、水深なども影響すると考えられる。簡易予測式を用いた評価も実施し説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-16	津波	陸上の斜面崩壊	第467回会合	平成29年5月12日	二層流に用いた佐井の崩壊量が過小評価となっていないか確認したいので、崩壊地形の断面をいくつか提示し、地すべり形状が問題ないことを説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-17	津波	海底地すべり	第467回会合	平成29年5月12日	P38の「海底地すべりに起因する津波の検討フロー」において、海底地すべりを一塊として考慮するか否かを判断する際に、崩壊時期が区別できたとしても、必ずしも別々にすべるとは限らない。適切な記載を検討すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-18	津波	海底地すべり	第467回会合	平成29年5月12日	検討対象海底地すべり地形の選定について、「地すべり地形の比高・傾斜」、「水深」、「敷地からの距離」等も比較し整理したうえで、説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-19	津波	海底地すべり	第467回会合	平成29年5月12日	Ms-2の崩壊量の算出方法について、どのようなプロセスですべり線を設定したのか、また、二層流モデルにおけるモデル化も含めて、より明確なフローを作成し説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-20	津波	海底地すべり	第467回会合	平成29年5月12日	津軽海峡内の海底地すべり抽出の際、地形の急傾斜部に地すべり地形は無かったことを確認したいので、海保のM7000シリーズ海底地形データ等の資料を整理のうえ説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-21	津波	海底地すべり	第467回会合	平成29年5月12日	海底地すべりのすべり面の設定について、「乱れた地層の下限」、「B層下面」及び「地すべり移動体を確認し設定」するとしており、それぞれ設定の仕方が違っているが、どれが支配的で、どれが多かったのか、音波探査記録の反射面等を用いて説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-22	津波	海底地すべり	第467回会合	平成29年5月12日	ハワイ付近の大規模な海底地すべりの影響について、説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-23	津波	火山現象	第467回会合	平成29年5月12日	渡島大島山体崩壊に関し、kinematic landslideモデルのパラメータである水平移動速度Uと比高変位継続時間Tについて、二層流モデルの解析値を説明すること。	H30.4.17ヒアリング H30.5.16ヒアリング H30.6.8会合
-	S5-24	津波	津波堆積物	第467回会合	平成29年5月12日	加瀬他(2016)が実施した奥尻島の津波堆積物調査の結果など、申請以降の最新文献についても、どのようなツールを用いて調査を行ったかのプロセスも含め説明すること。	H30.1.23ヒアリング H30.3.2会合
-	S5-25	津波	津波堆積物	第467回会合	平成29年5月12日	津波堆積物調査のうち、奥戸地点のイベント堆積物を津波堆積物として認定しなかった理由について、どのように層厚を認定したのか等、資料を整理し説明すること。	H30.1.23ヒアリング H30.3.2会合
-	S5-26	津波	津波堆積物	第467回会合	平成29年5月12日	大間崎東側の後背湿地を、津波堆積物調査対象地点から除く根拠とした調査結果を説明すること。	H30.1.23ヒアリング H30.3.2会合
-	S2-75	敷地地質	cf系	第478回会合	平成29年6月23日	cf-3断層の分布、性状、活動性等を説明すること。その際、段丘堆積物に関する指摘回答と合わせて説明すること。	H29.7.25ヒアリング H29.8.30ヒアリング H29.9.26ヒアリング H30.2.14ヒアリング H30.3.14ヒアリング H30.3.23会合
-	S2-76	敷地地質	シーム	第478回会合	平成29年6月23日	シームの活動性評価について、大間崎付近にある褶曲構造の調査結果も踏まえて説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-77	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第478回会合	平成29年6月23日	敷地内で変状が認められた箇所について、既に掘削除去された範囲も含めて、変状が認められた分布等を整理し説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S2-78	敷地地質	地質・地質構造	第478回会合	平成29年6月23日	敷地内の断層評価について、敷地内の地質構造を把握する観点から説明すること。	H29.7.25ヒアリング H29.8.30ヒアリング H29.9.26ヒアリング H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S1-56	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第526回会合	平成29年11月10日	大間付近の海成段丘面区分の妥当性を確認する観点から、以下について説明すること。 ・H4面の形成年代をMIS7であるとした具体的な理由 ・H4面とM1面それぞれの段丘堆積物上面から洞爺山火山灰産出位置までの厚さを比較・整理した結果 ・段丘面内縁の分布標高について、H4面とM1面とを比較・整理した結果 ・申請時に大間付近でM1面の最大標高として59mとしていた地点の段丘面見直し後の取扱い	H30.2.27ヒアリング H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-57	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第526回会合	平成29年11月10日	断層を示唆するような重力異常の有無を確認する観点から、山本(2005)を確認し、大間崎周辺をクローズアップした重力異常図及び重力水平一次微分図を作成し、重力のキャップの要因、大間崎の東西にみられる重力異常等について考察し説明すること。なお、重力異常図については、1mGal程度まで把握できる精度とすること。	H30.2.27ヒアリング H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-58	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第526回会合	平成29年11月10日	弁天島の平坦面の形成年代の妥当性を確認する観点から、弁天島の岩石と侵食速度との関係に係わり、10Beの検討に用いた年代評価のデータ、試料採取位置等を整理し説明すること。	H30.2.27ヒアリング H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-59	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第526回会合	平成29年11月10日	音波探査記録及び弾性波探査記録の解釈の妥当性を確認する観点から、以下について提示・説明を行なうこと。 ・渡辺ほか(2012)に関連して示した音探記録のうち、No.109, 111,113,114及びそれらのSM測線等の重合断面及び深度断面 ・No.113SM測線のB1層とB3層との境界等に確認される変形したような構造 ・陸～海連続の弾性波探査のマイグレーション前の重合断面及び時間断面 ・陸～海連続の弾性波探査と既往の海域部分の反射断面との接続部の連続性及び音響基盤の内部の構造	H30.2.27ヒアリング H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-60	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第526回会合	平成29年11月10日	大間・佐井(根本・蒲田,2000)に大間崎付近の背斜と平行する断層について、海岸付近の露頭状況、ルートマップや詳細地質図等を用いて説明すること。	H30.2.27ヒアリング H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-61	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第526回会合	平成29年11月10日	「日本地方地質誌の東北地方」のうち、北海道から下北半島を通り、日本海溝まで連続した断層が想定されているので、確認すること。	H30.2.27ヒアリング H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S2-79	敷地地質	cf系	第536回会合	平成29年12月22日	cf-3断層の上載地層法による評価、及びcf系断層の活動性評価をcf-3断層で代表できる根拠を説明すること。	H30.2.14ヒアリング H30.3.14ヒアリング H30.3.23会合
-	S2-80	敷地地質	sF系	第536回会合	平成29年12月22日	sF-1断層の鉱物脈法に関して、明瞭に評価できるような鉱物脈を示すこと。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-81	敷地地質	sF系	第536回会合	平成29年12月22日	sF-1断層に関する鉱物脈について、熱水活動の時期に関する文献調査を行うなど、敷地周辺の地史と整合した形成時期、形成環境であることも確認し、説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S1-62	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第549回会合	平成30年2月16日	隣接する断層等の連続性評価を行う際に、考慮する項目や考え方について整理し説明すること。	H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-63	敷地周辺地質	根岸西方断層	第549回会合	平成30年2月16日	根岸西方断層と青森湾西岸断層帯との連続性に関して、説明性向上の観点から、地震調査委員会(2004)及び産総研・東海大(2012)の記載内容を確認したうえで、変位・変動地形、重力異常、活動度等を複合的・総合的に整理し説明すること。	H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-64	敷地周辺地質	奥尻海盆東縁断層	第549回会合	平成30年2月16日	奥尻海盆東縁断層の南北への連続性に関して、国交省(2014)が示しているF18断層に関する記載内容と、事業者が評価した内容とを比較して説明すること。	H30.4.3ヒアリング H30.5.8ヒアリング H30.6.1会合
-	S5-27	津波	日本海東縁部	第553回会合	平成30年3月2日	日本海東縁部に想定される地震に伴う津波に関して、説明性向上の観点から、日本海沿岸において、大間地点で最高水位及び最低水位となるケースの計算津波高と、津波痕跡高及び根本ほか(2009)の再現計算津波高とを比較すること。	H30.8.20ヒアリング H30.9.10ヒアリング H30.9.21会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S5-28	津波	三陸沖から根室沖	第553回会合	平成30年3月2日	三陸沖北部から根室沖に想定されるプレート間地震に伴う津波に関して、事業者が独自に設定した基準波源モデルのパラメータが、東北地方太平洋沖地震の津波痕跡高を再現することを確認する等により、基準波源モデルの設定手順の妥当性を示すこと。	H30.8.20ヒアリング H30.9.10ヒアリング H30.9.21会合
-	S5-29	津波	三陸沖から根室沖	第553回会合	平成30年3月2日	基準波源モデルを“選定する妥当性”を説明すること。例えば、三陸沖北部から根室沖に想定されるプレート間地震に伴う津波の検討の際には、津軽海峡開口部付近の太平洋沿岸において、複数の基準波源モデルによる計算津波高と、過去の津波による痕跡高との比較等を示すこと。なお、その際、大すべり域、超大すべり域の位置関係等が分かるように、波源モデル図を重ねた図も提示すること。	H30.8.20ヒアリング H30.9.10ヒアリング H30.9.21会合
-	S2-82	敷地地質	cf系	第558回会合	平成30年3月23日	cf断層系の固結した性状が、今回確認している全ての箇所において、同様に認められていることを、ガウジや未固結のプレッシャーの有無が分る写真や、測定位置毎に針貫入勾配を示したグラフ等も用いて説明すること。 また、cf断層系とcf断層系以外の敷地内の断層系との性状の違いを整理し、細粒で固結度が高いことが、cf断層系特有の性状であることを説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-83	敷地地質	cf系	第558回会合	平成30年3月23日	cf断層系の形成メカニズムに関して、薄片観察などを用いて、周辺岩盤に比べ断層が細粒化していることや、粘土鉱物が充填されていることを説明すると共に、sF断層系とcf断層系との違いを整理し説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-84	敷地地質	cf系	第558回会合	平成30年3月23日	cf断層系の特徴の一つである、周辺岩盤よりも断層の方が固くなる事例として示したスコットランドの断層について、周辺岩盤の地層、断層の色等、cf断層系との性状の違いを説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-85	敷地地質	地質・地質構造	第558回会合	平成30年3月23日	筋状組織について、cf断層系との分類の考え方を再度説明すること。また、露頭で確認できるものに対しては「組織」という表現よりも「構造」という表現を用いる。名称を再考すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-86	敷地地質	地質・地質構造	第558回会合	平成30年3月23日	M1面段丘堆積物が海成層である根拠として提示した穿孔貝の生痕化石について、砂礫層の下位の岩盤での事例を示すと共に、傾斜したラミナ等の地質観察結果から、どのような環境の海で堆積した地層であったのか、記載を充実させること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-87	敷地地質	全般事項	第558回会合	平成30年3月23日	sF-1断層、シームS-11、第四系中の変状に関する追加調査の進捗状況を説明すること。	H30.4.24ヒアリング H30.6.1会合
-	S1-65	敷地周辺地質	奥尻海盆東縁断層	第579回会合	平成30年6月1日	奥尻海盆北東縁断層、奥尻海盆東縁断層及び西津軽海盆東縁断層について、個別の断層として評価するか、一連の断層として連動させて評価するかを整理して説明すること。 なお、個別の断層として評価し、結論付けるのであれば、国交省がF18断層として一連の断層とした根拠を確認し、その根拠に対する事業者としての評価を説明すること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S1-66	敷地周辺地質	下北半島西部の隆起	第579回会合	平成30年6月1日	下北半島西部の隆起に関して、大間崎付近がローカルに隆起していると考えている。調査結果等を踏まえて、震源断層を仮定することも一つの考え方としてあることを前提に、大間崎付近の隆起傾向について、以下の説明をすること。 ・下北半島西部の西側海岸におけるM1面段丘面内縁標高の段差状のギャップに関する要因。 ・事業者の説明する大間崎背斜と詳細重力解析(密度構造解析結果)から推定された長波長の褶曲構造との関係及び大間崎付近の隆起・地形的高まりとの関係。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S1-67	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第579回会合	平成30年6月1日	二枚橋付近においてH4面をMIS7と判断した理由について、地形判読結果や海水準変動等を考慮した記載となっていない。記載を改めること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S1-68	敷地周辺地質	地質・地形、全般事項	第579回会合	平成30年6月1日	材木川沿いの文献地質断層のまとめ等に記載されている「文献地質断層において変位・変形が認められないため、断層は分布しないと評価する」について、主旨が分かるように記載を改めること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S2-88	敷地地質	地質・地質構造	第579回会合	平成30年6月1日	筋状構造とcf断層系との関係について説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-89	敷地地質	sF系	第579回会合	平成30年6月1日	sF-1断層の評価に関わる断層内物質中の自形沸石による検討の位置付け、活動性評価に有効な方法であるか否かについて説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S2-90	敷地地質	シーム	第579回会合	平成30年6月1日	シームS-11の調査状況・評価方針に関して、大間崎背斜に関わる敷地周辺の議論を踏まえたうえで、シームの評価方針の中でその位置付けを明確にし説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S2-91	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第579回会合	平成30年6月1日	シーム(変状を伴う部分)に関して、岩盤の風化部の厚さとの関係の根拠となるバックデータを整理し、風化程度の具体的な測定方法と共に説明すること。	H30.7.17ヒアリング H30.8.1ヒアリング H30.8.24会合
-	S3-1	地下構造	全般事項	第594回会合	平成30年6月29日	屈折法地震探査など各種調査について、元となるデータを提示すると共に、結果が得られるまでの解析の経緯が分かるように、記載を充実させ説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-2	地下構造	広域地下構造調査	第594回会合	平成30年6月29日	敷地周辺の広域の地下構造を確認するという観点から、以下のデータを追加し説明すること。 ・現在記載している範囲よりも東方の地質構造、速度構造に関する調査データ ・現在記載している範囲よりも更に北方の地質断面図	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-3	地下構造	敷地近傍地下構造調査	第594回会合	平成30年6月29日	敷地における浅部地下構造調査では、複数の地質断面図や速度構造断面図を提示している。敷地を中心としてもう少し広い範囲の図も提示し説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-4	地下構造	解放基盤表面	第594回会合	平成30年6月29日	解放基盤相当位置と解放基盤表面との関係について、規則の解釈や審査ガイドの要求事項との関係から説明すること。また、解放基盤相当位置という名称について、再考すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-5	地下構造	解放基盤表面	第594回会合	平成30年6月29日	解放基盤表面の設定に関して、ボーリングコア観察結果の記載の充実、PS検層の元データの提示を行い、どのように解放基盤表面を設定したのかを説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-6	地下構造	地震基盤	第594回会合	平成30年6月29日	地震基盤についてどのように評価したのか、深部ボーリング等の根拠データを整理し説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-7	地下構造	地震観測記録	第594回会合	平成30年6月29日	解放基盤表面の地震動評価に関して、他サイトにおける検討等も参考にして、どのような特徴があるか分析し、説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-8	地下構造	地震観測記録	第594回会合	平成30年6月29日	地震波の到来方向の検討に関して、解放基盤より浅部の影響等について考察した上で、解放基盤表面での地震動特性について説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-9	地下構造	地震観測記録	第594回会合	平成30年6月29日	H/Vスペクトル比に基づく検討に関して、敷地の北方及び南方の地震観測記録についても、可能な範囲でデータを取り入れた検討を行い説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S3-10	地下構造	地下構造モデル	第594回会合	平成30年6月29日	理論的手法に用いる深部地下構造モデルに関して、防災科研など下北半島付近の地殻の厚さに関する最近の文献も参照し説明すること。	2019.12.18ヒアリング 2020.1.17会合
-	S2-92	敷地地質	地質・地質構造	第615回会合	平成30年8月24日	断層・シーム等の分類の概要をまとめた一覧表中に、固結度の違い及び断層面の明瞭さを追記し説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-93	敷地地質	地質・地質構造	第615回会合	平成30年8月24日	上載地層法に用いるM1面段丘堆積物について、洞爺テラの確認状況、段丘堆積物の連続性等、認定根拠を説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-94	敷地・敷地周辺地質	sF系	第615回会合	平成30年8月24日	sF断層系の評価について、今後は敷地近傍の資料に加えて説明すること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S2-95	敷地・敷地周辺地質	sF系	第615回会合	平成30年8月24日	sF-1断層の深部への連続性について、反射法地震波探査の再解析で精度よく捉えることが可能なのか、どの程度の精度で変位を捉えることが可能なのか、時間断面等を用いて説明すること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S2-96	敷地・敷地周辺地質	sF系	第615回会合	平成30年8月24日	sF断層系について、sF-1断層とsF-2断層系との関係、深部への連続性、形成史を整理し説明すること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S2-97	敷地・敷地周辺地質	sF系	第615回会合	平成30年8月24日	sF-1断層の薄片観察結果に関して、珪藻化石認定根拠を説明すること。	H31.4.23ヒアリング 2019.6.21会合
-	S2-98	敷地地質	dF系	第615回会合	平成30年8月24日	dF-a断層はdF断層系でも重要な断層と考えられるので、dF-a断層の延長部の大畑層内に、断層を示唆する性状は認められないとした根拠について、補足説明資料ではなく本編資料に整理し説明すること。	H31.2.12ヒアリング H31.3.11ヒアリング H31.4.5会合
-	S2-99	敷地地質	シーム	第615回会合	平成30年8月24日	Tf-5(a)トレンチで、cf-3断層とシームS-11との切断関係を確認した箇所付近の針貫入試験結果等を提示し固結しているcf-3断層よりも、軟質なシームS-11の活動が古いということについて、なぜそのようなものか、考察し説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S2-100	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第615回会合	平成30年8月24日	変状の平面的分布と岩盤の風化部の厚さとの関係について、元データとなるボーリング地点を記載すること。また、風化部の判断根拠を柱状図を用いて説明すると共に、各孔での判定結果を一覧表に整理し説明すること。更に、第四系中の変状の分布・性状のまとめの表に、段丘堆積物の厚さや、風化部の厚さを追記し、変状の有無との関係を説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-101	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第615回会合	平成30年8月24日	敷地内の第四系中の変状について、Ts-8トレンチのようなマウンド状の変形も含めて、これまでの観察事実を網羅的に提示し、変状が敷地内でどのように分布しているのかを整理したうえで、評価内容を説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-102	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第615回会合	平成30年8月24日	第四系中の変状と、弱風化部・新鮮部との関係に関するデータを整理し、変状が生じていない部分の岩盤の風化程度を説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-103	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第615回会合	平成30年8月24日	第四系中の変状を説明する際には、シームの活動性と第四系中の変状とは関連しないと判断した理由、根拠を説明すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-104	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第615回会合	平成30年8月24日	シーム(変状を伴う部分)の分布範囲の概念図について、主観的なものは入れず、弱風化部の厚さなど、調査結果に基づいて適切に表現すること。	H30.9.18ヒアリング H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S2-105	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第615回会合	平成30年8月24日	第四系中の変状の評価について、上載地層法等との関係を整理して説明すること。	H30.10.9ヒアリング H30.10.26会合
-	S5-30	津波	三陸沖から根室沖	第627回会合	平成30年9月21日	「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の基準波源モデル策定の手順及び考え方のフロー図において、基準波源モデル①及び②の設定にあたり3.11地震による津波の再現性をどのように反映したのかを示し、基準波源モデル③～⑥との関連性を含め基準波源モデル①及び②の妥当性を説明すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.12.10ヒアリング(東北合同) 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.19会合(東北合同)
-	S5-31	津波	三陸沖から根室沖	第627回会合	平成30年9月21日	基準波源モデル③、④の策定に関わり、「宮城県沖の大すべり域の破壊特性を考慮した特性化モデル」に対する、3.11地震による津波の再現性確認を、4地点の観測波形等で実施したとしているが、これらによりどのように再現性があると判断したのかを説明すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.12.10ヒアリング(東北合同) 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.19会合(東北合同)
-	S5-32	津波	三陸沖から根室沖	第627回会合	平成30年9月21日	「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」に関して、津軽海峡開口部付近の沿岸における計算津波高について、基準波源モデル①及び②と、基準波源モデル⑥とを比較できるように提示し、基準波源モデル①及び②が大間独自のモデルとして設定されている位置付けを説明すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.12.10ヒアリング(東北合同) 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.19会合(東北合同)
-	S5-33	津波	三陸沖から根室沖	第627回会合	平成30年9月21日	「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の基準波源モデル⑥に関して、3.11地震の津波に対して広域の津波特性を考慮した特性化モデルでは1つとなっている大すべり域を、三陸沖から根室沖の波源を設定する際に2つに分割するとした考え方、妥当性について説明すること。また、合わせて面積比率の考え方も説明すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.12.10ヒアリング(東北合同) 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.19会合(東北合同)
-	S5-34	津波	三陸沖から根室沖	第627回会合	平成30年9月21日	「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の各基準波源モデルの設定のフローについて、以下のとおり記載の充実、修正等を行い説明すること。 ・基本すべり量と、平均すべり量との関係について、より記載を充実させること。 ・すべり量、すべり角の設定のうち、すべり量の補正に関する記載、及びすべり角に関する記載について、適切な記載に修正すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.12.10ヒアリング(東北合同) 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.19会合(東北合同)
-	S5-35	津波	三陸沖から根室沖	第627回会合	平成30年9月21日	「三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波」の基準波源モデルの妥当性確認のため、計算津波高と既往津波高との比較に関して、本資料で着目すべき太平洋側の沿岸から津軽海峡入口の範囲とそれぞれの津波高を明示すること。また、基準波源モデル①～⑥による計算津波高が、津軽海峡に入る前にどのような傾向を示すのか、津軽海峡内に入り敷地においてどのような傾向を示すのかを示すこと。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.12.10ヒアリング(東北合同) 2020.12.14ヒアリング 2021.1.14ヒアリング 2021.2.19会合(東北合同)
-	S5-36	津波	波源の組合せ	第627回会合	平成30年9月21日	地震による津波と地震以外の要因による津波の組合せに関して、日本海東縁部に想定される地震に伴う津波と、佐井エリアの斜面崩壊に起因する津波とを組合わせることの妥当性、取水口前面位置において、水位時刻歴波形を線形に足し合わせて算出している妥当性を説明すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.5.11ヒアリング 2020.6.19会合 2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S5-37	津波	全般事項	第627回会合	平成30年9月21日	波源パラメータの設定の記載等において、原論文として引用した土木学会(2002)と、土木学会(2016)とが混在している。最新の文献である土木学会(2016)に統一するか、あるいは、土木学会(2002)を引用するのであればその理由を記載すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.5.11ヒアリング 2020.6.19会合
-	S5-38	津波	全般事項	第627回会合	平成30年9月21日	防波堤等の有無が津波に与える影響に関して、防波堤が有った方が津波が大きくなるという結論について、各ケースの検討結果をまとめたうえで説明すること。	2019.6.5ヒアリング 2019.11.26ヒアリング(東北合同) 2020.5.11ヒアリング 2020.6.19会合 2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
-	S2-106	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第646回会合	平成30年10月26日	段差型変状とマウンド型変状は同様の物理現象で生じていると考えられるため、最初から区分して評価することが適切か否か、再度考え方を整理し説明すること。	H31.2.12ヒアリング H31.3.11ヒアリング H31.4.5会合
-	S2-107	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第646回会合	平成30年10月26日	シームの活動性と段差型変状とは関連しないと判断した理由・根拠について、資料に明記し説明すること。	H31.2.12ヒアリング H31.3.11ヒアリング H31.4.5会合
-	S2-108	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第646回会合	平成30年10月26日	大間サイトでは上載地層法をどのように扱っているのか、シームについては断層相互の切断関係で評価する理由など、考え方を整理し説明すること。	H31.2.12ヒアリング H31.3.11ヒアリング H31.4.5会合
-	S2-122	敷地地質	cf系	第700回会合	平成31年4月5日	cf断層系の活動性評価の代表断層の選定について、断層の諸元等から代表性を整理し説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-123	敷地地質	dF系	第700回会合	平成31年4月5日	dF断層系の活動性評価の代表断層の選定について、断層の諸元等から代表性を整理し説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-124	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	第四系中の変状について、基盤岩である易国間層に変位・変形が生じているという実態等を踏まえ、評価対象を明確にして適切な名称に見直すこと。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-125	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	変位を伴う不連続面について、新鮮部に分布するものと強風化部に分布するものとの違い、強風化部に分布するものうち変状に関わるものと関わらないものとの違いを整理し説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-126	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	強風化部の一部で変位・変形が生じているという観察事実を基に、岩盤の風化と変位・変形が関連するものであるとするなら、岩盤の風化のプロセスを含め、強風化部の一部で変位・変形が生じるメカニズムと、それを裏付ける物的証拠を整理して説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-127	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	重要な安全機能を有する施設の基礎底面又は側壁に露頭する可能性が考えられるシームについて、「その他のシーム」を含めて、底盤・法面の地質観察データを提示すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-128	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	総合評価のフローについて、第四系中の変状に関する評価とシームの評価を関連付けるとともに、変状に関わる断裂が発生する区間、変状に関する施工対策の有効性等も含めて規制・基準との適合性が分かるように全体の論理構成を整理して説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-129	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	断層と変位を伴う不連続面等とを区分する閾値として、見掛けの鉛直変位量1mとする考え方について、「変状に関わる断裂(変位を伴う不連続面)」との関係も踏まえ説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S2-130	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第700回会合	平成31年4月5日	大間サイトでは、シームが上載地層に変位・変形を与えているところがあれば与えていないところもある。調査地点の代表性の観点も含め、改めて大間サイトにおける上載地層法の適用性を説明すること。	2019.8.28ヒアリング 2019.10.16ヒアリング 2019.11.11ヒアリング 2019.11.29会合
-	S1-73	敷地周辺地質	奥尻海盆東縁断層	第732回会合	2019年6月21日	奥尻海盆北東縁断層、奥尻海盆東縁断層及び西津軽海盆東縁断層の運動について、国土交通省(2014)に示されている長さ(137.4km)、事業者が文献調査段階で示した長さ(14.3km)、事業者が同時破壊を考慮すると評価した長さ(127km)の根拠を説明し、震源として考慮するものを選定すると共に、地震動への影響をM-Δ図等を用いて説明すること。	2019.10.9ヒアリング 2019.11.20ヒアリング 2019.12.20会合
-	S1-74	敷地周辺地質	sF系	第732回会合	2019年6月21日	sF-1断層について、地下深部への連続性について説明性向上の観点から、震源断層であるか否かについての調査・評価を補強し説明すること。	2019.10.9ヒアリング(方針説明) 2019.11.20ヒアリング(方針説明) 2019.12.20会合(方針説明) 2019.12.24ヒアリング 2020.2.17ヒアリング 2020.4.16会合



## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S1-75	敷地周辺地質	下北半島西部の隆起	第732回会合	2019年6月21日	下北半島西部の隆起に関してF-14断層の不確かさの一環として設定した仮想的な断層の基本方針については一定の理解をするものの、走向については任意性があると考えている。プーゲー重力異常等の地下構造、背斜・向斜等の地質・地質構造、リニアメント等の変動地形学の観点等から、仮想的な断層の走向を時計回りに回転させたケースについても検討し説明すること。	2019.10.9ヒアリング 2019.11.20ヒアリング 2019.12.20会合
-	S1-76	敷地周辺地質	下北半島西部の隆起	第732回会合	2019年6月21日	渡辺ほか(2012)に示されている大間周辺の1903年～1981年間の水準点変動データについて、1981年以降のデータの有無を確認し、データがあれば傾向等を説明すること。	2019.10.9ヒアリング 2019.11.20ヒアリング 2019.12.20会合
-	S2-131	敷地地質	cf系	第804回会合	2019年11月29日	cf-3断層について活動性が否定されることは理解した。cf断層系の活動性評価の代表断層としてcf-3断層を選定していることについて、説明性向上の観点から、見掛けの水平最大変位量だけでなく、その他の諸元も踏まえ総合的に整理し説明すること。	2020.3.16ヒアリング資料提出 2020.4.7ヒアリング 2020.5.21会合
-	S2-132	敷地地質	dF系	第804回会合	2019年11月29日	dF-a断層を活動性評価の代表断層とする考え方は理解した。また、dF断層系については、df-2断層が上載地層である大畑層に変位・変形を与えていないことも確認している。そのうえで、dF-a断層の活動性評価に関して、大畑層基底面にdF-a断層の変位が認められないとするデータ、大畑層内の断層延長部に断層を示唆する性状が認められないとするデータを整理し、ボーリングコア写真等とともに説明すること。	2020.3.16ヒアリング資料提出 2020.4.7ヒアリング 2020.5.21会合
-	S2-133	敷地地質	dF系	第804回会合	2019年11月29日	dF断層系の分布に関して、敷地西側の海域で南北系の走向に変化しているところもdF断層系としている考え方、根拠を整理し説明すること。	2020.3.16ヒアリング資料提出 2020.4.7ヒアリング 2020.5.21会合
-	S2-134	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第804回会合	2019年11月29日	「ps系弱面はシーム沿いに分布する」と記載されているが、ps系弱面はシームそのものを利用して形成されたという事実を踏まえ、適切な表現にすること。	2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合
-	S2-135	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第804回会合	2019年11月29日	pd系弱面について、M1面段丘堆積物との関係を直接確認できないものについても後期更新世に動いたとする根拠、及び変位を伴う不連続面のうち低角のもののみをpd系弱面とする根拠を整理し説明すること。	2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合
-	S2-136	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第804回会合	2019年11月29日	pd系弱面がシームの層準付近の成層構造が発達する部分に限定的に分布していた低角の変位を伴う不連続面を利用して形成されたとする理由及び根拠を、以下の内容を含め説明すること。 ・成層構造が発達する部分の認定プロセス及び認定根拠。 ・成層構造が発達する部分のみに低角の変位を伴う不連続面が多く分布する理由及び根拠。	2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合
-	S2-137	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第804回会合	2019年11月29日	変状は基盤岩が風化した体積膨張を主因としているが、これに対してps系弱面とpd系弱面を議論のベースとする理由を、以下の内容を含め説明すること。 ・ps系弱面により逆断層センスの変位が生じる理由と膨張との関係。 ・pd系弱面がps系弱面の上盤に少なく、下盤に多い理由。 ・pd系弱面により生じているせん断構造と、強風化岩盤の変形構造との関係。 ・強風化岩盤の体積膨張と変状による変形との関係。	2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合
-	S2-138	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第804回会合	2019年11月29日	以下の内容を含めて風化と変状の因果関係を整理・考察し説明すること。 ・Ts-5法面やTs-6法面のように、強風化部とシームの同じ条件があるにも関わらず、変状の有無に違いがある理由。 ・Ts-1～3トレンチのように、近接した位置にあるにも関わらず風化の程度に差がある理由。 ・岩盤が強風化し膨張して変状が生じたという解釈に至った考え方。	2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合
-	S2-139	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第804回会合	2019年11月29日	強風化岩盤が膨張したという説明に対しては、直接的な根拠を重視する。膨張による岩盤の体積増加の類似事例調査等も踏まえ、薄片観察、地質観察等によって強風化岩盤が膨張した痕跡の有無を確認のうえ改めて説明すること。	2020.12.16ヒアリング 2021.3.10ヒアリング 2021.4.22ヒアリング 2021.6.25会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
-	S1-77	敷地周辺地質	下北半島西部の隆起	第817回会合	2019年12月20日	<p>審査ガイドでは、地表付近の断層の個別の痕跡等のみにとらわれることなく、当該地域の地形発達過程および地質構造等を総合的に検討して評価することが求められており、地表付近の痕跡等とその起因となる地下深部の震源断層の活動時期は常に同時ではなく、走向や傾斜は必ずしも一致しないとされている。</p> <p>このことを念頭に以下の観点等を考慮のうえ、F-14断層を起点とした仮想的な断層として想定し得る領域を提示し説明すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・東北日本弧は東西圧縮の応力場であること。</li> <li>・リニアメント・大間崎背斜・大間海脚の走向から、この地域の地質・地質構造は北西-南東方向が卓越していること。</li> <li>・ブーゲー重力異常に関しては、検討ケース①は調和していること。</li> </ul> <p>また、「仮想的な断層」という名称について、震源を特定して策定する地震動であることを念頭に再考すること。</p>	2020.6.16ヒアリング 2020.7.3会合
	S3-11	地下構造	地下構造モデルを用いた解析	第822回会合	2020年1月17日	<p>大間層内のせん断波速度のコントラストや敷地北側のデイサイト等、解放基盤表面より浅部の構造が地震動に与える影響を確認したいので、第2.2章の地下構造モデルを用いた解析に、以下の検討等を加え説明すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・T.P.-260m以浅も含めた三次元地下構造モデルにリッカー波を入力した解析を行い、炉心位置の解放基盤表面のT.P.-260m及び原子炉建屋の支持地盤に近い位置と言われているT.P.-7.5mの位置で、一次元水平モデルの最大振幅値との比較を行うこと。</li> <li>・炉心位置の水平成層モデルについて、S波速度、密度及びQ値を明記すること。</li> </ul>	2020.11.16ヒアリング 2020.11.30ヒアリング 2020.12.18会合
	S3-12	地下構造	基盤の地震動を評価する位置	第822回会合	2020年1月17日	<p>解放基盤表面、基盤の地震動を評価する位置、鉛直アレイ地震観測点の関係を、以下の内容を含めて整理のうえ、地震動の策定方針を説明すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・T.P.-230m(基盤の地震動を評価する位置)で策定した地震動をT.P.-260m(解放基盤表面)へ入力することとした考え方。</li> <li>・統計的グリーン関数法及び経験的グリーン関数法で用いる地下構造モデルの考え方。</li> <li>・吉田ほか(2005)の知見を踏まえた検討の模式図における基盤の地震動を評価する位置と、解放基盤表面との関係。</li> </ul>	2020.9.28ヒアリング 2020.11.16ヒアリング 2020.11.30ヒアリング 2020.12.18会合
	S3-13	地下構造	地震観測記録	第822回会合	2020年1月17日	<p>基準化スペクトルに基づく検討に関して、以下について要因を分析し説明すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・南側の観測点において、高周波側で持ち上がる傾向がみられる要因。</li> <li>・基盤位置における検討において、基準化スペクトルに見られる山谷の要因。</li> </ul>	2020.9.28ヒアリング 2020.11.16ヒアリング 2020.11.30ヒアリング 2020.12.18会合
	S3-14	地下構造	地震観測記録	第822回会合	2020年1月17日	<p>異なる深度の応答スペクトル比に基づく検討について、以下の検討等を加え説明すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1秒～2秒付近の変動が2倍程度に増幅している要因。</li> <li>・スペクトル比にする前のT.P.-207.5m及びT.P.-7.5mそれぞれの位置で得られた地震観測記録。</li> </ul>	2020.9.28ヒアリング 2020.11.16ヒアリング 2020.11.30ヒアリング 2020.12.18会合
	S3-15	地下構造	地震観測記録	第822回会合	2020年1月17日	<p>地震観測を実施しているのはT.P.-207.5mであり、この位置における検討が重要であると考えている。第5.2.5章で実施した「Noda et al.(2002)の手法による地震動を指標とした確認」及び第3.2.2章で実施した「基盤位置における検討」について、T.P.-207.5mの位置で実施すること。</p>	2020.9.28ヒアリング 2020.11.16ヒアリング 2020.11.30ヒアリング 2020.12.18会合
	S1-78	敷地周辺地質	sF系	第856回会合	2020年4月16日	<p>フリブサイトは生成温度が低温であること、K-Ar法年代測定を適用した地質学的事例が無いと思われること等から、生成年代の評価に疑問が残る。</p> <p>このため、sF-1断層が震源として考慮する活断層であるか否かの評価については、地下深部への連続性の有無の検討が最重要で、次に多重逆解法を用いた応力場の検討で、鉱物脈法による検討については参考扱いと考えており、総合的な観点からの評価が必要であると考えている。このような審査の位置付けも含めて、整理のうえ説明すること。</p>	2020.6.22ヒアリング 2020.9.14ヒアリング 2020.10.9会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
	S1-79	敷地周辺地質	sF系	第856回会合	2020年4月16日	sF-1断層の地下深部への連続性の有無の検討について、以下を考慮のうえ説明性を向上し、改めて説明すること。 ・地下深部への連続性の有無の判断根拠として用いた鍵層AT-22について、確認深度、層厚、性状等の同定根拠を整理し説明するとともに、検討に用いたボーリング柱状図、ボーリングコア写真等のエビデンスを追加すること。 ・断層の長さや変位量の関係を示す文献を追加し反映すること。 ・本検討結果については、本編資料とすること。	2020.6.22ヒアリング 2020.9.14ヒアリング 2020.10.9会合
	S1-80	敷地周辺地質	sF系	第856回会合	2020年4月16日	多重逆解法を用いた断層形成に関わる応力場の検討について、以下を考慮のうえ改めて説明すること。 ・審査資料に反映されていないボーリングデータ等を追加のうえ再解析すること。 ・解析に用いたボーリング孔名、確認深度等の情報を整理しリスト化し提示すること。 ・本検討結果については、本編資料とすること。	2020.6.22ヒアリング 2020.9.14ヒアリング 2020.10.9会合
	S2-140	敷地地質	dF系	第862回会合	2020年5月21日	dF-a断層と上載地層である大畑層との関係について、dF-a断層想定延長部であるP-4孔の39.6m～40.2m付近のボーリングコアに、赤褐色で砂状を呈する箇所がある。これをdF-a断層ではないと判断した理由を記載すること。 また、P-4孔以外のボーリングコアについても同様な性状を呈する箇所の有無を確認のうえ、認められる場合はその性状に対する判断や理由を記載すること。	2020.7.1ヒアリング 2020.8.5ヒアリング 2020.8.28会合
	S2-141	敷地地質	dF系	第862回会合	2020年5月21日	dF断層系の西側海域への連続性について、以下の内容を追加のうえ整理し説明すること。 ・dF断層系の特徴である、南側落下の正断層センスの変位の根拠となる西側海域のdF-a断層及びdF-c断層を示した断面図における鍵層の認定・対比の確認状況。 ・見掛けの鉛直変位量の関係を含め、西側海域に分布するdF-a断層及びdF-c断層が、陸域のdF-a断層及びdF-c断層であると判断した根拠。	2020.7.1ヒアリング 2020.8.5ヒアリング 2020.8.28会合
	S5-40	津波	日本海東縁部	第868回会合	2020年6月19日	日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の想定波源域の設定、及び基準波源モデルの設定について、地震調査研究推進本部(2003)や土木学会(2016)等の文献を引用するだけでなく、以下の内容を含めて申請者の考え方を整理するとともに、資料構成を再整理すること。なお、太平洋側のプレート間地震の検討波源についても同様に適宜修正すること。 ・日本海東縁部の地震は、東西圧縮場という中で起こっている特殊な地震であり変動幅があることを踏まえ、日本海東縁部の特性について整理。 ・日本海東縁部に想定される地震の検討に際して、地下構造の考慮と端部設定の根拠、その上で想定波源域を南北340km、東西50kmとし設定した理由。 ・設定した波源モデルにおいて8ケースの断層面を考えた理由、及び断層傾斜角・傾斜方向設定の考え方。 ・根本ほか(2009)のアスペリティモデルを採用した理由、及びこのアスペリティモデルであれば保守性を担保できるとした理由、並びに最大すべり量を12mに設定した根拠。 ・大角ほか(2018)等、前回の審査会合以降の新たな文献を確認のうえ、敷地への影響を踏まえて整理。	2021.2.8ヒアリング 2021.3.11ヒアリング 2021.4.2会合(日本海東縁部について説明) 2021.6.3ヒアリング(太平洋側他への反映をご説明) 2021.7.1ヒアリング(太平洋側他への反映をご説明) 2021.7.30会合(太平洋側他への反映をご説明)
	S5-41	津波	日本海東縁部	第868回会合	2020年6月19日	日本海東縁部に想定される地震に伴う津波の、想定波源域を考慮のうえ設定する基準波源モデルを対象に行う不確かさの検討について、以下を考慮のうえパラメータスタディ実施の要否も含めて整理表を作成のうえ説明すること。 ・概略パラスタにおいて、南部のみにアスペリティを配置したケースを実施した理由。 ・詳細パラスタにおいて、断層上縁深さ5km以深のケースを実施しない理由。 ・ライズタイムについて、パラメータスタディを実施しない理由。	2021.2.8ヒアリング 2021.3.11ヒアリング 2021.4.2会合
	S5-42	津波	全般事項	第868回会合	2020年6月19日	防波堤の有無の影響検討について、防波堤が有る場合に水位変動量が最大となるケースの波源と、無い場合に水位変動量が最大となるケースの波源が異なることを踏まえ、無い場合の波源も組合せの対象として採用すること。	2021.7.1ヒアリング(一部説明) 2021.7.30会合(一部説明) 2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
	S1-81	敷地周辺地質	下北半島西部の隆起	第871回会合	2020年7月3日	<p>隆起再現断層の地表出現領域の可能性がある領域の評価について、「相対的に隆起が速い領域」を赤川付近の隆起域まで含めるべきと考えている。ついては、隆起再現断層の「地表出現領域の可能性がある領域」の南東端の根拠について、以下の内容を含め整理したうえで、再度説明すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下北半島西部の北東側海岸のM1段丘面の速度分布に、二枚橋地点より東側のむつ地点や尻屋崎地点のデータを加えた隆起傾向を再度提示すること。</li> <li>・「相対的に隆起が速い領域」と、赤川付近から東の隆起域が分かれるというのであれば、その考え方を示すこと。</li> <li>・F-14断層の東方に隣接する背斜と向斜のペアとその南東のペアについて、図示出来ない小規模のものも含めて全て提示のうえ、地表出現領域の可能性がある領域の設定に考慮した背斜・向斜の考え方を示すこと。</li> <li>・重力異常との整合性の検討において、地表出現領域の可能性がある領域の南東端付近等で地形・地質構造と整合する領域を補正しているが、大局的な地質構造を示す重力異常のデータを用いて補正した考え方を示すこと。</li> <li>・海岸侵食地形の調査データを全て示し、赤川付近の隆起との関係を説明すること。</li> </ul>	2020.10.26ヒアリング 2020.11.5ヒアリング 2020.11.20会合
	S1-82	敷地周辺地質	下北半島西部の隆起	第871回会合	2020年7月3日	敷地周辺の地質・地質構造の審議においては、「隆起再現断層の可能性がある領域」までとし、資料構成を変更すること。	2020.10.26ヒアリング 2020.11.5ヒアリング 2020.11.20会合
	S2-142	敷地地質	dF系	第893回会合	2020年8月28日	<p>海域のdF断層系を陸域と同じdF断層系として評価すること、dF断層系は後期更新世以降の活動はないと評価され、震源として考慮する活断層に該当しないとの考えは理解した。ただし、以下の内容について記載を適正化すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海域のdF断層系の変位センスについて、複合面構造により評価し、P面とR1面の交角が、水平断面では小さいことから、鉛直成分の変位センスが主体であるとの説明であり、CT画像もそう見える。P面とR1面の交角の具体的な値やばらつきの方角について、口頭で説明した内容を明記すること。</li> <li>・海域のdF断層系と陸域のdF断層系の走向は、海陸境界部付近において、ほぼ同じような方向であることから、同じ断層系である。但し、海陸境界部付近から離れた範囲では、ぶれてくるのが確認されるという説明であった。説明内容は理解するものの、このような走向の変化に関する考え方について、口頭で説明した内容を明記すること。</li> <li>・dF断層系は総じて「南側落下の正断層センスが卓越する断層」とされているが、個別に見ると、傾斜方向の関係から逆断層センスのものも存在するとの説明であり分かり難い。「南側落下の縦ずれセンスが卓越する断層」等、記載を適正化すること。</li> <li>・評価フローやまとめでは、分布、変位センス、性状を区分・整理し説明しているが、海域のdF断層系の検討において、分布・性状に変位センスや傾斜方向が入っている等、分かり難い記載がある。整理のうえ記載を適正化すること。</li> </ul>	2020.9.25資料提出 2020.10.9会合
	S2-143	敷地地質	dF系	第893回会合	2020年8月28日	dF-a断層の想定延長部と大畑層の関係において、大畑層中の褐色の部分について、褐色礫と説明されたが、本日提示された資料では礫と判断できない。礫であると主張するのであれば、ポーリングコアの拡大写真やスケッチを提示し説明すること。	2020.9.25資料提出 2020.10.9会合
	S5-43	津波	三陸沖から根室沖	第949回会合	2021年2月19日	<p>三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波の基準波源モデルの設定に関して、以下の知見・文献等を追加し、記載の充実を図ること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・波源モデル③及び④の大すべり域・超大すべり域の設定根拠となる、青森県東方沖及び岩手県沖北部のすべり域に関する知見・文献。</li> <li>・波源モデル⑤の設定根拠の一つとして、北海道東部沿岸等の津波堆積物が高く分布する位置を考慮した超大すべり域の位置設定の根拠と考え方。</li> <li>・波源モデル⑥の大すべり域・超大すべり域の設定根拠となる島弧会合部等の知見・文献、及びパラスタを実施するにあたり十勝沖・根室沖の超大すべり域の位置を西寄りに固定していることの妥当性。</li> </ul>	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
	S5-44	津波	三陸沖から根室沖	第949回会合	2021年2月19日	基準波源モデル③及び基準波源モデル④の想定津波群とイベント堆積物及び内閣府(2020)の想定津波群を比較し、基準波源モデル③、④の妥当性を説明すること。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧  
No.

No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
S5-45	津波	三陸沖から根室沖	第949回会合	2021年2月19日	基準波源モデル①～⑥の概略パラメータスタディ最大ケースを対象に、動的破壊特性の不確かさを考慮した検討を実施し、水位上昇側及び水位下降側の決定ケースが変わらないことを確認すること。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
S5-46	津波	三陸沖から根室沖	第949回会合	2021年2月19日	基準波源モデル①～⑥の概略パラメータスタディ結果について、敷地前面における最大水位上昇量の比較に加えて、敷地前面における評価水位抽出位置での比較も示すこと。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
S5-47	津波	三陸沖から根室沖	第949回会合	2021年2月19日	基準波源モデル①、②について、「津波工学的な観点に基づくモデル」と位置付けされているが、他のモデルは工学的ではないと誤解を招く恐れがあるので、名称を再考すること。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
S5-48	津波	三陸沖から根室沖	第949回会合	2021年2月19日	内閣府(2020)の津波波源モデルと国内外で発生したM9クラスの巨大地震の断層パラメータ等の比較から、内閣府(2020)から得られる知見の基準津波への反映方法及び位置づけを再整理すること。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
S5-49	津波	日本海東縁部	第962回会合	2021年4月2日	想定波源域設定のうち、南北方向の設定について、東西方向と同様に深さ方向も含めたものであるなら、その旨分かるように記載を適正化すること。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
S5-50	津波	日本海東縁部	第962回会合	2021年4月2日	設定した傾斜方向・傾斜角の検討パターンのうち、想定波源域からはみ出すパターンについて、津波評価上、保守側の設定になると記載されている。具体的に何に対して保守側の設定となっているのか、記載を充実させること。	2021.6.3ヒアリング 2021.7.1ヒアリング 2021.7.30会合
S4-1	地震	プレート間地震	第983回会合	2021年6月11日	SMGA位置の不確かさが認識論的不確かさに分類されているが、偶発的不確かさとしての要素も含まれている。このことを踏まえ、考慮する不確かさの整理表を適正化すること。	今後ご説明予定
S4-2	地震	プレート間地震	第983回会合	2021年6月11日	三陸沖北部の領域に設定した断層の断面図に、SMGAの上端深さ、下端深さ、断層面の折れ曲がり点の深さを追記すること。	今後ご説明予定
S2-144	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第986回会合	2021年6月25日	適合性評価の検討対象として選定している12枚のシームの地下深部への連続性の説明に用いている敷地周辺の地質断面図に関して、シームが地層に平行に分布する易固間層の分布状況を検討するうえで、一つの根拠としている屈折法地震探査に基づき作成した速度構造断面図も提示すること。	2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)
S2-145	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第986回会合	2021年6月25日	シームS-11について、深部のシームと地表付近のシームとを分けて基準適合性を判断するのではなく、シームS-11を一体として、規則の解釈別記1に照らして将来活動する可能性のある断層等に該当するか否かを評価し説明すること。また、両者を分けて評価するのであれば、地表付近のシームと深部のシームについて、名称、表現等を再考すること。	2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)
S2-146	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第986回会合	2021年6月25日	重要な安全機能を有する施設である原子炉建屋、軽油タンク、第一フィルタベント及び燃料補助建屋の4つの施設の側面のシームS-11と風化部との位置関係を明確にするために、根拠となる掘削面スケッチ、ポーリングコア等の基礎的な資料を提示の上、断面図を複数追加する等により示すこと。また、その際にシームS-11層準(FT5-3)中のシームの有無を整理して示すこと。	2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)
S2-147	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第986回会合	2021年6月25日	重要な安全機能を有する施設の側面のシームS-11の活動性に係る評価を行うにあたり、周囲の岩盤の風化の程度の違いを明確化するために、数値データを基にした科学的な根拠により、以下の岩盤性状について、トレンチ、法面、ポーリングコア等の観察結果を用いて説明すること。 ・重要な安全機能を有する施設側面のシームS-11の周囲の岩盤性状 ・変状が生じていないcf-3断層に切断された箇所以深のシームS-11の周囲の岩盤性状 ・変状が生じている風化部の岩盤性状	2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧 No.	No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
	S2-148	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第986回会合	2021年6月25日	変状は強風化部に限定されること、岩盤の風化と膨張には関連性があることまでは理解するが、資料中に提示された各種分析データに対して以下を検討した上で、変状が生じた要因について再度説明すること。 ・Ts-7トレンチ東側法面等は逆断層センスの変位・変形が生じており、何らかの応力場のもとで圧縮のテクトニックな運動により生じたように見える。膨張だけで説明するには疑問が残るため、膨張を根拠とするのは難しいと考えている。このような観点も踏まえ、観察データに合った要因について整理すること。 ・風化に伴う膨張を主な要因として主張するのであれば、さらなる定量的なデータ、科学的な根拠により、説明性を高めること。	2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)
	S2-149	敷地地質	後期更新世に生じた変状	第986回会合	2021年6月25日	風化に伴う膨張の証拠について、以下を踏まえ検討し再度説明すること。 ・変状の平面的分布と風化部の厚さの関係に関して、風化部が厚いほど膨張量が増え、その膨張率は10%程度であれば断層の有無に関わらず風化部の厚さの違いにより、段丘堆積物の基底面に不陸が生じるはずであるため、断層のない場所(露頭)において風化の程度に応じた膨張量と分布が観察されているのか説明すること。 ・資料中に提示された薄片観察結果は、風化に伴う膨張の証拠とは言えないと思われる。物理現象を理解でき、納得できる写真があれば提示すること。	2021.10.28ヒアリング 2021.12.8ヒアリング 2022.3.3ヒアリング(予定)
	S5-51	津波	日本海東縁部	第994回会合	2021年7月30日	日本海東縁部の波源モデルの傾斜方向・傾斜角のうちパターン6の水位が保守的であるという説明に関して、例えばパターン5を想定波源域の範囲内で東側に平行移動したケースの追加検討を行うなどにより、パターン6の保守性を示すこと。	2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合
	S5-52	津波	三陸沖から根室沖	第994回会合	2021年7月30日	三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波の基準波源モデルのうち、基準波源モデル①-2については、最大水位上昇量、最大水位下降量ともに、基準波源モデル①-1など他のモデルを下回ることを踏まえると、影響検討する過程において確認したモデルという位置付けで十分であると考えられる。基準波源モデル策定の手順、考え方、想定波源域の設定フロー等について記載の適正化を図ること。	2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合
	S5-53	津波	三陸沖から根室沖	第994回会合	2021年7月30日	三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波に関して、津軽海峡開口部付近沿岸における想定津波群の比較図について、以下の適正化を行うこと。 ・大間から大間東岸付近を拡大し提示すること。 ・産総研DBに示されているイベント堆積物の分布標高も示すこと。 ・想定津波群をどのように作成しているのか示すこと。 その上で、以下の分析を行うことにより基準波源モデル③～⑥設定の妥当性を示すこと。 ・大間から大間東岸付近では基準波源モデルと内閣府(2020)の波源モデルの津波水位が同等であること。 ・岩屋付近及び新納屋から六川目付近では内閣府(2020)の波源モデルの水位が高くなっていること。	2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合
	S5-54	津波	三陸沖から根室沖	第994回会合	2021年7月30日	大間敷地において、三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波では、上昇側・下降側共に内閣府(2020)の波源モデルの方が上回っている。地震による津波全体では、上昇側は日本海東縁部が上回るものの、下降側は内閣府(2020)の波源モデルが上回る結果となっている。このような結果となる要因を分析し説明すること。	2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合
	S5-55	津波	三陸沖から根室沖	第994回会合	2021年7月30日	内閣府(2020)のすべり量等のモデル化の手法に関する考え方の取扱い、並びに基準波源モデル①～⑥と内閣府(2020)の波源モデルの津波高を比較することの位置付けについて説明すること。	2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合
	S5-56	津波	海域活断層	第994回会合	2021年7月30日	隆起再現断層の想定領域を踏まえ、断層長さが最も長くなるように約20kmとして評価すると記載しているが、内陸地殻内地震の審議結果を踏まえた上で評価すること。	2021.10.7ヒアリング 2021.10.15ヒアリング 2021.11.25ヒアリング 2021.12.24会合
	S4-3	地震	海洋プレート内地震	第998回会合	2021年8月27日	補足説明資料に記載しているNoda et al.(2002)を用いた方法による検討用地震の候補の相対評価について、本編資料とし、片岡ほか(2006)を用いた検討と並記すること。	今後ご説明予定
	S4-4	地震	海洋プレート内地震	第998回会合	2021年8月27日	補足説明資料に記載しているアウターライズ地震の敷地への影響検討について、本編資料に記載すること。	今後ご説明予定

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧  
No.

No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
S4-5	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	地震発生層の下端深さを設定するにあたり、微小地震の発生状況や他の検討項目について、近隣サイトの審査知見と比較しても大間付近に地域性があるとは考えられないため再度検討すること。	2022.1.13ヒアリング 2022.2.7ヒアリング
S4-6	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	F-14断層について、敷地における地震動評価に大きな影響を与える支配的なパラメータについて分析した上で、基本ケース及び不確かさケースを再整理し説明すること。具体的には、地表断層を中心に均等配置した震源モデルを基本ケースとし、認識論的不確かさとして断層位置、断層傾斜角、短周期レベル、偶然的な不確かさとしてアスペリティ位置を考慮するとともに、各々の不確かさの影響を分析した上で、認識論的不確かさの短周期レベルと偶然的な不確かさのアスペリティ位置の重畳が考えられる。	2022.1.13ヒアリング 2022.2.7ヒアリング
S4-7	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	奥尻三連動の震源断層を設定するにあたり、地震モーメントの設定に用いている国交省ほか(2014)は津波評価のため作成されたスケールリング則であり地震動評価に適用できるか疑問であり、また微視的パラメータとの整合が取れていない。国交省ほか(2014)を用いるのであれば、長大な活断層に適用できるスケールリング則に関する知見を整理のうえ、その妥当性を説明すること。	2022.1.13ヒアリング 2022.2.7ヒアリング
S4-8	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	奥尻三連動の不確かさに関して、アスペリティ位置と敷地における地震動評価との影響分析を行うこと。また、断層上端に破壊開始点を設定している理由を記載すると共に、破壊開始点を複数設定したケースも検討すること。更に、長大断層であることを踏まえ、破壊伝播速度について宮腰ほか(2003)の知見を踏まえた検討も行うこと。	2022.1.13ヒアリング 2022.2.7ヒアリング
S4-9	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	隆起再現断層の隆起域再現性評価の地殻変動計算に、Okada(1992)の方法を用いているが、Mansinha and Smylie等の知見を用いた事例もある。手法の違いによる地殻変動量の差異の有無、及び地震に伴う地殻変動を説明するために行われた数値シミュレーションの事例を説明すること。	2022.2.7ヒアリング
S4-10	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	隆起再現断層の震源モデルの設定について、地質的に設定した地表トレース3条、補間的に設定した地表トレース2条に対して、例えば断層位置、傾斜角、アスペリティ位置といったパラメータが隆起再現性に及ぼす影響度や傾向を分析して図示するなど、隆起が説明できる領域について、代表性・網羅性の観点から妥当性を説明すること。	2022.2.7ヒアリング
S4-11	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	隆起再現断層の隆起域再現性の評価基準に関して、「規模・配置の再現性」の評価基準1と、「隆起速度分布の再現性」の評価基準2に対する重み付けの考え方、評価基準の閾値の考え方を説明すること。	2022.2.7ヒアリング
S4-12	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	今回提示された隆起再現断層の地震動評価結果に関して、西部断層のアスペリティと東部断層のアスペリティの敷地における地震動評価に対する寄与率を提示すること。	今後ご説明予定
S4-13	地震	内陸地殻内地震	第1013回会合	2021年11月5日	標準応答スペクトルに基づく地震動について、内陸地殻内地震とともに審議するので説明すること。	2021.11.11ヒアリング 2022.1.13ヒアリング 2022.2.7ヒアリング
S5-57	津波	三陸沖から根室沖	第1023回会合	2021年12月24日	三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波の想定波源域について、検討プロセスを記載する観点から、三陸沖から根室沖のプレート間地震に伴う津波の基準波源モデル策定のフロー図において、「すべり領域の配置」として、超大すべり領域が2つのケース及び1つのケースについて、「十勝沖・根室沖から色丹島沖及び択捉島沖のモデル」を追記する等、記載を適正化すること。	今後ご説明予定

## 大間原子力発電所 審査会合における指摘事項について(地震・津波関係)

旧  
No.

No.	分野	項目	指摘場所	指摘日	コメント内容	回答日
S5-58	津波	三陸沖から根室沖	第1023回会合	2021年12月24日	<p>基準波源モデル①～⑥と内閣府(2020)モデルとの比較・分析について、時刻歴波形、パワースペクトル、スナップショットによる分析結果を有機的に用いて要因分析に関する説明を加えるとともに、以下を適正化すること。</p> <p>(新納屋～六川目付近)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・最高水位が出ている時間付近のスナップショットを追加すること。</li> <li>・青森県から北海道沿岸の閉鎖領域において、青森県沖の大すべり域のすべりによる水位変動の増幅がみられ、それが増幅しているため後続波が最大水位になっていること。</li> </ul> <p>(岩屋付近及び大間東岸～易国間付近)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・これら付近の水位が大きくなるのは、各地点の立地特性や海底地形の影響等で励起された20分～30分程度の周期の影響であること。</li> <li>・内閣府(2020)による津波は、青森県沖の大すべり域の影響が大きく、波長の長い津波が伝搬するため、大間崎を回り込んだ大間崎以西の水位減衰傾向が小さくなること。</li> </ul>	今後ご説明予定
S5-59	津波	三陸沖から根室沖	第1023回会合	2021年12月24日	<p>基準波源モデル①～⑥と内閣府(2020)モデルの比較のまとめ等の記載について、両モデルに対する分析結果を踏まえ、記載を適正化すること。</p>	今後ご説明予定
S5-60	津波	海底地すべり	第1023回会合	2021年12月24日	<p>海底地すべり地形の抽出に関して、北海道日高沖に海底地すべりが示されており、「敷地との距離、位置関係を考慮すると影響は小さいと考えられる」と記載されているが、「影響は小さい」とした根拠について説明すること。また、野田・片山(2013)以降も日高舟状海盆に係る知見が新たに出されていることから、併せて記載すること。</p>	今後ご説明予定

コメントNo.の凡例 (1列目)H:ヒアリングでのコメント, S:審査会合及び現地調査でのコメント

(2列目)R:論点, 1:敷地周辺地質, 2:敷地地質, 3:地下構造, 4:地震, 5:津波, 6:火山, 7:地盤・斜面

注1) 項目のうち「第四系中の変状」(第700回審査会合までの記載)については「後期更新世に生じた変状」に改称。

[ ]:回答済み