

赤字:2021/12/8のヒアリングからの変更箇所

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)

(6/25 審査会合資料からの変更点リスト)

ページ	内容
① 規則の解釈別記1に照らしたシーム S-11 の評価 [コメント S2-145]	
3-5, 3-35, 3-79, 3-267 他	<ul style="list-style-type: none"> シーム S-11 の基準適合性の評価にあたり、シーム S-11 として区別せずに評価。これに伴い、深部と地表付近のシーム S-11 を取り止め。 変状はシーム S-11 の地表付近の一部の範囲に限られた現象であり、断層活動とは関連せず、基準適合性の評価対象としない。これに伴い、評価対象としていた「変状弱面」も取り止め。「変位」を「段差」に、「変形」を「上に凸の形状」に、及び「活動」を「動き」に記載を適正化。
3-166, 3-167	<ul style="list-style-type: none"> 「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シーム S-11 の上下盤に強風化部が確認される ps-1 等が分布する範囲として設定
② シーム S-11 の分布	
3-83, 3-84	<ul style="list-style-type: none"> シーム S-11 の平面分布について、粘土質の薄層が認められる部分の分布範囲を、シーム S-11 の分布する範囲として表示
3-84, 3-208 他	<ul style="list-style-type: none"> 上記に伴い、シーム S-11 の第四系に逢着する形状を精緻化するため、地形図を原地形に変更
3-84, 3-97	<ul style="list-style-type: none"> シーム S-11 が断続的に分布することからシーム全体が動かない等、評価につながるよう記載を適正化
③ 変状の成因 [コメント S2-148, 149]	
3-175~3-205	<ul style="list-style-type: none"> 変状の成因として、形成要因とメカニズムとに説明の構成を変更
3-181~3-196	<ul style="list-style-type: none"> 可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間地点のトレンチ等との対比の説明充実
3-190, 補 10-20~10-34	<ul style="list-style-type: none"> ボーリング調査結果、法面観察の結果及び追加した薄片観察の結果により、岩盤の風化による体積変化を示唆するデータの有無を検討
④ 重要な安全機能を有する施設の基礎地盤に分布するシーム S-11 付近の岩盤性状 [コメント S2-146, 147]	
3-208, 3-215	<ul style="list-style-type: none"> シーム S-11 が cf-3 断層に切断され後期更新世以降の活動のない範囲を提示
3-220~3-237	<ul style="list-style-type: none"> 重要施設基礎地盤のシーム S-11 の分布と風化部との位置関係について、側壁地質図及びそれらの根拠データを整理
3-258, 3-259	<ul style="list-style-type: none"> 物理的・化学的風化の岩盤性状の指標を統計処理し、風化区分ごとに平均値±1σ と整理し、重要施設基礎地盤の岩盤性状と比較
3-248~3-257	<ul style="list-style-type: none"> 各試料採取位置での分析値を、位置図と結果グラフがセットになるようレイアウトを整理
3-261~3-263	<ul style="list-style-type: none"> 分析値の重要施設側壁での水平方向の変化(ホライズン)を、折れ線グラフに整理
補 13-18~13-29	<ul style="list-style-type: none"> 重要施設付近でデータを追加取得するとともに、MB・CEC・XRD のデータを掲載
⑤ その他	
1-3~1-6, 1-36 他	<ul style="list-style-type: none"> ⑤-1 配置変更 重要施設の配置計画を変更
iv, (1)~(7)	<ul style="list-style-type: none"> ⑤-2 抜粋版・目次 本日の説明要旨を抜粋版として整理するとともに、目次にて説明範囲を明記
3-207~3-265 他	<ul style="list-style-type: none"> ⑤-3 文字量減 タイトル※、まとめ、文字量の多い箇所に対し、必要な記載を精査、見やすい資料となるよう見直し ※「本日のご説明範囲」としていない「3.3.3.1」及び「3.3.3.2」についても、サブタイトルを精査、見直し
3-36, 3-156 他	<ul style="list-style-type: none"> ⑤-4 記載の適正化 調査段階に応じた調査精度を記載するなど、丁寧な記載になるよう自主的に精査

赤字:2021/12/8のヒアリングからの変更箇所

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)
(「一部修正」の内容リスト)

ページ	変更点リストのNo	「一部修正」の内容
1-3~1-5	④	重要施設付近でデータ拡充のためボーリングを追加
	⑤-1	重要施設の配置変更
1-36~1-38	⑤-1	重要施設の配置変更
1-41	①	シームS-11の基準適合性の評価にあたり、シームS-11として区別せずに評価
3-2	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
3-5	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-7	④	重要施設付近でデータを追加取得
3-17	④	重要施設付近でデータを追加取得
3-21	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
	⑤-4	必要な記載を精査(地下構造の審査資料に用いた頁を引用する際、本資料での説明内容にあわせキャプションを精査)
3-28~3-30	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-34	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-35	①	変位、変形、活動の用語置換
3-36	⑤-4	必要な記載を精査(調査段階に応じた調査精度を記載)
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-38	⑤-1	重要施設の配置変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-39	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-40~3-42	①	変位、変形、活動の用語置換
3-43	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-44	②	*1に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
3-45	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	*1に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
3-46	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	*1に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
3-47	④	重要施設付近の根拠データとして地点②、③、⑤を追加
	④	重要施設付近の根拠データとして地点②、③、⑤を追加
	①	岩盤性状を示すに係り、変位が確認された箇所の記載を、「上下盤が強風化」と記載を適正化
3-48	①	変位、変形、活動の用語置換
3-50	⑤-4	必要な記載を精査(注1に調査段階に応じた調査精度を記載)
3-51	①	変位、変形、活動の用語置換
3-52	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-53~3-54	①	変位、変形、活動の用語置換
3-56	⑤-4	必要な記載を精査(断層によりコンターが不連続になることを凡例に明示)
3-61	⑤-4	必要な記載を精査(「地盤」を「基礎地盤」に表現統一)
3-62~3-64	⑤-1	重要施設の配置変更
3-66	⑤-4	必要な記載を精査(「基礎地盤に分布する」を「基礎地盤に露頭して分布する」に変更)
3-68	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-72	⑤-4	必要な記載を精査(断層によりコンターが不連続になることを凡例に明示)
3-73	⑤-4	必要な記載を精査(キャプション1ポツ目に、本頁で説明する内容を明記)
3-75	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-82	⑤-4	必要な記載を精査(キャプションに、本頁で説明する内容を明記)
3-87	⑤-4	必要な記載を精査(キャプションに、本頁で説明する内容を明記)
3-88	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-90~3-91	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-93	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-95	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-96	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-97	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
3-101	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
	①	変位、変形、活動の用語置換

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)
(「一部修正」の内容リスト)

ページ	変更点リストのNo	「一部修正」の内容
3-102	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
	⑤-4	必要な記載を精査(変位の形成時期の記載を追加)
3-103~3-105	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-108	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-112	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-113	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
	⑤-4	必要な記載を精査(変位の形成時期の記載を追加)
3-115	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-116	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-117	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-118	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-120~3-125	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-127	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-128	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-129	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-130	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-132	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-133	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-134	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-135	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-136	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-137	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-138	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	⑤-4	必要な記載を精査(模式断面図の追加)
3-139	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-140	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-141	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-142	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-143~3-148	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-149	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
3-150	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-151~3-152	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-153~3-155	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-156	⑤-4	必要な記載を精査(注1に調査段階に応じた調査精度を記載)
3-157	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	*に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	④	重要施設付近の根拠データとして地点②、③、⑤を追加
	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-158	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
3-159~3-160	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
3-161~3-162	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	④	岩盤性状を示すに係り、変位が確認された箇所の記事を、「上下盤が強風化」と記載を適正化
3-164	①	シームS-11を区別しないことに伴う、評価フローの見直し
	①	「変位の分布を保守的に設定した範囲」を、変位が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)
(「一部修正」の内容リスト)

ページ	変更点リストのNo	「一部修正」の内容
3-165	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
3-166	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
3-167	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	②	粘土質の薄層が認められる部分の分布範囲を、シームS-11の分布する範囲として表示
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
3-168	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	⑤-1	重要施設の配置変更
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
3-169	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	⑤-1	重要施設の配置変更
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
3-170	⑤-1	重要施設の配置変更
3-172	⑤-3	文字量を減らすため、必要な記載を精査
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
3-175	③	変状の成因として形成要因、メカニズムに構成変更に伴うフローの変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-176	③	変状の成因として形成要因、メカニズムに構成変更に伴う検討方針の記載の見直し
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-179	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-185	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-186	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-193	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-196	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間のトレンチ等との対比の説明充実
3-198	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の成因として形成要因、メカニズムに構成変更に伴う検討手順の記載の見直し
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-200	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-201	⑤-4	必要な記載を精査(図中の矢印中の記載、「過去の強風化部の侵食」を「侵食による過去の風化部の消失」に変更等)
3-202	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	*に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-204	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
3-267	①	シームS-11の基準適合性の評価にあたり、シームS-11として区別せずに評価
3-269	①	シームS-11を区別しないことに伴う評価フローの見直しにより、評価の記載を変更
4-2	①	シームS-11の基準適合性の評価にあたり、シームS-11として区別せずに評価

赤字: 2021/12/8のヒアリングからの変更箇所

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)(補足説明資料)
(「一部修正」の内容リスト)

ページ	変更点リストのNo	「一部修正」の内容
1-7	⑤-4	必要な記載を精査(「*」として、「検討対象シームの選定の考え方については、本編資料P.3-12参照。」を追記)
2-4	⑤-4	必要な記載を精査(3ボツ目に、(NE~SW)及び(N-S~NW-SE)を追記)
2-6	⑤-4	必要な記載を精査(3ボツ目に、(NE~SW)及び(N-S~NW-SE)を追記)
3-1	⑤-4	必要な記載を精査(調査段階に応じた調査精度を記載)
3-2~3-4	②	*に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
4-2	②	*に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
4-2	⑤-4	必要な記載を精査(注2として、「1/100スケールでの地質観察の結果、原子炉建屋設置位置付近でシームS-11が第四系基底面に現れる箇所については、P.3-6、3-7、3-9を参照。」を追記)
4-7~4-9	①	変位、変形、活動の用語置換
4-19~4-20	①	変位、変形、活動の用語置換
4-22~4-24	①	変位、変形、活動の用語置換
4-27~4-29	①	変位、変形、活動の用語置換
4-34~4-37	①	変位、変形、活動の用語置換
4-40~4-41	①	変位、変形、活動の用語置換
4-44~4-46	①	変位、変形、活動の用語置換
4-48	①	変位、変形、活動の用語置換
4-57	⑤-4	必要な記載を精査(変状が認められる箇所を黄色ハッチで表示)
	①	変位、変形、活動の用語置換
4-58~4-63	①	変位、変形、活動の用語置換
4-66~4-67	①	変位、変形、活動の用語置換
5-1	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
5-8~5-9	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
5-11	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
6-2~6-3	①	変位、変形、活動の用語置換
6-9	①	変位、変形、活動の用語置換
6-12	①	変位、変形、活動の用語置換
6-14	①	変位、変形、活動の用語置換
6-16	①	変位、変形、活動の用語置換
6-18~6-19	①	変位、変形、活動の用語置換
6-21	①	変位、変形、活動の用語置換
6-23	①	変位、変形、活動の用語置換
7-2	②	*1に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
8-1	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
8-2	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	*に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
8-3~8-9	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
8-10	⑤-4	必要な記載を精査(凡例にシームを追加)
	①	変位、変形、活動の用語置換
8-11	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	⑤-4	必要な記載を精査(凡例にシームを追加)
8-12~8-13	①	変位、変形、活動の用語置換
	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
8-14	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
9-3~9-4	②	*1に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
9-23	①	変位、変形、活動の用語置換
9-26~9-29	①	変位、変形、活動の用語置換
10-3	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	可能性として考えられる形成要因について、文献による事例、大間地点のトレンチ等の調査結果との対比の説明充実
10-4	①	変位、変形、活動の用語置換
	③	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
10-4	①	変位の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を追記
	①	変位、変形、活動の用語置換

大間原子力発電所 敷地の地質・地質構造(コメント回答 その14)(補足説明資料)
 (「一部修正」の内容リスト)

ページ	変更点リストのNo	「一部修正」の内容
10-5	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
	⑤-1	重要施設の配置変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
10-6～10-7	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
10-8	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
10-9～10-12	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
10-13	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
10-14～10-15	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
10-16	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
10-17	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
10-19	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	③	変状の形成要因に関して、大間地点の特徴に関する記載を変更
10-21	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	③	岩盤の風化による体積変化を示唆するデータの有無の検討に関して、風化部の厚さ分布図に掘削面地質観察範囲を追加
11-3	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
11-4	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
11-6	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
11-8～11-10	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
11-13～11-16	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
11-17	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	①	変位、変形、活動の用語置換
11-18～11-21	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
	①	変位、変形、活動の用語置換
12-26	⑤-4	必要な記載を精査(風化部は分布しない旨追記)
14-4	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	⑤-4	必要な記載を精査(変状、ps-1等が認められる法面・トレンチはM1面に位置する旨追記)
14-6	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	⑤-4	必要な記載を精査(ps-1等の評価上の分布範囲について、重要施設との位置関係が分かるよう適正化)
	①	「変状の分布を保守的に設定した範囲」を、変状が分布し、シームS-11の上下盤に強風化部が確認されるps-1等が分布する範囲として設定
14-11	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換及び図上の表記の変更
	⑤-4	必要な記載を精査(地表付近のシーム付近の強風化部において、ps-1が分布する旨追記)
14-17	①	シームS-11を区別しないことに伴う、地表付近のシーム、深部のシーム、ps-1弱面、pd系弱面等の用語置換
14-18	④	岩盤性状を示すに係り、変状が確認された箇所の記事を、「上下盤が強風化」と記載を適正化
14-27	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	②	* 4に、シームS-11層準(FT5-3)には、シームS-11が認められない部分があることを記載
14-28	②	用いる地形図の地形がいつ時点のものかを明示
	⑤-4	必要な記載を精査(第646回審査会合以降、本図を提示するのが初となるので、「誤り修正」のキャプションを追記)