

1. 件 名：新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（柏崎刈羽6号機設計及び工事計画）【5】
2. 日 時：令和4年9月1日 16時30分～17時30分
3. 場 所：原子力規制庁 9階D会議室（TV会議システムを利用）
4. 出席者（※・・・TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

新基準適合性審査チーム

齋藤安全規制調整官、忠内安全規制調整官、江崎企画調査官、三浦主任安全審査官、千明主任安全審査官、服部主任安全審査官、大野主任安全審査官、谷口技術参与

実用炉監視部門

水野管理官補佐

技術基盤グループ 地震・津波研究部門

小林技術計画専門職

事業者：

東京電力ホールディングス株式会社

原子力設備管理部 建築担当 他9名

## 5. 要旨

- (1) 東京電力ホールディングス株式会社から、柏崎刈羽原子力発電所第6号機に係る大物搬入建屋の杭の損傷要因について、令和4年8月22日の提出資料に基づき説明があった。
- (2) 原子力規制庁から、主に以下の点について説明を求めた。
  - 新潟県中越沖地震の直後における地下水排水設備の稼働状況について、外部電源の送電状況も含め説明すること。
  - 大物搬入建屋が法面からどの程度離れているか説明すること。
  - 7号機の建設時における大型クレーン設置のための地盤改良位置、範囲について説明すること。
- (3) 東京電力ホールディングス株式会社から、本日説明等を求められた内容について了解した旨の回答があった。

## 6. その他

提出資料：

なし