

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1 (1/2)

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第24146報)

2022年10月28日/5時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

| | |
|----------------|---|
| 原子力事業所の名称及び場所 | 福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22 |
| 特定事象の発生箇所(注1) | 福島第一原子力発電所 |
| 特定事象の発生時刻(注1) | 2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示) |
| 特定事象の種類(注1) | 非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) |
| 発生事象と対応の概要(注2) | <p>第8137報他でお知らせした、1号機放水路上流側立坑においてCs-137の濃度が上昇した事象、及び第10182報他でお知らせした、2号機放水路上流側立坑において全ベータ放射能及びトリチウム濃度が上昇した事象について、1号機及び2号機放水路立坑水の分析を実施しましたので、以下のとおり報告します。</p> <p>・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 10月26日]</p> <p>今回の分析結果については、至近の分析結果と比較して有意な変動はありませんでした。今後も監視を継続していきます。</p> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し</p> |
| その他の事項の対応(注3) | なし |

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

1号機, 2号機放水路 分析結果

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|-----------|------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1号機放水路立坑水 | 上流側 | 1.5E+04 | < 1.1E+02 | 3.3E+02 | 1.3E+04 |
| | 下流側 | 2.8E+03 | 4.6E+02 | 2.5E+01 | 1.2E+03 |
| 2号機放水路立坑水 | 上流側 | 1.4E+03 | < 1.1E+02 | 2.1E+01 | 9.2E+02 |
| | 下流側 | 1.2E+02 | < 1.1E+02 | < 6.5E+00 | 4.9E+01 |

・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24147報)

2022年10月28日/5時25分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

| | |
|----------------|---|
| 原子力事業所の名称及び場所 | 福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22 |
| 特定事象の発生箇所(注1) | 福島第一原子力発電所 |
| 特定事象の発生時刻(注1) | 2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示) |
| 特定事象の種類(注1) | 非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項口) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。 |
| 発生事象と対応の概要(注2) | <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [10月28日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 4月15日、5月20日、6月17日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 10月27日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 10月26日、27日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 10月25日、10月27日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 10月27日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、10月29日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 10月24日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)・無し</p> |
| その他の事項の対応(注3) | なし |

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2022年10月28日 11:00現在

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

| | 1号機 | 2号機 | 3号機 | 4号機 |
|-------------------------------|--|--|--|-------------|
| 原子炉注水状況 | 給水系： 24 m ³ /h CS系： 15 m ³ /h | 給水系： 1.7 m ³ /h CS系： 0.0 m ³ /h | 給水系： 0.0 m ³ /h CS系： 3.5 m ³ /h | |
| 原子炉圧力容器 底部温度 | VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1)： 24.3 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1)： 23.2 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2)： 23.8 °C | VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3)： 33.7 °C RPV温度 (TE-2-3-69R)： 35.0 °C | スカーションジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1)： 28.6 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1)： 28.5 °C | |
| 原子炉格納容器 内温度 | HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A)： 23.8 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F)： 23.7 °C | RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B)： 34.0 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH-2-16B (TE-16-114G#1)： 33.8 °C | PCV温度 (TE-16-002)： 26.7 °C 格納容器空筒換気格納空気温度 (TE-16-114F#1)： 28.6 °C | |
| 原子炉格納容器 圧力 | 0.26 kPa g | 4.02 kPa g | 0.46 kPa g | |
| 窒素封入流量 ※3 | RPV (RVH-A)： - Nm ³ /h (RVH-B)： 15.42 Nm ³ /h (JP-A)： 15.58 Nm ³ /h (JP-B)： - Nm ³ /h PCV： - Nm ³ /h ※4 | RPV-A： 6.58 Nm ³ /h RPV-B： 6.47 Nm ³ /h PCV： - Nm ³ /h ※4 | RPV-A： 8.26 Nm ³ /h RPV-B： 7.95 Nm ³ /h PCV： - Nm ³ /h ※4 | |
| 原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量 | 26.9 m ³ /h | 16.97 Nm ³ /h | 20.40 Nm ³ /h | |
| 原子炉格納容器 水素濃度 ※1 | A系： 0.00 vol% B系： 0.00 vol% | A系： 0.08 vol% B系： 0.08 vol% | A系： 0.11 vol% B系： 0.10 vol% | |
| 原子炉格納容器 成層速度 (Xe135) ※2 | A系： 指示値 8.58E-04 Bar/cm ³ 検出限界値 4.49E-04 B系： 指示値 1.29E-03 Bar/cm ³ 検出限界値 3.68E-04 | A系： 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Bar/cm ³ B系： 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Bar/cm ³ | A系： 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Bar/cm ³ B系： 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Bar/cm ³ | |
| 使用済燃料プール 水温度 | 19.5 °C | ※6 | ※5 | ※5 |
| FPC 貯蔵タンク 水位 | 2.16 m | 5.52 m | 3.01 m | 66.8 X100mm |

※1： 原子炉格納容器内の水素濃度は、0.00 vol%以下に維持する。水素濃度が検出された場合は、当該箇所によりマイグレーションが検出される場合があるため。

※2： 原子炉格納容器内の成層速度は、原子炉格納容器内の成層速度を監視する。

※3： 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を監視する。

※4： 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を監視する。

※5： 原子炉格納容器内の窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を監視する。

【重要事項】
本表は、原子炉格納容器内の成層速度を監視する。成層速度が検出された場合は、当該箇所によりマイグレーションが検出される場合があるため。
本表は、原子炉格納容器内の成層速度を監視する。成層速度が検出された場合は、当該箇所によりマイグレーションが検出される場合があるため。
本表は、原子炉格納容器内の成層速度を監視する。成層速度が検出された場合は、当該箇所によりマイグレーションが検出される場合があるため。
本表は、原子炉格納容器内の成層速度を監視する。成層速度が検出された場合は、当該箇所によりマイグレーションが検出される場合があるため。

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (Pu)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | |
|----------|------------------|------------------|----------------------|
| | | Pu-238 (Bq/L) | Pu-239+240 (Bq/L) |
| 1号機サブドレン | 2022/04/15 08:10 | < 5.4E-04 | < 6.0E-04 |
| 2号機サブドレン | 2022/04/15 07:20 | < 5.1E-04 | < 5.6E-04 |
| | 2022/05/20 07:02 | < 5.1E-04 | < 4.7E-04 |
| | 2022/06/17 07:12 | < 5.4E-04 | < 5.4E-04 |
| 3号機サブドレン | 2022/05/20 07:41 | < 5.9E-04 | < 5.5E-04 |
| 4号機サブドレン | 2022/06/17 08:06 | < 4.8E-04 | < 4.8E-04 |
| 5号機サブドレン | — | — | — |
| 6号機サブドレン | — | — | — |
| 深井戸 | — | — | — |

・核種の半減期：Pu-238(約88年)、Pu-239(約24000年)、Pu-240(約6600年)

・不等号 (<)：小なり)は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・分析機関：株式会社 北研

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|--------------|------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | I-131 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 4号T/B建屋南東 | 2022/10/27 07:27 | < 4.5E+00 | < 5.8E+00 | < 5.2E+00 |
| プロセス主建屋北東 | 2022/10/27 08:08 | < 3.7E+00 | < 4.6E+00 | < 3.4E+00 |
| プロセス主建屋南東 | 2022/10/27 08:04 | < 4.5E+00 | < 4.2E+00 | < 3.9E+00 |
| 雑固廃棄物減容処理建屋南 | 2022/10/27 07:54 | < 4.1E+00 | < 5.8E+00 | < 5.0E+00 |
| サイトバンカ建屋南西 | — | — | — | — |
| 焼却工作建屋西側 | 2022/10/27 07:45 | < 4.3E+00 | < 5.3E+00 | 4.1E+01 |
| 雑固廃棄物減容処理建屋北 | 2022/10/27 07:49 | < 3.9E+00 | < 4.5E+00 | < 4.7E+00 |
| サイトバンカ建屋南東 | 2022/10/27 08:00 | < 4.3E+00 | < 5.1E+00 | < 4.4E+00 |

- ・核種の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
- ・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。
- ・(例) $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^{+1}$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^{+0}$ で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・V)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | |
|------------|------------------|--------------|---------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2022/10/26 07:34 | 6.6E+00 | < 7.5E+00 | < 5.8E-01 | 2.2E+00 |
| 物揚場排水路 | 2022/10/26 07:25 | < 3.1E+00 | < 7.5E+00 | < 3.6E-01 | 1.2E+00 |
| K排水路 | 2022/10/26 06:00 | 5.9E+00 | 8.7E+01 | < 6.8E-01 | 4.9E+00 |
| BC排水路 | 2022/10/26 06:00 | 7.2E+00 | 3.2E+01 | < 5.4E-01 | < 6.8E-01 |
| D排水路 | 2022/10/26 07:30 | < 3.1E+00 | < 7.5E+00 | < 6.1E-01 | < 6.0E-01 |
| 5,6号機排水路※1 | — | — | — | — | — |

・核種毎の半減期：H-3(約12年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不平等 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

6/12

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| A排水路 | 2022/10/27 07:20 | 6.1E+00 | < 7.6E-01 | 4.1E+00 |
| 物揚場排水路 | 2022/10/27 07:25 | < 3.1E+00 | < 5.9E-01 | 9.6E-01 |
| K排水路 | 2022/10/27 06:00 | 4.9E+00 | < 4.8E-01 | 3.9E+00 |
| BC排水路 | 2022/10/27 06:00 | 6.1E+00 | < 6.0E-01 | 7.5E-01 |
| D排水路 | 2022/10/27 07:30 | < 3.1E+00 | < 7.0E-01 | < 6.6E-01 |
| 5,6号機排水路※1 | — | — | — | — |

・核種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^O$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は10 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

7/12

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(1/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | 分析項目 | | | | | | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | 塩素 (ppm) |
|-----------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | その他有線放出核種 | | | | | | | | |
| | | | | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sr-125 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | | | |
| No.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-3-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| No.1 | 2022/10/25 07:20 | 2.0E+04 | 2.7E+04 | < 2.6E-01 | < 2.8E-01 | < 2.9E+00 | < 1.0E+00 | < 2.7E-01 | 9.4E+00 | - | | |
| No.1-6 | 2022/10/25 07:10 | 9.9E+05 | 1.2E+03 | < 5.0E+01 | < 3.5E+01 | < 2.0E+03 | < 1.2E+03 | 7.8E+03 | 2.9E+05 | - | | |
| No.1-8 | 2022/10/25 07:30 | 1.2E+04 | 4.7E+03 | < 2.3E+00 | < 2.2E+00 | < 4.1E+01 | < 1.4E+01 | 9.7E+00 | 3.8E+02 | - | | |
| No.1-9 *1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| No.1-11 | 2022/10/25 07:35 | 5.4E+01 | 7.5E+02 | < 3.1E-01 | < 4.0E-01 | < 3.6E+00 | < 1.3E+00 | < 3.5E-01 | 2.3E+00 | - | | |
| No.1-12 | 2022/10/25 07:00 | 8.2E+02 | 1.9E+04 | < 1.0E+00 | < 1.1E+00 | < 2.0E+01 | < 8.1E+00 | 4.9E+00 | 2.4E+02 | - | | |
| No.1-14 | 2022/10/25 07:15 | 2.0E+04 | 6.7E+03 | < 4.5E-01 | < 3.2E-01 | < 4.6E+00 | < 1.7E+00 | 8.4E-01 | 2.8E+01 | - | | |
| No.1-16 | 2022/10/25 07:05 | 5.6E+04 | 1.6E+02 | < 3.3E-01 | < 3.5E-01 | < 5.4E+00 | < 2.6E+00 | 2.3E+00 | 9.1E+01 | - | | |
| No.1-17 | 2022/10/25 07:25 | 7.5E+04 | 7.2E+03 | < 3.7E-01 | < 2.7E-01 | < 3.8E+00 | < 1.4E+00 | < 4.1E-01 | 1.9E+00 | - | | |

* 検測限の半減期: H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

* 不等号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

* 測定対象外および採取停止の項目は「-」と記す。

* O.E±Oとは、O.O×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

* H-3以外は既に告知済み済み。

* No.1-9は、取水器による検出であるため、測定は実施せず。全βは参考値としてご報告に測定。

8/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|--|
| | | その他の観測項目 | | | | | | | | | |
| | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sr-125 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | 塩素 (ppm) | |
| 1,2号モニタリングポイント 汲み上げ水 | 2022/10/25 07:40 | 1.4E+05 | 1.3E+04 | < 6.5E-01 | < 4.5E-01 | < 7.6E+00 | < 2.6E+00 | < 8.0E-01 | 5.4E+00 | — | |
| No.2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.2-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.2-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.2-5 #2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.2-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.2-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.2-8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2,3号モニタリングポイント 汲み上げ水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.3-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.3-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.3-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| No.3-5 #2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3,4号モニタリングポイント 汲み上げ水 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |

・検出限の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約3年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および検出停止の項目は「—」と記す。

・O.E.F.Oとは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・H-3以外は概におおむね検出されず。

※ 2 No.2-5, No.3-5は、採水箇所による採取であるため、Y測定は実施せず、全βは検出値としてY測定に測定。

9/12

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | | | | | 塩素 (ppm) |
|----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|
| | | その他(観測)出稼機 | | | | | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | |
| | | 全β (Bq/L) | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sr-137 (Bq/L) | | | |
| No.0-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.0-1-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.0-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.0-3-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.0-3-2 | 2022/10/27 06:55 | < 1.4E+01 | < 3.1E-01 | < 3.7E-01 | < 3.7E+00 | < 1.2E+00 | < 4.0E-01 | 2.6E+00 | - |
| No.0-4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-9 ^{※1} | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| No.1-17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

・核種の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-137(約28年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)
 ・不等号 (<:小送り) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および検出中止の項目は「-」と記す。
 ・O.OE±0とは、O.O×10^{±0}であることを意味する。
 ・(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み、
 ※1 No.1-9は、取水器による誤検出のため、Y測定は実施せず。各項目は参考値としての測定に測定。

10/12

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

| 採取地点 | 採取日時 | 分析項目 | | | | | | | 塩素 (ppm) | |
|---------------------|------------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------|
| | | 全β (Bq/L) | Mn-54 (Bq/L) | Co-60 (Bq/L) | Ru-106 (Bq/L) | Sb-125 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | | |
| 1,2号観測ポイント 汲み上げ水 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No.2 | 2022/10/27 07:25 | 2.3E+02 | < 2.6E-01 | < 2.3E-01 | < 3.4E+00 | < 1.4E+00 | 1.3E+00 | 5.4E+01 | — | — |
| No.2-2 | 2022/10/27 08:00 | 2.7E+02 | < 1.9E+00 | < 2.5E+00 | < 2.3E+01 | < 7.5E+00 | < 2.5E+00 | 8.0E+01 | — | — |
| No.2-3 | 2022/10/27 08:05 | 2.0E+04 | < 3.7E-01 | < 3.1E-01 | < 3.5E+00 | < 1.4E+00 | < 3.5E-01 | 2.0E+00 | — | — |
| No.2-5 ※2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No.2-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No.2-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No.2-8 | 2022/10/27 07:30 | 4.3E+03 | < 2.4E-01 | < 2.9E-01 | < 2.3E+00 | < 8.3E-01 | < 2.8E-01 | 2.2E+00 | — | — |
| 2,3号観測ポイント 汲み上げ水 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| No.3 | 2022/10/27 07:45 | 1.7E+02 | < 3.3E-01 | < 4.4E-01 | < 3.5E+00 | < 1.3E+00 | < 3.5E-01 | 2.5E+00 | — | — |
| No.3-2 | 2022/10/27 07:50 | 6.2E+02 | < 1.4E+00 | < 2.5E+00 | < 1.7E+01 | < 6.7E+00 | < 1.9E+00 | 2.7E+01 | — | — |
| No.3-3 | 2022/10/27 07:55 | 1.3E+03 | < 3.7E+00 | < 5.1E+00 | < 4.9E+01 | < 1.9E+01 | < 6.5E+00 | 1.7E+02 | — | — |
| No.3-4 | 2022/10/27 07:35 | 5.9E+01 | < 8.4E-01 | < 1.4E+00 | < 9.6E+00 | < 4.5E+00 | 1.3E+00 | 3.7E+01 * | — | — |
| No.3-5 ※2 | 2022/10/27 07:40 | 1.3E+02 | — | — | — | — | — | — | — | 2.4E+02 |
| 3,4号観測ポイント 汲み上げ水 | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

・核種別の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約33年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小数D) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O、OE+Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31、3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1、3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水時による採取であるため、V測定は実施せず、全βは参考値としてご連絡に測定。

* 汲み上げ水

「護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)」および「2020年8月31日以前公表資料

「福島第一港湾内、放り口付近、護岸の採水分析結果 護岸地下水」で過去に示した値との比較

11/12

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

| 試料名称 | 採取日時 | 分析項目 | | |
|----------------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| | | 全β (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) |
| 1F 5,6号機放水口北側 (T-1) | 2022/10/27 07:40 | — | < 6.8E-01 | < 7.2E-01 |
| 1F 6号機取水口前 | 2022/10/27 07:35 | < 1.2E+01 | < 3.0E-01 | 3.6E-01 |
| 1F 物揚場前 | 2022/10/27 07:15 | 1.7E+01 | < 2.2E-01 | 7.5E-01 |
| 1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側) | 2022/10/27 07:10 | 1.5E+01 | < 3.2E-01 | 1.4E+00 |
| 1F 1~4号機取水口内南側 (遊水壁前) | 2022/10/27 07:05 | 1.2E+01 | < 3.8E-01 | 6.1E+00 |
| 1F 南放水口付近 (T-2) ※ | 2022/10/27 08:40 | 9.7E+00 | < 7.9E-01 | < 9.8E-01 |
| 1F 港湾口 (T-0) | 2022/10/27 07:01 | < 1.4E+01 | < 2.5E-01 | 4.1E-01 |
| 1F 港湾中央 | 2022/10/27 06:55 | < 1.4E+01 | < 3.1E-01 | 5.0E-01 |
| 1F 港湾内東側 | 2022/10/27 06:58 | 1.2E+01 | < 3.1E-01 | < 3.8E-01 |
| 1F 港湾内西側 | 2022/10/27 06:53 | < 1.1E+01 | < 2.7E-01 | 5.8E-01 |
| 1F 港湾内北側 | 2022/10/27 06:50 | 1.3E+01 | < 3.1E-01 | 4.9E-01 |
| 1F 港湾内南側 | 2022/10/27 07:04 | < 1.1E+01 | < 2.6E-01 | < 3.1E-01 |
| 1F 北防波堤北側 (T-0-1) | — | — | — | — |
| 1F 港湾口北東側 (T-0-1A) | — | — | — | — |
| 1F 港湾口東側 (T-0-2) | — | — | — | — |
| 1F 港湾口南東側 (T-0-3A) | — | — | — | — |
| 1F 南防波堤南側 (T-0-3) | — | — | — | — |
| WHOの飲料水水質ガイドライン*1 | | | 1.0E+01 | 1.0E+01 |

* 核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

12/12

2022年10月28日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

| 試料名称 | 採取日時 | 貯水量 (m ³) | 分析機関 | 分析項目 | | | | | その他 y核種 |
|----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|------------|------------|
| | | | | 全β (Bq/L) | H-3 (Bq/L) | Cs-134 (Bq/L) | Cs-137 (Bq/L) | | |
| 一精貯水タンク (サンプルタンク) | D 2022/10/24 07:56 | 830 | 東京電力 | < 1.9E+00 | 6.7E+02 | < 8.5E-01 | < 4.7E-01 | 検出なし | |
| | | | 東北電力環境保全(株) | < 3.6E-01 | 7.1E+02 | < 6.7E-01 | < 5.4E-01 | 検出なし | |
| 運用目標 | | | | 3.0E+00 (1.0E+00) *1 | 1.5E+03 | 1.0E+00 | 1.0E+00 | 検出されないこと*2 | |
| 告示濃度限度*3 | | | | | 6.0E+04 | 6.0E+01 | 9.0E+01 | | |
| WHO飲料水品質ガイドライン | | | | | 1.0E+04 | 1.0E+01 | 1.0E+01 | | |

・核種の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと。(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄：周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24148報)

2022年10月28日 16時40分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

| | |
|----------------|---|
| 原子力事業所の名称及び場所 | 福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22 |
| 特定事象の発生箇所(注1) | 福島第一原子力発電所 |
| 特定事象の発生時刻(注1) | 2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示) |
| 特定事象の種類(注1) | 非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) |
| 発生事象と対応の概要(注2) | <p>第24144報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクBに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時19分 ・排水終了 : 15時47分 ・排水量 : 814 m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分: E】</p> |
| | ※添付の有り (無し) |
| その他の事項の対応(注3) | なし |

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。