

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式0-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24201報)

2022年11月15日15時12分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ) (対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記の通りお知らせいたします。
発生事象と対応の概要(注2)	<ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [11月15日11時00分現在] ・サブドレン等 分析結果 [採取日 7月15日、8月19日、9月16日、11月14日] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 11月14日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 11月14日] ・構内排水路 排水路流量と分析結果 [採取日 10月28日~11月3日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 11月10日、11月14日] ・海水分析結果<港湾内、放水口付近> [採取日 10月31日、11月14日] ・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。 ・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。 ・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。 <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の(有り)無し</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2022年11月15日 11:00現在

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系: 2.4 m ³ /h CS系: 1.5 m ³ /h	給水系: 1.7 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h	給水系: 3.5 m ³ /h CS系: 0.0 m ³ /h	
原子炉圧力容器 底部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1): 23.4 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1): 22.3 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2): 22.9 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3): 32.5 °C RPV温度 (TE-2-3-69R): 34.9 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1): 27.3 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1): 27.1 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A): 22.9 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F): 22.8 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B): 32.9 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HW2-16B (TE-16-114G#1): 32.7 °C	PCV温度 (TE-16-002): 25.4 °C 格納容器空調機供給空気温度 (TE-16-114F#1): 27.3 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.27 kPa g	4.04 kPa g	0.45 kPa g	
窒素封入流量 ※3	RPV (RVH-A): - Nm ³ /h (RVH-B): 15.40 Nm ³ /h (JP-A): 15.55 Nm ³ /h (JP-B): - Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 6.57 Nm ³ /h RPV-B: 6.47 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	RPV-A: 8.28 Nm ³ /h RPV-B: 7.93 Nm ³ /h PCV: - Nm ³ /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	26.7 m ³ /h	14.07 Nm ³ /h	20.02 Nm ³ /h	
原子炉格納容器 水素濃度 ※1	A系: 0.00 vol% B系: 0.00 vol%	A系: 0.08 vol% B系: 0.08 vol%	A系: 0.10 vol% B系: 0.09 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xe135) ※2	A系: 指示値 検出限界値 9.99E-04 Bq/cm ³ 4.64E-04 B系: 指示値 検出限界値 1.27E-03 Bq/cm ³ 3.41E-04	A系: 指示値 検出限界値 ND 1.2E-01 Bq/cm ³ ND B系: 指示値 検出限界値 ND 1.2E-01 Bq/cm ³	A系: 指示値 検出限界値 ND 1.9E-01 Bq/cm ³ 1.9E-01 B系: 指示値 検出限界値 ND 1.9E-01 Bq/cm ³	
使用済燃料プール 水温度	24.9 °C	25.3 °C	※5	※5
FPC 及び Y 物 水位	2.93 m	4.03 m	3.95 m	66.8 × 100mm

【注】: 数値に四捨五入する場合があります。 (本表裏面に掲げていない項目は、数値精度により円アキス表示される場合があります。)

※1: 原子炉格納容器内の水素濃度は、(本表裏面に掲げていない)項目は、数値精度により円アキス表示される場合があります。

※2: 放射能濃度は、原子炉格納容器内の放射能濃度を指します。

※3: 放射能濃度は、原子炉格納容器内の放射能濃度を指します。

※4: 窒素封入流量は、原子炉格納容器内の窒素封入流量を指します。

※5: 全機格納容器内の放射能濃度は、原子炉格納容器内の放射能濃度を指します。

【説明事項】
各材料規格に「本」では、検査やその他の事後検査の受検を受けて、最終の使用用途条件を
満たしているものも及び、正しく検定されていぬ可能性のある材料が混在している。
プラントの検査を円滑にするために、このような許容の不確かさを考慮し、検査
の計画から得られる情報を活用して製品の両側にも同じく表示して製造している。

3/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2022/11/14 07:17	< 6.5E+00	< 6.0E+00	1.5E+02
2号機サブドレン	2022/11/14 07:09	< 1.8E+01	6.3E+01	2.8E+03
3号機サブドレン	2022/11/14 06:51	< 6.0E+00	< 3.9E+00	< 4.8E+00
4号機サブドレン	2022/11/14 07:32	< 5.3E+00	< 5.2E+00	< 4.8E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

・核種毎の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

サブドレン等 分析結果(全α・全β・H-3・Sr・Y)

採取地点	採取日時	分析項目											
		全α (Bq/L)	全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Sr-89 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)	I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)				
1号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2号機サブドレン	2022/07/15 07:31	< 1.7E+00	3.0E+03	4.5E+02	< 8.0E+01	8.1E+02	< 1.2E+01	3.9E+01	1.3E+03				
	2022/08/19 07:06	< 1.8E+00	4.9E+03	5.2E+02	< 2.8E+02	1.4E+03	< 1.7E+01	5.9E+01	2.2E+03				
	2022/09/16 07:15	< 2.1E+00	1.5E+04	1.4E+03	< 5.5E+02	5.3E+03	< 2.6E+01	1.6E+02	7.3E+03				
3号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4号機サブドレン	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5号機サブドレン	2022/07/15 08:07	< 1.9E+00	< 2.3E+00	< 2.4E+00	< 1.4E-02	< 6.3E-03	< 4.2E+00	< 3.8E+00	< 4.4E+00				
6号機サブドレン	2022/08/19 08:18	< 1.9E+00	< 2.1E+00	< 2.9E+00	< 3.5E-02	2.1E-02	< 3.2E+00	< 3.5E+00	< 3.9E+00				
槽内深井戸	2022/09/16 09:12	< 1.5E+00	< 1.9E+00	< 1.7E+00	< 1.3E-02	< 6.3E-03	< 2.7E+00	< 3.3E+00	< 2.7E+00				

・検査の半減期：H-3(約12年), Sr-89(約51日), Sr-90(約29年), I-131(約8日), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.O.E±0とは、 0.0×10^0 であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・I-131, Cs-134, Cs-137については既にお知らせ済み。

4/13

5/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2022/11/14 07:32	< 5.3E+00	< 5.2E+00	< 4.8E+00
プロセス主建屋北東	2022/11/14 07:41	< 4.2E+00	< 5.5E+00	< 4.5E+00
プロセス主建屋南東	2022/11/14 07:51	< 5.2E+00	< 4.7E+00	< 3.8E+00
固体废物減容処理建屋南	2022/11/14 08:16	< 3.6E+00	< 4.0E+00	< 3.8E+00
サイトバンカ建屋南西	2022/11/14 08:01	< 4.5E+00	< 5.7E+00	< 4.2E+00
焼却工作建屋西側	2022/11/14 08:06	< 4.6E+00	< 3.7E+00	3.0E+01
固体废物減容処理建屋北	2022/11/14 08:11	< 3.8E+00	< 4.0E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南東	2022/11/14 07:56	< 3.7E+00	< 4.8E+00	< 3.4E+00

・核種別の半減期：I-131(約8日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<)：小なりは、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

6/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/11/14 07:15	4.8E+00	< 5.8E-01	4.0E+00
物揚場排水路	2022/11/14 07:25	< 3.0E+00	< 6.5E-01	1.6E+00
K排水路	2022/11/14 06:00	3.4E+00	< 6.8E-01	2.9E+00
BC排水路	2022/11/14 06:00	< 3.0E+00	< 4.9E-01	< 5.7E-01
D排水路	2022/11/14 07:20	< 3.0E+00	< 4.5E-01	< 5.5E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・核種の半減期：Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

7/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

構内排水路 排水路流量と分析結果 (全β・H-3・γ)

採取地点	採取日時	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	分析項目			
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2022/10/28 07:30	0.0	0.001	1.2E+01	—	< 6.2E-01	7.9E+00
	2022/10/29 07:35	0.0	0.001	9.2E+00	—	< 5.2E-01	4.8E+00
	2022/10/30 07:05	0.0	0.001	5.7E+00	—	< 6.8E-01	4.1E+00
	2022/10/31 07:17	0.0	0.001	< 3.3E+00	—	< 4.5E-01	2.9E+00
	2022/11/01 07:45	0.0	0.001	6.5E+00	—	< 5.1E-01	5.4E+00
	2022/11/02 07:26	0.0	0.001	6.1E+00	< 8.9E+00	< 4.8E-01	4.7E+00
2022/11/03 07:25	0.0	0.001	8.5E+00	—	< 6.6E-01	5.7E+00	
物揚場排水路	2022/10/28 07:20	0.0	0.006	< 3.3E+00	—	< 5.2E-01	1.1E+00
	2022/10/29 07:40	0.0	0.006	< 3.0E+00	—	< 5.4E-01	1.2E+00
	2022/10/30 07:15	0.0	0.006	< 3.5E+00	—	< 3.9E-01	1.0E+00
	2022/10/31 07:27	0.0	0.006	< 3.3E+00	—	< 5.8E-01	1.6E+00
	2022/11/01 07:40	0.0	0.006	< 3.1E+00	—	< 5.6E-01	< 7.4E-01
	2022/11/02 07:34	0.0	0.007	< 4.0E+00	1.0E+01	< 6.4E-01	1.3E+00
2022/11/03 07:35	0.0	0.006	< 3.8E+00	—	< 6.9E-01	8.2E-01	
K排水路	2022/10/28 06:00	0.0	0.012	6.3E+00	—	< 4.9E-01	4.2E+00
	2022/10/29 06:00	0.0	0.012	9.6E+00	—	< 3.6E-01	3.7E+00
	2022/10/30 06:00	0.0	0.012	4.4E+00	—	< 7.5E-01	4.0E+00
	2022/10/31 06:00	0.0	0.012	5.7E+00	—	< 5.8E-01	4.1E+00
	2022/11/01 06:00	0.0	0.012	3.5E+00	—	< 5.9E-01	3.4E+00
	2022/11/02 06:00	0.0	0.012	5.4E+00	8.4E+01	< 5.2E-01	3.5E+00
2022/11/03 06:00	0.0	0.012	5.9E+00	—	< 4.1E-01	2.9E+00	
BC排水路	2022/10/28 06:00	0.0	0.001	7.4E+00	—	< 6.4E-01	< 7.1E-01
	2022/10/29 06:00	0.0	0.001	1.3E+01	—	< 5.8E-01	< 6.8E-01
	2022/10/30 06:00	0.0	0.001	1.2E+01	—	< 4.6E-01	< 5.2E-01
	2022/10/31 06:00	0.0	0.001	1.3E+01	—	< 4.8E-01	< 4.6E-01
	2022/11/01 06:00	0.0	0.019	< 3.1E+00	—	< 6.0E-01	< 7.1E-01
	2022/11/02 06:00	0.0	0.020	< 4.0E+00	< 8.9E+00	< 5.4E-01	< 6.8E-01
2022/11/03 06:00	0.0	0.022	< 3.8E+00	—	< 5.1E-01	< 6.3E-01	
D排水路	2022/10/28 07:25	0.0	0.013	< 3.3E+00	—	< 6.6E-01	< 8.1E-01
	2022/10/29 07:45	0.0	0.016	< 3.0E+00	—	< 6.8E-01	< 5.7E-01
	2022/10/30 07:10	0.0	0.015	< 3.5E+00	—	< 3.9E-01	< 4.6E-01
	2022/10/31 07:22	0.0	0.009	< 3.3E+00	—	< 6.1E-01	< 6.1E-01
	2022/11/01 07:50	0.0	0.002	< 3.1E+00	—	< 6.0E-01	< 6.7E-01
	2022/11/02 07:30	0.0	—*	< 4.0E+00	< 8.9E+00	< 5.1E-01	< 5.5E-01
2022/11/03 07:30	0.0	—*	< 3.8E+00	—	< 5.8E-01	< 6.9E-01	
5,6号機排水路	2022/10/28 07:40	0.0	0.008	< 3.3E+00	< 7.9E+00	< 7.1E-01	< 6.3E-01

・核種毎の半減期：H-3(約12年)，Cs-134(約2年)，Cs-137(約30年)

・不符号 (<：小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31，3.1E+00は3.1×10⁰で3.1，3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・流量以外は既にお知らせ済み。

※ 流量計取替のため停止。

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他放射核種					Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)		
No.0-1	2022/11/14 07:28	1.1E+02	< 2.1E+00	< 2.0E+00	< 1.5E+01	< 6.8E+00	< 2.0E+00	3.1E+01	-
No.0-1-2	2022/11/14 07:26	5.9E+01	< 2.6E-01	< 2.7E-01	< 2.6E+00	< 1.0E+00	< 2.9E-01	1.0E+01	-
No.0-2	2022/11/14 06:52	1.5E+01	< 3.0E-01	< 4.1E-01	< 3.4E+00	< 1.4E+00	< 3.9E-01	2.8E+00	-
No.0-3-1	2022/11/14 07:22	1.7E+01	< 3.3E-01	< 4.6E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 3.9E-01	7.1E+00	-
No.0-3-2	2022/11/14 07:18	8.2E+01	< 2.0E-01	< 2.7E-01	< 2.6E+00	< 1.2E+00	7.3E-01	2.7E+01	-
No.0-4	2022/11/14 07:02	< 1.2E+01	< 3.6E-01	< 4.5E-01	< 3.3E+00	< 1.5E+00	< 3.8E-01	2.4E+00	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 注1	2022/11/14 07:35	1.9E+01	-	-	-	-	-	-	9.7E+01
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検出限界の半値期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約33年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不等号 (<: 小数点) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・測定対象外および検出中止の項目は「-」と記す。

・0.0E±0とは、0.0×10⁰であることを意味する。

〔例〕 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※1 No.1-9は、取水器による採取であるため、測定は実施できず、全βは参考値としてご報告にさせていただきます。

9/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	全β (Bq/L)	その他/総放出核種					Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)			
1,2号観測孔ポイント 汲み上げ水										
No.2	2022/11/14 07:50	1.6E+02	< 2.6E-01	< 3.5E-01	< 3.9E+00	< 1.2E+00	< 4.0E-01	7.3E-01		
No.2-2	2022/11/14 08:15	2.4E+02	< 1.3E+00	< 1.3E+00	< 1.5E+01	< 6.8E+00	3.1E+00	8.5E+01		
No.2-3	2022/11/14 08:10	2.7E+04	< 3.6E-01	< 3.7E-01	< 3.4E+00	< 1.4E+00	< 4.0E-01	1.6E+00		
No.2-5 *2	2022/11/14 08:00	8.0E+05								
No.2-6										
No.2-7	2022/11/14 07:40	3.5E+02	< 3.8E-01	< 3.1E-01	< 3.1E+00	< 1.3E+00	< 4.4E-01	8.9E+00	5.7E+02	
No.2-8	2022/11/14 07:45	4.0E+03	< 2.5E-01	< 3.6E-01	< 3.6E+00	< 1.5E+00	< 5.7E-01	8.0E+00		
2,3号観測孔 汲み上げ水										
No.3										
No.3-2										
No.3-3										
No.3-4										
No.3-5 *2										
3,4号観測孔 汲み上げ水										

* 検出限の半減期：Mn-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sb-125(約2年)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

* 不等号 (<)：小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

* 測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

* O.EE±0とは、0.0×10⁰であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

*2 No.2-5、No.3-5は、採水部による誤差であるため、Y測定は実値です。全βは参考値としての数値に測定。

10/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)		
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他/総抽出液量				
No.0-1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2022/11/10 08:00	2.3E+01	1.3E+04	< 3.7E-01	< 4.0E-01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 4.5E-01	5.0E+00	-	-	-	-	-
No.0-4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・検出限界の半減期：H-3(約12年), Mn-54(約310日), Co-60(約5年), Ru-106(約370日), Sr-125(約30年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不検出 (<: 小送り) は、検出限界未満値 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・O.LOE±Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・H-3以外は既に告知済み。

※1 No.1-9は、採取簿による採取であるため、測定は実施せず。全βは参考値としての結果に測定。

11/13

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Min-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号観測ポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2	2022/11/10 07:50	2.1E+02	2.4E+02	< 3.3E-01	< 4.6E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	< 4.1E-01	1.5E+01	—	—	—	—	—
No.2-2	2022/11/10 07:18	2.9E+02	3.5E+02	< 1.4E+00	< 1.0E+00	< 4.4E+01	< 6.5E+00	3.2E+00	1.0E+02	—	—	—	—	—
No.2-3	2022/11/10 07:12	2.2E+04	2.1E+03	< 2.4E-01	< 2.7E-01	< 3.3E+00	< 1.3E+00	9.9E-01	4.3E+01	—	—	—	—	—
No.2-5 ※1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2-8	2022/11/10 07:53	4.3E+03	4.5E+02	< 3.6E-01	< 3.9E-01	< 3.6E+00	< 1.5E+00	4.8E-01	1.2E+04	—	—	—	—	—
2,3号観測ポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.3	2022/11/10 07:45	1.6E+02	2.6E+03	< 2.3E-01	< 2.4E-01	< 2.3E+00	< 9.0E-01	2.3E-01	8.1E+00	—	—	—	—	—
No.3-2	2022/11/10 07:29	6.4E+02	5.4E+02	< 9.1E-01	< 1.6E+00	< 1.0E+01	< 3.0E+00	< 1.3E+00	1.3E+01	—	—	—	—	—
No.3-3	2022/11/10 07:22	1.9E+03	2.1E+03	< 4.2E+00	> 6.1E+00	< 4.1E+01	< 1.6E+01	< 5.7E+00	1.3E+02	—	—	—	—	—
No.3-4	2022/11/10 07:40	2.2E+01	2.6E+02	< 8.5E-01	< 1.4E+00	< 8.6E+00	< 3.9E+00	< 8.1E-01	8.3E+00	—	—	—	—	—
No.3-5 ※2	2022/11/10 07:35	7.5E+01	< 1.1E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5E+02
3,4号観測ポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・検出限の半減期：H-3(約12年)、Min-54(約310日)、Co-60(約5年)、Ru-106(約370日)、Sr-125(約370日)、Cs-134(約2年)、Cs-137(約30年)

・不番号 (<:小値)は、検出限界未満 (ND)を示す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.O.E±Oとは、O:O×10[±]であることの意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読み。

・H-3以外は既に知られている。

※2 No.2-5、No.3-5は、検出限による採取であるため、測定は実施せず、全βは参考値としての範囲に測定。

12/13

2022年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2022/11/14 08:00	1.1E+01	< 6.9E-01	< 6.1E-01
1F 6号機取水口前	2022/11/14 07:41	< 1.2E+01	< 3.6E-01	5.5E-01
1F 物揚場前	2022/11/14 07:30	< 1.2E+01	< 2.9E-01	< 3.4E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2022/11/14 07:10	< 1.2E+01	< 2.6E-01	< 3.0E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (遮水壁前)	2022/11/14 07:04	< 1.2E+01	< 3.1E-01	1.9E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2022/11/14 08:30	1.1E+01	< 9.4E-01	< 4.6E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/11/14 06:59	1.7E+01	< 2.9E-01	< 3.1E-01
1F 港湾中央	2022/11/14 06:50	1.2E+01	< 2.7E-01	3.4E-01
1F 港湾内東側	2022/11/14 06:53	< 1.3E+01	< 3.4E-01	< 3.7E-01
1F 港湾内西側	2022/11/14 06:48	< 1.3E+01	< 2.5E-01	< 3.3E-01
1F 港湾内北側	2022/11/14 06:45	1.4E+01	< 3.1E-01	3.5E-01
1F 港湾内南側	2022/11/14 06:56	< 1.3E+01	< 3.0E-01	2.6E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2022/11/14 07:04	< 1.3E+01	< 2.5E-01	< 2.7E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2022/11/14 07:25	1.5E+01	< 2.5E-01	< 3.1E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2022/11/14 08:04	1.7E+01	< 2.4E-01	< 2.9E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2022/11/14 07:55	1.6E+01	< 3.1E-01	< 3.1E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2022/11/14 07:49	< 1.3E+01	< 2.4E-01	< 3.2E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{※1}			1.0E+01	1.0E+01

・核種毎の半減期：Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後に右サンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

13/13

2022年11月15日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内,放水口付近> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2022/10/31 08:05	1.2E+01	< 3.2E-01	< 7.7E-01	< 5.9E-01
1F 6号機取水口前	2022/10/31 07:43	1.6E+01	< 2.4E+00	< 3.2E-01	3.5E-01
1F 物揚場前	2022/10/31 07:12	< 1.0E+01	< 1.9E+00	< 3.0E-01	< 3.0E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2022/10/31 07:07	1.3E+01	< 2.4E+00	< 2.9E-01	< 3.1E-01
1F 1~4号機取水口内南側 (返水壁前)	2022/10/31 07:02	< 1.0E+01	7.2E+01	< 3.1E-01	3.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2) ※	2022/10/31 08:20	9.4E+00	< 3.2E-01	< 6.7E-01	< 7.5E-01
1F 港湾口 (T-0)	2022/10/31 06:49	< 1.3E+01	4.4E-01	< 3.2E-01	< 3.3E-01
1F 港湾中央	2022/10/31 06:40	< 1.3E+01	< 1.9E+00	< 3.2E-01	4.0E-01
1F 港湾内東側	2022/10/31 06:43	< 1.2E+01	< 1.9E+00	< 2.6E-01	< 3.7E-01
1F 港湾内西側	2022/10/31 06:38	< 1.2E+01	< 1.9E+00	< 2.6E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内北側	2022/10/31 06:35	1.9E+01	< 1.9E+00	< 2.4E-01	2.9E-01
1F 港湾内南側	2022/10/31 06:46	1.3E+01	< 1.9E+00	< 3.2E-01	4.1E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2022/10/31 07:03	1.7E+01	—	< 3.2E-01	< 3.0E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2022/10/31 07:08	< 1.3E+01	—	< 3.0E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2022/10/31 07:59	< 1.3E+01	—	< 2.7E-01	< 2.8E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2022/10/31 07:53	< 1.3E+01	—	< 2.7E-01	< 2.9E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2022/10/31 07:46	< 1.3E+01	—	< 2.4E-01	< 2.9E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン※1			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

- ・核種毎の半減期：H-3(約12年), Cs-134(約2年), Cs-137(約30年)
- ・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。
- ・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

※試料採取作業の安全確保ができないため、採取地点を1~4号機放水口から南側に約1300mの地点に一時的に変更。

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

様式9-1(1/2)

応急措置の概要(原子炉施設)

(第24202報)

2022年11月15日16時05分

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也
連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分(24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)	<p>(対応日時, 対応の概要)</p> <p>第24197報でお知らせしたとおり、サブドレン他水処理施設一時貯水タンクEに貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・排水開始 : 10時55分 ・排水終了 : 15時03分 ・排水量 : 616m³ <p>排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。</p> <p>【公表区分：E】</p>
その他の事項の対応(注3)	なし

※添付の有り (無し)

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した警戒事態該当事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。