

# 令和4年度下期放射線管理等報告書

原管発官R5第30号  
令和5年5月12日

原子力規制委員会 殿

住 所 東京都千代田区内幸町1丁目1番3号  
氏 名 東京電力ホールディングス株式会社  
代表執行役社長 小早川 智明

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則第136条第1項の規定により次のとおり報告します。

工場又は事業所	名 称	東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所
	所 在 地	福島県双葉郡楡葉町大字波倉字小浜作12

1 放射性廃棄物の廃棄の状況

(1) 気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

測定の箇所等		種類	全希ガス	<sup>131</sup> I	<sup>133</sup> I	全粒子状物質	<sup>3</sup> H
排気監視設備 排気口又は	1号炉主排気筒		ND	ND	ND	ND	$1.2 \times 10^{10}$
	廃棄物処理建屋換気系排気筒		ND	ND	ND	ND	$3.8 \times 10^9$
	サイトバンカ建屋排気口		—	—	—	ND	—
	2号炉主排気筒		ND	ND	ND	ND	$1.6 \times 10^{10}$
	3号炉主排気筒		ND	ND	ND	ND	$2.5 \times 10^{10}$
	焼却設備排気筒		—	ND	ND	ND	ND
	4号炉主排気筒		ND	ND	ND	ND	$3.8 \times 10^{10}$
合計			ND	ND	ND	ND	$9.4 \times 10^{10}$
年間放出管理目標値			—	—	—	—	—

放射性気体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排気中の放射性物質の濃度(Bq/cm<sup>3</sup>)に排気量(cm<sup>3</sup>)を乗じて求めている。

なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

検出限界濃度は以下のとおり。

全希ガス：  $2 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下、  
<sup>131</sup>I：  $7 \times 10^{-9}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下、<sup>133</sup>I：  $7 \times 10^{-8}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下  
 全粒子状物質：  $4 \times 10^{-9}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下 (<sup>60</sup>Coで代表した)  
<sup>3</sup>H：  $4 \times 10^{-5}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下

②放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位: Bq/cm<sup>3</sup>)

測定の箇所 濃度 <sup>※1</sup>		前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)		
		平均値	最高値	平均値	最高値	
排気監視設備 排気口又は	1号炉主排気筒	ND	ND	ND	ND	※2
	廃棄物処理建屋換気系排気筒	ND	ND	ND	ND	※2
	サイトバンカ建屋排気口	ND	ND	ND	ND	※3
	2号炉主排気筒	ND	ND	ND	ND	※2
	3号炉主排気筒	ND	ND	ND	ND	※2
	焼却設備排気筒	ND	ND	ND	ND	※3
	4号炉主排気筒	ND	ND	ND	ND	※2

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

※2 主排気筒及び廃棄物処理建屋換気系排気筒における濃度は、希ガス濃度である。  
なお、主排気筒及び廃棄物処理建屋換気系排気筒における濃度の検出限界値は、 $2 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下である。

※3 焼却設備排気筒及びサイトバンカ建屋排気口における濃度は、粒子状放射性物質濃度である。

なお、焼却設備排気筒及びサイトバンカ建屋排気口における濃度の検出限界値は、 $4 \times 10^{-9}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下(<sup>60</sup>Coで代表)である。

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

(単位：Bq)

種類		全核種 ( <sup>3</sup> Hを除く)	核種別						
			<sup>51</sup> Cr	<sup>54</sup> Mn	<sup>59</sup> Fe	<sup>58</sup> Co	<sup>60</sup> Co	<sup>131</sup> I	<sup>134</sup> Cs
排水 監視 設備 又は 排水 口	1号炉 排水口	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし
	2号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
	3号炉 排水口	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし
	4号炉 排水口	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし
合計		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
年間放出管理目標値		$1.2 \times 10^9$	—	—	—	—	—	—	—

(続き)

種類		核種別					<sup>3</sup> H
		<sup>137</sup> Cs	<sup>89</sup> Sr	<sup>90</sup> Sr	アルファ線 を放出する放射 性物質	ベータ線 を放出する放射 性物質	
排水 監視 設備 又は 排水 口	1号炉 排水口	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし
	2号炉 排水口	ND	ND	ND	ND	ND	$2.4 \times 10^8$
	3号炉 排水口	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし
	4号炉 排水口	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし	放出実績 なし
合計		ND	ND	ND	ND	ND	$2.4 \times 10^8$
年間放出管理目標値		—	—	—	—	—	—

放射性液体廃棄物の放出放射能(Bq)は、排水中の放射性物質の濃度(Bq/cm<sup>3</sup>)に排水量(cm<sup>3</sup>)を乗じて求めている。  
なお、放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。検出限界濃度は以下のとおり。

放射性液体廃棄物(<sup>3</sup>Hを除く)： $2 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)以下(<sup>60</sup>Coで代表した)

<sup>89</sup>Sr、<sup>90</sup>Sr： $7 \times 10^{-4}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)以下(<sup>90</sup>Srで代表した)

アルファ線を放出する放射性物質： $4 \times 10^{-3}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)以下

ベータ線を放出する放射性物質： $4 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)以下

②放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位：Bq/cm<sup>3</sup>)

濃度※1		前半の3月間 (10月～12月)		後半の3月間 (1月～3月)	
		平均値	最高値	平均値	最高値
排水監視設備 排水口又は	1号炉 排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	2号炉 排水口	ND	ND	放出実績なし	放出実績なし
	3号炉 排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし
	4号炉 排水口	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし	放出実績なし

※2

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

※2 排水口における濃度は、<sup>3</sup>Hを除く値である。

なお、排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度(<sup>60</sup>Coで代表)は、

前半の3月間平均で $4.1 \times 10^{-7}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下である。

(但し、<sup>3</sup>Hの平均排水口濃度は、前半の3月間平均で $4.5 \times 10^{-5}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) である。)

(3) 固体状の放射性廃棄物の保管量等

① 固体廃棄物貯蔵庫内の保管量等 ※1

放射性廃棄物の種類 量	ドラム缶			その他	合計 (本相当)
	均質固化体 (本)	充填固化体 (本)	雑固体 (本) (本相当)		
前年度末保管量	702 (0)	1,717 (0)	19,463 (74)	0 (0)	21,882 (74)
当該年度の発生量	0 (0)	0 (0)	240 (240)	0 (0)	240 (240)
当該年度の減少量	0 (0)	0 (0)	59 (0)	0 (0)	59 (0)
施設内減量	0 (0)	0 (0)	59 (0)	0 (0)	59 (0)
	施設外減量	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
当該年度末保管量	702 (0)	1,717 (0)	19,644 (314)	0 (0)	22,063 (314)
貯蔵設備容量					32,000本相当

※1 ( ) 内には当該欄中の数量等のうち、2021年4月28日以降に1～4号炉の廃止措置に伴い発生した放射性固体廃棄物の数量(内数)を示す。

② その他の設備内の保管量等 ※2

放射性廃棄物の種類 量	使用済燃料貯蔵槽及びサイトバンカ					タンク等
	制御棒 (本)	チャンネルボックス (本)	燃料支持金具 (本)	中性子検出器 (本)	その他 (m <sup>3</sup> )	イオン交換樹脂 (m <sup>3</sup> )
前年度末保管量	699 (0)	11,605 (0)	0 (0)	684 (0)	43 (0)	5,286 (1)
当該年度の発生量	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (2)
当該年度の減少量	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
施設内減量	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	施設外減量	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
当該年度末保管量	699 (0)	11,605 (0)	0 (0)	684 (0)	43 (0)	5,288 (3)

※2 ( ) 内には当該欄中の数量等のうち、2021年4月28日以降に1～4号炉の廃止措置に伴い発生した放射性固体廃棄物の数量(内数)を示す。

③ 廃棄物埋設施設への年間搬出量

(単位：体)

	均質固化体	充填固化体	合計	搬出先
搬出量	0	0	0	日本原燃(株)低レベル放射性廃棄物埋設センター
累積搬出量	2,072	10,960	13,032	

④ 解体撤去物の保管量

	1～4号炉施設	備考
	「放射性廃棄物でない廃棄物」と判断する前の段階のもの (m <sup>3</sup> )	
当該年度末保管量	0	

2 使用済燃料の貯蔵量等

(単位：体)

貯蔵施設の名称	使用済燃料貯蔵槽		乾式キャスク	
	ウラン酸化物	混合酸化物	ウラン酸化物	混合酸化物
前年度末貯蔵量	9,532	-	-	-
当該年度の発生量	-	-	-	-
当該年度の搬出量	-	-	-	-
搬出先の名称	-	-	-	-
当該年度末貯蔵量	9,532	-	-	-
貯蔵施設容量	10,940		-	

### 3 放射線業務従事者の線量分布

#### (1) 放射線業務従事者の1年間の線量分布

線量 放射線 業務従事者	線量分布(人)							
	0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを超え 10mSv以下	10mSvを超え 15mSv以下	15mSvを超え 20mSv以下	20mSvを超え 25mSv以下
職員	366	5	0	0	0	0	0	0
その他	952	40	0	0	0	0	0	0
合計	1,318	45	0	0	0	0	0	0

(続き)

線量 放射線 業務従事者	線量分布(人)						合計
	25mSvを超え 30mSv以下	30mSvを超え 35mSv以下	35mSvを超え 40mSv以下	40mSvを超え 45mSv以下	45mSvを超え 50mSv以下	50mSvを 超えるもの	
職員	0	0	0	0	0	0	371
その他	0	0	0	0	0	0	992
合計	0	0	0	0	0	0	1,363

(続き)

線量 放射線 業務従事者	総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
職員	0.00	0.0	0.26
その他	0.02	0.0	0.79
合計	0.02	0.0	



(2) 女子（妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。）の放射線業務従事者の3月間の線量分布

放射線業務従事者		線量	線量分布(人)				
			0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを 超えるもの
前半の 3月間 (10月～12月)	職員	21	0	0	0	0	21
	その他	7	0	0	0	0	7
	合計	28	0	0	0	0	28
後半の 3月間 (1月～3月)	職員	20	0	0	0	0	20
	その他	6	0	0	0	0	6
	合計	26	0	0	0	0	26

(続き)

放射線業務従事者		線量	総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
前半の 3月間 (10月～12月)	その他	0.00	0.0	0.02	
	合計	0.00	0.0		
	職員	0.00	0.0	0.00	
後半の 3月間 (1月～3月)	その他	0.00	0.0	0.04	
	合計	0.00	0.0		

4 一般公衆の実効線量の評価

(1) 気体状の放射性廃棄物による実効線量

放射性希ガスによる 実効線量	周辺監視区域外における最大線量	排気口からの方位及び距離	
	*-1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$	方位 —	距離 — km
	線量目標値評価地点における最大線量	排気口からの方位及び距離	
	*-1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$	方位 —	距離 — km
放射性よう素による 実効線量	線量目標値評価地点における最大線量		
	*-2 $\mu\text{Sv}/\text{年}$		

気象条件は、昭和57年1月から昭和57年12月までの1年間における観測データを用いた。  
計算方法を添付資料に示す。

\*-1:放射性希ガスの放出量は、検出限界未満である。

\*-2:放射性よう素の放出量は、検出限界未満である。

(2) 液体状の放射性廃棄物による実効線量

液体状の放射性廃棄物による実効線量	<1 $\mu\text{Sv}/\text{年}$
-------------------	----------------------------

5 運転時間及び熱出力

[発電用原子炉の名称：福島第二原子力発電所 1号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱 出 力	
		平 均 ( k W )	最 大 ( k W )
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合 計	—	—	—

令和元年9月30日をもって1号炉廃止

[発電用原子炉の名称：福島第二原子力発電所 2号炉]

項目 月別	運転時間 (h)	熱 出 力	
		平 均 ( k W )	最 大 ( k W )
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合 計	—	—	—

令和元年9月30日をもって2号炉廃止

〔発電用原子炉の名称：福島第二原子力発電所 3号炉〕

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

令和元年9月30日をもって3号炉廃止

〔発電用原子炉の名称：福島第二原子力発電所 4号炉〕

項目 月別	運転時間 (h)	熱出力	
		平均 (kW)	最大 (kW)
10月	—	—	—
11月	—	—	—
12月	—	—	—
1月	—	—	—
2月	—	—	—
3月	—	—	—
合計	—	—	—

令和元年9月30日をもって4号炉廃止

(参考資料)

・排気口から放出される放射性物質（希ガス）は、評価地点までの希釈を考慮した上で「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規制委員会告示第8号）」の別表第1の第5欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため、周辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。

・排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空气中放射性物質濃度を参考として以下に示す。気象条件は標準気象を用いた。

最大濃度地点における地上濃度	前半の3月間平均値 (10月～12月) (Bq/cm <sup>3</sup> )	後半の3月間平均値 (1月～3月) (Bq/cm <sup>3</sup> )
		_____

・排水口から放出される放射性物質（<sup>3</sup>Hを除く）は、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規制委員会告示第8号）」の別表第1の第6欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。

添付資料

令和4年度

福島第二原子力発電所周辺の  
一般公衆の実効線量計算方法

東京電力ホールディングス株式会社

## 実効線量の計算方法

### 1. 放射性気体廃棄物による実効線量計算

#### (1) 放射性気体廃棄物の放出量及び計算期間

実効線量の計算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間について、年度報告書の放射性気体廃棄物の放出量の報告値（第1表）を用いて行う。

#### (2) 放出条件

放出形態としては、連続放出として取扱う。

排気筒の有効高さは排気筒地上高さに吹き上げ高さを加算した放出源高さで風洞実験を行い、その結果（第2表）を用いる。

#### (3) 気象条件

実効線量計算に用いる気象条件は、昭和57年1月から昭和57年12月までの1年間における風向、風速、日射量、放射収支量の観測データを統計処理して用いる。統計処理は、「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」に基づいて行う。計算に使用する気象条件を第3表に示す。

#### (4) 実効線量の計算方法

放射性希ガスによる実効線量及び放射性よう素による実効線量の計算は、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（以下「評価指針」という）に示された方法に基づいて行う。

#### (5) 計算地点

計算地点は、周辺監視区域外（海側は除く）で放射性希ガスによる実効線量が最大となる地点、並びに、将来の集落形成を考慮した場合で、放射性希ガスによる実効線量及び放射性よう素による実効線量が最大となる地点とする。各計算地点を第1図に示す。

## 2. 放射性液体廃棄物による実効線量計算

### (1) 放射性物質の放出量及び計算期間

実効線量の計算は、4月1日から翌年3月31日までの1年間について、年度報告書の放射性液体廃棄物の放出量の報告値を用いて行う。

### (2) 海水中における核種の濃度

各核種の海水中の濃度は、1、2号炉及び3、4号炉で1年間に放出した核種の放出量を、1、2号炉及び3、4号炉の総希釈水量で除した濃度（第4表）とする。

### (3) 実効線量の計算方法

放射性液体廃棄物による実効線量の計算は、「評価指針」に示された方法に基づいて行う。

なお、報告値は、1、2号炉及び3、4号炉の評価値を比較し、高い値とする。

## 3. 実効線量計算結果

項目	線量評価結果
放射性希ガスによる実効線量	周辺監視区域外における最大線量 ※1 $\mu$ Sv/年
	線量目標値評価地点における最大線量 ※1 $\mu$ Sv/年
放射性よう素による実効線量	線量目標値評価地点における最大線量 ※2 $\mu$ Sv/年
放射性液体廃棄物による実効線量	————— < 1 $\mu$ Sv/年
合計	線量目標値評価地点における最大線量 < 1 $\mu$ Sv/年

※1 放射性希ガスの放出量は、検出限界未満である。

※2 放射性よう素の放出量は、検出限界未満である。



第 1 表 気体廃棄物の年平均放出率

	希ガス平均放出率 (Bq/y)	<sup>131</sup> I 平均放出率 (Bq/y)	<sup>133</sup> I 平均放出率 (Bq/y)
1号炉 主排気筒	ND	ND	ND
2号炉 主排気筒	ND	ND	ND
3号炉 主排気筒	ND	ND	ND
4号炉 主排気筒	ND	ND	ND
廃棄物処理建屋 換気系排気筒	ND	ND	ND
焼却設備排気筒	—	ND	ND
サイトバンカ 建屋排気口	—	—	—

放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

第 2 表 方位別排気筒有効高さ

単位：m

風 向	風下方位	排気筒有効高さ
		1～4号炉主排気筒及び廃棄物処理建屋換気系排気筒
N	S	1 8 5
N N E	S S W	1 5 5
N E	S W	2 0 5
E N E	W S W	2 2 0
E	W	2 2 0
E S E	W N W	2 0 0
S E	N W	1 6 5
S S E	N N W	1 4 0
S	N	1 5 5

第3表 風向別大気安定度別風速逆数の総和

単位：s / m


風向	風下方向	大気安定度					
		A	B	C	D	E	F
N	S	0.85	44.35	13.48	130.52	5.02	59.74
NNE	SSW	4.79	60.68	12.34	79.63	3.29	31.37
NE	SW	6.50	49.11	3.60	51.11	0.89	28.08
ENE	WSW	5.99	39.08	0.95	33.26	0.41	17.30
E	W	6.75	38.17	0.57	33.63	0.38	15.14
ESE	WNW	7.29	35.03	1.42	25.04	0.29	15.24
SE	NW	6.44	47.96	5.29	37.24	1.29	21.04
SSE	NNW	9.33	47.91	20.49	83.11	2.29	30.14
S	N	2.69	28.09	16.66	155.91	11.72	71.41
SSW	NNE	2.01	18.95	3.81	72.98	18.87	71.86
SW	NE	0.11	13.61	3.07	49.58	7.27	58.33
WSW	ENE	0.36	14.79	4.02	44.30	6.73	59.62
W	E	1.02	14.94	10.85	69.74	12.13	52.53
WNW	ESE	1.20	16.55	8.16	92.25	14.85	79.72
NW	SE	1.12	24.38	7.30	136.51	20.62	82.78
NNW	SSE	1.43	31.58	13.60	188.23	20.51	79.26

観測地点：標高150m

第 4 表 液体廃棄物の年間平均排水口濃度

	1、2号炉排水口	3、4号炉排水口
	総希釈水量 $3.5 \times 10^7 \text{ m}^3$	総希釈水量 $3.3 \times 10^7 \text{ m}^3$
核種	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1	濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> ) ※1
<sup>51</sup> Cr	ND	放出実績なし
<sup>54</sup> Mn	ND	放出実績なし
<sup>59</sup> Fe	ND	放出実績なし
<sup>58</sup> Co	ND	放出実績なし
<sup>60</sup> Co	ND	放出実績なし
<sup>131</sup> I	ND	放出実績なし
<sup>134</sup> Cs	ND	放出実績なし
<sup>137</sup> Cs	ND	放出実績なし
<sup>89</sup> Sr	ND	放出実績なし
<sup>90</sup> Sr	ND	放出実績なし
<sup>3</sup> H	$7.0 \times 10^{-6}$	放出実績なし

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。



○ 放射性希ガスによる実効線量計算地点  
 ⊗ 放射性よう素による実効線量計算地点

第1図 線量計算地点