

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料1-10
提出年月日	令和5年6月20日

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第57条 電源設備

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-5	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧)本系統の流路として、ホースを重大事故等対処設備として使用する。 (新)本系統の流路として、配管・弁類及びホースを重大事故等対処設備として使用する。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-11	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧)可搬型直流電源設備を構成する可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器は、想定される重大事故等時において、必要な設備に電力を供給できる容量を有するものをそれぞれ1セット1台使用する。 (新)可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器は、想定される重大事故等時において、必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 また、以下の記載を追加した。 ・可搬型直流電源用発電機は、1セット1台使用する。 ・可搬型直流変換器は、1セット1台使用する。	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-32 添57-18, 54, 112, 148, 201	図中の燃料タンク(SA)の設置場所及び可搬型タンクローリーの配置場所に「T.P.39m」の記載を追加した。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-44~45, 79, 182~183, 220	ディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる可搬型タンクローリーへの燃料供給時に、ホースの他に使用する「配管・弁類」の記載を追加した。 また、表2.14.24, 表2.14.49, 表2.14.121及び表2.14.146に、ホースと配管の接続場所(「屋外」及び「原子炉補助建屋T.P.17.8m」)を追加した。	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-52~54	図2.14.12~14のタイトルの脱字を追加した。(下線部参照) (旧)常設代替交流電源備系統図 (新)常設代替交流電源設備系統図	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-82	表2.14.51のタイトルの不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧)常設型代替交流電源設備の多様性及び位置的分散 (新)常設代替交流電源設備の多様性及び位置的分散	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-100, 167, 197	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧)操作スイッチ (新)操作器	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-127	d項の以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧)可搬型代替交流電源設備の燃料タンク(SA)は、 (新)可搬型代替直流電源設備の燃料タンク(SA)は、	
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-132	表2.14.85の燃料タンク(SA)給油口の取合い系統を修正した。 (旧)所内常設蓄電式直流電源設備 (新)常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 また、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧)A1-ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口 (新)A1-ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口 [A2, B1, B2も同じ]	
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-136	(2)a項の以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧)可搬型代替電源接続盤1又は可搬型代替電源接続盤2 (新)可搬型直流電源接続盤1又は可搬型直流電源接続盤2	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-137	(3)(ii)b項の以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 可搬型変換器 (新) 可搬型直流変換器	
12	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-140~141, 187~188	表2.14.89及び表2.14.123の保管場所の誤記を修正した。(下線部参照) ・可搬型直流電源用発電機 (旧) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア及び1, 2号炉北側31mエリア) (新) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア(a), 2号炉東側31mエリア(b)及び展望台行管理道路脇西側60mエリア) ・可搬型タンクローリー (旧) 屋外(展望台行管理道路脇西側60mエリア, 1号炉西側31mエリア及び2号炉東側31mエリア) (新) 屋外(1号炉西側31mエリア及び2号炉東側31mエリア(b)) ・可搬型代替電源車 (旧) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア及び展望台行管理道路脇西側60mエリア) (新) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア(a)及び展望台行管理道路脇西側60mエリア)	
13	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-178, 192	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) <u>6-A</u> メタクラ <u>6-B</u> メタクラ (新) <u>6-A</u> メタクラ <u>6-B</u> メタクラ	
14	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-178	表2.14.118のディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口の取合いシステムを修正した。 (旧) ディーゼル発電機 (新) 非常用交流電源設備 また、「燃料タンク(SA)給油口」の記載を追加するとともに、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) A二計装用インバータ [B, C, Dも同じ] (新) A計装用インバータ (旧) CV二水素濃度計電源盤 (新) CV水素濃度計電源盤	
15	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-182	表2.14.119のタイトルの脱字を追加した。(下線部参照) (旧) A可搬型代替電源接続盤又はB可搬型代替電源接続盤 (新) <u>A</u> 可搬型代替電源接続盤又は <u>B</u> 可搬型代替電源接続盤	
16	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-204~205	表2.14.130~131の以下の誤記を修正した。 (旧) 可搬型代替電源設備/可搬型代替交流電源設備 (新) 燃料補給設備	
17	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-217	表2.14.144の燃料タンク(SA)給油口の取合いシステムに「代替所内電気設備」を追加した。	
18	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-2-9	図57.2.9のタイトルの脱字を追加した。(下線部参照) (旧) ディーゼル発電機燃料油貯油槽 (新) ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク(SA) また、図中に「燃料タンク(SA)給油口」の記載を追加した。	
19	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-3-1	図57.3.1のタイトルの誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 構造図(可搬型代替電源車) (新) 可搬型代替電源車構造図	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
20	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-3-1, 9, 17	図中の誤記を修正した。（下線部参照） （旧）各部品は分解検査が可能な構造とする。 （新）各部品は分解点検が可能な構造とする。	
21	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-3-17	図57.3.17のタイトルの誤記を修正した。（下線部参照） （旧）可搬型直流電源用発電機外形図 （新）可搬型直流電源用発電機構造図	
22	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-4-5, 9, 20, 26, 29 57-6-4	図中の燃料タンク（SA）の設置場所及び可搬型タンクローリーの配置場所に「T.P.39m」の記載を追加した。	
23	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-9-20, 23 57-12-8	以下の記載を修正した。 （旧）充電器A 充電器B （新）A充電器 B充電器	
24	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-5-3~4	他の容量選定根拠の様式に合わせて変更前/変更後の記載を削除するとともに、以下の誤記を修正した。（下線部参照） （旧）*3：可搬型代替直流電源設備 （新）*3：可搬型直流電源用発電機 （旧）最大事故対処設備が～各重大事故シーケンス等 （新）重大事故対処設備が～各重要事故シーケンス等 また、燃料消費量について、有効性評価（7.3.1 想定事故1）の記載に合わせて修正するとともに、不要なマスキングを削除した。 ・②燃料消費量（kL/h） ディーゼル発電機 （旧）3.137 →（新）1.5687 緊急時対策所用発電機 （旧）0.0622 →（新）0.0571 ・①×②燃料消費量（kL/168時間） 緊急時対策所用発電機 （旧）約20.9 →（新）約19.2 計 （旧）約560.5 →（新）約558.8 ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽の必要容量 （旧）約510.5 →（新）約508.8	
25	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-5-6	以下の脱字を追加した。（下線部参照） （旧）必要な燃料を保有きる容量 （新）必要な燃料を保有できる容量 また、燃料消費量について、有効性評価（7.3.1 想定事故1）の記載に合わせて修正した。 ・②燃料消費量（kL/h） 緊急時対策所用発電機 （旧）0.057 →（新）0.0571	
26	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-5-9	以下の誤記を修正した。（下線部参照） （旧）各重量事故シーケンス等 （新）各重要事故シーケンス等	
27	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-5-9~10, 15~16	以下の脱字を追加した。（下線部参照） （旧）L [燃料消費量の単位] （新）L/h	
28	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-5-11	以下の不要な重複記載を削除した。 ④ 燃料補給（可搬型タンクローリー⇒代替非常用発電機）	
29	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 57条（SA57H r.8.0）	57-5-15	以下の脱字を追加した。（下線部参照） （旧）汲み上げ用いる場合 （新）汲み上げ手段を用いる場合	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
30	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-5-26, 29, 30~31	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 不要な負荷の切り離し (新) 不要な負荷の切離し (旧) 5510分(8時間30分) (新) 510分(8時間30分) (旧) $K_{60m}$ $I_{60m}$ (新) $K_{4h}$ $I_{4h}$	
31	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9中表紙 57-9-21	同様の記載箇所に合わせて文字サイズを修正した。	
32	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-1	T.P.の後の不要な記載(「+」)を削除した。	
33	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-27	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 非常用所電気設備 (新) 非常用所内電気設備 また、代替所内電気設備による給電に使用する設備に以下を追加した。 ・ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ ・燃料タンク(SA)	
34	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-29	表57.9.8の重大事故等対処設備の不要な項目の記載を削除した。 ・代替非常用発電機 ・可搬型代替電源車 ・代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤	
35	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-31	表57.9.9の設置場所の誤記を修正した。 (旧) 1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア及び展望台行管理道路脇西側60mエリア (新) 3号炉東側32mエリア及び3号炉西側32mエリア	
36	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-32	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備 (新) 代替非常用発電機又は可搬型代替電源車 (旧) 非常用所内電気設備は、中央制御室から操作可能な設計とし、代替所内電気設備は、中央制御室及び設置場所で操作可能な設計とする。 (新) 非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は、中央制御室又は設置場所で操作可能な設計とする。 (旧) 代替所内電気設備 (新) 代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤	
37	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-36, 44, 51 57-10-30	表中の頁番号の誤記修正及び不要なスペースを削除した。(下線部参照) 例:(旧) 57-10-37~57-10-38 (新) 挿57-10-32~33	
38	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-37	図57.9.22の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 代替炉心注入 (新) 代替炉心注水	
39	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-10中表紙 57-12-7, 8	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 全交流電源喪失 (新) 全交流動力電源喪失	
40	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-10-26	表中の補助給水設備(補助給水ポンプ出口流量調節弁)の行の下の細枠線を太枠線に修正した。	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
41	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-12-2	図57.12.1のタイトルの不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧) 3号後備変圧器系統図(3号後備変圧器~非常用高圧母線(6-A)及び非常用高圧母線(6-B)電路) (新) 後備変圧器系統図(後備変圧器~非常用高圧母線(6-A)及び非常用高圧母線(6-B)電路)	
42	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-12-8	表57.12.1の以下の誤記を修正した。 (旧) 充電器C 充電器D (新) A充電器 B充電器	
43	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-18	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 本系統の流路として、ホースを重大事故等対処設備として使用する。 (新) 本系統の流路として、配管・弁類及びホースを重大事故等対処設備として使用する。	
44	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-36	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 可搬型直流電源設備を構成する可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器は、想定される重大事故等時において、必要な設備に電力を供給できる容量を有するものをそれぞれ1セット1台使用する。 (新) 可搬型直流電源用発電機及び可搬型直流変換器は、想定される重大事故等時において、必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 また、以下の記載を追加した。 ・可搬型直流電源用発電機は、1セット1台使用する。 ・可搬型直流変換器は、1セット1台使用する。	
45	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-78 添57-24, 61, 142, 186, 252	図中の燃料タンク(SA)の設置場所及び可搬型タンクローリーの配置場所に「T.P.39m」の記載を追加した。	
46	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-51~52, 89, 227, 269~270	ディーゼル発電機燃料油移送ポンプによる可搬型タンクローリーへの燃料補給時に、ホースの他に使用する「配管・弁類」の記載を追加した。 また、表2.14.24, 表2.14.49, 表2.14.121及び表2.14.146に、ホースと配管の接続場所(「屋外」及び「原子炉補助建屋T.P.17.8m」)を追加した。	
47	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-60~61	図2.14.12~14のタイトルの脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 常設代替交流電源備系統図 (新) 常設代替交流電源設備系統図	
48	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-93	表2.14.51のタイトルの不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧) 常設型代替交流電源設備の多様性及び位置的分散 (新) 常設代替交流電源設備の多様性及び位置的分散	
49	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-109, 209, 243	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 操作スイッチ (新) 操作器	
50	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-164	d項の以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 可搬型代替交流電源設備の燃料タンク(SA)は、 (新) 可搬型代替直流電源設備の燃料タンク(SA)は、	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
51	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-168	表2.14.85の燃料タンク(SA)給油口の取合い系統を修正した。 (旧) 所内常設蓄電式直流電源設備 (新) 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 また、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) <u>A</u> 1-ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口 (新) <u>A</u> 1-ディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口 [A2, B1, B2も同じ]	
52	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-174	(2)a項の以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 可搬型代替電源接続盤1又は可搬型代替電源接続盤2 (新) 可搬型直流電源接続盤1又は可搬型直流電源接続盤2	
53	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-175	(3)(ii)b項の以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 可搬型変換器 (新) 可搬型直流変換器	
54	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-178, 231	表2.14.89及び表2.14.123の保管場所の誤記を修正した。(下線部参照) ・可搬型直流電源用発電機 (旧) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア及び1, 2号炉北側31mエリア) (新) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア(a), 2号炉東側31mエリア(b)及び展望台行管理道路脇西側60mエリア) ・可搬型タンクローリー (旧) 屋外(展望台行管理道路脇西側60mエリア, 1号炉西側31mエリア及び2号炉東側31mエリア) (新) 屋外(1号炉西側31mエリア及び2号炉東側31mエリア(b)) ・可搬型代替電源車 (旧) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア及び展望台行管理道路脇西側60mエリア) (新) 屋外(1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア(a)及び展望台行管理道路脇西側60mエリア)	
55	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-222, 236	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) <u>6-A</u> メタクラ <u>6-B</u> メタクラ (新) <u>6-A</u> メタクラ <u>6-B</u> メタクラ	
56	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-222	表2.14.118のディーゼル発電機燃料油貯油槽給油口の取合い系統を修正した。 (旧) ディーゼル発電機 (新) 非常用交流電源設備 また、「燃料タンク(SA)給油口」の記載を追加するとともに、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) <u>A</u> 計装用インバータ [B, C, Dも同じ] (新) <u>A</u> 計装用インバータ (旧) <u>C</u> V-水素濃度計電源盤 (新) <u>C</u> V水素濃度計電源盤	
57	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-227	表2.14.119のタイトルの脱字を追加した。(下線部参照) (旧) <u>A</u> 可搬型代替電源接続盤又はB可搬型代替電源接続盤 (新) <u>A</u> -可搬型代替電源接続盤又はB-可搬型代替電源接続盤	
58	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-256	表2.14.130~131の以下の誤記を修正した。 (旧) 可搬型代替電源設備/可搬型代替交流電源設備 (新) 燃料補給設備	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
59	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-266	表2.14.144の燃料タンク(SA)給油口の取合い系統に「代替所内電気設備」を追加した。	
60	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-20	図57.2.9のタイトルの脱字を追加した。(下線部参照) (旧)ディーゼル発電機燃料油貯油槽 (新)ディーゼル発電機燃料油貯油槽及び燃料タンク(SA) また、図中に「燃料タンク(SA)給油口」の記載を追加した。	
61	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-3-7	図57.3.1のタイトルの誤記を修正した。(下線部参照) (旧)構造図(可搬型代替電源車) (新)可搬型代替電源車構造図	
62	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-3-7, 21, 39	図中の誤記を修正した。(下線部参照) (旧)各部品は分解検査が可能な構造とする。 (新)各部品は分解点検が可能な構造とする。	
63	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-3-39	図57.3.17のタイトルの誤記を修正した。(下線部参照) (旧)可搬型直流電源用発電機外形図 (新)可搬型直流電源用発電機構造図	
64	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-4-13, 21, 42, 50, 55 57-6-6	図中の燃料タンク(SA)の設置場所及び可搬型タンクローリーの配置場所に「T.P.39m」の記載を追加した。	
65	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-4, 36 57-9-22, 24 57-12-12	以下の記載を修正した。 (旧)充電器A 充電器B (新)A充電器 B充電器	
66	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-6~7	他の容量選定根拠の様式に合わせて変更前/変更後の記載を削除するとともに、以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧)*3:可搬型代替直流電源設備 (新)*3:可搬型直流電源用発電機 (旧)最大事故対処設備が~各重大事故シーケンス等 (新)重大事故対処設備が~各重要事故シーケンス等 また、燃料消費量について、有効性評価(7.3.1 想定事故1)の記載に合わせて修正するとともに、不要なマスキングを削除した。 ・②燃料消費量(kL/h) ディーゼル発電機 (旧)3.137 → (新)1.5687 緊急時対策所用発電機 (旧)0.0622 → (新)0.0571 ・①×②燃料消費量(kL/168時間) 緊急時対策所用発電機 (旧)約20.9 → (新)約19.2 計 (旧)約560.5 → (新)約558.8 ・ディーゼル発電機燃料油貯油槽の必要容量 (旧)約510.5 → (新)約508.8	
67	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-18	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧)必要な燃料を保有きる容量 (新)必要な燃料を保有できる容量 また、燃料消費量について、有効性評価(7.3.1 想定事故1)の記載に合わせて修正した。 ・②燃料消費量(kL/h) 緊急時対策所用発電機 (旧)0.057 → (新)0.0571	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
68	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-21	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 各重量事故シーケンス等 (新) 各重要事故シーケンス等	
69	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-21~22, 27~28	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) L [燃料消費量の単位] (新) L/h	
70	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-23	以下の不要な重複記載を削除した。 ㊸ 燃料補給(可搬型タンクローリー⇒代替非常用発電機)	
71	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-27	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 汲み上げ用いる場合 (新) 汲み上げ手段を用いる場合	
72	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-42, 45, 46~47	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 不要な負荷の切り離し (新) 不要な負荷の切離し (旧) 5510分(8時間30分) (新) 510分(8時間30分) (旧) $K_{60m}$ $I_{60m}$ (新) $K_{1h}$ $I_{1h}$	
73	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-2	T.P.の後の不要な記載(「+」)を削除した。	
74	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-30~31	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 非常用所電気設備 (新) 非常用所内電気設備 また、代替所内電気設備による給電に使用する設備に以下を追加した。 ・ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ ・燃料タンク(SA)	
75	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-33	表57.9.8の重大事故等対処設備の不要な項目の記載を削除した。 ・代替非常用発電機 ・可搬型代替電源車 ・代替格納容器スプレイポンプ変圧器盤	
76	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-36	表57.9.9の設置場所の誤記を修正した。 (旧) 1号炉西側31mエリア, 2号炉東側31mエリア及び展望台行管理道路脇西側60mエリア (新) 3号炉東側32mエリア及び3号炉西側32mエリア	
77	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-37~38	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備 (新) 代替非常用発電機又は可搬型代替電源車 (旧) 非常用所内電気設備は、中央制御室から操作可能な設計とし、代替所内電気設備は、中央制御室及び設置場所で操作可能な設計とする。 (新) 非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は、中央制御室又は設置場所で操作可能な設計とする。 (旧) 代替所内電気設備 (新) 代替所内電気設備変圧器及び代替所内電気設備分電盤	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
78	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-42, 91, 109 57-10-36	表中の頁番号の誤記修正及び不要なスペースを削除した。(下線部参照) 例: (旧) 57-10-37~57-10-38 (新) 補57-10-32~33	
79	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-49	図57. 9. 22の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 代替炉心注入 (新) 代替炉心注水	
80	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-10-1 57-12-12	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 全交流電源喪失 (新) 全交流動力電源喪失	
81	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-10-31	表中の補助給水設備(補助給水ポンプ出口流量調節弁)の行の下の細枠線を太枠線に修正した。	
82	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-6	図57. 12. 1のタイトルの不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧) 3号後備変圧器系統図(3号後備変圧器~非常用高圧母線(6-A)及び非常用高圧母線(6-B)電路) (新) 後備変圧器系統図(後備変圧器~非常用高圧母線(6-A)及び非常用高圧母線(6-B)電路)	
83	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-12	表57. 12. 1の以下の誤記を修正した。 (旧) 充電器C 充電器D (新) A充電器 B充電器	
84	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2. 14 電源設備【57条】(SA57 r. 8. 0)	57-6~7, 33 添57-23~24, 30, 41, 45, 49, 58~59, 65, 76, 79, 82, 92, 115, 117, 141, 154~155, 164, 183, 188, 193, 195, 204~205, 210, 217, 220	「原子炉建屋」の記載を「周辺補機棟」に修正した。	
85	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2. 14 電源設備【57条】(SA57-9 r. 7. 0)	57-20~21, 24, 83 添57-29, 35, 47, 52, 56, 66, 72, 86, 89, 93, 103, 147~148, 178, 193~ 194, 205, 227, 231, 238, 240, 256, 260, 267, 270	同上	
86	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-35, 43, 50	同上	
87	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-42, 90, 108	同上	
88	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2. 14 電源設備【57条】(SA57 r. 8. 0)	57-30~32 添57-16~18, 52~54, 111~112, 146~ 148, 199~201	ホースを示す線を破線に修正した。	
89	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2. 14 電源設備【57条】(SA57-9 r. 7. 0)	57-76~78 添57-23~24, 60~61, 142, 185~186, 251~252	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
90	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-4-3~5, 7~9, 19~20, 24~29 57-6-3	同上	
91	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-4-11~13, 19~21, 41~42, 48~50, 53~55 57-6-5	同上	
92	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2. 14 電源設備【57条】 (SA57-9 r. 7. 0)	57-31 添57-49, 57, 71, 173~174, 176, 180, 189, 193~194, 197~198, 204~208, 213, 218, 221, 223, 226, 228, 234~ 235, 256	相違理由の不要な記載を削除した。	
93	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-2-24 57-7-10~12 57-8-1 57-9-28, 30, 43 57-12-10	同上	
94	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2. 14 電源設備【57条】 (SA57-9 r. 7. 0)	57-31 添57-80, 89, 106, 172, 175~176, 180, 189, 197~198, 204, 207~208, 213, 221, 223, 227, 237~238, 250	相違理由を追加した。	
95	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-8-8, 11, 13~18 57-9-24, 29, 31, 34, 90~91, 99, 101 ~103, 105, 107~109, 120, 123, 126~ 127, 130, 136~144, 220~228, 260~ 266, 303~308 57-12-7, 9~12 57-13-2 57-14-2	同上	
96	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2. 14 電源設備【57条】 (SA57 r. 8. 0)	57-25, 30~31 添57-6, 16~17, 52~53, 111, 146~ 147, 199~200	読点, 半角/全角を修正した。	
97	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2. 14 電源設備【57条】 (SA57-9 r. 7. 0)	57-65, 76~77 添57-9, 23, 60, 142, 185, 251	同上	
98	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-2-9 57-3-7 57-4-3~5, 7~9, 19~20, 24~29 57-5-10, 13~14, 16, 20 57-6-4 57-9-4	同上	
99	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-2-20 57-3-17 57-4-11~13, 19~21, 41~42, 48~50, 53~55 57-5-22, 25~26, 28, 32 57-6-6 57-9-6	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
100	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-8, 10~12, 28, 40, 43, 63, 75	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧)非常用交流電気設備 (新)非常用所内電源設備	
101	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-11~12, 14~17, 34, 46, 50, 71, 84	同上	
102	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-19, 55, 89, 113, 149, 192	表中の設備名の注釈番号を追加した。	
103	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-25, 62, 100, 143, 187, 236	同上	
104	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-20~21, 56~57, 114, 203	文字間隔のズレを修正した。	
105	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-255	同上	
106	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-35, 127	燃料タンク(SA)の文中のうち、「具体的には…」から始まる文と前の文との不要な改行を削除した。	
107	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-38	図2.14.6のタイムチャート左上の脱字(「手順の項目」,「要員(数)」)を追加した。また、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧)※3:…1号炉西側31mエリア、2号炉東側エリア(a) (新)※3:…1号炉西側31mエリア及び2号炉東側31mエリア(a)	
108	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-44	同上	
109	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-39, 74, 130, 176, 216	図のタイトルの記載を修正した。(下線部参照) (旧)燃料タンク(SA)から可搬型タンクローリーへの補給(燃料タンク(SA)から補給する場合)タイムチャート (新)燃料タンク(SA)から可搬型タンクローリーへの燃料補給のタイムチャート	
110	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-45, 83, 166, 220, 265	同上	
111	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-82	図上部の枠線切れを修正した。	
112	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-84~88, 107~110	図中の代替所内電気設備変圧器から代替所内電気設備分電盤に繋がる線の色を黒色に修正した。 また、図右下のD1及びD2計装用交流分電盤に繋がる負荷名称のうち、「原子炉安全保護盤(チャンネルIV)…」の「IV」の向きを修正した。	
113	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-95~99, 134~137	同上	
114	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-4-10~18 57-10-31	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
115	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-4-22~26, 33~36 57-10-37	同上	
116	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-85, 107~110	途中で切れている電路を追加した。	
117	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-96, 134~137	同上	
118	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-4-11, 15~18 57-9-8	同上	
119	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-4-23, 33~36 57-9-10	同上	
120	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-132, 133, 186	インデントを修正した。	
121	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-169	同上	
122	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-10-4	同上	
123	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-1-1 57-10-6 57-11-2	同上	
124	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-137	(4)(ii)項の基本方針と適合性の記載の間に改行を追加した。	
125	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-176	同上	
126	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-178	表2.14.118に「ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ 電源切換器盤」の記載を追加した。	
127	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-222	同上	
128	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-179, 181	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 重大事故時に (新) 重大事故等時に	
129	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-223, 226	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
130	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	添57-218	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 常設代替交流電源設備の燃料タンク(SA) (新) 燃料補給設備の燃料タンク(SA)	
131	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	添57-267	同上	
132	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-1-1~12, 14~18	SA設備基準適合性一覧表のフォーマットを修正した。また、添付資料との整合を図った。	
133	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-1-6, 8~9, 14~19, 26~28, 37, 43~46	同上	
134	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-2-1~5	図のタイトルに「ディーゼル発電機建屋」の記載を追加した。	
135	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-7~11	同上	
136	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-2-4~5	図の記載に合わせて、図中の表の保管場所と分類の記載を修正した。 ・2号炉東側31mエリア(a)の分類 (旧) α → (新) n ・2号炉東側31mエリア(b)の分類 (旧) n → (新) α	
137	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-10~11	同上	
138	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-2-10	「可搬型タンクローリー保管場所」の写真貼り付け位置を変更し、燃料タンク(SA)から汲み上げ箇所を追加した。また、「可搬型タンクローリー設置場所 3号炉東側32m及び3号炉西側32mエリア」の矢印の始点の位置を修正した。	
139	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-22	同上	
140	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-2-12	「A及びB代替非常用発電機設置場所」の記載位置を変更し、代替非常用発電機までの記載漏れの電路を追加した。また、不要な記載(代替給電用接続盤3設置場所)を削除するとともに、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 非常用母線 (新) 非常用高圧母線	
141	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-25	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
142	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-2-13~17	建屋名称及び階高を図中に記載しているため、配置図のタイトルを通し番号に修正した。 ・例(下線部参照) (旧) 図57. 2. 13 配置図(原子炉建屋及び原子炉補助建屋 T.P. 2. 3m(中間床)) (新) 図57. 2. 13 配置図(1/5)	
143	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-2-26~27, 30, 32~33	同上	
144	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-2-14 57-10-32	以下の不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧) △非常用高圧母線(6-A) B非常用高圧母線(6-B) (新) 非常用高圧母線(6-A) 非常用高圧母線(6-B) (旧) A充電器盤 B充電器盤 (新) A充電器 B充電器	
145	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-2-27 57-10-38	同上	
146	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-2-15	以下の記載を追加した。(下線部参照) (旧) 後備蓄電池設置場所 (新) 後備蓄電池設置場所(原子炉補助建屋T.P. 14. 2m)	
147	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-2-30	同上	
148	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-3-19	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 可搬型直流電源用発電機試験系統図 (新) 可搬型直流電源用発電機用ケーブル試験系統図	
149	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-3-41	同上	
150	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-4-20, 25	図のタイトルの括弧の位置を修正した。	
151	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-4-42, 49	同上	
152	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-5-3	表中の不要なスペースを削除した。(下線部参照) (旧) 可搬型大型送水ポンプ車, _可搬型大容量海水送水ポンプ車 (新) 可搬型大型送水ポンプ車, 可搬型大容量海水送水ポンプ車	
153	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-6	同上	
154	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-5-4	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 燃料消費量(kL/168時間) (新) ①×②燃料消費量(kL/168時間)	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
155	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-7	同上	
156	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-6	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧)容量は44.2kL (新)容量は約44.2kL	
157	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-18	同上	
158	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-7~10, 15~16 57-8-2, 4, 6~7, 9~10, 12~13, 15~16	不要なマスキングを削除した。	
159	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-19~22, 27~28 57-8-3, 5, 7~8, 10~11, 13~14, 16~17	同上	
160	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-9, 15, 20	有効性評価(7.3.1 想定事故1)の記載に合わせて可搬型大型送水ポンプ車の燃料消費量を72L/hから74L/hに修正した。 また、以下の運転可能時間の記載を修正した。(下線部参照) (旧) $400L \div 72L/h = 5.5h$ (336min) 保守的に330分 運転可能時間である330分 (新) $400L \div 74L/h = 5.4h$ (324min) 保守的に320分 運転可能時間である320分	
161	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-21, 27, 32	同上	
162	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-9~10, 15~16, 21, 26~30, 32	数字の桁区切りのカンマを追記した。(下線部参照) 例: (旧) 1152min (新) 1,152min	
163	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-21~22, 27~28, 33, 42~46, 48	同上	
164	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-9~11, 13~17, 19~21	以下の緊急時対策所用発電機の記載を修正した。(下線部参照) (旧) (指揮所) / (指揮所用) (待機所) / (待機所用) (新) (指揮所側) (待機所側)	
165	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-21~23, 25~29, 31~33	同上	
166	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-9, 12, 14, 17~18	不要な改行を削除した。 また、文中の体裁を揃えるため改行を追加した。	
167	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-21, 24, 26, 29~30	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
168	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-5-18	助詞の位置を括弧外に修正した。	
169	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-30	同上	
170	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-5-19	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 可搬型大型送水ポンプ車A (新) 可搬型大型送水ポンプ車B	
171	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-31	同上	
172	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-5-23	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 可搬型タンクローリ (新) 可搬型タンクローリ	
173	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-5-35	同上	
174	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-6-1	図57. 6. 1に以下の代替所内電気設備のバウンダリを追加した。 ・CV水素濃度計電源盤 ・B-アニュラス空気浄化ファン ・A-ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ ・B-ディーゼル発電機燃料油移送ポンプ	
175	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-6-3	同上	
176	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-6-4	図のタイトルの誤記を修正した。 (旧) 第57. 6. 4図 (新) 図57. 6. 4	
177	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-6-6	同上	
178	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-8-1	以下の不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧) 配置場所 (新) 配置場所	
179	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-8-2	同上	
180	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-13	図57. 9. 10において、負荷名称における不要なスペースを削除した。 (旧) 化学体積制御設備_弁 (新) 化学体積制御設備弁	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
181	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-15	同上	
182	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-22, 25	図57. 9. 17のタイトルの括弧書きの誤記を修正し、図57. 9. 18のタイトルの不要な括弧書きの記載を削除した。 (旧) (原子炉補機冷却機能喪失+RCPシールLOCA) を使用する場合) (新) (外部電源喪失時に非常用所内交流電源が喪失し、原子炉補機冷却機能の喪失及びRCPシールLOCAが発生する事故) また、横軸の経過時間を(分)からhに変更した。	
183	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-23, 26	同上	
184	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-31	表57. 9. 9の項目の記載を見直した。(下線部参照) (旧) 代替非常用発電機 可搬型代替電源車 (新) 代替所内電気設備(代替非常用発電機、可搬型代替電源車)	
185	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-36	同上	
186	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-33~34	図中の青字の注釈を「※3」から「※7」に変更した。また、「ディーゼル発電機コントロールセンタ」の記載表現を見直した。	
187	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-39~40	同上	
188	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-51	以下の誤記を修正した。 (旧) 所内常設蓄電式直流電源設備及び可搬型代替直流電源設備から (新) 所内常設蓄電式直流電源設備又は可搬型代替直流電源設備から	
189	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-109	同上	
190	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-58~65, 67~74, 76~87 57-10-32~33	図のタイトルの「・」について、「,」又は「及び」に修正した。 また、建屋階高の記載を追加した。	
191	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-137~144, 221~228, 261~266, 303~308 57-10-38~39	同上	
192	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-67~68	右上の不要な記載(原子炉補機冷却供給母管A側連絡弁)を削除した。 また、ケーブルルート番号8番の電路の記載を修正した。	
193	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-221~222	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
194	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-9-69	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 660V A-M/C 660V B-M/C (新) <u>6.6kV</u> A-M/C <u>6.6kV</u> B-M/C	
195	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-223	同上	
196	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-10-22, 25, 27	凡例の枠の色の誤着色を修正した。また、凡例の「-」の位置を修正した。	
197	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-10-26, 30, 32	同上	
198	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-12-4, 6, 7	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 布設 (新) 敷設	
199	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-8, 10, 12	同上	
200	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-12-5	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 号炉間電力融通ケーブル (新) 号炉間 <u>連絡</u> ケーブル	
201	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-8	同上	
202	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-10	以下の相違理由の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 泊：号炉間連絡ケーブル (新) 泊：号炉間 <u>連絡</u> 予備ケーブル	
203	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-12-8	表57.12.1にディーゼル発電機燃料油移送ポンプ(注釈*1含む)を追加するとともに、合計(連続負荷)を1,638kWから1,645kWに修正した。	
204	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-12~13	同上 (比較のため、美浜3号炉の記載を追加した。)	
205	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-14	図中の不要な記載を削除した。	
206	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-13-2	以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) (隔壁) (新) (墮壁)	
207	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-13-3	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
208	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-14-1	以下の誤記を修正した。 (旧) (火山に対する防護) (新) (火山影響評価について)	
209	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-14-2	同上	
210	<b>以上、5/31一括提出時の適正化内容を示す。以降は、一括提出後の適正化内容を示す。</b>			
211	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-16, 18~22	第10.2.1表(常設)と第10.2.2表(可搬型)に分割していた代替電源設備の主要仕様について、女川の記載に合わせて設備ごとに1つの表にまとめて記載した。	
212	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-45, 49~57	同上	
213	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-18, 38 添57-20~21, 42, 56, 77, 114, 150~151, 180, 193~194, 203, 218	燃料関係の容量単位を「m <sup>3</sup> 」から「kL」に修正した。	
214	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-50, 93 添57-26~27, 48, 64, 87, 145, 188~189, 223, 238, 254, 268	同上	
215	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-5-3, 6~7	同上	
216	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-6, 18~19	同上	
217	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-18 添57-20, 56, 114, 151, 203	燃料タンク(SA)の容量(公称値)の値を55kLに修正した。	
218	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-50 添57-27, 64, 145, 189, 254	同上	
219	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-5-6	同上	
220	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-18	同上	
221	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】(SA57 r.8.0)	57-23	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 系統概略図 (新) 系統概要図	
222	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	57-58	同上	
223	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-9-37	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
224	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-9-49	同上	
225	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	57-33 添57-189	他条文の記載に合わせて設備名称を修正した。(下線部参照) (旧) 余熱除去運転 (新) 余熱除去設備 (旧) 低圧注水、低圧再循環 (新) 低圧注入系	
226	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	57-82 添57-233	同上	
227	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	57-36	「大飯」欄の再掲箇所の枠線を破線から実線に修正した。	
228	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-18	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 非常用交流電気設備電源車 (新) 電源車	
229	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-37, 72, 129	新規に設置する燃料タンク(SA)は、重大事故等に必要燃料を発電所内に保有するための専用タンクであるため、切替えには該当しないものと整理し、「及び燃料タンク(SA)給油口」の記載を削除した。	
230	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-43, 81, 165, 264	同上 また、相違理由欄に整理結果を追記した。	
231	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 2.14 電源設備【57条】 (SA57 r.8.0)	添57-38~40, 73~75, 103, 129~131, 174~176, 215~216	技術的能力1.14のタイムチャートの記載に合わせて修正した。	
232	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-44~45, 82~83, 113, 166, 219~221, 264~265	同上	
233	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r.8.0)	57-5-22, 23	同上	
234	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-5-34, 35	同上	
235	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-195	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) プラントウオークダウン~ (新) プラントウ <del>オ</del> ークダウン~	
236	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r.2.0)	57-9-37	同上	
237	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-246	「女川」欄の表3.14-132の注釈記載が欠けていたため表を貼り直した。	
238	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】 (SA57-9 r.7.0)	添57-248	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 常用直流電源設備 (新) 非常用直流電源設備	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
239	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 比較表 2.14 電源設備【57条】(SA57-9 r.7.0)	とりまとめた資料-9, 12, 16	とりまとめた資料の図面を最新のものに貼り直した。	
240	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-1-16	可搬型タンクローリーのSA設備基準適合性一覧表について、添付資料との整合を図った。	
241	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-1-44	同上	
242	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-2(中表紙)	他条文の記載に合わせて凡例の記載を修正した。	
243	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-1	同上	
244	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-2-41 57-5-17	比較表の重複ページを削除した。	
245	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-4-14	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 図57-3-5 (新) 図57-3-6	
246	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-5中表紙	設計の進捗により変更がある旨の注釈を追加した。 また、以下の誤記を修正した。(下線部参照) (旧) 57-5 容量選定根拠 (新) 57-5 容量設定根拠	
247	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-1	設計の進捗により変更がある旨の注釈を追加した。	
248	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-2, 3, 39	ページ番号の変更に伴い、相違理由の再掲先のページ番号を修正した。	
249	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条(SA57H r.8.0)	57-5-18	技術的能力1.14のタイムチャートの記載に合わせて、以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 3回目の補給後から240分以内, ㊸+㊹=205分 (新) 3回目の補給後から245分以内, ㊸+㊹=210分 (旧) ㊸+㊹=205分 (新) ㊸+㊹=210分 (旧) =240分+余裕時間5分=245分 (新) =245分	
250	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r.2.0)	57-5-30	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
251	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r. 8. 0)	57-7-6 57-8-2, 4, 6, 9, 12, 15 57-9-35~36	フォント, 半角/全角を修正した。	
252	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r. 2. 0)	57-7-7 57-8-3, 5, 7, 10, 13, 16 57-9-41~42	同上	
253	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r. 8. 0)	57-8-7, 10, 13, 16 57-9-40, 48, 55	配置図を最新のものに貼り替えた。 また, 凡例に合わせた線の記載に修正した。	
254	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r. 2. 0)	57-8-8, 11, 14, 17 57-9-55, 103, 127	同上	
255	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r. 8. 0)	57-9-23, 26	以下の脱字を追加した。(下線部参照) (旧) 分散しており2箇所 <sup>の</sup> 接続口から (新) 分散しており, <u>2</u> 箇所 <sup>の</sup> 接続口から (旧) 非常用の常設蓄電池は3系統3組 <sup>の</sup> (新) 非常用の常設蓄電池は, <u>3</u> 系統3組 <sup>の</sup>	
256	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-25, 27	同上 また, 「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 分散しており2箇所 <sup>の</sup> 接続口から (新) 分散しており, <u>2</u> 箇所 <sup>の</sup> 接続口から (旧) 非常用の常設蓄電池は3系統3組 <sup>の</sup> (新) 非常用の常設蓄電池は, <u>3</u> 系統3組 <sup>の</sup> (旧) 不要な負荷の切離しを行う <sup>さ</sup> らに, (新) 不要な負荷の切離しを行う <sup>。</sup> さらに,	
257	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-31 57-9-36	「大飯」欄の<再掲(補足9-1)>の記載をせずに再掲先に記載していたため, 再掲の記載を適正化した。	
258	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r. 8. 0)	57-9-27, 43, 49, 66~74	以下の不要な記載を削除するとともに, 配置図等の不要な図を削除した。 ・格納容器内自然対流冷却 ・A, B, C, D-原子炉補機冷却海水ポンプ ・A, B, C, D-原子炉補機冷却水ポンプ	
259	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-30, 89, 100, 105, 220~230	同上	
260	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r. 8. 0)	57-9-30	危険物の規制に関する政令欄の条文間に改行を追加した。	
261	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 57条(SA57H r. 8. 0)	57-9-31, 35~36, 43~44, 50~51 57-10-30	図の増減に伴い, 図番号及びページ番号を修正した。	
262	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備)補足説明資料 比較表 57条(SA57H-9 r. 2. 0)	57-9-36, 41~42, 89~91, 107~109 57-10-36	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
263	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-9-35~36, 39~41, 43, 45, 47~49, 50, 54~55	以下の記載を修正した。(下線部参照) (旧) 代替炉心注水 (新) 代替炉心注水(代替格納容器スプレイポンプ) (旧) 代替格納容器スプレイ (新) 代替格納容器スプレイポンプによる原子炉格納容器内の冷却 (旧) 代替格納容器スプレイ 格納容器スプレイ 代替格納容器スプレイ及び格納容器スプレイ (新) 原子炉格納容器下部注水設備	
264	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2.0)	57-9-41~42, 54~55, 57, 89~90, 99, 102~103, 105, 107, 126~127		
265	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-9-38~41, 46~49, 52~56	以下の系統概要図を追加するとともに、以降の図番号を修正した。 ・図57.9.23 低圧注入系、余熱除去設備及び高圧注入系の系統概要図 ・図57.9.28 原子炉格納容器スプレイ設備の系統概要図	
266	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2.0)	57-9-52, 54~55, 57, 101~103, 105, 120, 123, 126~127, 130	同上	
267	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-9-42	表57.9.13の脱字を追加した。 ・2次冷却設備	
268	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2.0)	57-9-61	同上	
269	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-9-42~44, 50~51	表番号が重複していたため、重複箇所以降の表番号を修正した。	
270	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2.0)	57-9-61, 89, 91, 107, 109	同上	
271	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2.0)	57-9-179~219	「女川」欄の図(図48-1~41)を貼り付けた。	
272	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 57条 (SA57H r. 8.0)	57-10-7, 18, 25, 27	他条文との整合を図り、以下の記載に修正した。(下線部参照) (旧) 原子炉格納容器内水素処理装置温度 原子炉格納容器内水素処理装置温度計 (新) 原子炉格納容器内水素処理装置温度監視装置 (旧) 格納容器水素イグナイト温度 格納容器水素イグナイト温度計 (新) 格納容器水素イグナイト温度監視装置	
273	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2.0)	57-10-10, 22, 30, 32	同上	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
274	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-10-6	「大飯」欄の以下の不要な記載を削除した。(下線部参照) (旧) 2. SA時要求に対する設計方針 (新) 削除	
275	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-10-10	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 原子炉圧力(S/A) (新) 原子炉圧力(SA)	
276	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-10-12	「女川」欄の表57-10-2の誤植を修正した。	
277	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-11-45	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 12kL <del>※</del> (新) 12kL <sub>※</sub>	
278	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-2	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 図57-12-1及び図57-12-2 (新) 図57-12-1及び図57-12-2	
279	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-7	「女川」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 接続することで2号炉の (新) 接続することで、 <u>2</u> 号炉の	
280	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-8	「大飯」欄の以下の誤植を修正した。(下線部参照) (旧) 記載なし (新) <u>57-13</u> 号機間融通ケーブルの設備構成について	
281	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-12	「大飯」欄の文書の上に表を貼り付けていたため、表の貼り直した。	
282	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H r. 8. 0)	57-12-4, 6~9 57-13-1	図表の番号及びタイトルを追記した。 また、タイトルを一部適正化した。	
283	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 比較表 57条 (SA57H-9 r. 2. 0)	57-12-8, 10, 12, 14 57-13-1	同上	