

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第5条 津波による損傷の防止（耐津波設計方針）

泊発電所3号炉審査資料	
資料番号	資料3-5
提出年月日	令和5年6月26日

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.24）	全般	島根2号炉の耐津波設計に関するまとめ資料の記載表現に合わせ、全体的な文章と図の構成を見直しました。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.24）	5条-別添1-Ⅱ-2-23~24	3号炉放水ピット流路縮小工の概要図について、設計進捗に伴いベント管の多重化を反映しました。また、第1130審査会合にてご説明した流路縮小工の排水路構造を反映しました。	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（設計基準対象施設等） 第5条 津波による損傷の防止（DB05 r.3.24）	5条-別添1-Ⅱ-2-25	3号炉放水ピット流路縮小工の概要がわかるように、3Dイメージ図を追加しました。	