

定期事業者検査報告書

(定期事業者検査終了時)

廃室発第 10 号

令和 5 年 8 月 10 日

原子力規制委員会 殿

東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号

日本原子力発電株式会社

取締役社長 村松 衛

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 16 第 3 項の規定により次のとおり定期事業者検査について報告します。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名	名 称 日本原子力発電株式会社 住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 代表者の氏名 村松 衛
発電用原子炉を設置した工場又は事業所の名称及び所在地	名 称 敦賀発電所 所在地 福井県敦賀市明神町 1 番地
検査に係る発電用原子炉施設の種類及び施設番号	1 号機 当該発電用原子炉施設の種類は、別紙-1 のとおり
検査の実績又は予定の概要	実 績 自：令和 4 年 11 月 7 日 至：令和 5 年 8 月 4 日 検査の実績については、別紙-2 のとおり

別紙－1 当該発電用原子炉施設の種類

発電用原子炉施設の 種類及び施設番号	1号機	原子炉本体
	〃	核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
	〃	放射性廃棄物の廃棄施設
	〃	放射線管理施設
	〃	原子炉格納施設
	〃	その他原子炉の附属施設
	〃	その他主要設備

別紙－２ 定期事業者検査の実績

要領書 番号	定期事業者検査名	今回の実績		備考
		※1	※2	
Ts1 (定事検) -05-001	建屋・構築物外観検査	－	●	終了日： 令和4年11月21日
Ts1 (定事検) -05-002	燃料取扱装置機能確認検査 (駆動用電源・空気源喪失検査)	－	●	終了日： 令和4年11月22日
Ts1 (定事検) -05-003	燃料取扱装置機能確認検査 (インターロック検査)	－	●	終了日： 令和4年11月18日
Ts1 (定事検) -05-004	原子炉建屋天井クレーン機能確認 検査	－	●	終了日： 令和4年11月7日
Ts1 (定事検) -05-005	使用済燃料貯蔵設備・キャスク除 染設備外観検査	－	●	終了日： 令和4年11月25日
Ts1 (定事検) -05-006	使用済燃料輸送容器機能確認検査	－	●	終了日： 令和5年1月26日
Ts1 (定事検) -05-007	使用済燃料貯蔵設備機能確認検査 (監視設備)	－	●	終了日： 令和4年12月20日
Ts1 (定事検) -05-008	使用済燃料貯蔵設備機能確認検査 (プール水補給・浄化設備)	－	●	終了日： 令和5年2月7日
Ts1 (定事検) -05-009	復水貯蔵タンク・廃棄物処理系タ ンク外観検査	－	●	終了日： 令和5年2月24日
Ts1 (定事検) -05-010	廃棄物処理系機能確認検査	－	●	終了日： 令和5年8月4日
Ts1 (定事検) -05-011	エリア・プロセスモニタ機能確認 検査	－	●	終了日： 令和5年2月16日
Ts1 (定事検) -05-012	放射線管理装置機能確認検査	－	●	終了日： 令和5年1月18日
Ts1 (定事検) -05-013	換気空調系機能確認検査	－	●	終了日： 令和4年11月30日
Ts1 (定事検) -05-014	蓄電池機能確認検査	－	●	終了日： 令和5年2月9日
Ts1 (定事検) -05-015	消火装置機能確認検査	－	●	終了日： 令和5年2月28日
Ts1 (定事検) -05-016	非常用照明機能確認検査	－	●	終了日： 令和4年12月6日
Ts1 (定事検) -05-017	圧縮減容装置機能確認検査	－	●	終了日： 令和5年1月20日

今回の定期事業者検査実績 (●：実績 ー：実績なし)

※1：先行実施検査 (令和3年11月25日以降当該検査開始までに実施した検査)

※2：当該検査開始～当該検査終了までの期間