

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻 15時 15分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 ( 1 / 13 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25013報)

2023年 9月 21日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2)(注3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・プラント関連パラメータ [9月21日11時00分現在]</li> <li>・サブドレン等 分析結果 [採取日 9月20日]</li> <li>・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 9月20日]</li> <li>・構内排水路 分析結果 [採取日 9月20日]</li> <li>・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 9月18日、20日]</li> <li>・海水分析結果&lt;港湾内、放水口付近&gt; [採取日 9月20日]</li> <li>・地下貯水槽(ドレン孔・検知孔・海側観測孔)分析結果 [採取日 9月20日]</li> </ul> <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンクDの当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、9月22日に排水を実施します。 排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 9月17日]</li> </ul> <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有<sup>○</sup>り・無し (注4)</p>

( 2 / 13 )

その他の事項の対応 (注5)	なし
-------------------	----

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度gal数(水平方向、鉛直方向)を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

福島第一原子力発電所 プラント関連パラメータ

2023年9月21日 11:00現在

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

	1号機	2号機	3号機	4号機
原子炉注水状況	給水系： 2.5 m <sup>3</sup> /h CS系： 1.3 m <sup>3</sup> /h	給水系： 1.6 m <sup>3</sup> /h CS系： 0.0 m <sup>3</sup> /h	給水系： 1.6 m <sup>3</sup> /h CS系： 2.1 m <sup>3</sup> /h	
原子炉圧力容器 倉部温度	VESSEL BOTTOM HEAD (TE-263-69L1) : 30.4 °C 原子炉 SKIRT JOINT 上部 (TE-263-69H1) : 28.8 °C VESSEL DOWN COMMER (TE-263-69G2) : 29.8 °C	VESSEL WALL ABOVE BOTTOM HEAD (TE-2-3-69H3) : 38.3 °C RPV温度 (TE-2-3-69R) : 42.3 °C	スカートジャンクション上部温度 (TE-2-3-69F1) : 34.0 °C RPV底部ヘッド上部温度 (TE-2-3-69H1) : 32.6 °C	
原子炉格納容器 内温度	HVH-12A RETURN AIR (TE-1625A) : 30.0 °C HVH-12A SUPPLY AIR (TE-1625F) : 29.9 °C	RETURN AIR DRYWELL COOLER (TE-16-114B) : 38.5 °C SUPPLY AIR D/W COOLER HVH2-16B (TE-16-114GH1) : 38.3 °C	PCV温度 (TE-16-002) : 32.1 °C 格納容器空調機排気温度 (TE-16-114F#1) : 33.3 °C	
原子炉格納容器 圧力	0.26 kPa g	3.93 kPa g	0.49 kPa g	
窒素注入流量 ※3	RPV (RVH-A) : - Nm <sup>3</sup> /h (RVH-B) : 15.03 Nm <sup>3</sup> /h (JP-A) : 15.20 Nm <sup>3</sup> /h (JP-B) : - Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A : 6.49 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 6.47 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	RPV-A : 8.11 Nm <sup>3</sup> /h RPV-B : 8.13 Nm <sup>3</sup> /h PCV : - Nm <sup>3</sup> /h ※4	
原子炉格納容器 ガス管理システム 排気流量	20.4 m <sup>3</sup> /h	16.59 Nm <sup>3</sup> /h	19.66 Nm <sup>3</sup> /h	
原子炉格納容器 水系温度 ※1	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.00 vol%	A系 : 0.00 vol% B系 : 0.01 vol%	A系 : 0.07 vol% B系 : 0.07 vol%	
原子炉格納容器 放射能濃度 (Xo135) ※2	A系 : 指示値 1.22E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 4.86E-04 B系 : 指示値 1.10E-03 Ba/cm <sup>3</sup> 検出限界値 3.59E-04	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.2E-01 Ba/cm <sup>3</sup>	A系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup> B系 : 指示値 ND 検出限界値 1.9E-01 Ba/cm <sup>3</sup>	
使用済燃料プール 水温度	34.9 °C	33.8 °C		※5
FPC 及び Y-炉 水位	4.76 m	3.67 m	m	66.8 X100mm ※6

※1: 格納容器内の放射能濃度は0.00vol%未満とする。(0.00vol%未満の場合、計器精度によりマイナスイオン濃度を示す場合があります)

※2: 放射能濃度は原子炉格納容器内の放射能濃度を指す。原子炉格納容器内の放射能濃度は、原子炉格納容器内の放射能濃度を指す。

※3: 放射能濃度の単位、注1と同様である。

※4: 放射能濃度の単位、注1と同様である。

※5: 放射能濃度の単位、注1と同様である。

【留意事項】  
右記項目については、試験やその他の事故進展の発生を契機として、通常の運用時とは異なる  
測定を行っているものもあり、正しく測定されていない可能性があるため、このよる計測値の信頼性を保証しては  
ならず、プラントの状態を把握するに際して、このよる計測値の信頼性を十分に考慮して、適切な  
の判断及び対応を行うこととされている。

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

## サブドレン等 分析結果 (Y)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機サブドレン	2023/09/20 07:06	< 8.2E+00	8.8E+00	5.2E+02
2号機サブドレン	2023/09/20 07:15	< 9.2E+00	9.2E+00	6.3E+02
3号機サブドレン	2023/09/20 07:25	< 4.8E+00	< 4.9E+00	< 4.4E+00
4号機サブドレン	2023/09/20 07:30	< 4.6E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
5号機サブドレン	—	—	—	—
6号機サブドレン	—	—	—	—
構内深井戸	—	—	—	—

- ・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・O.OE±Oとは、 $O.O \times 10^{±O}$ であることを意味する。
- (例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

## 集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (V)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/09/20 07:30	< 4.6E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
プロセス主建屋北東	2023/09/20 08:10	< 3.6E+00	< 5.4E+00	< 5.0E+00
プロセス主建屋南東	2023/09/20 08:06	< 5.2E+00	< 4.2E+00	< 4.4E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/09/20 07:55	< 4.2E+00	< 4.5E+00	< 4.3E+00
サイトバンカ建屋南西	—	—	—	—
焼却工 作建屋西側	2023/09/20 07:58	< 4.4E+00	< 3.9E+00	5.8E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/09/20 07:35	< 4.4E+00	< 4.9E+00	< 4.9E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/09/20 08:02	< 4.6E+00	< 4.9E+00	< 3.8E+00

・不等号 (<) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±O とは、 $O.O \times 10^{+O}$  であることを意味する。

(例) 3.1E+01 は  $3.1 \times 10^1$  で 31, 3.1E+00 は  $3.1 \times 10^0$  で 3.1, 3.1E-01 は  $3.1 \times 10^{-1}$  で 0.31 と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/09/20 07:40	< 3.6E+00	< 6.3E-01	1.8E+00
物揚場排水路	2023/09/20 07:48	< 3.4E+00	< 6.7E-01	1.4E+00
K排水路	2023/09/20 06:00	1.5E+01	< 5.7E-01	8.3E+00
BC排水路	2023/09/20 06:00	8.6E+00	< 5.8E-01	< 6.2E-01
D排水路	2023/09/20 07:43	< 3.6E+00	< 7.0E-01	< 7.2E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・0.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$  であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所環境対策センター

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

観測地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他/検出下限		
No.0-1	2023/09/18 07:48	9.6E+01	4.7E+03	< 1.7E+00	< 1.6E+00	< 1.6E+01	< 5.7E+00	< 2.2E+00	1.8E+01	—	—	—
No.0-1-2	2023/09/18 07:50	1.3E+01	7.7E+03	< 3.5E-01	< 3.2E-01	< 3.2E+00	< 1.3E+00	< 3.6E-01	4.5E-01	—	—	—
No.0-2	2023/09/18 08:00	< 1.2E+01	1.4E+02	< 3.3E-01	< 4.3E-01	< 3.5E+00	< 1.1E+00	< 3.8E-01	5.3E-01	—	—	—
No.0-3-1	2023/09/18 07:53	< 1.2E+01	< 1.2E+02	< 3.3E-01	< 4.3E-01	< 3.4E+00	< 1.2E+00	< 3.6E-01	6.3E-01	—	—	—
No.0-3-2	2023/09/18 07:56	1.5E+01	5.5E+03	< 2.8E-01	< 3.1E-01	< 2.3E+00	< 9.8E-01	< 3.1E-01	4.7E-01	—	—	—
No.0-4	2023/09/18 08:05	< 1.2E+01	4.9E+03	< 3.0E-01	< 4.0E-01	< 4.2E+00	< 1.2E+00	< 3.8E-01	5.3E-01	—	—	—
No.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-9	2023/09/18 07:43	3.0E+01	7.5E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0E+02
No.1-11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.1-17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

・不番号 (< 小値D) は、検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。  
 ・O.0E+0とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。  
 ・例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^{+1}$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^{+0}$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み、  
 ・H-3以外の項目にお知らせ済み。  
 ※1 No.1-9は、検出値による検取であるため、V判定は実施せず。全βは参考値としての検取に判定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目												
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	塩素 (ppm)				
1,2号機ワエルポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
No.2	2023/09/18 07:38	1.7E+02	1.8E+02	< 2.9E-01	< 3.2E-01	< 2.9E+00	< 1.2E+00	< 3.3E-01	6.5E-01	—	—	—	—	
No.2-2	2023/09/18 07:27	1.5E+02	< 1.2E+02	< 1.6E+00	< 2.5E+00	< 1.7E+01	< 8.2E+00	< 2.1E+00	7.0E+01	—	—	—	—	
No.2-3	2023/09/18 07:24	2.2E+04	2.8E+03	< 2.7E-01	< 3.0E-01	< 2.9E+00	< 1.1E+00	< 2.7E-01	5.4E+00	—	—	—	—	
No.2-5 ※2	2023/09/18 07:15	7.7E+05	3.0E+02	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-7	2023/09/18 07:30	2.8E+02	1.7E+03	< 3.2E-01	< 4.3E-01	< 3.4E+00	< 1.2E+00	< 4.1E-01	2.7E+00	—	—	—	5.2E+02	
No.2-8	2023/09/18 07:34	5.6E+03	4.9E+02	< 3.2E-01	< 4.3E-01	< 3.7E+00	< 1.4E+00	< 4.5E-01	1.1E+01	—	—	—	—	
2,3号機改修ワエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,4号機改修ワエル 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・不等号 (<:小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

・単位対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±0とは、 $0.0 \times 10^0$ であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$ は $3.1 \times 10^1$ で31、 $3.1E+00$ は $3.1 \times 10^0$ で3.1、 $3.1E-01$ は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み。

・H-3以外は取込お知らせ済み。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、測定は有効せず。全βは参考値としての読みに測定。



2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 ※1	2023/09/20 07:30	< 1.4E+01	-	-	-	-	-	-	1.0E+02
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不検号 (<:小値付) は, 検出限界未満 (ND) を表す。  
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。  
 ・0.0E+00とは, 0.0×10<sup>0</sup>であることを意味する。  
 (例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読み取る。  
 ※1 No.1-9は, 採水器による採取であるため, γ測定は実施せず。全βは参考値としての検後に測定。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目							Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	総炭素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	その他γ線放出核種				
1,2号観測井ポイント 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-5 #2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	2023/09/20 07:22	6.4E+02	< 2.6E-01	< 3.4E-01	< 2.3E+00	< 9.0E-01	< 3.5E-01	4.8E+00	—	—	
No.2-7	2023/09/20 07:16	2.8E+02	< 2.4E-01	< 2.7E-01	< 2.4E+00	< 9.3E-01	< 3.1E-01	2.8E+00	5.3E+02	—	
No.2-8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2,3号観測井 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.3-5 #2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3,4号観測井 汲み上げ水	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

・不等号 (<:4桁のみ) は、検出限界未満 (MD) を表す。

・測定対象外および測定中止の項目は「—」と記す。

・O.E+Oとは、 $0.0 \times 10^0$  であることを意味する。

(例) 3.1E+01は $3.1 \times 10^1$ で31, 3.1E+00は $3.1 \times 10^0$ で3.1, 3.1E-01は $3.1 \times 10^{-1}$ で0.31と読み取ります。

※ No.2-5, No.3-5は、採水器による採取であるため、γ測定は実施せず、全βは参考値としてγ測定に測定。

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

### 海水分析結果<港湾内, 放水口付近> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/09/20 07:00	—	< 7.1E-01	< 7.2E-01
1F 5号機取水口前	2023/09/20 08:00	< 1.2E+01	< 3.9E-01	5.7E-01
1F 物揚場前	2023/09/20 07:53	< 1.2E+01	< 3.3E-01	< 2.6E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堰北側)	2023/09/20 07:35	< 1.2E+01	< 3.1E-01	1.4E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (溢水壁前)	2023/09/20 06:50	1.3E+01	< 3.4E-01	6.8E+00
1F 南放水口付近 (T-2)	2023/09/20 06:36	9.6E+00	< 8.3E-01	< 7.0E-01
1F 港湾口 (T-0)	2023/09/20 06:39	< 1.3E+01	< 2.6E-01	< 3.8E-01
1F 港湾中央	2023/09/20 06:30	< 1.3E+01	< 2.9E-01	6.5E-01
1F 港湾内東側	2023/09/20 06:33	< 1.4E+01	< 3.3E-01	< 2.9E-01
1F 港湾内西側	2023/09/20 06:28	< 1.4E+01	< 4.1E-01	4.0E-01
1F 港湾内北側	2023/09/20 06:25	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 3.7E-01
1F 港湾内南側	2023/09/20 06:36	1.8E+01	< 3.8E-01	< 2.4E-01
1F 北防波堰北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堰南側 (T-0-3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン <sup>※1</sup>			1.0E+01	1.0E+01

- ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。
- ・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10<sup>±〇</sup>であることを意味する。  
(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

2023年9月21日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

## 地下貯水槽（ドレン孔・検知孔・海側観測孔）分析結果（全β）

採取地点			採取日時	分析項目
				全β (Bq/L)
地下貯水槽 (ドレン孔水)	i	北東側	—	—
		南西側※	2023/09/20 06:17	< 2.4E+01
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	vi	北西側	—	—
		南東側	—	—
地下貯水槽 (漏えい検知孔水)	i	北東側	—	—
		南西側※	2023/09/20 06:24	4.1E+03
	ii	北東側	—	—
		南西側	—	—
	iii	北東側	—	—
		南西側	—	—
海側観測孔	②	—	—	
	⑦	—	—	
	⑧	—	—	

・不等号 (< : 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E \pm 0$  とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$  であることを意味する。

(例)  $3.1E+01$  は  $3.1 \times 10^1$  で31,  $3.1E+00$  は  $3.1 \times 10^0$  で3.1,  $3.1E-01$  は  $3.1 \times 10^{-1}$  で0.31と読む。

※ 8月7日に有意な上昇があったため、調査分析を実施。

2023年9月21日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所推進カンパニー

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m <sup>3</sup> )	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 Y核種
一時貯水タンク (サンプルタンク)	D 2023/09/17 06:38	1,160	東京電力	< 1.9E+00	7.8E+02	< 6.4E-01	< 7.4E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.4E-01	8.3E+02	< 5.8E-01	< 5.9E-01	検出なし
	運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) ※1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないこと※2
	告示濃度限度※3				6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	
	WHO飲料水品質ガイドライン				1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・0.0E±0とは、0.0×10<sup>±0</sup>であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10<sup>1</sup>で31, 3.1E+00は3.1×10<sup>0</sup>で3.1, 3.1E-01は3.1×10<sup>-1</sup>で0.31と読む。

※1 運用目標の全体については、10日に1回程度、検出限界値を1 Bq/Lに下げて分析を実施。

※2 Cs-134, Cs-137の検出限界値「1Bq/L未満」を確認する測定にて検出されないこと(天然核種を除く)。

※3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻

17時 50分

様式9-1

第25条報告

送信枚数 ( 1 / )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第25014報)

2023年 9月 21日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第25条報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第25条第2項の規定に基づき、応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22
特定事象の発生箇所(注1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻(注1)	2011年(平成23年)3月11日 16時36分 (24時間表示)
特定事象の種類(注1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第6条第4項第4号, 省令第21条第1項ロ)
発生事象と対応の概要(注2) (注3)	(対応日時, 対応の概要) 第25011報でお知らせしたとおり、地下水バイパス一時貯留タンクグループ3に貯水していた水について、本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 10時13分 ・排水終了 : 16時26分 ・排水量 : 1,712 m <sup>3</sup>  排水状況については、漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】  ※添付の有リ・無し (注4)
その他の事項の対応(注5)	なし

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数 (水平方向、鉛直方向) を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一原子力発電所

発信時刻

17 時 50 分

様式 9-1

第 25 条 報 告

送信枚数 ( 1 / 1 )

応急措置の概要 (原子炉施設)

(第 2 5 0 1 5 報)

2023 年 9 月 21 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 2 5 条 報 告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー  
福島第一原子力発電所  
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 2 5 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2 0 1 1 年 (平成 2 3 年) 3 月 1 1 日 1 6 時 3 6 分 (2 4 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 2 1 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	(対応日時, 対応の概要) 第 2 5 0 1 1 報でお知らせしたとおり, サブドレン他水処理施設一時貯水タンク C に貯水していた水について, 本日以下のとおり排水を実施しました。  ・排水開始 : 1 1 時 1 3 分 ・排水終了 : 1 6 時 3 4 分 ・排水量 : 7 9 6 m <sup>3</sup>  排水状況については, 漏えい等の異常がないことを確認しております。  【公表区分: E】 ※添付の有リ・無し (注 4)
その他の事項の対応 (注 5)	なし

備考 この用紙の大きさは, 日本産業規格 A 4 とする。

(注 1) 最初に発生した特定事象の発生箇所, 発生時刻, 種類について記載する。

(注 2) 設備機器の状況, 故障機器の応急復旧, 拡大防止措置等の時刻, 場所, 内容について発生時刻順に記載する。

(注 3) 当該原子力事業所所在市町村において震度 6 弱以上の地震が発生した場合, また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は, その発生日時, 観測用地震計の加速度 gal 数 (水平方向, 鉛直方向) を記入する。

(注 4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は, 本様式に加えて様式 9-1 添付を用いて報告する。なお, 様式 9-1 添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注 5) 緊急時対策本部の設置状況, 被ばく患者発生状況等について記載する。