

# 令和5年度上期放射線管理等報告書

発室発第131号

令和5年11月10日

原子力規制委員会 殿

住 所 東京都台東区上野五丁目2番1号

氏 名 日本原子力発電株式会社

取締役社長 村松 衛

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第67条第1項及び実用発電用原子炉の設置、  
運転等に関する規則第136条第1項の規定により次のとおり報告します。

工場又は事業所	名 称	日本原子力発電株式会社 敦賀発電所
	所 在 地	福井県敦賀市明神町1番地

# 1 放射性廃棄物の廃棄の状況

(1) 気体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

\* 上期報告対象外

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位: Bq/cm<sup>3</sup>)

濃度※1		前半の3月間 (4月～6月)		後半の3月間 (7月～9月)		
		平均値	最高値	平均値	最高値	
測定の箇所						
排気口監視は設備	1号炉排気筒	ND	ND	ND	ND	※2
	焼却炉排気筒	ND	ND	ND	ND	※3
	処理貯蔵建屋換気系出口	ND	ND	ND	ND	※3
	サイトバンカ建屋換気系出口	ND	ND	ND	ND	※3
	2号炉排気筒	ND	ND	ND	ND	※2
	雑固体処理建屋排気口	ND	ND	ND	ND	※3

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

※2 排気筒における濃度は、希ガス濃度である。

なお、排気筒における濃度の検出限界値は、 $2 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下である。

※3 焼却炉排気筒、処理貯蔵建屋換気系出口、サイトバンカ建屋換気系出口及び雑固体処理建屋排気口における濃度は、粒子状放射性物質濃度である。

なお、焼却炉排気筒、処理貯蔵建屋換気系出口、サイトバンカ建屋換気系出口及び雑固体処理建屋排気口における濃度の検出限界値は、 $4 \times 10^{-9}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下 (<sup>60</sup>Coで代表) である。

(2) 液体状の放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放出量及び濃度

① 放射性物質の種類別の年間放出量

\* 上期報告対象外

② 放射性物質の濃度の3月間についての平均値及び最高値

(単位: Bq/cm<sup>3</sup>)

濃度※1		前半の3月間 (4月～6月)		後半の3月間 (7月～9月)	
		平均値	最高値	平均値	最高値
測定の箇所	1号炉排水口	—			
	2号炉排水口	ND	ND	ND	ND

※3

※1 放出放射能濃度が検出限界未満の場合はNDと表示。

※2 2号炉排水口を1・2号炉で共用。

※3 排水口における濃度は、<sup>3</sup>Hを除く値である。

なお、排水口における濃度の検出限界値に相当する濃度 (<sup>60</sup>Coで代表) は、  
前半の3月間平均で  $1.3 \times 10^{-6}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下、  
後半の3月間平均で  $3.1 \times 10^{-6}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) 以下である。

( 但し、<sup>3</sup>Hの平均排水口濃度 (2次系<sup>3</sup>Hは放出実績なし) は、前半の3月間平均で  $1.5 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>)  
後半の3月間平均で  $1.4 \times 10^{-2}$  (Bq/cm<sup>3</sup>) である。 )

(3) 固体状の放射性廃棄物の保管量等

① 固体廃棄物貯蔵庫内の保管量等

\* 上期報告対象外

② その他の設備内の保管量等

\* 上期報告対象外

③ 廃棄物埋施設への年間搬出量

\* 上期報告対象外

2 使用済燃料の貯蔵量等

\* 上期報告対象外

### 3 放射線業務従事者の線量分布

(1) 放射線業務従事者の1年間の線量分布

\* 上期報告対象外

(2) 女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の3月間の線量分布

線 量		線 量 分 布 (人)					合計
		0.1mSv以下	0.1mSvを超え 1mSv以下	1mSvを超え 2mSv以下	2mSvを超え 5mSv以下	5mSvを 超えるもの	
前半の3月間 (4月～6月)	職 員	8	0	0	0	0	8
	その他	5	0	0	0	0	5
	合 計	13	0	0	0	0	13
後半の3月間 (7月～9月)	職 員	10	0	0	0	0	10
	その他	8	0	0	0	0	8
	合 計	18	0	0	0	0	18

(続き)

線 量		総線量 (人・Sv)	平均線量 (mSv)	最大線量 (mSv)
前半の3月間 (4月～6月)	職 員	0.00	0.0	0.00
	その他	0.00	0.0	0.03
	合 計	0.00	0.0	
後半の3月間 (7月～9月)	職 員	0.00	0.0	0.00
	その他	0.00	0.0	0.00
	合 計	0.00	0.0	

### 4 一般公衆の実効線量の評価

(1) 気体状の放射性廃棄物による実効線量

\* 上期報告対象外

(2) 液体状の放射性廃棄物による実効線量

\* 上期報告対象外

## 5 運転時間及び熱出力

[発電用原子炉の名称：敦賀発電所 1号炉]

月 別	項 目 運 転 時 間 (h)	熱 出 力	
		平 均 (kW)	最 大 (kW)
4月	—	—	—
5月	—	—	—
6月	—	—	—
7月	—	—	—
8月	—	—	—
9月	—	—	—
合 計	—	—	—

平成27年4月27日をもって1号炉廃止

[発電用原子炉の名称：敦賀発電所 2号炉]

月 別	項 目 運 転 時 間 (h)	熱 出 力	
		平 均 (kW)	最 大 (kW)
4月	0	0	0
5月	0	0	0
6月	0	0	0
7月	0	0	0
8月	0	0	0
9月	0	0	0
合 計	0	0	0

( 参 考 資 料 )

- ・排気口から放出される放射性物質（希ガス）は、評価地点までの希釈を考慮した上で「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規制委員会告示第8号）」の別表第1の第5欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。このため、周辺監視区域外の濃度については排気口出口濃度より計算して求める。
- ・排気口出口濃度より計算で求めた陸側の周辺監視区域外の空气中放射性物質濃度を参考として以下に示す。気象条件は標準気象を用いた。

最大濃度地点における地上濃度	前半の3月間平均値 (4月～6月) (Bq/cm <sup>3</sup> )	後半の3月間平均値 (7月～9月) (Bq/cm <sup>3</sup> )
1号炉	—————	—————
2号炉	—————	—————

- ・排水口から放出される放射性物質（<sup>3</sup>Hを除く）は、「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示（平成27年原子力規制委員会告示第8号）」の別表第1の第6欄に掲げる周辺監視区域外の濃度限度の適用を受ける。