

**柏崎刈羽6号機 指摘事項に対する回答整理表**  
**(標準応答スペクトルに基づく評価結果を踏まえた施設等の固有周期の確認結果)**

No	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所
		資料番号	資料分類	資料名称	該当項				
1	2023/10/11	KK6本文-008-2 改0 (比較表)	比較表	先行審査プラントの記載との比較表(原子炉冷却系統施設(共通項目 耐震)の基本設計方針)	9	標準応答スペクトルの7号機施設の扱いについて、許可との整合の観点で整理し説明すること。	2023/10/17	申請の概要の資料において、7号機施設については標準応答スペクトルの審議において説明していることを記載しました。	KK6-001 改1 「柏崎刈羽原子力発電所第6号機 設計及び工事計画認可申請(補正)の概要」 P.19
2	2023/10/18	KK6 補足-024-14 改0	補足説明資料	施設等の固有周期の確認	2	土木構造物及び建物・構築物について、固有周期の算定方法と結果について一覧表で示すこと。	今回回答	建物・構築物及び土木構造物の固有周期の確認結果の一覧と算定方法について追記しました。	KK6補足-024-14 改1 「標準応答スペクトルに基づく評価結果を踏まえた施設等の固有周期の確認結果」 P.6, P.7
3	2023/10/18	KK6 補足-024-14 改0	補足説明資料	施設等の固有周期の確認	2	機器・配管系について、確認した対象範囲を明確に示すこと。	今回回答	確認手順と確認した範囲を明確にわかるよう、修正しました。	KK6補足-024-14 改1 「標準応答スペクトルに基づく評価結果を踏まえた施設等の固有周期の確認結果」 P.3~5