

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

発信時刻 14 時 50 分

様式 9-1

第 25 条 報告

送信枚数 (1 / 15)

応急措置の概要 (原子炉施設) (第 25200 報)

2023 年 12 月 / 日

内閣総理大臣, 原子力規制委員会, 福島県知事, 大熊町長, 双葉町長 殿

第 25 条 報告

報告者名 東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
原子力防災管理者 田南 達也

連絡先 0240-30-9301

原子力災害対策特別措置法第 25 条第 2 項の規定に基づき, 応急措置の概要を以下の通り報告します。

原子力事業所の名称及び場所	福島第一原子力発電所 福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原 2 2
特定事象の発生箇所 (注 1)	福島第一原子力発電所
特定事象の発生時刻 (注 1)	2011 年 (平成 23 年) 3 月 11 日 16 時 36 分 (24 時間表示)
特定事象の種類 (注 1)	非常用炉心冷却装置注水不能 (原災法政令第 6 条第 4 項第 4 号, 省令第 21 条第 1 項ロ)
発生事象と対応の概要 (注 2) (注 3)	<p>(対応日時, 対応の概要) プラント関連パラメータ、タンクエリアパトロール結果等について、下記のとおりお知らせいたします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プラント関連パラメータ [12月1日11時00分現在] ・集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 [採取日 11月30日] ・構内排水路 分析結果 [採取日 11月29日、11月30日] ・護岸地下水観測孔 分析結果 [採取日 11月28日、11月30日] ・海水分析結果<港湾内> [採取日 11月30日] ・海水分析結果<発電所から3km以内> [採取日 10月9日、11月30日] ・1号機、2号機放水路 分析結果 [採取日 11月29日] <p>・発電所敷地内におけるモニタリング結果について、前回のお知らせから有意な変動はありません。</p> <p>・タンクエリアパトロール及び汚染水タンク水位計による常時監視において、漏えい等の異常はありません。</p> <p>・建屋滞留水の移送状況について、パトロール及び警報監視において、漏えい等の異常は確認されません。</p> <p>サブドレン他水処理施設一時貯水タンク G の当社及び第三者機関による分析結果については、共に運用目標値を満足していたことから、12月2日に排水を実施します。</p> <p>排水開始・終了の実績については、別途お知らせします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果 [採取日 11月27日] <p>【公表区分：その他】</p> <p>※添付の有り・無し (注 4)</p>
その他の事項の対応	なし

(2/15)

(注5)	
------	--

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。

(注1) 最初に発生した特定事象の発生箇所、発生時刻、種類について記載する。

(注2) 設備機器の状況、故障機器の応急復旧、拡大防止措置等の時刻、場所、内容について発生時刻順に記載する。

(注3) 当該原子力事業所所在市町村において震度6弱以上の地震が発生した場合、また震度によらず警戒事態該当事象または特定事象の発生に関連していると思われる地震が発生した場合は、その発生日時、観測用地震計の加速度 gal 数（水平方向、鉛直方向）を記入する。

(注4) 新たに警戒事態該当事象または特定事象が発生した場合は、本様式に加えて様式9-1添付を用いて報告する。なお、様式9-1添付を用いた報告は当該事象が非該当となるまで継続して行う。

(注5) 緊急時対策本部の設置状況、被ばく患者発生状況等について記載する。

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

集中廃棄物処理施設周辺サブドレン水 分析結果 (V)

採取地点	採取日時	分析項目		
		I-131 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
4号T/B建屋南東	2023/11/30 07:15	< 4.6E+00	< 3.9E+00	< 3.9E+00
プロセス主建屋北東	2023/11/30 07:17	< 4.8E+00	< 5.0E+00	< 4.9E+00
プロセス主建屋南東	2023/11/30 07:13	< 3.8E+00	< 5.4E+00	< 4.8E+00
雑固体廃棄物減容処理建屋南	2023/11/30 07:21	< 4.0E+00	< 5.0E+00	< 4.4E+00
サイトバンカ建屋南西	+	—	—	—
焼却工作建屋西側	2023/11/30 07:26	< 3.7E+00	< 3.3E+00	3.4E+01
雑固体廃棄物減容処理建屋北	2023/11/30 07:38	< 5.0E+00	< 4.9E+00	< 4.8E+00
サイトバンカ建屋南東	2023/11/30 07:31	< 5.3E+00	< 5.5E+00	< 4.2E+00

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.E±Oとは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) 3.1E+01は 3.1×10^1 で31, 3.1E+00は 3.1×10^0 で3.1, 3.1E-01は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

・サイトバンカ建屋南西は、1回/週程度の頻度で分析を実施。

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・H-3・Y)

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/11/29 06:44	6.3E+00	< 6.6E+00	< 5.2E-01	4.0E+00
物揚場排水路	2023/11/29 06:39	< 2.9E+00	< 6.5E+00	< 3.9E-01	1.1E+00
K排水路	2023/11/29 06:00	7.2E+00	9.2E+01	< 5.7E-01	4.3E+00
BC排水路	2023/11/29 06:00	< 2.9E+00	< 6.5E+00	< 6.3E-01	< 6.0E-01
D排水路	2023/11/29 06:47	< 2.9E+00	< 6.5E+00	< 6.5E-01	< 6.9E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—	—

- ・不等号 (< ; 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
 - ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 - ・O・OE±Oとは、O・O×10⁺⁰であることを意味する。
(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。
 - ・採取当日の降雨量は0 mm
 - ・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。
 - ・H-3以外は既にお知らせ済み。
- ※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年12月18日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

構内排水路 分析結果 (全β・γ)

採取地点	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
A排水路	2023/11/30 08:25	< 3.3E+00	< 6.8E-01	2.7E+00
物揚場排水路	2023/11/30 08:35	< 2.8E+00	< 6.8E-01	1.2E+00
K排水路	2023/11/30 06:00	4.6E+00	< 6.0E-01	3.9E+00
BC排水路	2023/11/30 06:00	4.1E+00	< 5.8E-01	< 6.5E-01
D排水路	2023/11/30 08:30	< 2.8E+00	< 5.0E-01	< 5.9E-01
5,6号機排水路※1	—	—	—	—

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±Oとは、O.O×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・採取当日の降雨量は0 mm

・排水路流量情報は、解析中のため後日公表する。

※1 5,6号機排水路は1回/月に分析を実施。

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目										塩素 (ppm)				
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他観測項目						
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	2023/11/28 07:10	1.6E+04	2.2E+04	< 3.2E-01	< 3.1E-01	< 5.2E+00	< 2.4E+00	2.2E+00	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	-
No.1-6	2023/11/28 07:40	1.5E+06	5.8E+02	< 7.8E+01	< 6.2E+01	< 3.8E+03	< 2.1E+03	9.0E+03	4.7E+05	4.7E+05	4.7E+05	4.7E+05	4.7E+05	4.7E+05	4.7E+05	-
No.1-8	2023/11/28 07:25	1.1E+04	3.6E+03	< 1.6E+00	< 2.2E+00	< 3.0E+01	< 1.2E+01	4.6E+00	2.6E+02	2.6E+02	2.6E+02	2.6E+02	2.6E+02	2.6E+02	2.6E+02	-
No.1-9 #1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	2023/11/28 07:20	2.4E+02	6.0E+02	< 2.6E-01	< 2.9E-01	< 2.8E+00	< 1.3E+00	5.9E-01	3.6E+01	3.6E+01	3.6E+01	3.6E+01	3.6E+01	3.6E+01	3.6E+01	-
No.1-12	2023/11/28 07:30	4.6E+02	1.4E+04	< 8.4E-01	< 1.3E+00	< 1.5E+01	< 6.4E+00	< 1.7E+00	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	1.2E+02	-
No.1-14	2023/11/28 07:45	7.3E+03	9.2E+03	< 3.7E-01	< 4.1E-01	< 8.7E+00	< 4.2E+00	9.0E+00	4.5E+02	4.5E+02	4.5E+02	4.5E+02	4.5E+02	4.5E+02	4.5E+02	-
No.1-16	2023/11/28 07:35	7.2E+04	2.8E+02	< 4.4E-01	< 4.0E-01	< 5.6E+00	< 2.4E+00	< 8.1E-01	2.2E+04	2.2E+04	2.2E+04	2.2E+04	2.2E+04	2.2E+04	2.2E+04	-
No.1-17	2023/11/28 07:15	1.1E+05	8.3E+02	< 3.2E-01	< 3.1E-01	< 5.0E+00	< 2.1E+00	9.7E-01	3.8E+04	3.8E+04	3.8E+04	3.8E+04	3.8E+04	3.8E+04	3.8E+04	-

・不等号 (<, ≤) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O.D.E.Oとは、 $O.D \times 10^{10}$ であることを意味する。
 ・(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。
 ・H-3以外は既に告知させ済み。
 ※1 No.1-9は、検出器による検出であるため、測定は実施せず、全βは参考値として示すに留意。

(8/15)

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・H-3・Y・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目										単位
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	RU-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他観出核種		
1,2号観測ポイント 汲み上げ水	2023/11/28 08:00	3.6E+05	7.3E+03	< 1.4E+00	< 5.9E-01	< 1.4E+01	< 4.6E+00	< 1.9E+00	4.1E+00			
No.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.2-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.2-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.2-5 ※1	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.2-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.2-7	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.2-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
2,3号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.3-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.3-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.3-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
No.3-5 ※2	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
3,4号観測ポイント 汲み上げ水	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-

・不字号 (く:小振り) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
 ・O.O.E.H.とは、 $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読み。
 ・H-3以外は既にお知らせ済み。
 ※2 No.2-5、No.3-5は、取水器による誤読であるため、Y測定は実施せず、全βは参考値としての測定。

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所センター

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(1/2)

採取地点	採取日時	分析項目							塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	その他放射性核種				Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	
			Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sb-125 (Bq/L)			
No.0-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-1-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.0-3-2	2023/11/30 08:05	< 1.4E+01	< 3.4E-01	< 3.3E-01	< 3.1E+00	< 1.2E+00	< 4.7E-01	8.9E-01	-
No.0-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-9 *1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No.1-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

・不符号 (<: 検出限) は、検出限界未満 (ND) を表す。
 ・測定対象外および検出停止の項目は「-」と記す。
 ・O: O.E#O とは、 $O.O \times 10^O$ であることを意味する。
 (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 を意味する。
 *1 No.1-9は、取水器による採取であるため、V値は評価せず。全βは参考値としてのみ提供予定です。

護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)

(2/2)

採取地点	採取日時	分析項目					Cs-137 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	塩素 (ppm)
		全β (Bq/L)	Mn-54 (Bq/L)	Co-60 (Bq/L)	Ru-106 (Bq/L)	Sr-90 (Bq/L)			
1,2号観測孔のポイント 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	
No.2	2023/11/30 07:55	2.0E+02	< 3.3E+01	< 4.0E+01	< 3.0E+00	< 1.2E+00	< 2.7E-01	3.6E+00	
No.2-2	2023/11/30 07:40	2.0E+02	< 9.1E+01	< 1.8E+00	< 1.3E+01	< 5.4E+00	1.3E+00	7.7E+01	
No.2-3	2023/11/30 07:35	3.3E+04	< 3.4E+01	< 4.1E-01	< 3.6E+00	< 1.6E+00	5.7E-01	3.2E+01	
No.2-5 ※2	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-6	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-7	—	—	—	—	—	—	—	—	
No.2-8	2023/11/30 06:00	3.5E+03	< 3.0E-01	< 3.8E-01	< 3.0E+00	< 1.4E+00	< 3.8E-01	4.5E+00	
2,3号観測孔 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	
No.3	2023/11/30 07:21	5.0E+02	< 2.1E-01	< 1.9E-01	< 4.1E+00	< 2.1E+00	2.6E+00	1.5E+02 *	
No.3-2	2023/11/30 07:50	6.8E+02	< 1.2E+00	< 2.1E+00	< 1.4E+01	< 5.7E+00	< 1.8E+00	4.2E+01	
No.3-3	2023/11/30 07:45	1.6E+03	< 3.5E+00	< 5.5E+00	< 2.8E+01	< 1.8E+01	< 5.0E+00	1.1E+02	
No.3-4	2023/11/30 07:26	6.6E+01	< 5.9E-01	< 8.8E-01	< 7.0E+00	< 3.1E+00	< 8.2E-01	3.9E+01	
No.3-5 ※2	2023/11/30 07:30	3.7E+01	—	—	—	—	—	2.6E+02	
3,4号観測孔 汲み上げ水		—	—	—	—	—	—	—	

*不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

※1 測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・O.OE±0とは、O.O×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31、3.1E+00は3.1×10⁰で3.1、3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

※2 No.2-5、No.3-5は、採水器による採取であるため、測定は参考値としての上乗りに測定。

*過去最高値

「護岸地下水観測孔 分析結果 (全β・γ・塩素)」および「2023年8月31日以前公表資料

「福島第一発電所内、放水口付近、護岸の観測孔分析結果 (護岸地下水)」で過去に示した値との比較

(11/15)

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<港湾内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5号機取水口前	2023/11/30 09:00	< 1.3E+01	< 2.6E-01	< 2.6E-01
1F 物揚場前	2023/11/30 08:20	< 1.3E+01	< 3.6E-01	2.9E-01
1F 1~4号機取水口内北側 (東波除堤北側)	2023/11/30 08:15	< 1.3E+01	< 3.0E-01	1.2E+00
1F 1~4号機取水口内南側 (遼水壁前)	2023/11/30 07:16	1.6E+01	< 3.6E-01	3.1E+00
1F 港湾口	2023/11/30 07:04	< 1.3E+01	< 3.4E-01	< 3.0E-01
1F 港湾中央	2023/11/30 06:55	< 1.3E+01	< 3.3E-01	2.9E-01
1F 港湾内東側	2023/11/30 06:58	1.3E+01	< 3.2E-01	2.6E-01
1F 港湾内西側	2023/11/30 06:53	1.3E+01	< 3.0E-01	< 3.5E-01
1F 港湾内北側	2023/11/30 06:50	1.4E+01	< 2.7E-01	< 3.6E-01
1F 港湾内南側	2023/11/30 07:01	< 1.3E+01	< 3.0E-01	< 2.6E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+01	1.0E+01

- ・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。
- ・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。
- ・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0 \times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。
- (例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31、 $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1、 $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。
- ・物揚場前は、シルトフェンス開閉を行った日は開閉実施後にもサンプリングを実施。

*1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける、Cs-134、Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(12/15)

2023年12月1日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<発電所から3km以内> (全β・H-3・γ)

試料名称	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/10/09 07:40	1.1E+01	分析中	< 7.3E-01	< 6.0E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2023/10/09 08:20	1.2E+01	分析中	< 7.3E-01	< 7.4E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	2023/10/09 07:09	< 1.3E+01	分析中	< 3.9E-01	< 3.1E-01
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	2023/10/09 07:31	< 1.3E+01	1.2E+01	< 3.1E-01	< 2.5E-01
1F 港湾口東側 (T-0-2)	2023/10/09 07:53	< 1.3E+01	分析中	< 3.7E-01	< 2.3E-01
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	2023/10/09 08:01	< 1.3E+01	< 7.2E-02	< 3.5E-01	< 2.9E-01
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	2023/10/09 08:12	< 1.3E+01	4.5E-01	< 3.3E-01	< 2.9E-01
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	2023/10/09 07:22	—	分析中	< 3.0E-01	< 2.8E-01
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	2023/10/09 07:39	—	分析中	< 3.5E-01	< 3.2E-01
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	2023/10/09 08:05	—	分析中	< 2.7E-01	< 2.9E-01
WHOの飲料水水質ガイドライン ^{*1}			1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<: 小なり) は、検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・〇.〇E±〇とは、〇.〇×10^{±〇}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

・H-3以外は既にお知らせ済み。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, H-3, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

・H-3については、月1回の頻度で検出限界値を0.4Bq/Lから0.1Bq/Lに変更して分析を実施。

(13/15)

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

海水分析結果<発電所から3km以内> (全β・γ)

試料名称	採取日時	分析項目		
		全β (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1F 5,6号機放水口北側 (T-1)	2023/11/30 07:50	—	< 6.3E-01	< 5.4E-01
1F 南放水口付近 (T-2)	2023/11/30 06:56	8.1E+00	< 6.3E-01	< 8.8E-01
1F 北防波堤北側 (T-0-1)	—	—	—	—
1F 港湾口北東側 (T-0-1A)	—	—	—	—
1F 港湾口東側 (T-0-2)	—	—	—	—
1F 港湾口南東側 (T-0-3A)	—	—	—	—
1F 南防波堤南側 (T-0-3)	—	—	—	—
1F 敷地北側沖合1.5km (T-A1)	—	—	—	—
1F 敷地沖合1.5km (T-A2)	—	—	—	—
1F 敷地南側沖合1.5km (T-A3)	—	—	—	—
WHOの飲料水水質ガイドライン*1			1.0E+01	1.0E+01

・不等号 (<:小なり) は、検出限界値未満 (ND)を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「—」と記す。

・ $0.0E\pm 0$ とは、 $0.0\times 10^{\pm 0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で31, $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で3.1, $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で0.31と読む。

※1 WHOの飲料水水質ガイドラインにおける, Cs-134, Cs-137の指標

・分析結果の評価については「福島第一原子力発電所の状況について(日報)」を参照 <https://www.tepco.co.jp/press/report/>

(14/15)

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

1号機, 2号機放水路 分析結果

採取地点	採取日時	分析項目			
		全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)
1号機放水路立坑水	上流側	1.8E+04	9.0E+01	2.4E+02	1.4E+04
	下流側	2.8E+03	4.7E+02	2.2E+01	9.5E+02
2号機放水路立坑水	上流側	1.4E+03	< 8.2E+01	3.6E+01	1.0E+03
	下流側	1.7E+02	9.4E+01	< 8.1E+00	4.3E+01

・不等号 (<) : 小なり) は, 検出限界値未満 (ND) を表す。

・測定対象外および採取中止の項目は「-」と記す。

・ $0.0E \pm 0$ とは, $0.0 \times 10^{+0}$ であることを意味する。

(例) $3.1E+01$ は 3.1×10^1 で 31 , $3.1E+00$ は 3.1×10^0 で 3.1 , $3.1E-01$ は 3.1×10^{-1} で 0.31 と読む。

2023年12月1日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一原子力発電所

サブドレン・地下水ドレン浄化水 排水前分析結果

試料名称	採取日時	貯水量 (m ³)	分析機関	分析項目				
				全β (Bq/L)	H-3 (Bq/L)	Cs-134 (Bq/L)	Cs-137 (Bq/L)	その他 γ核種
一貯水タンク (サンプルタンク)	G 2023/11/27 06:57	990	東京電力	< 1.9E+00	6.8E+02	< 6.9E-01	< 8.5E-01	検出なし
			東北緑化環境保全(株)	< 3.6E-01	7.1E+02	< 7.0E-01	< 5.1E-01	検出なし
	運用目標			3.0E+00 (1.0E+00) *1	1.5E+03	1.0E+00	1.0E+00	検出されないうこと*2
	告示濃度限度*3			/	6.0E+04	6.0E+01	9.0E+01	/
	WHO飲料水水质ガイドライン			/	1.0E+04	1.0E+01	1.0E+01	/

不符号 (<: 小なり) は、検出限界未満 (ND) を表す。

*0.0E±0とは、0.0×10^{±0}であることを意味する。

(例) 3.1E+01は3.1×10¹で31, 3.1E+00は3.1×10⁰で3.1, 3.1E-01は3.1×10⁻¹で0.31と読む。

*1 運用目標の全βについては、10日に1回程度、検出限界値を 1 Bq/Lに下げて分析を実施。

*2 Cs-134, Cs-137の検出限界値 [1Bq/L未満] を確認する測定にて検出されないこと (天然核種を除く)。

*3 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度

(別表第一第六欄: 周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm³の表記をBq/Lに換算した値を記載])