

柏崎刈羽6号機 指摘事項に対する回答整理表(耐震評価対象の網羅性, 既工認との手法の相違点の整理について)

No	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所
		資料番号	資料分類	資料名称	該当頁				
1	2023/10/23	KK6補足-024-2 改0	補足説明資料	耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について	47	主蒸気逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータのように評価部位が7号機から変更になっている設備について、変更理由を整理して説明すること。	今回回答	7号機との差異箇所について、別資料に整理しました。	KK6-016 改0 耐震評価対象の網羅性における柏崎刈羽7号機との差異について
2	2023/10/23	KK6補足-024-2 改0	補足説明資料	耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について	53	原子炉補機冷却水系熱交換器の耐震強化について、7号機との差異を整理して説明すること。	今回回答	7号機との差異箇所について、別資料に整理しました。	KK6-016 改0 耐震評価対象の網羅性における柏崎刈羽7号機との差異について
3	2023/10/23	KK6補足-024-2 改0	補足説明資料	耐震評価対象の網羅性、既工認との手法の相違点の整理について	53	別表第二の対象外であるSクラス施設の耐震安全性評価結果に関して、評価対象施設の網羅性を確認する観点から、7号機と設備構成が異なる箇所について、その理由を整理して説明すること。	今回回答	7号機との差異箇所について、別資料に整理しました。	KK6-016 改0 耐震評価対象の網羅性における柏崎刈羽7号機との差異について