

## 柏崎刈羽6号機 指摘事項に対する回答整理表(原子炉格納施設の設計条件)

No	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所
		資料番号	資料分類	資料名称	該当頁				
1	2023/12/14	KK6添-1-052-2 (比較表) 改0	添付資料	先行審査プラントの記載との比較表 (VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について)	62	7号機の審査では説明されていた、電気配線貫通部(モジュール)のシール部の耐放射線性に係る健全性について、6号機についても説明すること。	2024/2/13	電気配線貫通部のシール部の耐放射線性に係る健全性について追記しました。	KK6添-1-052-2改1 VI-1-8-1-別添1 重大事故等時における原子炉格納容器の放射性物質閉じ込め機能健全性について P.別添1-49