

2F1		時間	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00
原子炉圧力 (Mpa)			0.70	0.71	0.85	1.11	1.27	1.40	1.12	1.24	0.83		
D / W	露点温度 (°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力 (kpa)		35	38	40	42	45	47	50	62	57		
雰囲気温度 (°C)			82.6	81.8	81.8	82.1	82.7	83.5	84.3	85	85.5		
原子炉への注水状況			RCIC	RCIC	MUWC	MUWC	MUWC	RCIC	RCIC	RCIC	RCIC		
原子炉水位 (mm)			720	500	800	640	400	N 1390	N 680	N 1339	N 500		

2F2		時間	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00
原子炉圧力 (Mpa)			0.62	0.51	0.48	0.48	0.48	0.47	0.45	0.49	0.45		
D / W	露点温度 (°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力 (kpa)		24.9	26.8	28.4	30.6	32.4	34.3	36.5	39.3	42.1		
雰囲気温度 (°C)			74.3	73.8	73.9	74.1	73.7	74.2	74.2	74.2	74.2		
原子炉への注水状況			MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC		
原子炉水位 (mm)			760	812	1340	833	831	N 1182	N 1010	N 800	N 700		

2F3		時間	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00
原子炉圧力 (Mpa)			0.33	0.27	0.20	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14		
D / W	露点温度 (°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力 (kpa)		18.12	18.58	19.05	19.52	20.06	20.77	21.27	21.41	21.59		
雰囲気温度 (°C)			94.1	92.5	91.4	90.4	89.5	88.8	88	87.4	77		
原子炉への注水状況			MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC		
原子炉水位 (mm)			894	976	900	1112	1149	N 1168	N 1080	N 1050	N 1002		

2F4		時間	0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00
原子炉圧力 (Mpa)			0.59	0.44	0.30	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22		
D / W	露点温度 (°C)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力 (kpa)		25	25	25	25	26	25	25	25	25		
雰囲気温度 (°C)			87.1	84.8	83.1	81.7	81.1	81.7	80.2	79.8	79.6		
原子炉への注水状況			RCIC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC		
原子炉水位 (mm)			1678	1418	1845	1604	1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604		

2F1

時間		0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
原子炉圧力 (Mpa)		0.70	0.71	0.65	1.11	1.27	1.40	1.12	1.24	0.98	0.45	0.33	0.26	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22					
D / W	露点温度 (°C)																							
	圧力 (kpa)	35	38	40	42	45	47	50	52	57	62	68	76	82	88	94	93	93	92					
	露点湿度 (°C)	82.6	81.9	81.8	82.1	82.7	83.5	84.3	85	85.5	85.7	85.2	84.9	84.6	84.7	84.6	85	105.6	109.1					
原子炉への注水状況		RCIC	RCIC	MUWC	MUWC	MUWC	RCIC	RCIC	RCIC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC					
原子炉水位 (mm)		720	500	800	640	400	N 1380	N 680	N 1383	N 500	N 800	N 1180	N 1380	N 1350	N 1400	N 1400	N 750	N 500	N 950					
S/C温度 (°C)														05	05	05	05	05	05					

2F2

時間		0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
原子炉圧力 (Mpa)		0.52	0.51	0.46	0.48	0.49	0.47	0.45	0.49	0.45	0.44	0.31	0.24	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21					
D / W	露点温度 (°C)																							
	圧力 (kpa)	24.9	26.8	28.4	30.6	32.4	34.3	36.5	39.3	42.1	44.9	48.7	52.8	56.8	60.8	64.8	67.4	64.3	63.4					
	露点湿度 (°C)	74.3	73.8	73.9	74.3	73.7	74.2	74.2	74.2	74.8	74.6	74.2	73.4	73.4	73.5	86.4	93.7	95.1						
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC					
原子炉水位 (mm)		750	912	1340	883	881	N 1192	N 1040	N 600	N 700	N 741	N 1373	N 1239	N 1181	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200					
S/C温度 (°C)														102.00	104	105	106	108	108					

2F3

時間		0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
原子炉圧力 (Mpa)		0.33	0.27	0.20	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13					
D / W	露点温度 (°C)																							
	圧力 (kpa)	18.12	18.58	19.05	19.52	20.06	20.77	21.27	21.41	21.59	21.72	21.88	21.96	21.88	21.88	21.88	21.88	21.9	22.25					
	露点湿度 (°C)	94.1	92.5	91.4	90.4	89.5	88.8	88	87.4	75.8	75.8	75.1	74.6	74.2	74	73.8	73.6	73.3	73					
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC					
原子炉水位 (mm)		994	976	900	1112	1149	N 1158	N 1090	N 1050	N 1002	N 995	N 980	N 982	N 993	N 1003	N 982	N 949	N 971	N 984					
S/C温度 (°C)														55	55	54	54	53	55					

2F4

時間		0:00	0:30	1:00	1:30	2:00	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
原子炉圧力 (Mpa)		0.58	0.44	0.30	0.24	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17					
D / W	露点温度 (°C)																							
	圧力 (kpa)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	45	49	51	54	57	60	63	57	58					
	露点湿度 (°C)	87.1	84.8	83.1	81.7	81.1	81.7	80.2	79.8	79.6	79.1	79.2	79.1	78.9	78.7	78.8	78.4	78.1	77.7					
原子炉への注水状況		RCIC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC					
原子炉水位 (mm)		1578	1416	1545	1604	1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604					
S/C温度 (°C)														100	101	102	104	104	104					

2F1

時間	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30
原子炉圧力(Mpa)	1.40	1.12	1.24	0.83	0.48	0.33	0.26	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	47	50	52	57	62	68	76	82	88	94	93	93	92	93	94	95
	雰囲気温度(°C)	83.5	84.3	85	85.5	85.7	85.2	84.9	84.6	84.7	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	122
原子炉への注水状況	RCIG	RCIG	RCIG	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1390	N 680	N 1333	N 500	N 800	N 1160	N 1180	N 1450	N 1400	N 1400	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	N 1270
S/C温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122

2F2

時間	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30
原子炉圧力(Mpa)	0.47	0.45	0.49	0.45	0.44	0.31	0.24	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	343	365	393	421	449	487	528	568	603	643	674	643	634	643	643	665
	雰囲気温度(°C)	742	742	742	742	74.6	74.6	74.2	73.4	73.4	73.5	85.4	93.7	95.1	95.1	95.5	95.4
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1192	N 1010	N 600	N 700	N 741	N 1373	N 1239	N 1181	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	
S/C温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	102.00	104	105	106	108	108	109	109	109	109
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122

2F3

時間	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30
原子炉圧力(Mpa)	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	20.77	21.27	21.41	21.59	21.72	21.86	21.96	21.88	21.88	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.6	24.25
	雰囲気温度(°C)	88.6	88	87.4	75.8	75.8	75.1	74.6	74.2	74	73.8	73.6	73.3	73	72.9	72.8	72.5
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1158	N 1090	N 1050	N 1002	N 995	N 980	N 982	N 993	N 1003	N 992	N 949	N 971	N 984	N 938	N 977	N 960	
S/C温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	55	55	54	54	53	55	58	60	61	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1

2F4

時間	2:30	3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30
原子炉圧力(Mpa)	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	25	25	25	25	45	48	51	54	57	60	63	57	56	56	57	57
	雰囲気温度(°C)	81.7	80.2	79.8	79.6	79.1	79.2	79.1	78.9	78.7	78.8	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604
S/C温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	100	101	102	104	104	104	104	103	103	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5

2F1

時間		3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	
原子炉圧力(Mpa)		1.12	1.24	0.83	0.48	0.33	0.26	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	50	52	57	82	68	76	82	88	94	93	93	92	93	94	95	103	102	
	雰囲気温度(°C)	84.9	85	85.5	85.7	85.2	84.9	84.6	84.7	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	111.3	111.4	111.2	
原子炉への注水状況		RCIC	RCIC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)		N 680	N 1333	N 500	N 800	N 1160	N 1180	N 1450	N 1400	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	N 1270	N 1090	N 1060	
S/C温度(°C)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
原子炉水温度(°C)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	123	123

2F2

時間		3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	
原子炉圧力(Mpa)		0.45	0.49	0.45	0.44	0.31	0.24	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	38.5	39.3	42.1	44.9	48.7	52.8	56.8	60.3	64.3	67.4	64.3	63.4	64.3	64.3	66.5	67.1	68.1	
	雰囲気温度(°C)	74.2	74.2	74.2	74.6	74.8	74.2	73.4	73.4	73.5	86.4	93.7	95.1	95.1	95.5	95.4	95.6	95.6	
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)		N 1010	N 600	N 700	N 741	N 1373	N 1239	N 1181	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	N 934	N 1239	
S/C温度(°C)		—	—	—	—	—	—	102.00	104	105	106	108	108	109	109	109	110	110	
原子炉水温度(°C)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	122	120

2F3

時間		3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
原子炉圧力(Mpa)		0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	0.35	0.19
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	21.27	21.41	21.59	21.72	21.86	21.96	21.88	21.88	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.6	24.25	24.61	26
	雰囲気温度(°C)	88	87.4	76.8	75.8	75.1	74.8	74.2	74	73.8	73.8	73.3	73	72.9	72.8	72.5	72.3	72.3
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)		N 1090	N 1050	N 1002	N 995	N 980	N 982	N 993	N 1003	N 992	N 949	N 971	N 884	N 938	N 977	N 960	N 988	N 1026
S/C温度(°C)		—	—	—	—	—	—	55	55	64	54	53	55	58	60	61	61	61
原子炉水温度(°C)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1	119.9	122.5

2F4

時間		3:00	3:30	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00
原子炉圧力(Mpa)		0.22	0.22	0.22	0.22	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	25	25	25	45	48	51	54	57	60	63	57	56	56	57	57	58	59
	雰囲気温度(°C)	80.2	79.8	79.6	79.1	79.2	79.1	78.9	78.7	78.8	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.8
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)		W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604
S/C温度(°C)		—	—	—	—	—	—	100	101	102	104	104	104	104	103	103	103	103
原子炉水温度(°C)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	123.5	123.5

2F1

時間	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.83	0.48	0.33	0.26	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	—	—	—	—	—	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	57	62	68	76	82	88	94	93	93	92	93	94	95	103	102	100	99
W	雰囲気温度(°C)	85.5	85.7	85.2	84.9	84.6	84.7	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	111.3	111.4	111.2	111.5	111.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 500	N 800	N 1160	N 1180	N 1450	N 1400	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	—	os	os	os	os	os
S/C温度(°C)	—	—	—	—	os	os	os	os	os	os	os	—	122	122	123	123	123	122
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2F2

時間	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.45	0.44	0.31	0.24	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	0.2	0.22	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	42.1	44.9	48.7	52.8	56.8	60.3	64.3	67.4	64.3	63.4	64.3	64.3	66.5	67.1	68.1	68.7	66.5
W	雰囲気温度(°C)	74.2	74.6	74.8	74.2	73.4	73.4	73.5	86.4	93.7	95.1	95.1	95.5	95.4	95.6	95.6	95.4	95.6
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 700	N 741	N 1373	N 1239	N 1181	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	N 934	N 1239	N 1118	N 939	
S/C温度(°C)	—	—	—	—	102.00	104	105	106	108	108	109	109	109	110	110	110	110	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	122	120	123	

2F3

時間	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00
原子炉圧力(Mpa)	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	0.35	0.19	0.1	0.09
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	21.59	21.72	21.86	21.96	21.86	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.0	24.25	24.61	26	27	27
W	雰囲気温度(°C)	75.8	75.8	75.1	74.6	74.2	74	73.8	73.6	73.3	73	72.8	72.5	72.3	72.3	71.6	71.5
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1002	N 995	N 980	N 982	N 993	N 1003	N 992	N 949	N 971	N 984	N 938	N 977	N 960	N 988	N 1026	N 1200	N 1185
S/C温度(°C)	—	—	—	—	55	55	54	54	53	55	58	60	61	61	61	62	62
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1	119.9	122.5	130.5	127.1

2F4

時間	4:00	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.22	0.22	0.20	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	25	45	48	51	54	57	60	63	57	56	56	57	57	58	59	59	60
W	雰囲気温度(°C)	79.8	79.1	79.2	79.1	78.9	78.7	78.8	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.4	76.3
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	HPCS	HPCS	
原子炉水位(mm)	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	
S/C温度(°C)	—	—	—	—	100	101	102	104	104	104	104	103	103	103	103	102	102	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	123.5	123.5	123.6	123.8	

2F1

時間	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	
原子炉圧力(Mpa)	0.48	0.33	0.26	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	62	68	76	82	88	94	93	93	92	93	94	95	103	102	100	99	99
W	雰囲気温度(°C)	85.7	85.2	84.9	84.6	84.7	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	111.3	111.4	111.2	111.5	111.8	111.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)	N 800	N 1160	N 1180	N 1450	N 1400	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	N 1270	N 1090	N 1060	N 1190	N 1270	N 980	
S/C温度(°C)	—	—	—	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	123	123	122	123	

2F2

時間	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	
原子炉圧力(Mpa)	0.44	0.31	0.24	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	0.2	0.22	0.2	
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	44.9	48.7	52.8	56.8	60.3	64.3	67.4	64.3	63.4	64.3	64.3	66.5	67.1	68.1	68.7	66.5	69.3
W	雰囲気温度(°C)	74.6	74.6	74.2	73.4	73.4	73.5	86.4	93.7	95.1	95.1	95.5	95.4	95.6	95.6	95.4	95.6	95.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)	N 741	N 1373	N 1239	N 1181	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	N 934	N 1239	N 1119	N 939	N 1297	
S/C温度(°C)	—	—	—	102.00	104	105	106	109	108	109	109	109	110	110	110	110	110	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	122	120	120	120	

2F3

時間	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30
原子炉圧力(Mpa)	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.19	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	0.35	0.19	0.1	0.09	0.13
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	21.72	21.86	21.96	21.88	21.88	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.6	24.25	24.61	26	27	27
W	雰囲気温度(°C)	75.8	75.1	74.6	74.2	74	73.6	73.3	73	72.9	72.8	72.5	72.3	72.3	71.6	71.5	71.1
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 995	N 980	N 982	N 993	N 1003	N 992	N 949	N 971	N 984	N 938	N 977	N 960	N 988	N 1026	N 1200	N 1185	N 1231
S/C温度(°C)	—	—	—	55	55	54	54	53	55	58	60	61	61	61	62	62	62
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1	119.9	122.5	130.5	127.1	119.8	—

2F4

時間	4:30	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30
原子炉圧力(Mpa)	0.22	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	45	48	51	54	57	60	63	67	66	66	67	67	68	69	69	69
W	雰囲気温度(°C)	79.1	79.2	79.1	78.9	78.7	78.8	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.4	76.3
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	HPCS	HPCS
原子炉水位(mm)	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604
S/C温度(°C)	—	—	—	100	101	102	104	104	104	104	104	103	103	103	103	102	102
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	123.5	123.5	123.6	123.7	123.8

2F1

時間	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00
原子炉圧力(Mpa)	0.33	0.26	0.23	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	68	76	82	88	94	93	92	93	94	95	103	102	100	99	99	97
露点気温度(°C)	85.2	84.9	84.8	84.7	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	111.3	111.4	111.2	111.5	111.8	111.8	111.7
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1160	N 1180	N 1450	N 1400	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	N 1270	N 1090	N 1060	N 1190	N 1270	N 980	N 880
S/C温度(°C)	—	—	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	123	123	123	122	123	123

2F2

時間	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00
原子炉圧力(Mpa)	0.31	0.24	0.21	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	0.2	0.22	0.2	0.22
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	48.7	52.8	56.8	60.3	64.3	67.4	64.3	63.4	64.3	64.3	66.5	67.1	68.1	68.7	66.5	69.3
露点気温度(°C)	74.6	74.2	73.4	73.4	73.5	86.4	99.7	95.1	95.1	95.5	95.4	95.6	95.6	95.4	95.6	95.8	95.5
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1373	N 1239	N 1181	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	N 934	N 1239	N 1118	N 939	N 1297	N 1000
S/C温度(°C)	—	—	-102.00	104	-105	108	108	108	109	109	109	110	110	110	110	110	111
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	122	122	122	120	120	123	120	120

2F3

時間	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00
原子炉圧力(Mpa)	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	0.35	0.19	0.1	0.09	0.13	0.16
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	21.86	21.98	21.88	21.88	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.6	24.25	24.61	26	27	27	27
露点気温度(°C)	75.1	74.6	74.2	74	73.8	73.6	73.3	73	72.9	72.8	72.5	72.3	72.3	71.6	71.5	71.1	70.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 980	N 982	N 993	N 1003	N 992	N 949	N 971	N 984	N 938	N 977	N 960	N 988	N 1028	N 1200	N 1185	N 1231	N 1281
S/C温度(°C)	—	—	55	56	54	54	53	55	58	60	61	61	61	62	62	62	62
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.1	119.9	122.5	130.5	127.1	119.8	52.3	62

2F4

時間	5:00	5:30	6:00	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00
原子炉圧力(Mpa)	0.20	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	48	51	54	57	60	63	57	56	56	57	57	58	59	59	60	61
露点気温度(°C)	79.2	79.1	78.9	78.7	78.9	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.4	76.3	76.1	76.6
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	HPCS	HPCS	HPCS
原子炉水位(mm)	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604
S/C温度(°C)	—	—	100	101	102	104	104	104	104	103	103	103	103	102	102	102	102
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.5	123.5	123.5	123.8	123.7	123.8	123.9	123.9

2F1

時間	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30
原子炉圧力(Mpa)	0.22	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	88	94	93	93	92	93	94	95	103	102	100	99	99	97	97	97
	雰囲気温度(°C)	84.7	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	111.3	111.4	111.2	111.5	111.8	111.7	111.6	111.5	111.2
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1400	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	N 1270	N 1090	N 1060	N 1190	N 1270	N 980	N 880	N 1067	N 1236	N 1297
S/C温度(°C)	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	122	122	123	123	123	122	123	123	123	122	122

2F2

時間	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30
原子炉圧力(Mpa)	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	0.2	0.22	0.2	0.22	0.22	0.21	0.22
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	60.3	64.3	67.4	64.3	63.4	64.3	64.3	66.5	67.1	68.1	68.7	66.5	69.3	75.3	78.1	81.8
	雰囲気温度(°C)	73.4	73.5	86.4	91.7	95.1	95.1	95.5	95.4	95.6	95.6	95.4	95.6	95.8	96.5	97.2	97.7
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1342	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	N 934	N 1239	N 1118	N 939	N 1297	N 1000	N 1120	N 1289	N 1605
S/C温度(°C)	104	105	106	108	108	109	109	109	110	110	110	110	110	111	112	113	113
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	122	122	122	120	120	120	120	120	120	122	123

2F3

時間	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30
原子炉圧力(Mpa)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	0.35	0.19	0.1	0.09	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	21.88	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.6	24.25	24.61	26	27	27	27	27	28	29
	雰囲気温度(°C)	74	73.8	73.6	73.3	73	72.9	72.8	72.5	72.3	72.3	71.6	71.5	71.1	70.8	70.6	70.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)	N 1003	N 992	N 949	N 971	N 984	N 938	N 977	N 960	N 988	N 1026	N 1200	N 1185	N 1231	N 1281	N 1291	N 1295	N 1285
S/C温度(°C)	55	54	54	53	55	56	60	61	61	61	62	62	62	62	62	61	61
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	120.1	119.9	122.5	130.5	127.1	119.8	52.3	52.1	52	52.2	52.1

2F4

時間	6:30	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30
原子炉圧力(Mpa)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.2	0.19
D / W	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	圧力(kpa)	57	60	63	57	56	56	57	57	58	59	59	60	61	64	69	72
	雰囲気温度(°C)	78.7	78.8	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.4	76.3	76.1	76.6	76.5	76.9
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS
原子炉水位(mm)	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604
S/C温度(°C)	101	102	104	104	104	104	103	103	103	103	102	102	102	102	102	102	103
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	—	123.5	123.5	123.5	123.6	123.7	123.8	123.9	123.9	124.3	124.6	125

2F1

時間	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.21	0.24	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	
D	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	94	93	93	92	93	94	85	103	102	100	99	99	97	97	97	100	95
W	雰囲気温度(°C)	84.6	95	105.6	109.1	110.4	111	111.3	111.4	111.2	111.5	111.8	111.8	111.7	111.6	111.5	111.2	111
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)	N 1400	N 750	N 900	N 950	N 1060	N 1140	N 1270	N 1090	N 1060	N 1190	N 1270	N 980	N 880	N 1067	N 1236	N 1297	N 864	
S/C温度(°C)	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	122	122	123	123	123	122	123	123	123	122	122	123	

2F2

時間	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.2	0.2	0.22	0.2	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	
D	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	64.3	67.4	64.3	63.4	64.3	64.3	66.5	67.1	68.1	68.7	66.5	69.3	75.3	78.1	81.8	82.4	89
W	雰囲気温度(°C)	73.5	86.4	93.7	95.1	95.1	95.5	95.4	95.6	95.6	95.4	95.6	95.8	96.5	97.2	97.7	98.3	98.9
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)	N 1200	N 1100	N 990	N 1200	N 1074	N 1110	N 1256	N 934	N 1239	N 1118	N 939	N 1297	N 1000	N 1120	N 1289	N 1605	N 1208	
S/C温度(°C)	105	106	108	108	109	109	109	110	110	110	110	110	111	112	113	113	114	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	122	122	122	120	120	123	120	120	120	122	123	123	

2F3

時間	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.19	0.35	0.19	0.1	0.09	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	
D	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	21.88	21.88	21.9	22.25	22.89	23.6	24.25	24.61	26	27	27	27	27	28	29	30	31
W	雰囲気温度(°C)	73.8	73.6	73.3	73	72.9	72.8	72.5	72.3	72.3	71.6	71.5	71.1	70.8	70.6	70.8	70.8	70.8
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	
原子炉水位(mm)	N 992	N 949	N 971	N 984	N 938	N 977	N 960	N 988	N 1026	N 1200	N 1185	N 1231	N 1281	N 1291	N 1295	N 1285	N 1260	
S/C温度(°C)	54	54	53	55	58	60	61	61	61	62	62	62	62	62	61	61	61	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	120.1	119.9	122.5	130.5	127.1	149.8	52.3	52.1	52	52.2	52.1		

2F4

時間	7:00	7:30	8:00	8:30	9:00	9:30	10:00	10:30	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	
原子炉圧力(Mpa)	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.2	0.19	0.19	
D	露点温度(°C)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	圧力(kpa)	60	63	57	56	56	57	57	58	59	59	60	61	64	69	72	71	71
W	雰囲気温度(°C)	78.8	78.4	78.1	77.7	77.4	77.2	76.8	76.7	76.6	76.4	76.3	76.1	76.6	76.5	76.9	76.9	76.9
原子炉への注水状況	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	
原子炉水位(mm)	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	
S/C温度(°C)	102	104	104	104	104	103	103	103	103	102	102	102	102	102	102	103	104	
原子炉水温度(°C)	—	—	—	—	—	123.5	123.5	123.5	123.6	123.7	123.8	123.9	123.9	124.3	124.6	125		

2F1

日にち		3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12
時間		11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00
原子炉圧力(Mpa)		0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.2	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23
D / W	露点温度(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力(kpa)	100	99	99	97	97	97	100	95	94	93	94	91	91	91	92	89	91	94	96	104
霧困気温度(°C)		111.5	111.8	111.8	111.7	111.6	111.5	111.2	111	111	110.8	110.7	110.4	110.2	110	110	109.8	109.9	109.8	109.7	109.7
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)		N 1190	N 1270	N 980	N 880	N 1067	N 1236	N 1297	N 864	N 1031	N 1195	N 1351	N 820	N 1048	N 1207	N 1134	N 853	N 1050	N 1138	N 1317	N 1241
S/C温度(°C)		os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os	os
原子炉水温度(°C)		123	122	123	123	123	122	122	123	123	123	120	123	123	123	123	123	123	123	123	125

2F2

日にち		3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12
時間		11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00
原子炉圧力(Mpa)		0.2	0.22	0.2	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
D / W	露点温度(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力(kpa)	68.7	66.5	69.3	75.3	78.1	81.8	82.4	89	90.9	95.9	92.1	99	100.9	96.8	97.4	99	105.3	109.3	110.2	117.4
霧困気温度(°C)		95.4	95.6	95.8	96.5	97.2	97.7	98.3	98.9	99.2	99.6	99.5	99.8	100.1	99.7	100	100.5	101	101.2	101.5	102.1
原子炉への注水状況		MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)		N 1118	N 939	N 1297	N 1000	N 1120	N 1289	N 1605	N 1208	N 1216	N 1217	N 1290	N 1290	N 1200	N 948	N 1026	N 1174	N 1309	N 1135	N 972	N 1010
S/C温度(°C)		110	110	110	111	112	113	113	114	115	115	116	117	117	118	118	118	119	120	120	121
原子炉水温度(°C)		120	123	120	120	120	122	123	123	123	123	123	123	123	123	126	126	126	125	125	126

2F3

日にち		3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12
時間		11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00
原子炉圧力(Mpa)		0.1	0.09	0.13	0.16	0.16	0.16	0.17	0.18	0.2	0.21	0.23	0.24	0.25	0.27	0.28	0.28	0.1	0	-0.05	-0.05
D / W	露点温度(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力(kpa)	27	27	27	27	28	29	30	31	33	33	34	35	35	36	37	38	37	36	33	33
霧困気温度(°C)		71.6	71.5	71.1	70.8	70.6	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.8	70.9	70.9	71	71.1	71.2	71.4	70.9	69.4	68.5
原子炉への注水状況		HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC	HPCS SHC
原子炉水位(mm)		N 1200	N 1185	N 1231	N 1281	N 1291	N 1295	N 1285	N 1260	N 1233	N 1205	N 1183	N 1159	N 1133	N 1177	N 1164	N 1382	N 1531	N 1531	N 1531	N 1532
S/C温度(°C)		62	62	62	62	62	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	62	66	66	64
原子炉水温度(°C)		127.1	119.8	52.3	52.1	52	52.2	52.1	45.8	43.3	42.3	41.8	41.9	41.3	41.1	39.8	28.9	50.5	13.7	60.1	

2F4

日にち		3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12	3/12
時間		11:30	12:00	12:30	13:00	13:30	14:00	14:30	15:00	15:30	16:00	16:30	17:00	17:30	18:00	18:30	19:00	19:30	20:00	20:30	21:00
原子炉圧力(Mpa)		0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.2	0.19	0.19	0.19	0.18	0.19	0.2	0.19	0.2	0.2	0.2	0.2	0.21	0.21	0.21
D / W	露点温度(°C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	圧力(kpa)	59	60	61	64	69	72	71	71	71	72	73	74	75	75	77	78	78	80	81	81
霧困気温度(°C)		76.4	76.3	76.1	76.6	76.5	76.9	76.9	76.9	76.9	77	77.1	77.4	77.6	77.8	80.6	81.4	81.8	82.1	82.4	82.8
原子炉への注水状況		HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	HPCS	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC	MUWC
原子炉水位(mm)		W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	W 1604	N 1421	N 990	N 1497	N 1433	N 849	N 1498
S/C温度(°C)		102	102	102	102	102	102	103	104	104	104	105	105	105	105	106	106	107	107	107	108
原子炉水温度(°C)		123.7	123.8	123.9	123.9	124.3	124.6	125	124.8	124.9	125.1	124.8	125.2	125.2	125.4	126.1	126.5	126.6	126.8	127.1	

