

No.	高浜2-熱時効-4	事象：熱時効
質 問	<p>(別冊-10タービン設備-1高圧タービン-4, 5, 7, 15頁)                  翼環について熱時効への対応の記述がないことの原因（技術的根拠を含む）を示すこと。</p>	
回 答	<p>高浜1号炉 高浜1-熱時効-8と同様の回答で御座います。</p>	

No.	高浜 2 - 40年目追加評価 - 1 0 rev2	事象：劣化傾向の評価
質 問	<p>(別冊-18 40年目追加評価-コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下-18頁)          表 6 - 1 において、各要因における 3 0 年目および 4 0 年目評価結果で、特別点検の結果より妥当性の確認ができたのかを説明すること。</p>	
回 答	<p>「高浜 1 - 40年目追加評価 - 1 0」の回答と同様です。</p>	