

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画の変更認可申請（3号機使用済燃料プールからの燃料取り出し設備）に係る面談
2. 日時：平成28年6月1日（水）17時05分～17時40分
3. 場所：原子力規制庁 9階会議室
4. 出席者

原子力規制庁原子力規制部

東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

今井室長、伊藤特殊施設審査官、小野係員

安全規制管理官（地震・津波安全対策）付

日南川安全審査官

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 課長 他1名

#### 5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、遮へい体ずれ止め設置箇所や遮へい体設置に伴う原子炉建屋の構造評価等について、説明があった。
- 原子力規制庁から、
  - 地震発生時における遮へい体と設置箇所との摩擦の評価
  - 地震発生時におけるオペレーティングフロアと設置箇所との摩擦の評価
  - B, C工区における遮へい体の設置順序等を求めた。

#### 6. その他

資料：

- 福島第一原子力発電所3号機原子炉建屋遮へい体設置に伴う建屋の構造評価 Rev.1