

1. 件名：福島第一原子力発電所における温度計信頼性評価報告書（6月提出分）の提出についての面談

2. 日時：平成28年6月1日（水）13時10分～13時20分

3. 場所：原子力規制庁 9階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

三澤安全審査官、加藤安全審査官、小野係員、宮下技術参与

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー プロジェクト計画部 電気・機械設備グループ

担当 2名

5. 要旨

○東京電力ホールディングス株式会社から、平成28年4月16日から5月15日までのデータを基に実施された福島第一原子力発電所1～3号機の原子炉圧力容器（RPV）内温度計及び原子炉格納容器（PCV）内温度計の信頼性評価の結果について、以下の説明があった。

➤ 新たに「参考に使用」や「故障」扱いとなった温度計はない。

➤ 2号機PCV温度計であるTE-16-114#2については、5月12日に温度の指示値のハンチングが発生したが、端子の増し締め作業を実施した結果、ハンチングは解消。その後の指示値については、ハンチング前の値と同程度で安定している。

6. その他

資料：

➤ 福島第一原子力発電所第1号機、第2号機及び第3号機の原子炉内温度計並びに原子炉格納容器内温度計の信頼性評価について（平成28年6月提出）提出について