

1. 件名：福島第一原子力発電所における実施計画変更認可申請(高性能多核種除去設備吸着塔の仕様変更)に係る面談
2. 日時：平成28年6月3日(金) 14時00分～14時50分
3. 場所：原子力規制庁8階会議スペース
4. 出席者
原子力規制庁
原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室
三澤安全審査官、加藤安全審査官
技術基盤グループ 安全技術管理官(システム安全担当) 付
小澤主任技術研究調査官
東京電力ホールディングス株式会社福島第一廃炉推進カンパニー 副長 他2名
5. 要旨
○東京電力ホールディングス株式会社から、平成28年5月12日の面談におけるコメントの回答(高性能多核種除去設備の使用環境下にステンレス鋼(SUS316L)を適用することの妥当性)について、資料に基づき説明があった。

○原子力規制庁は、東京電力ホールディングス株式会社からの上記説明について了承した。
6. その他
・資料：実施計画【2.16.3 高性能多核種除去設備吸着塔の仕様変更(材料追加)】
の実実施計画変更に係る説明について